KNAUF

Brandschutz mit Knauf

BS1.de



Build on us.

Nutzerhinweise

Vorwort

Hinweise zum Brandschutzordner

Knauf Brandschutzordner ist die Planungsgrundlage für Planer und Fachunternehmer zur Anwendung von Knauf Systemen.

- Neben dem aktiven Brandschutz durch Institutionen (z. B. Feuerwehren) und Einrichtungen (z. B. Warnsysteme), erlangt der vorbeugende bauliche Brandschutz (passiver Brandschutz) immer größerer Bedeutung.
- Im vorliegenden Brandschutzordner stellen wir Ihnen wirtschaftliche Brandschutzsysteme vor, mit denen Sie Ihr Brandschutzkonzept realisieren können.
- In benutzerfreundlichen Übersichten erhalten Sie einen Überblick über brandschutztechnisch klassifizierte Bauteile des Innenausbaus. Unterdecken mit Rohdecken, Unterdecken, die Brandschutzanforderungen allein erfüllen, Deckenbekleidungen, Dachkonstruktionen, Trennwände, Schachtwände, Träger- und Stützenbekleidungen sind darin ebenso enthalten wie neue und praxisrelevante Lösungen.

Allgemeine Nutzerhinweise

Die in den Konstruktionstabellen angegebenen Kenndaten dienen zur Systemauswahl und allgemeinen Orientierung.

- Alle dargestellten Zeichnungen sind Schemazeichnungen oder Prinzipskizzen.
- Schallschutz:
  Die angegebenen Schallschutzwerte sind Maximalwerte der jeweiligen Konstruktionsvariante.
- Zur Erreichung der angegebenen Klassifizierungen sind noch weitere Ausführungsdetails notwendig. Maßgeblich dafür sind die technischen Angaben der Knauf System-Datenblätter / Knauf Technische Broschüren und Knauf Produkt-Datenblätter in der jeweils aktuellen Fassung.
- Diese können unter www.knauf.com heruntergeladen oder bei **Knauf Direkt** (Technischer Auskunft-Service) angefordert werden.

www.knauf.com/de-DE/knauf-gips/kontakt-support/technischer-auskunft-service

Achtung	Die angegebenen konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Die Gültigkeit und Aktualität der angegebenen Nachweise ist zu beachten.

Hinweise zu den Brandschutznachweisen


Mit plus gekennzeichnet Angaben bieten zusätzliche Ausführungsmöglichkeiten, die nicht unmittelbar vom Anwendbarkeitsnachweis erfasst sind.

- Auf Basis unserer technischen Bewertungen gehen wir davon aus, dass diese Ausführungen als nicht wesentliche Abweichung bewertet werden können.
- Die dieser Einschätzung zugrunde liegenden Dokumente, wie z. B. gutachterliche Stellungnahmen oder technische Beurteilungen, stellen wir Ihnen gern zusammen mit dem Anwendbarkeitsnachweis zur Verfügung.
- Da die Abgrenzung „wesentlich/nicht wesentlich“ nicht gesetzlich geregelt ist und daher von den zuständigen Bauaufsichtsbehörden uneinheitlich bewertet werden kann, empfehlen wir, dass das Vorliegen einer nicht wesentlichen Abweichung vor Bauausführung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder Behörden abgestimmt wird.

Aktualisierungs-Service


Informieren Sie sich im Internet über Aktualisierungen des Knauf Brandschutzordners.
Hier können Sie sich stets den aktuellen Ordner-Inhalt herunterladen:
Knauf Brandschutzordner

Register-Seite



Kapitel-Abschnitt-Seite

Kapitel z. B. Knauf Träger- und Stützen



TS-30-2 Bekleidungen von Holzkonstruktionen 03/2026

Seite — **Aktueller Stand**

Abschnitt z. B. Bekleidungen von Holzkonstruktionen

Nachverfolgungen der Aktualisierungen

Inhalt

Kapitel	Abschnitt	Stand Monat/Jahr/Version
Grundlagen des Brandschutzes	**G**	
Knauf Produkte	G-10	03/2024/1
Anforderungen, Klassifizierungen, Nachweise	G-20	01/2019
Ingenieurmäßiger Brandschutz	**I**	
Ingenieurmäßiger Brandschutz	I-10	03/2023
Wandsysteme	**W**	
Wände – Einführung und Inhalt	W-10	05/2020
Metallständerwände	W-20	01/2024
Metallständerwände AQUAPANEL®	W-25	12/2023
Brandwänden	W-30	02/2026
Einbruchhemmende Wände	W-42	06/2026
Durchschusshemmende Wände	W-44	06/2026
Strahlenschutzwände	W-46	09/2022
Schachtwände	W-60	03/2020/3
Schachtwände AQUAPANEL®	W-65	03/2024
Holzständerwände	W-70	08/2019
Holztafelbau-Wände	W-80	11/2020/2
Holztafelbau-Wände REI 60-M	W-82	07/2021
Aufrüstung bestehender Wände	W-90	03/2019
Wände – Ausführungshinweise	W-100	07/2023
Decken- und Dachsysteme	**D**	
Decken – Einführung und Inhalt	D-10	03/2018
Decken – Grundlagen der Bemessung	D-20	09/2023
Unterdecken „alleine“ – abgehängt	D-30	09/2023/1
Unterdecken „alleine“ – AQUAPANEL®	D-35	03/2022
Unterdecken „alleine“ – freitragend	D-40	07/2017/3
Unterdecken „alleine“ + Akustik	D-50	02/2025
Unterdecken unter Massivdecken	D-60	09/2023/1
Unterdecken unter Trapezblechdecken	D-80	12/2015
Unterdecken unter Trapezblechdächern	D-100	12/2015
Decken – Safeboard	D-110	09/2022
Decken – Ausführungshinweise	D-120	10/2015
Bodensysteme	**F**	
Boden – Einführung	F-10	02/2020
Fließestriche	F-15	03/2023
Fertigteilestriche	F-20	08/2022/3
Hohlböden	F-30	08/2024
Raum-in-Raum Systeme – Cubo	**RR**	
Cubo – Einführung und Grundlagen	RR-10	02/2024
Cubo Basis	RR-20	02/2024/2
Cubo Empore	RR-30	02/2024/2
Cubo Fluchttunnel	RR-40	02/2024

Nachverfolgungen der Aktualisierungen

Inhalt

Kapitel	Abschnitt	Stand Monat/Jahr/Version
Träger- und Stützenbekleidungen	**TS**	
Träger und Stützen – Einführung	TS-10	11/2021
Bekleidung von Stahlkonstruktionen	TS-20	03/2022
Bekleidung von Holzkonstruktionen	TS-30	03/2026
Kabel- und Rohrdurchführungen	**KR**	
Kabel + Rohr – Einführung	KR-10	10/2018
Grundlagen technische Ausführung	KR-15	10/2018
Durchführung einzelner Leitungen	KR-20	10/2018
Durchführung mehrerer Leitungen	KR-30	10/2018
Beispiellösungen Hilti	KR-35	04/2019
Anbieter von Abschottungssystemen	KR-40	10/2018
DIN-Konstruktionen	**DIN**	
DIN – Einführung und Inhalt	DIN-10	05/2026
DIN-Wände	DIN-20	05/2026
DIN-Decken	DIN-30	05/2026
DIN-Träger / DIN-Stützen	DIN-40	05/2026
Knauf Service und Beratung	**KS**	
Knauf Service und Beratung	KS-10	05/2026

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung



Knauf Produkte

Für Brandschutz-Konstruktionen

Hochwertige Knauf Platten – Die bieten mehr

Fireboard

Spezialgipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau.

	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Vliesfarbe	Rückseitenstempel
Fireboard	GM-F EN 15283	A1	hellgrau	rot

Diamant

Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau.
Diamant-Platten werden in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung von Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen und Anforderungen an die Robustheit eingesetzt.
Diamant X und SX nach ETA13/0800 sind Spezialplatten für den Holzbau.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Diamant GKFI	GKFI DIN 18180	DFH2IR EN 520	A2-s1, d0 (B)	blau	rot
Diamant X	GKFI DIN 18180	DEFH2IR EN 520	A2-s1, d0 (B)	blau	rot
Diamant SX	GKFI DIN 18180	DEFH1IR EN 520	A2-s1, d0 (B)	blau	rot
Diamant Steel GKFI	GKFI DIN 18180	Verfahren g EN 14190	A2-s1, d0 (C4)	blau	rot

Feuerschutzplatte Knauf Piano

Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF	GKF DIN 18180	DF EN 520	A2-s1, d0 (B)	grau	rot
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI	GKFI DIN 18180	DFH2 EN 520	A2-s1, d0 (B)	grün	rot

Silentboard

Gipsplatte für außergewöhnlichen Schallschutz im Trockenbau

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Silentboard GKF	GKF DIN 18180	DFR EN 520	A2-s1, d0 (B)	braun	rot

Feuerschutzplatte

Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Feuerschutzplatte GKF	GKF DIN 18180	DF EN 520	A2-s1, d0 (B)	grau	rot
Feuerschutzplatte GKFI	GKFI DIN 18180	DFH2 EN 520	A2-s1, d0 (B)	grün	rot

KNAUF

Knauf Produkte

Für Brandschutz-Konstruktionen

Massivbauplatte

Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Massivbauplatte GKF	GKF DIN 18180	DF EN 520	A2-s1, d0 (B)	grau	rot
Massivbauplatte GKFI	GKFI DIN 18180	DFH2 EN 520	A2-s1, d0 (B)	grün	rot

Safeboard

Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Kartonfarbe	Rückseitenstempel
Safeboard GKF	GKF DIN 18180	DF EN 520	A2-s1, d0 (B)	elfenbein	rot

AQUAPANEL® Cement Board Lighter.Easier.Faster. (L.E.F.)

Als beständiger und extrem robuster Fliesenuntergrund ist AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. erste Wahl beim Innenausbau. Ihre außergewöhnlichen Leistungsmerkmale machen AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. im Bereich von Nass- und Feuchträumen zur optimalen Lösung.

	Plattentyp national	Plattentyp europäisch	Brandverhalten	Farbe	Rückseitenstempel
AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	–	C, Klasse 2 EN 12467	A1	Zementgrau	–

Vidiwall 1Mann

Gipsfaserplatten für massiven Charakter im Trockenbau und hochwertige Fertigteilestriche. Vidiwall 1Mann als Fertigteilestrich in Verbindung mit Brio sowie in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen.

	Plattentyp europäisch	Brandverhalten
Vidiwall 1Mann	GF-W2 EN 15283-2	A2-s1, d0

Brio

Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche. Als Fertigteilestrich im Neubau und der Sanierung, bei Terminbaustellen, zur Verbesserung von Brandschutz, Schallschutz sowie Wärmedämmung (Brio-Verbundelemente EPS). Auch in Feuchträumen, z. B. in barrierefreien häuslichen Bädern einsetzbar.

	Plattentyp europäisch	Brandverhalten
Brio	GF-W1 EN 15283-2	A2-s1, d0
Brio-Verbundelemente WF	h EN 14190	E (C.4)
Brio-Verbundelemente EPS	h EN 14190	E (C.4)
Brio-Verbundelemente MW	h EN 14190	A2-s1, d0 (C.3)

Knauf Produkte

Für Brandschutz-Konstruktionen

Nationale Benennung	Knauf Produkte	Liefermaße Dicke mm	Liefermaße Breite mm	Europäische Benennung Typ	Europäische Benennung DIN EN	Brandverhalten
Knauf Platten						
–	Fireboard	12,5	1250	GM-F	15283-1	**A1**
		15	1250			
		20	1250			
		25	1250			
		30	1250			
GKF(I) (DIN 18180)	Feuerschutzplatte Knauf Piano	12,5	1250	DF(H2)	520	**A2-s1, d0 (B)**
	Feuerschutzplatte	15 18	1250 1250	DF(H2) DF		
	Massivbauplatte	20/25	625	DF(H2)		
	Diamant	12,5/15 18	1250 625	DFH2IR		
	Diamant X	12,5/15 18	1250 1250	DEFH2IR		
	Diamant SX	12,5/15 18	1250 1250	DEFH1IR		
	Silentboard	12,5	625	DFR		
	Safeboard	12,5	625	DF		
	Diamant Steel	12,5 + 0,4	1250	–	14190 – **g**	
	Strahlenschutzplatte GKF mit Bleiblech	12,5	625	–	14190 – **g**	
GKB(I) (DIN 18180)	Bauplatte	12,5	1250	A/H2	520	**A2-s1, d0 (B)**
–	Cleaneo Akustik Platten gelocht + geschlitzt	12,5	1188 – 1200	–	14190 – **a/c/g**	**A2-s1, d0 (C.4)**
–	AQUAPANEL® Cement Board Lighter.Easier.Faster.	12,5	900 1250	C	12467	**A1**
GF Gipsfaser	Vidiwall 1Mann	10/12,5	1000	GF-IW2-C1	15283-2	**A2-s1, d0**
	Brio-Element (Fertigteilestrich)	18	600	GF-W1	15283-2	**A2-s1, d0**
		23	600			**A1**
	GIFAfloor FHB für Hohlbodensystem	25 28[1)] 32[1)] 38	600 600 600 600	GF-W1DIR1		**A1**
	GIFAfloor LEP für Lasterhöhung auf Hohlbodensystem	13/18	600	GF-W1DIR1		
–	Brio 18 WF Verbundelement (Fertigteilestrich)	28	600	h	14190	**E (C.4)**
–	Brio 23 WF Verbundelement (Fertigteilestrich)	33	600	h	14190	**E (C.4)**
–	Brio 18 EPS Verbundelement (Fertigteilestrich)	38	600	h	14190	**E (C.4)**
–	Brio 18 MW Verbundelement (Fertigteilestrich)	28	600	h	14190	**A2-s1, d0 (C.3)**

GKBI/GKFI: Gipskern zusätzlich gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert, Platten für Feuchträume gut geeignet.

1) Für GIFAfloor UB Klima auch werkseitig vorgefräst erhältlich

Knauf Produkte

Für Brandschutz-Konstruktionen

Knauf Produkte		Europäische Benennung		Brandverhalten
Knauf Putze und Spachtelmassen – Gipsbinder				
Maschinenputze	MP 75 Fire	Brandschutzputz	ETA 21/0727	**A1**
	MP 75 Diamant	B7/50/6	EN 13279-1	
	MP 75	B1/50/2		
	MP 75 L	B4/50/2		
	MP 75 LL	B4/50/2		
	MP 75 GP	C4/20		
	MP 75 G/F-Leicht	B4/50/2		
	MP 75 F	C4/20		
Handputze	Rotband	B4/20/2		
	Rotband Pro	B4/20/2		
	Rotband Filz	C4/20		
	HP 100	B4/20/2		
	Goldband	B4/20/2		
Dünnputze	Multi-Finish	C7-20-2		
	Multi-Finish M Pro	B4/50/2		
	Multi-Finish Universal	4B	EN 13963	
Spachtelgipse	Uniflott	4B		
	Uniflott imprägniert	4B		
	Fugenfüller Leicht	3B		
	Fireboard-Spachtel	3B		
Spachtel pastös	Spritzspachtel Plus	3A		
	Rotband Reno	–	EN 15824	**A2-s1, d0**
	Rotband Reno M	–		

Knauf Produkte

Für Brandschutz-Konstruktionen

Knauf Produkte		Europäische Benennung	Brandverhalten
Knauf Estriche (Calciumsulfat-Estriche)			
Fließestriche FE 25 A tempo, FE 50 Largo, FE 80 Allegro, FE Fortissimo, FE WPE, FE Fire		EN 13813	**A1**[1)]
Knauf Spezialprodukte			
Schnellestrich CT		EN 13813	**A1**
Stretto		SR-B2,0-C25-F7	**E**
Knauf Ausgleichsmaterialien für Bodenkonstruktionen			
Ausgleichsschüttung	Trockenschüttung PA	–	**A1**[1)]
	Brio Schüttung dB	–	**A1**
	Bituperl®	–	**E**
	Nivoperl®	–	**E**
	S 400 Sprint	–	**A2**
	Schwere Schüttung	–	**A1**
	Staubex® plus	–	**E**
	Staubex®	–	**A1**
	Estroperl®	–	**A1**
Ausgleichsmassen	N 320 Sprint, N 320 Flex	EN 13813	**A1**
	N 330 Premium, N 345 Form, N 340, N 340 Sprint		
	N 430, N 440		
	N 410, N 410 Flex		**A2**
Leichtausgleichsmörtel	EPO-Leicht	–	**B-s2, d0**

1) Beschluss 96/603/EG


KNAUF Feuerschutzplatte GKF DIN 18180 12,5 mm

Bauaufsichtliche Anforderungen

Verordnungen und Vorschriften

Muster-Verwaltungsvorschrift – Technische Baubestimmungen (MVV TB)

Zurzeit befindet sich das deutsche Bauordnungsrechtssystem im Umbruch. Die bekannten Begrifflichkeiten wie **Bauregelliste (BRL)** oder **Liste der Technischen Baubestimmungen (LTB)** wird es künftig nicht mehr geben. Ersetzt werden diese beiden Listen erstmals auf Bundesebene durch eine **Muster-Verwaltungsvorschrift – Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2017/1**. Analog zur Musterbauordnung (MBO) bedarf es auch hier einer Umsetzung in Landesrecht.

Die im jeweiligen Land gültige Gesetzgebung ist den Veröffentlichungen der Bundesländer zu entnehmen.

Auf den nachfolgenden Seiten werden bereits die Zusammenhänge und Begrifflichkeiten auf Basis der M-VVTB, Ausgabe 2017/1 verwendet.

Landesbauordnungen (LBO)

Die Generalklausel des Brandschutzes, die in ähnlicher Fassung in allen Landesbauordnungen enthalten ist, lautet:

„Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ (§14 MBO 11/2002, zuletzt geändert 13.05.2016; nachfolgend MBO 05/2016)

Um diese Grundsatzanforderung zu erfüllen, werden in den Landesbauordnungen der Bundesländer die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen sowie in weiteren Vorschriften konkrete Maßnahmen zum baulichen Brandschutz vorgeschrieben. Basis für die LBO ist die Musterbauordnung (MBO), rechtsverbindlich sind jedoch die jeweiligen Länderregelungen.

Alle Landesbauordnungen unterscheiden nach:

- Gebäuden normaler Art oder Nutzung (das sind Wohngebäude und Gebäude vergleichbarer Nutzung)
- Sonderbauten (z. B. Hochhäuser, Industriebauten, Versammlungsstätten oder Krankenhäuser)





Neben den Landesbauordnungen sind insbesondere für Sonderbauten nachfolgende Verordnungen zu beachten:

- Hochhausrichtlinie bzw. -verordnung (Gebäude mit OKF ≥ 22 m)
- Verkaufsstättenverordnung
- Versammlungsstättenverordnung
- Gaststättenverordnung
- Krankenhausbauverordnung
- Schulbaurichtlinie
- Beherbergungsstättenverordnung
- Industriebaurichtlinie
- Richtlinie für die Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau
- Lüftungsanlagenrichtlinie
- Garagenverordnung
- Leitungsanlagenrichtlinie
- Feuerungsverordnung

Nach MBO 05/2016 sind die Gebäude wie in Tabelle 1, abhängig von Gebäudehöhe, Nutzungsfläche, Nutzungsart und Anzahl der Nuzungseinheiten, in 5 Gebäudeklassen unterteilt, denen entsprechende Brandschutzanforderungen an die Bauteile zugeordnet werden (für Kellergeschosse gelten gesonderte Regelungen).

Unter Berücksichtigung des §14 Muster-Bauordnung (MBO) sind im Rahmen eines individuellen, ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes Abweichungen von der Bauordnung möglich. Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft die wesentlichen Bestandteile eines Gesamt-Konzeptes aus vorbeugendem und abwehrendem Brandschutz.

Tabelle 1: Gebäudeklassen

GKL 1		**GKL 2**	**GKL 3**	**GKL 4**	**GKL 5**
Freistehend, land- oder forstwirtschaftlich genutzt	**Freistehend und OKF ≤ 7 m und ≤ 2 NE und ≤ 400 m² gesamt[1)]**	**Nicht freistehend, OKF ≤ 7 m und ≤ 2 NE und ≤ 400 m² gesamt[1)]**	**Sonstige Gebäude, OKF ≤ 7 m**	**OKF ≤ 13 m und ≤ 400 m² gesamt[1)] je NE**	**13 m < OKF ≤ 22 m oder ≤ 400 m² gesamt[1)] je NE**
					
Bauaufsichtliche Anforderungen nach MBO 05/2016 Tragende und aussteifende Wände, Stützen, Trennwände, Decken zwischen Nutzungseinheiten					
Keine Anforderungen		Feuerhemmend		Hochfeuerhemmend	Feuerbeständig
Feuerwehreinsatz					
Mit Steckleiter möglich				Drehleiter nötig	


NE = Nutzungseinheit
GKL = Gebäudeklasse
OK = Oberkante
OKF = Oberkante des Fußbodens des höchstgelegenen Geschosses in dem Aufenthaltsräume möglich sind, ab OK Gelände

1) Brutto-Grundfläche der Nutzungseinheiten ohne Kellergeschoss

Bauaufsichtliche Anforderungen

Verordnungen und Vorschriften

Abbildung 1: Brandschutzkonzept



Baulicher Brandschutz

Bedingt durch Art, Nutzung und Verwendungszweck von Räumen sind immer brennbare Stoffe vorhanden. Es bleibt somit nur die Möglichkeit, durch entsprechende Ausbildung der den gefährdeten Raum umgebenden Bauteile, die Ausbreitung des Feuers zu behindern.

Begrenzt man den Begriff Brandschutz auf den vorbeugenden baulichen Brandschutz, so ergeben sich für die Planung und Konstruktion von Bauwerken folgende Grundregeln:

- Ein geringes Brandrisiko ist dann gegeben, wenn möglichst viele nicht brennbare Baumaterialien eingesetzt werden.
- Bei Brandausbruch müssen die im Gebäude befindlichen Personen das Gebäude sicher verlassen können (z. B. durch gesondert abgesicherte Rettungswege usw.).
- Die Ausbreitung und Auswirkung des Feuers und somit die Höhe des Schadens soll gering bleiben, z. B. durch geeignete Gebäudeabstände und durch die Auswahl geeigneter Konstruktionen mit möglichst langer Feuerwiderstandsdauer.

Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit, Baustoffe und Bauteile prüftechnisch zu untersuchen. Man versucht, in den genormten Prüfverfahren die Verhältnisse und Anforderungen der Praxis nachzuvollziehen.

In diesem Brandschutzordner sind die Ergebnisse der Prüfungen mit Knauf Produkten und deren vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Brandschutz beschrieben. Die Angaben zu Bauprodukten, Bauteilen oder Konstruktionen basieren auf DIN 4102, DIN EN 13501, europäisch harmonisierte Produktnormen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), Europäisch technischen Bewertungen (ETA), allgemeinen Bauartgenehmigungen (aBG), allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) oder Gutachten.

Brandentstehung und -entwicklung

Brandphasen

Brandentstehung

Sieht man von Explosionen und Kernspaltungsprozessen ab, bei denen schlagartig große Energiemengen freigesetzt werden, so müssen zur Entstehung eines Brandes folgende Voraussetzungen erfüllt werden:


- Es muss ein brennbarer Stoff vorliegen.
- Es muss Sauerstoff vorhanden sein.
- Es muss die Entzündungstemperatur des Stoffes erreicht werden.

Brandentwicklung

Nach der Brandentwicklung wird durch die frei werdende Energie der Raum bis zu einer Grenztemperatur aufgeheizt. Nach Erreichen dieser Grenztemperatur entflammen alle brennbaren Stoffe im Raum (Feuerübersprung oder flash-over). Somit ist in der Anfangsphase bis zum „Flashover“ das Brandverhalten der Baustoffe und Einrichtungsgegenstände von wesentlicher Bedeutung. Es umfasst die Entflammbarkeit, die Flammenausbreitung und den Brandbeitrag.
Nach dem flash-over spricht man vom Vollbrand. In dieser Phase sind zur Verhinderung der Brandausbreitung bzw. zum Erhalt der Standsicherheit die Feuerwiderstandszeit der raumabschließenden und tragenden Bauteile von entscheidender Bedeutung. In der Darstellung Einflüsse auf den Brandverlauf ist der Ablauf der typischen Brandphasen schematisch dargestellt.

Brandphasen und Brandtemperaturen (Schema) sowie Brandrisiken (Beispiele)

Brandphasen	Entstehungsbrand		Voll entwickelter Brand	
	Zündphase	Schwelbrandphase	Erwärmungsphase	Abkühlungsphase




Brandphasen	Entstehungsbrand		Voll entwickelter Brand	
	Zündphase	Schwelbrandphase	Erwärmungsphase	Abkühlungsphase
Brandrisiken	Zündquellen Entflammbarkeit	Flammenausbreitung Wärmeentwicklung	Brandausbreitung durch Bauteilversagen Verlust von Raumabschluss und Tragfähigkeit	
	Rauch, Reizwirkung, Toxizität, Korrosivität			

Brandverlauf

Die Fortdauer eines Brandes und seine Ausbreitung innerhalb eines Gebäudes wird durch die Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit bestimmt.
Von Einfluss sind hierbei die Brandlast in ihrer Art, Menge und Anordnung, die Zufuhr der Verbrennungsluft und die Wärmeverluste, wie sie durch die Wärmeaufnahmekapazität der begrenzenden Bauteile, durch Öffnungen und durch die Raumgeometrie entstehen können. Das Zusammenwirken der einzelnen Faktoren ist im nebenstehenden Schema dargestellt. Die Ausbreitung im Bauwerk hängt im Wesentlichen von der Ausbildung der raumumhüllenden Bauteile ab. Dies sind Wände, Decken einschließlich Tragwerk sowie Fenster, Türen und sonstige Öffnungen.

Einflüsse auf den Brandverlauf (nach Kordina)



Brandentstehung und -entwicklung

Brandphasen


Verhalten des Stoffes Gips im Feuer

Gipsbaustoffe sind anorganische, nicht brennbare Baustoffe. Sie gehören zu den klassischen Brandschutzbaustoffen. Die gute Schutzwirkung bei Brandeinwirkung beruht vor allem auf dem Gehalt von etwa 20 % gebundenem Kristallwassers (1 m² Gipsplatte, 15 mm dick, enthält ca. 3 l Kristallwasser). Bei Brandeinwirkung wird der Gips entwässert, d. h. das Kristallwasser verdampft. Energie wird verbraucht, und zusätzlich wird durch den sich bildenden Dampfschleier zwischen Feuer und Gipsbaustoff der Brandfortschritt verzögert.
Für das Aufheizen und Verdampfen bzw. Austreiben des Kristallwassers werden z. B. bei einer 15 mm dicken Gipsplatte ca. 8400 kJ (≈ 2000 kcal) verbraucht.
Neben der brandschutztechnischen Wirkung des Kristallwassers wirkt die entwässerte Gipsschicht als zusätzlicher Isolator, da sie gegenüber nicht entwässertem Gips einen niedrigeren Wärmeleitwert besitzt.

Der zeitliche Ablauf des beschriebenen physikalischen Vorganges bei Brandbeanspruchung ist im nebenstehenden Diagramm mittels der Temperaturverlaufskurven dargestellt, wobei die Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK), die bei der Ermittlung des Feuerwiderstands von Bauteilen zugrunde gelegt wird, erfolgt.

Knauf Feuerschutzplatten GKF haben zusätzlich noch eine Kernarmierung mit Glasfasern, die den Gefügezusammenhalt des Gipskerns sichern.
Bei Knauf Fireboard besteht die beidseitige Oberflächenbeschichtung aus einem nicht brennbaren Glasfaservlies. In Zusammenwirkung mit einem faserarmierten, hochvergüteten Gipskern entsteht eine Spezial-Platte für höchste Brandbeanspruchungen.

Einheitstemperaturzeitkurve der Brandbeanspruchung



ETK = Einheitstemperaturzeitkurve der Brandbeanspruchung
a = Verlauf der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite einer Knauf GKF-Platte 15 mm

Brandverhalten von Baustoffen

Deutsche Norm – DIN 4102

Brandverhalten

Das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen wird umfassend in der Norm DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“ abgehandelt.

Der Inhalt der einzelnen Normteile ist den Phasen (Entstehungsbrand / voll entwickelter Brand) zugeordnet.

Für die Bauausführung ist Teil 4 der Norm von besonderer Bedeutung. Dieser Normteil beinhaltet die Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile aus genormten Baustoffen.

Durch die von den Bundesländern vorgenommene bauaufsichtliche Einführung der DIN 4102 gelten Konstruktionen und Baustoffe nach dieser Norm in Erfüllung der Anforderungen der Bauordnung als nachgewiesen. Weitere Nachweise wie allgemeine Bauartgenehmigungen, allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse oder vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen sind für Normkonstruktionen nicht erforderlich.

Entflammbarkeit – Flammenausbreitung – Wärmeentwicklung
Rauch – Toxizität – Brennendes Abtropfen

Tabelle 2: Baustoffverhalten (Entstehungsbrand)

Prüf- und Klassifizierungsnormen	
DIN 4102-1	Baustoffe
DIN 4102-14	Bodenbeläge Beschichtungen
DIN 4102-15	Brandschacht
DIN 4102-16	Brandschacht Prüfdurchführungen
DIN 4102-17	Mineralfaser Schmelzpunkt
DIN 4102-18	Abschlüsse selbstschließend
DIN 4102-20	Außenwandbekleidungen

Baustoffklassen

Eine brandschutztechnische Klassifizierung der Baustoffe wird durch Zuordnung in eine Baustoffklasse vorgenommen. Nicht brennbare Baustoffe werden in die Klasse A, brennbare Baustoffe in die Klasse B eingestuft. Die weitere Untergliederung ist in Tabelle 3 aufgezeigt.

Nach Norm ist eine Klassifizierung in zwei Stadien vorgesehen:

- Für den reinen Anlieferungszustand des jeweiligen Materials oder des Verbundbaustoffes.
- Für das Material oder den Verbundbaustoff im fertigen, eingebauten Zustand.

Nicht erfasst werden die Zeitabschnitte während des Einbaus, wo Produkte noch negative Eigenschaften besitzen können, die im fertigen Zustand der Konstruktion nicht mehr gegeben sind.

Nachweis der Baustoffklassen

Es bestehen zwei Möglichkeiten des Nachweises:

1. Die zu beurteilenden Baustoffe sind in DIN 4102-4:2016-05 Abschnitt 4 „Klassifizierte Baustoffe“ aufgeführt. Es gilt dann die dort angegebene Baustoffklasse ohne jeden weiteren Nachweis.
2. Die Baustoffklasse muss auf Grundlage von Brandversuchen nach DIN 4102-1 nachgewiesen werden.

Werden Verbundbaustoffe klassifiziert, so müssen sie als Gesamtheit geprüft werden. Eine einfache Auflistung der Baustoffklassen der Einzelbaustoffe des Verbundelements ist nicht ausreichend. Wenn für den Nachweis dieser Eigenschaften die in der DIN 4102 vorgesehenen Prüfungen nicht ausreichen, sind weitere Nachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, zu erbringen.
Für Einzelobjekte ist auch eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch die oberste Bauaufsichtsbehörde der jeweiligen Länderregierungen möglich.

Tabelle 3: Baustoffklassen nach DIN 4102-1

Baustoffklasse	Bauaufsichtliche Anforderung
A1	Nichtbrennbare Baustoffe
A2	
B1	Schwerentflammbare Baustoffe
B2	Normalentflammbare Baustoffe
B3	Leichtentflammbare Baustoffe

Brandverhalten von Baustoffen

Europäische Normen (EN)

Brandverhalten

Die Umsetzung von nationalen zu europäischen Normen und Zulassungen begann mit der Verabschiedung der europäischen Bauproduktenrichtlinie, welche inzwischen in die Bauproduktenverordnung (BauPVO) überführt wurde. Die europäische Normung ermöglicht eine in Deutschland bisher nicht übliche Vielzahl von Klassifizierungen bzgl. des Brandverhaltens der Bauprodukte und des Feuerwiderstandes von Bauteilen, was einerseits den Mitgliedsländern der Europäischen Union ermöglicht, ihr bisheriges Schutz- und Sicherheitsniveau durch die große Auswahlmöglichkeit weitgehend beizubehalten, aber andererseits noch mehr technisches Wissen vom Anwender erfordert. Insbesondere in der Übergangszeit, d. h. in der Phase, in der das bisherige nationale und das europäische Klassifizierungskonzept gleichberechtigt nebeneinander gültig sind, werden an Planer und Ausführende besonders hohe Anforderungen gestellt.

Das Konzept der europäischen Brandschutznormung umfasst die Bereiche Prüfnormen, Klassifizierungsnormen und Regeln zur erweiterten Anwendung.

Nach der europäischen Normung erfolgt die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (bisher bezeichnet als Baustoffklassen) in 7 Klassen von A bis F, wobei analog der Klasseneinteilung nach DIN 4102-1 die nicht brennbaren Bauprodukte in die Klassen A1 und A2 eingestuft werden. Neben den Hauptklassifizierungskriterien der Entzündbarkeit, der Flammenausbreitung und der frei werdenden Wärme, werden zusätzlich die Brandparallelerscheinungen wie Rauchentwicklung (smoke) und brennendes Abfallen/Abtropfen (droplets) ermittelt und in jeweils 3 Stufen mit s1, s2 und s3 (Rauchentwicklung) bzw. d0, d1 und d2 (brennendes Abfallen/Abtropfen) klassifiziert.

Eine Zuordnung der europäischen Klassen zu den jeweiligen bauaufsichtlichen Anforderungen nach deutschem Baurecht erfolgt in der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) – (siehe Tabelle 6).

Zu beachten ist, dass in Deutschland Bauprodukte der europäischen Klasse A2 nach DIN EN 13501-1 (nicht zu verwechseln mit der Klassifizierung A2 nach DIN 4102-1) nicht automatisch der bauaufsichtlichen Anforderung nichtbrennbar zugeordnet werden können, sondern sie müssen zusätzlich in die Rauchklasse s1 (kein Rauch) und die Abtropfklasse d0 (kein brennendes Abtropfen) eingestuft sein. Ein Bauprodukt der europäischen Klasse A2-s2, d0 oder A2-s1, d1 erfüllt demnach nicht die Kriterien an die Rauchentwicklung bzw. des brennenden Abtropfens für die Klassifikation „nichtbrennbar“ und kann deshalb nur als schwerentflammbares Bauprodukt bewertet werden.

Nachweis des Brandverhaltens

Es bestehen zwei Möglichkeiten des Nachweises

1. Beinhaltet die für das jeweilige Bauprodukt gültige harmonisierte europäische Produktnorm eine Liste zur Klassifizierung des Brandverhaltens ohne weitere Prüfung (CWFT = Classification without further testing), so wird das Bauprodukt hierüber direkt nach DIN EN 13501-1 klassifiziert. Ein separater Klassifizierungsbericht ist nicht erforderlich.
2. Bei Bauprodukten, die nicht in einer CWFT-Liste aufgeführt sind, sind Prüfungen entsprechend den jeweiligen in Tabelle 4 angegebenen Normen erforderlich. Anschließend erfolgt auf Grund der Prüfergebnisse eine Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 mit dem dazugehörigen Klassifizierungsbericht.

Tabelle 4: Prüfnormen

Norm	Inhalt
DIN EN ISO 1182	Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten – Nichtbrennbarkeitsprüfung
DIN EN ISO 1716	Prüfungen zum Brandverhalten von Produkten – Bestimmung der Verbrennungswärme (des Brennwerts)
DIN EN 13823	Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten – Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen
DIN EN ISO 11925-2	Prüfungen zum Brandverhalten – Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung – Teil 2: Einzelflammentest

Tabelle 5: Klassifizierungsnorm

Norm	Inhalt
DIN EN 13501-1	Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Tabelle 6: Baurechtliche Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen (ohne Bodenbeläge) (Auszüge aus Tabelle 1.3.1 zum Anhang 4 der MVV TB Ausgabe 2017/1

Bauaufsichtliche Anforderungen	Zusatzforderungen: Kein Rauch	Zusatzforderungen: Kein brennendes Abfallen / Abtropfen	Europäische Klasse nach DIN EN 13501-1 (Mindestanforderung)
Nichtbrennbar	●	●	A1
	●	●	A2-s1,d0
Schwerentflammbar	●	●	B-s1,d0 / C-s1,d0
	–	●	A2-s3,d0 / B-s3,d0 / C-s3,d0
	●	–	A2-s1,d2 / B-s1,d2 / C-s1,d2
	–	–	A2-s3,d2 / B-s3,d2 / C-s3,d2
Normalentflammbar	–	●	D-s3,d0 / E
	–	–	D-s3,d2
	–	–	E-d2
Leichtentflammbar	–	–	F

Tabelle 7: Unterklassen der Brandnebenerscheinungen gemäß DIN 13501-1

Unterklassen	
Rauchentwicklung	
s1	Keine / kaum Rauchentwicklung
s2	Begrenzte Rauchentwicklung
s3	Unbeschränkte Rauchentwicklung
Brennendes Abtropfen / Abfallen	
d0	Kein Abtropfen
d1	Begrenztes Abtropfen
d2	Starkes Abtropfen

Feuerwiderstand von Bauteilen

Deutsche Norm – DIN 4102

Feuerwiderstandsklasse

Die grundsätzliche brandschutztechnische Klassifizierung von Bauteilen erfolgt nach Feuerwiderstandsklassen. Die Prüfungen der Bauteile werden i.d.R. nach DIN 4102-2 mit Temperaturen im Brandraum entsprechend einer festgelegten Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) durchgeführt.

Bei dieser Prüfung wird das Verhalten des Bauteiles bei Brandbeanspruchung geprüft. Versagenskriterien sind dabei Verlust von Raumabschluss und Überschreitung zulässiger Temperaturerhöhungen auf der dem Feuer abgewandten Seite von 140 K im Mittel und 180 K als Einzelwert. Bei tragenden Bauteilen ist darüberhinaus der Verlust der Tragfähigkeit ein mögliches Versagenskriterium.

Die Klassifizierung erfolgt nach der Zeitdauer, die das Bauteil dem Feuer Widerstand bietet. Für tragende sowie raumabschließende Bauteile, wie Wände, Decken, Stützen, Unterzüge u. Ä. wird die Feuerwiderstandsklasse mit dem Buchstaben F und der Zeit in Minuten über die die Kriterien eingehalten werden als F30, F60, F90, F120 und F180 angegeben.

Brandausbreitung durch Verlust von Raumabschluss ggf. Tragfähigkeit oder Temperaturerhöhung und Entflammung auf der kalten Seite

Tabelle 8: Bauteilverhalten (voll entwickelter Brand)

Prüf- und Klassifizierungsnormen	
DIN 4102-2	Bauteile
DIN 4102-3	Brandwände, Außenwände
DIN 4102-4	Klassifizierte Bauteile
DIN 4102-5	Feuerschutzanschlüsse
DIN 4102-6	Lüftungsleitungen
DIN 4102-7	Bedachungen
DIN 4102-8	Kleinprüfstand
DIN 4102-9	Kabelabschottungen
DIN 4102-11	Rohrleitungen, Installationskanäle
DIN 4102-12	Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen
DIN 4102-13	Brandschutzverglasungen

Tabelle 9: Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

Feuerwiderstandsklasse	Feuerwiderstandsdauer in Minuten
F30	≥ 30
F60	≥ 60
F90	≥ 90
F120	≥ 120
F180	≥ 180

Feuerwiderstand von Bauteilen

Europäische Normen (EN)

Feuerwiderstandsklasse

Das europäische Klassifizierungssystem für Bauteile/Bauarten ist im Vergleich zum bisherigen nationalen System wesentlich feingliedriger aufgebaut und ermöglicht eine Vielzahl von Klassifizierungen in verschiedenster Kombination. Die Klassen setzen sich aus Buchstaben und der Angabe der Feuerwiderstandsdauer in Minuten zusammen. Die Buchstaben kennzeichnen dabei das jeweilige Leistungskriterium (Tabelle 12).

Am Beispiel einer tragenden Wand, die nach DIN EN 1365-1 geprüft wurde, wird in Zuordnung der Prüfergebnisse bei Erhalt

Tragfähigkeit (R)	104 min
Raumabschluss (E)	76 min
Wärmedämmung (I)	40 min

die Bandbreite der europäischen Klassifizierung wie folgt deutlich:

R 90	Tragfähigkeit
RE 60	Tragfähigkeit + Raumabschluss
REI 30	Tragfähigkeit + Raumabschluss + Wärmedämmung

Nach DIN 4102 hat diese Konstruktion als „tragende Wandkonstruktion mit Raumabschluss“ die Klassifikation F30 als niedrigstes Ergebnis aus Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung.
Die europäische Klassifizierung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Zur Erfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen im deutschen Bauordnungsrecht wird deshalb das Brandverhalten der Baustoffe z. B. nach DIN EN 13501-1 zusätzlich bestimmt.

Tabelle 10: Prüfnormen

Norm	Inhalt
DIN EN 1363-1 bis -3	Feuerwiderstandsprüfungen
DIN EN 1364-1 bis -6	Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
DIN EN 1365-1 bis -6	Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile
DIN EN 1366-1 bis -13	Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen
DIN EN 1634-1 bis -3	Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen
DIN EN 14135	Brandschutzbekleidungen - Bestimmung der Brandschutzwirkung
DIN EN 13381-1 bis -10	Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen

Tabelle 11: Klassifizierungsnormen

Norm	Inhalt
DIN EN 13501-2	Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen mit Ausnahme von Lüftungsanlagen
DIN EN 13501-3	Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Lüftungsanlagen
DIN EN 13501-4	Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung
DIN EN 13501-5	Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von außen

Tabelle 12: Erläuterungen der Klassifizierungskriterien und der zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung des Feuerwiderstandes nach DIN EN 13501-2 und DIN EN 13501-3 (Auszug aus Anlage zu Anhang 4 zu MVV TB 2017/1)

Herleitung des Kurzzeichens	Kriterium	Anwendungsbereich
R (Résistance)	Tragfähigkeit	Zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfähigkeit
E (Étanchéité)	Raumabschluss	
I (Isolation)	Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)	
W (Radiation)	Begrenzung des Strahlungsdurchtritts	
M (Mechanical)	Mechanische Einwirkung auf Wände (Stoßbeanspruchung)	
S_{200} ($Smoke_{max.\ leakage\ rate}$)	Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit (Dichtheit, Leckrate), erfüllt die Anforderungen sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200 °C	Rauchschutztüren (als Zusatzanforderung auch bei Feuerschutzabschlüssen)
C (Closing)	Selbstschließende Eigenschaft (ggf. mit Anzahl der Lastspiele) einschließlich Dauerfunktion	Rauchschutztüren, Feuerschutzabschlüsse (einschließlich Abschlüsse für Förderanlagen)
P	Aufrechterhaltung der Energieversorgung und/oder Signalübermittlung	Elektrische Kabelanlagen allgemein
K_1, K_2	Brandschutzvermögen	Wand- und Deckenbekleidungen (Brandschutzbekleidungen)
I_1,I_2	Unterschiedliche Wärmedämmungskriterien	Feuerschutzabschlüsse (einschließlich Abschlüsse für Förderanlagen)
i→o **i←o** **i↔o** (in-out)	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer	Nicht tragende Außenwände, Installationsschächte/-kanäle, Lüftungsanlagen/-klappen
a↔b (above-below)	Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer	Unterdecken
v_e (vertical) h_O (horizontal)	Für vertikalen/horizontalen Einbau klassifiziert	Lüftungsleitungen/-klappen

Klassifizierung von Bauteilen

Deutsche Norm – DIN 4102

Klassifizierung von Bauteilen

Die brandschutztechnische Qualität eines Bauteils wird aber nicht nur durch den Feuerwiderstand, sondern auch vom Brandverhalten der im Bauteil befindlichen Bauprodukte geprägt. Beide Merkmale, Feuerwiderstand und Brandverhalten der verwendeten Bauprodukte, werden mit der sogenannten Kurzbezeichnung nach DIN 4102-2 erfasst. Die Kennzeichnung zum Brandverhalten der im Bauteil verwendeten Bauprodukte erfolgt dabei mit einem A, AB oder B. Es bedeutet gemäß Musterbauordnung sowie MVV TB im wesentlichen:

A Das Bauteil besteht ausschließlich aus Baustoffen der Klasse A = nichtbrennbar

AB Alle „wesentlichen Teile“ des Bauteils bestehen aus Baustoffen der Klasse A, im Übrigen können auch Baustoffe der Klasse B (brennbar) verwendet werden

B Ein Teil der „wesentlichen Teile“ besteht aus Baustoffen der Klasse B

Zusätzlich zur Feuerwiderstandsklasse und der Kurzbezeichnung als Ausdruck des Brandschutzvermögens des Bauteils unter Einbeziehung der Baustoffklasse werden im Bauordnungsrecht die Begriffe **feuerhemmend**, **hochfeuerhemmend** und **feuerbeständig** als bauaufsichtliche Forderungen für Bauteile in Bauwerken verwendet. Zugeordnet zu den Begriffen **feuerhemmend** sind dabei Konstruktionen mit dem **Feuerwiderstand F30**, **hochfeuerhemmend** mit **F60** und **feuerbeständig** mit **F90** (in einigen Bundesländern mit F120). Zu beachten ist jedoch, dass in den Anforderungskategorien hochfeuerhemmend und feuerbeständig nach dem deutschen Bauordnungsrecht zumindest die wesentlichen Teile des Bauteils aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen müssen, d. h., dass für hochfeuerhemmende Bauteile die Klassifikation mit der Kurzbezeichnung F60-AB und für feuerbeständige Bauteile die Klassifikation mit der Kurzbezeichnung F90-AB (bzw. F120-AB) mindestens erreicht werden muss.

Klassifizierung von Bauteilen

Deutsche Norm – DIN 4102

Tabelle 13: Bauaufsichtliche Begriffsdefinitionen, Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Anhang 4, Tabelle 4.2.3, Ausgabe 2017/1

Bauaufsichtliche Anforderungen	Klassen nach DIN 4102-2:1977-09	Kurzbezeichnung nach DIN 4102-2:1977-09
feuerhemmend	Feuerwiderstandsklasse F30	F 30 B[1]
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	Feuerwiderstandsklasse F 30 und aus nichtbrennbaren Baustoffen	F 30 A[1]
hochfeuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen**	Feuerwiderstandsklasse F 60 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen	F 60 – AB[2,3]
hochfeuerhemmend (tragende Teile brennbar, Dämmstoffe nichtbrennbar* mit brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung)	–	–
hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	Feuerwiderstandsklasse F 60 und aus nichtbrennbaren Baustoffen	F 60 - A[2,3]
feuerbeständig (tragende und aussteifende Teile nicht brennbar*)	Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen	F 90 - AB[4,5]
feuerbeständig und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen	F 90 - A[4,5]
Brandwand (feuerbeständig und aus nichtbrennbaren* Baustoffen)	Brandwand	–
Wand anstelle einer Brandwand (hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher)	hochfeuerhemmende Wand anstelle einer Brandwand und aus nichtbrennbaren Baustoffen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher (Wand anstelle einer Brandwand)	–
Gebäudeabschlusswände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben	Gebäudeabschlusswände, die jeweils von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständige Bauteile haben	F 30 - B (von innen) und F90 - B (von außen)

1 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 30 zulässig.

2 Der Nachweis und die Zuordnung erfolgen nach Tabelle 14 bzw. MVV TB: Anhang 4.

3 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 60 zulässig.

4 Bei nichttragenden Außenwänden auch W 90 zulässig.

5 Tragende Bauteile müssen nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.2.6, unter entsprechender Last geprüft sein.

* *Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 3 bzw. MVV TB: Anhang 4.*

** *In Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen.*

Klassifizierung von Bauteilen

Europäische Norm – DIN EN 13501-2

Klassifizierung von Bauteilen

Die Klassifizierung kann in Schritten von
15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / 360 Minuten
durchgeführt werden. Von diesen Kombinationsmöglichkeiten sind für das deutsche Baurecht die in MVV TB Ausgabe 2017/1, Anhang 4 (Tabelle 14) aufgeführten relevant. Sie kennzeichnen Bauteile, mit denen die deutschen baurechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

Nach MBO können hochfeuerhemmende Bauteile auch Konstruktionen sein, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen (z. B. Holz) bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nicht brennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffen haben (bisher als BA-Bauweise bezeichnet) und die außerdem eine Entzündung der tragenden und aussteifenden Bauteile während eines Zeitraumes von mindestens 60 Minuten verhindern.

Diese Anforderungen werden nur von Konstruktionen erfüllt, die neben einer Feuerwiderstandsfähigkeit REI 60 nach DIN EN 13501-2 auch eine Klassifizierung $K_2$60 (sogenanntes Kapselkriterium) nach DIN EN 13501-2 besitzen. Eine Klassifizierung F60 nach DIN 4102-2 ist bei tragenden und aussteifenden Teilen aus brennbaren Baustoffen nicht ausreichend.

Hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise müssen zusätzlich die Anforderungen der „Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile von Gebäuden der Gebäudeklasse 4 in Holzbauweise“ erfüllen.

Klassifizierung von Bauteilen Normen

Europäische Norm – DIN EN 13501-2

Tabelle 14: Bauaufsichtliche Anforderungen zur Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich Brandverhalten; Angaben zu (erforderlichen) Leistungen von Bauprodukten und Bausätzen nach harmonisierten technischen Spezifikationen, Klassifizierung nach DIN EN 13501-2: 2010-02
Auszug aus Veröffentlichung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, Anhang 4, Tabelle 4.3.2 und Tabelle 4.3.3, Ausgabe 2017/1

Bauaufsichtliche Anforderung	Tragende Bauteile		Nichttragende Innenwände mit Raumabschluss	Nichttragende Außenwände mit Raumabschluss	Brandverhalten, mindestens geeignete Klassen nach DIN EN 13501-1:2010-01
	ohne Raumabschluss[1]	mit Raumabschluss			
feuerhemmend	R 30	REI 30	EI 30	E 30 (i→o) und EI 30-ef (i←o)	E – d2
feuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	R 30	REI 30	EI 30	EI30	A2 – s1,d0**
hochfeuerhemmend (tragende Teile brennbar, Dämmstoffe nichtbrennbar* mit brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung)[3]	R 60-$K_2$60	REI 60-$K_2$60	EI 60-$K_2$60	E 60 (i→o) und EI 60-$K_2$60ef (i←o)	tragende und aussteifende Teile E, im Übrigen A2 – s1,d0**
hochfeuerhemmend und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren* Baustoffen (tragende und aussteifende Teile nichtbrennbar)[2,3]	R 60	REI 60[2]	EI 60[2]	E 60 (i→o) und EI 60-ef (i←o)	A2 – s1,d0**
Wand anstelle einer Brandwand (hochfeuerhemmend und aus nichtbrennbaren* Baustoffen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher)[3,4]	–	REI 60-M	EI 60-M	EI 60-M	A2 – s1,d0**
Wand anstelle einer Brandwand (hochfeuerhemmend (tragende Teile brennbar, Dämmstoffe nichtbrennbar* mit brandschutztechnisch wirksamer Bekleidung) auch unter zusätzlicher mechanische Beanspruchung standsicher)		REI 60-M-$K_2$60	EI 60-M-$K_2$60	–	tragende und aussteifende Teile E, im Übrigen A2 – s1,d0**
feuerbeständig (tragende und aussteifende Teile nicht brennbar*)[2,3]	R 90	REI 90[2]	EI 90[2]	E 90 (i→o) und EI 90-ef (i←o)	A2 – s1,d0**; im Übrigen E
feuerbeständig und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	R 90	REI 90	EI 90	EI 90	A2 – s1,d0**
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min. und aus nichtbrennbaren* Baustoffen	R 120	REI 120	EI 120	EI 120	A2 – s1,d0**
Brandwand***		REI 90-M	–	EI 90-M	A2 – s1,d0**

*2 Eine in Bauteilebene durchgehende, nichtbrennbare Schicht: A2 – s1,d0***

3 Teile innerhalb des Bauteils zur Gewährleistung der Standsicherheit (Eigengewicht) und Gebrauchstauglichkeit

4 Derzeit nur gemäß ETA nach ETAG 003 nachweisbar

* *Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 3 bzw. MVV TB: Anhang 4.*

** *Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 6 bzw. MVV TB: Anhang 4.*

*** *Die Brandwand muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.*

Feuerwiderstand von Bauteilen

Nachweise

Nachweis der Feuerwiderstandsklassen

In Abhängigkeit der jeweiligen Bauart sind unterschiedliche Nachweisformen des Feuerwiderstands für die Anwendung in Deutschland möglich. Es wird unterschieden zwischen geregelten Bauarten und nicht geregelten Bauarten. Bei geregelten Bauarten besteht stets die Anforderung des Einsatzes normierter Produkte unter normierten Anwendungsbedingungen. Bei nicht geregelten Bauarten erfolgt der bauaufsichtliche Nachweis des Feuerwiderstands des geprüften Systems über die nachfolgend genauer erläuterten Dokumente, wobei die Anwendung nicht allein auf normierte Produkte beschränkt ist.

Geregelte Bauarten

Der Nachweis des Feuerwiderstands geregelter Bauarten erfolgt nach DIN 4102-4. Hierin finden sich klassifizierte Konstruktionen verschiedenster Anwendungen nach dem nationalen Klassifizierungssystem der DIN 4102-2. Ihre Anwendungsgrenzen ergeben sich aus DIN 4102-4 sowie ergänzender und zu berücksichtigenden Anwendungsnormen. Der Anwender der Bauart nach DIN 4102-4 hat ihre Einhaltung durch Bestätigung der Übereinstimmung zu erklären.

Nicht geregelte Bauarten

Nicht geregelte Bauarten bedürfen zur Feststellung ihrer Leistungseigenschaften im Brandschutz der Durchführung einer oder mehrerer Brandprüfungen. Hierbei wird das Zusammenspiel der eingesetzten Produkte als System in Bezug auf den Feuerwiderstand bei einer Brandbeanspruchung (i. d. R.) nach ETK untersucht. Der Nachweis der Leistungseigenschaften, ausgedrückt durch eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102, erfolgt dann entweder in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP), einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) oder einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG). Ausstellende Stellen sind hierfür anerkannte Prüfstellen, das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) oder die oberste Bauaufsicht des Bundeslandes, in dem das Bauvorhaben durchgeführt wird. Auch hier hat der Anwender eine Bestätigung der Übereinstimmung mit den vorgenannten Anwendungsdokumenten zu erklären.

Auf Basis der MVV TB, Ausgabe 2017/1, ist eine Klassifizierung von Bauarten nach der europäischen Klassifizierungsnorm DIN EN 13501-2 in den nationalen Nachweisen nicht mehr zulässig.

Für nicht geregelte Bauarten, die nach europäischen Normen geprüft und nach DIN EN 13 501-2 klassifiziert und in Deutschland angewendet werden sollen, ist deshalb die Beantragung einer Europäisch technischen Bewertung (ETA) erforderlich. Über diese kann dann die Leistungseigenschaft **Feuerwiderstand** im Rahmen der CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung für das Produkt / den Bausatz nachgewiesen werden. I. d. R. wird für die Anwendung dieses Bauproduktes/Bausatzes allerdings noch die Ausstellung einer allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) erforderlich, sofern keine allgemeinen Regeln zur Anwendung (Anwendungsnorm) bestehen.

Deshalb gilt zu beachten

Da beide Klassifizierungssysteme grundsätzlich auch nach MVV TB 2017/1 weitestgehend gleichberechtigt gültig sind, ist es noch wichtiger als bisher, dass der Planer die Ausschreibungen zweifelsfrei vornimmt. Zweifelsfrei bedeutet, die bauaufsichtliche Anforderung für die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit des Bauteils, (also feuerhemmend, hochfeuerhemmend oder feuerbeständig) mit Bezug auf die jeweilige Landesbauordnung zu verwenden. Gegebenenfalls sind hierbei ergänzende Anmerkungen, z. B. *feuerbeständig mit nur nichtbrennbaren Baustoffen*, vorzunehmen.

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung



Trockenbau-Systeme

BS-I.de

Knauf Bauphysik 03/2023

Knauf Ingenieurmäßiger Brandschutz

Individuelle Lösungen im baulichen Brandschutz

Anwendungsbeispiele

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Individuelle Lösungen im baulichen Brandschutz

Allgemein

Mit den vorhandenen und in dieser Technischen Broschüre dargestellten Konstruktionen (nachgewiesen durch bauaufsichtlichen Anwendbarkeitsnachweis) sind eine Vielzahl von brandschutztechnischen Anforderungen abgedeckt.
Sehr oft müssen jedoch individuelle Lösungen erstellt werden, die ebenso an die Kriterien des Brandschutzes gebunden sind. Dabei stehen Ihnen die Knauf Systemberater kompetent zur Seite.

Die Spezialgipsplatte Fireboard bietet mit dem Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1 die beste Grundlage für individuelle Lösungen im baulichen Brandschutz.

Mindestgesamtplattendicken von Fireboard für die Feuerwiderstandsdauer von

Feuerwiderstandsdauer	Mind.-Gesamtplattendicke
30 Minuten	20 mm Fireboard
60 Minuten	30 mm Fireboard
90 Minuten	40 mm Fireboard (zweilagig)
120 Minuten	50 mm Fireboard (zweilagig)
180 Minuten	65 mm Fireboard (dreilagig)

Bemessungskriterium: Maximal 140 K mittlere Temperaturerhöhung
Mit dieser Tabelle nach Gutachterlicher Stellungnahme BB-22-184-1 können die Plattendicken für die jeweilige Feuerwiderstandsdauer als Grundlage für einen individuellen ingenieurmäßigen Brandschutz für die Abstimmung mit den Brandschutz-Sachverständigen verwendet werden.

Hinweis	Nachweis Gutachterliche Stellungnahme BB-22-184-1

Prüfungsbedingungen

- Beflammung von einer Seite
- Unterkonstruktion auf der vom Feuer abgewandten Seite
- Messung der Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgewandten Seite der jeweiligen Bekleidung

Individuelle Sonderlösungen auf dem Weg des ingenieurmäßigen Brandschutzes

In der Praxis kommt es häufig vor, dass bei bestehenden Bauteilen oder vor bestehenden Anlagen, Behältern und ähnlichem zusätzliche Bekleidungen angebracht werden sollen, die eine Feuerwiderstandsdauer von 30 bis 180 Minuten aufweisen. Die Brandbeanspruchung wird hierbei nur von einer Seite aus angenommen.
Um bei der brandschutztechnischen Auslegung solcher Sonderanwendungsfälle (gedacht insbesondere für den Brandschutz-Sachverständigen) Hilfen zu geben, wurden Fireboard in Dicken von 20 bis 65 mm (auch mehrlagig) als vereinfachte Wand- und Deckenkonstruktion in einem Kleinbrandofen einer Brandprüfung nach DIN 4102-2 unterzogen.
Zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer werden in der DIN 4102-2 nachfolgend beschriebene Beurteilungskriterien herangezogen.

Brandschutzkriterien

- Temperaturkriterium
  Das Temperaturkriterium fordert von der Konstruktion bzw. Bekleidung, dass auf der dem Brand abgewandten Seite keine Temperaturerhöhungen von durchschnittlich mehr als 140 K und an keiner Stelle mehr als 180 K entstehen.
- Raumabschluss
  Der Raumabschluss einer Brandschutzkonstruktion stellt sicher, dass im Brandfall keine Risse und Fugen in der Konstruktion entstehen, um einen Brandüberschlag und eine Rauchausbreitung zu verhindern.
- Tragfähigkeit
  Die Forderung an die Tragfähigkeit verlangt, dass die Konstruktion bei Brandeinwirkung ihre Standsicherheit nicht verliert.

Konstruktive Details

Die Plattenspannweiten der Fireboard gemäß den nachfolgenden Tabellen sind einzuhalten. Sie gelten jedoch nur im Bereich des ingenieurmäßigen Brandschutzes und nicht für die in den übrigen Kapiteln des Brandschutzordners dargestellten geprüften Brandschutzkonstruktionen.

Allgemeine Hinweise zur Ausführung

Einlagige Bekleidung

- Längsverlegung: Stirnstöße durch Plattenstreifen oder Profile hinterlegen
- Querverlegung: Stirnstöße auf Profil


Mehrlagige Bekleidung

- Stöße versetzen

Bekleidungen aus Fireboard können als Direktbekleidung oder auf einer Unterkonstruktion (z. B. Vorsatzschalen) ausgeführt werden.

- Max. Wandhöhen bei freistehenden Vorsatzschalen 5 m

Vertikale Bekleidungen




Plattendicke	Maximale Spannweite e Verlegung		Schraubabstand[1)]
	Quer	Längs	
mm	mm	mm	mm
12,5/15	625	625	250
20	700		
25	1000		
30	1000		

1) Verschraubung mit Schnellbauschrauben; Verklammerung auf Holzunterkonstruktion mit Klammerabstand 80 mm möglich.

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Individuelle Lösungen im baulichen Brandschutz

Horizontale Bekleidungen



Plattendicke	Maximale Spannweite e Verlegung		Schraubabstand
	Quer	Längs	
mm	mm	mm	mm
12,5/15	500	ca. 420	170
20	600		
25	750		
30	1000		

Typische Anwendungsfälle

Bekleidung von Tragwerken zum Erhalt der Tragfähigkeit im Brandfall:

- Stahltragwerke
  Bei fachgerechter Fireboard-Bekleidung werden in der angegebenen Feuerwiderstandsdauer auch bei hoher Umgebungstemperatur nur maximale Temperaturen von ca. 200 °C auf der Stahloberfläche erreicht. Die kritische Temperatur von Stahl (i. d. R. 400 bis 500 °C) bei deren Größe die Tragfähigkeit von Stahl drastisch reduziert wird, wird bei weitem nicht erreicht.
- Holztragwerke
  Analog der Stahlstützen-Bekleidung treten vergleichbare Temperaturen an der Holzoberfläche auf. In diesem Falle bietet die Fireboard-Bekleidung eine Sicherheit gegen Entflammen des Holzes, da die Entzündungstemperatur des Holzes i. d. R. > 250 °C liegt.

Das Schutzziel für Stahl-/Holztragwerke wird in beiden Fällen optimal erreicht.

Bekleidung von Stahltragwerken


Bekleidungsdicke je Seite, siehe Tabelle auf Seite I-10-2 des Brandschutzordners.

- Ohne Unterkonstruktion

Befestigung der Fireboard direkt auf dem Stahltragwerk mit Schnellbauschrauben (Blechdicken bis 2,25 mm)
Spannweiten der Fireboard beachten.

- Mit Unterkonstruktion

Befestigung der Fireboard auf Unterkonstruktion (z. B. CD 60/27, Hutprofil, Federschiene), die am Stahltragwerk befestigt wird.
Für raumsparende Lösungen kann die Unterkonstruktion (CW-Profil/UW-Profil) alternativ flächenbündig integriert in Ebene der Stahlprofile eingebaut werden.



Der Lösungsweg zur ingenieurmäßigen Brandschutzkonstruktion mit Knauf Fireboard

Bauaufsichtliche Brandschutzanforderung
an das Bauteil

↓

Ausarbeitung der brandschutztechnischen Lösung
(Bekleidungsdicke, konstruktive Details)
in Zusammenarbeit mit dem Knauf Systemberater

↓

Abstimmung mit den verantwortlichen
Brandschutz-Sachverständigen

↓

Umsetzung der ingenieurmäßig geplanten,
abgestimmten Brandschutzkonstruktion


► Gut zu wissen
Zugglieder gelten nicht als Stahlstützen oder Stahlträger und sind daher über die üblichen Nachweise nicht abgedeckt.
Zu individuellen Einzellösungen beraten wir Sie gern.

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Anwendungsbeispiele

Anschluss Brandwand an Dach


In der Sanierung/Umbau entstehen sehr häufig Nutzungsänderungen. Hierbei sind Brandabschnitte neu zu bilden. Eine Überdachführung ist häufig nicht möglich (zu aufwendig und kostenintensiv). Der erforderliche Brandüberschlagsbereich wird hier über die örtliche Brandschutzverantwortlichen und/oder über den involvierten Brandschutz-Sachverständigen festgelegt.



■ mB = mechanische Beanspruchung


Anschluss freitragende Decke an Deckenschott

Nicht immer ist es möglich, freitragende Decken von Wand zu Wand zu spannen. Sollen nur Teilbereiche der Decke brandschutztechnisch geschützt werden, kann der Anschluss der Decke alternativ an einem Wandschott in gleicher Brandschutzqualität erfolgen. Dargestellt ist ein lastabtragendes Wandschott nach statischer Bemessung im Deckenbereich. Die Lastabtragung wird über eine Mittelabhängung errechnet.
Anwendung z. B. zur Überbrückung in F90 von unten / von unten und oben.



Deckensprung für Raum-in-Raum System Cubo Basis

Durch bauliche Gegebenheiten wie z. B. einen Höhenversprung im Bereich der Decke kann es erforderlich sein, Raum-in-Raum Systeme mit Höhenversprung auszuführen. Dargestellt ist eine F90-Variante mit schräger Sichtdecke als gestalterische Option.



Hinweis	Die hier gezeigten Anwendungsbeispiele des ingenieurmäßigen Brandschutzes mit Fireboard sind Ausführungen, die für individuelle Objekte zusammen mit Brandschutzingenieuren erarbeitet wurden und nicht ohne Beratung und individuelle Betrachtung übertragbar sind. Bei speziellen Ausführungen geben die Knauf Systemberater gern Auskunft.


Ingenieurmäßiger Brandschutz

Anwendungsbeispiele


Freitragende Decke an Stahlträger

Es kann im Objekt eine wirtschaftliche Lösung sein, freitragende Decken mit Feuerwiderstand direkt an Stahlträgern zu befestigen. Damit kann auch bei großen Raumsituationen bzw. in Hallen Brandschutz von unten umgesetzt werden. Die Stahlträger werden durch die Decken gleichermaßen geschützt wie der Deckenhohlraum.

Unterkonstruktion CW-Profile




Unterkonstruktion UA-Profile



Brandwand mit freiem Wandende


Gemäß Anwendbarkeitsnachweis sind Brandwände an gleichwertige Bauteile anzuschließen. Ein Anschluss an einer F0 Stahlfassade ist nicht zulässig. Alternativ kann die Ausbildung einer Brandwand mit freiem Wandende eine Lösung im Objekt sein.

Horizontalschnitt



- mB = mechanische Beanspruchung

Vertikalschnitt



Hinweis	Die hier gezeigten Anwendungsbeispiele des ingenieurmäßigen Brandschutzes mit Fireboard sind Ausführungen, die für individuelle Objekte zusammen mit Brandschutzingenieuren erarbeitet wurden und nicht ohne Beratung und individuelle Betrachtung übertragbar sind. Bei speziellen Ausführungen geben die Knauf Systemberater gern Auskunft.


Ingenieurmäßiger Brandschutz

Anwendungsbeispiele


F90 auf Stahlhohlprofil

Werden nicht raumhohe Brandschutztüren zwischen Massivwänden eingebaut, ist es erforderlich, Sturz und statisch erforderliches Anschlussprofil in Brandschutzqualität auszuführen. Mit Trockenbau kann dieses Detail sehr wirtschaftlich gelöst werden.


Ansicht



Vertikalschnitt, Variante 1



Vertikalschnitt, Variante 2




Hinweis	Die hier gezeigten Anwendungsbeispiele des ingenieurmäßigen Brandschutzes mit Fireboard sind Ausführungen, die für individuelle Objekte zusammen mit Brandschutzingenieuren erarbeitet wurden und nicht ohne Beratung und individuelle Betrachtung übertragbar sind. Bei speziellen Ausführungen geben die Knauf Systemberater gern Auskunft.

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Anwendungsbeispiele


Metallständerwand mit Brandschutzfunktion für Stahlstütze im Wandhohlraum

Statisch erforderliche Stützen können entweder eigenständig bekleidet werden, oder wie hier dargestellt im Wandhohlraum an beliebiger Stelle durch die Wandbekleidung geschützt werden. In diesem Fall muss die Wandbekleidung je Seite den erforderlichen Feuerwiderstand erreichen.



Dachgeschossbekleidung bei Ertüchtigung der Dachkonstruktion mit Stahlträger

Mischkonstruktionen aus Stahl- und Holzträgern können mit dem ingenieurmäßigen Brandschutz ertüchtigt werden, wenn Standardsysteme nicht angewendet werden können. Auch unter Reetdächern bietet der ingenieurmäßige Brandschutz Lösungen.



Hinweis	Die hier gezeigten Anwendungsbeispiele des ingenieurmäßigen Brandschutzes mit Fireboard sind Ausführungen, die für individuelle Objekte zusammen mit Brandschutzingenieuren erarbeitet wurden und nicht ohne Beratung und individuelle Betrachtung übertragbar sind. Bei speziellen Ausführungen geben die Knauf Systemberater gern Auskunft.

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

› **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
› **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

KNAUF AKADEMIE

KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› www.knauf-akademie.de



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

› www.knauf.de
› www.youtube.com/knauf
› www.twitter.com/knauf_DE
› www.facebook.com/knaufDE
› www.instagram.com/knauf_deutschland/

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

BS-I.de/ger/03.23/0/TBr

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause
Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen
Knauf Design
Oberflächenkompetenz
Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile
Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme
für Sanierung und Neubau
Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke
Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinentechnik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau
Marbos
Innovative Systembaustoffe Pflaster- und GaLaBau, Techn. Mörtel und Denkmalpflege
Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte
für Neubau und Sanierung

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen


Knauf Service und Beratung



Objekt: Arztpraxis – München, Entwurf: Architekturbüro Teamwerk-Architekten – München

Wände - Einführung und Inhalt

Einführung



Geltungsbereich

Nachstehende Angaben gelten für Trennwände nach DIN 4103-1 und/ oder DIN 18183 mit ein- oder zweiseitiger Beplankung aus Fireboard oder Gipsplatten nach DIN 18180 bzw. DIN EN 520. Einseitig beplankte Konstruktionen werden im weiteren Text als Schachtwände bezeichnet und gesondert klassifiziert. Die Feuerwiderstandsklassen der in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellten Konstruktionen, basieren auf der DIN 4102-4 und allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP).

Eventuell brandschutztechnisch erforderliche Dämmschichten im Wandhohlraum bzw. die Zulässigkeit von Dämmstoffen sind den nachfolgenden Tabellen der jeweiligen Systeme zu entnehmen.

Einzelne und nebeneinander angeordnete Leitungen (3 bis 5 Leitungen), die ausschließlich der Versorgung des angeschlossenen Raumes dienen, dürfen innerhalb von Knauf Wänden verlegt werden.

Einbauten

Verglasungen oder Feuerschutzabschlüsse mit bestimmter Feuerwiderstandsdauer können eingebaut werden, wenn ein Anwendbarkeitsnachweis für den Einbau in leichte Trennwände (Ständerbauweise) vorliegt.

Zulässige Einbauhöhe/Einbaubereiche

Die zulässige Einbauhöhe ist abhängig von der Konstruktionsart und dem Einbaubereich.

Als Einbaubereiche nach DIN 4103-1 sind zu beachten:

Einbaubereich 1:
Wände in Räumen mit geringer Menschenansammlung, z. B. Wohnungen, Hotels, Büro- und Krankenhäuser einschließlich der Flure oder dergleichen.


Einbaubereich 2:
Wände in Räumen mit größerer Menschenansammlung, z. B. Versammlungs- und Schulräume, Hörsäle, Ausstellungs- und Verkaufsräume und ähnlich genutzte Räume.

Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

Gebogene Knauf Metallständerwände mit Boden- und Deckenanschlussprofil Knauf Sinus

Knauf Metallständerwände sind auch als gebogene Variante möglich. (Ausführung gem. Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de).

plus



plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

■ Gebogene Wände


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände


W111.de Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

Wandhöhen

Plattenlage vertikal



Plattenlage horizontal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	**Ständerachsabstand a** mm	**Feuerschutzplatte Knauf Piano F30** m	**Massivbauplatte F90** m	**Diamant F30** m
CW 50	1000	–	2,80[1)]	–
	625	3,20[1)]	3,85	4,00
	417	3,85	–	4,00
	312,5	4,00	–	4,00
CW 70	625	–	–	4,65[2)]
	417	–	–	5,00[2)]
	312,5	–	–	5,00[2)]
CW 75	1000	–	4,00	–
	625	4,00	4,10	4,75
	417	4,35	–	5,00
	312,5	4,85	–	5,00
CW 100	1000	–	4,30	–
	625	5,00	5,00	5,00
	417	5,00	–	5,00
	312,5	5,00	–	5,00
CW 125 / CW 150	1000	–	5,00	–
	625	5,00	5,00	5,00
	417	5,00	–	5,00
	312,5	5,00	–	5,00

1) Nur Einbaubereich 1

2) Nur mit Diamant GKFI 15 mm




- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Massivbauplatte

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W111.de Einfachständerwerk – Einlagig beplankt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Mind.-Dicke d mm	Gewicht ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind. Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w dB
W111.de Metallständerwand														Einfachständerwerk – Einlagig beplankt
														
	F30		•				**12,5**	25	75	50	Ohne		40	45,9
									100	75			60	48,3
									125	100			80	51,2
					•		**12,5**	29	75	50	Ohne		40	48,7
									100	75			60	51,5
									125	100			80	53,2
					•		**15**	35	100	70	Ohne		60	52,8
	F90			•			**25**	48	100	50	Mineralwolle (S) 40 50		40	50,2
									125	75			60	51,4
									150	100			80	52,8

Stirnstöße mit Profilen hinterlegen, sofern kein Dämmstoff eingebaut ist.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS
- AbP P-3202/2028-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G)

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände


W112.de Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

Wandhöhen


Plattenlagen vertikal



Plattenlagen horizontal



Plattenlage 1 horizontal / Plattenlage 2 vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	Knauf Bauplatte 2x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano 12,5 mm + Diamant 12,5 mm F30 m	 F90 m	Diamant 2x 12,5 mm / Silentboard 2x 12,5 mm plus / Massivbauplatte 25 mm + Diamant 12,5 mm plus / Silentboard 12,5 mm + Diamant 12,5 mm plus F90 m
CW 50	625	4,00	4,00	4,75
	417	4,00	4,00	5,00
	312,5	4,35	4,35	5,00
CW 75	625	5,00	5,05	7,00
	417	5,00	5,60	7,00 plus
	312,5	5,00	5,60	7,00
CW 100 / CW 125 / CW 150	625	7,00	7,00	7,00
	417	7,00 plus	7,00	7,00
	312,5	7,00	7,00	7,00

- Alle Plattenlagen in Unterkonstruktion geschraubt.
- Bei oberster Plattenlage geklammert:
  Wandhöhen gemäß System W111.de auf Seite W-20-1.
- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Silentboard / Massivbauplatte

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G) in Verbindung mit
  - Wandhöhe > 5,00 m
  - Beplankung mit 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
- Bei Anwendung Wandhöhen mit CW 75 und Beplankung Diamant/Silentboard/Massivbauplatte
- Bei Anwendung Wandhöhen F30 ab CW 100
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W112.de Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt

Systemvarianten



Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Mind.-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind. Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w dB
W112.de Metallständerwand														Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F30	●					2x 12,5	41	100	50	Ohne		40	54,1
									125	75			60	55,9
									150	100			80	58,4
	F90		●				2x 12,5	48	100	50	Ohne		40	56,4
									125	75			60	57,2
									150	100			80	59,8
					●		2x 12,5	56	100	50	Ohne		40	59,4 60,1[1)]
									125	75			60	61,5 63,0[1)]
									150	100			80	63,2 64,5[1)]
						●	2x 12,5 plus	78	100	50	Ohne		40	67,5
									125	75			60	69,6
									150	100			80	70,4
			●				12,5 + 12,5	52	100	50	Ohne		40	59,0
									125	75			60	59,7
					●				150	100			80	63,0
				●			25 + 12,5 plus	74	125	50	Ohne		40	64,4
									150	75			60	66,2
					●				175	100			80	68,0
						●	12,5 + 12,5 plus	67	100	50	Ohne		40	66,0
									125	75			60	67,4
					●				150	100			80	67,6

1) Oberste Plattenlage geklammert

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G) in Verbindung mit
  - Wandhöhe > 5,00 m
  - Beplankung mit 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände


W113.de Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Plattenlage 1 und 2 horizontal / Plattenlage 3 vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Knauf Bauplatte 3x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano 3x 12,5 mm F30 m	 F90 m	Diamant 3x 12,5 mm / Silentboard 2x 12,5 mm + Diamant 12,5 mm plus F90 m
CW 50	625	5,00	5,00	7,65
	417	5,00	5,00	8,15 plus
	312,5	5,00	5,00	8,45
CW 75	625	5,00	5,60	9,00
	417	5,00	5,60	9,00 plus
	312,5	5,00	5,60	9,00
CW 100 / CW 125 / CW 150	625	5,00	9,00	9,00
	417	5,00	9,00	9,00
	312,5	5,00	9,00	9,00

- Alle Plattenlagen in Unterkonstruktion geschraubt.
- Bei oberster Plattenlage geklammert: Wandhöhen gemäß System W112.de auf Seite W-20-3.
- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Silentboard

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Anwendung Wandhöhen mit CW 50 / CW 75 und Beplankung Diamant/Silentboard
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung



Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W113.de Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Mind.-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W113.de Metallständerwand														Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt
	F30	●					3x 12,5	61	125	50	Ohne		40	58,7
									150	75			60	58,7
									175	100			80	63,9
	F90		●				3x 12,5	70	125	50	Ohne		40	61,0
									150	75			60	61,1
									175	100			80	64,5
					●		3x 12,5	82	125	50	Ohne		40	64,8 66,6[1)]
									150	75			60	66,3 67,1[1)]
									175	100			80	67,7 68,0[1)]
						●	2x 12,5 + plus 12,5	104	125	50	Ohne		40	71,3
					●				150	75			60	71,6
									175	100			80	71,3

1) Oberste Plattenlage geklammert

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G)
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände


W115.de Doppelständerwerk entkoppelt

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Plattenlage 1 horizontal / Plattenlage 2 vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Knauf Bauplatte 2x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm F30 m	 F90 m	Feuerschutzplatte Knauf Piano 12,5 mm + Diamant 12,5 mm F90 m	Diamant 2x 12,5 mm / Silentboard 12,5 mm + Diamant 12,5 mm plus F90 m
CW 50	625	2,95[1)]	2,95[1)]	3,30[1)]	3,35[1)]
	417	3,60[1)]	3,60[1)]	3,95	4,00
	312,5	4,00	4,00	4,00	4,00
CW 75	625	4,00	4,00	4,00	4,00
	417	4,00	4,00	4,30	4,40
	312,5	4,55	4,55	4,85	4,95
CW 100	625	4,50	4,50	4,85	4,95
	417	5,00	5,40	5,80	5,90
	312,5	5,00	6,15	6,50	6,65
CW 125	625	5,00	5,80	6,20	6,30
	417	5,00	6,95	7,00	7,00
	312,5	5,00	7,00	7,00	7,00
CW 150	625	5,00	7,00	7,00	7,00
	417	5,00	7,00	7,00	7,00
	312,5	5,00	7,00	7,00	7,00

1) Nur Einbaubereich 1

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Silentboard

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G) in Verbindung mit
  - Wandhöhe > 5,00 m
  - Beplankung mit 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W115.de Doppelständerwerk entkoppelt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW mm	Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W115.de Metallständerwand														Doppelständerwerk entkoppelt	
	F30	•					2x 12,5	44	155	2x 50	105	Ohne		2x 40	64,7
									205	2x 75	155			2x 60	66,6
									255	2x 100	205			2x 80	67,6
Ständerachsabstand a	F90		•				2x 12,5	50	155	2x 50	105	Ohne		2x 40	67,3
									205	2x 75	155			2x 60	69,7
									255	2x 100	205			2x 80	71,9
					•		2x 12,5	59	155	2x 50	105	Ohne		2x 40	69,7
									205	2x 75	155			2x 60	72,2
									255	2x 100	205			2x 80	74,4
			•				12,5 + 12,5	55	155	2x 50	105	Ohne		2x 40	68,0
									205	2x 75	155			2x 60	70,6
									255	2x 100	205			2x 80	73,2
						•	12,5 + 12,5 plus	70	155	2x 50	105	Ohne		2x 40	74,0

Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G) in Verbindung mit
  - Wandhöhe > 5,00 m
  - Beplankung mit 2x 12,5 mm Knauf Bauplatte
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände


W115V.de Doppelständerwerk – Mit Beplankung innen

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Plattenlagen horizontal



Maximal zulässige Wandhöhen

Ausführung der Grundwand[1]		Vorsatzschale entkoppelt		Vorsatzschale verschraubt
Knauf Profil	Ständerachsabstand	Diamant 1x 12,5 mm / Silentboard 1x 12,5 mm plus	Diamant 2x 12,5 mm / Silentboard 2x 12,5 mm plus	
Blechdicke 0,6 mm	a mm	m	m	m
CW 50	625	3,00[2]	3,35[2] / 2,65	4,75
CW 75	625			7,00 plus

1) Beplankung nach Systemvarianten siehe Seite W-20-10


2) Nur Einbaubereich 1

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant / Diamant Steel GKFI
  Horizontal: Silentboard

Einbruchhemmung

Systemvarianten mit Diamant Steel GKFI erreichen die Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627.
Weitere Angaben siehe Detailblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC.de

Wandaufbau – Schemazeichnung



plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G) in Verbindung mit Wandhöhe > 5,00 m
- Bei Anwendung Wandhöhen mit CW 75 und Beplankung Diamant/Silentboard
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung



Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W115V.de Doppelständerwerk – Mit Beplankung innen

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Grundwand Beplankung: Diamant	Grundwand Beplankung: Diamant Steel GKFI	Grundwand Beplankung: Silentboard	Grundwand Beplankung: Mind.-Dicke d_1 + d_3 mm	Profil Knauf CW: Hohlraum h_1 mm	Vorsatzschale Beplankung: Diamant	Vorsatzschale Beplankung: Silentboard	Vorsatzschale Beplankung: Mind.-Dicke d_2 mm	Profil Knauf CW: Hohlraum h_2 mm	Gesamtgewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Gesamtwanddicke[1]: D mm	Schallschutz: Dämmschicht[2] Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß[3] R_w dB
W115V.de Metallständerwand														Wohnungstrennwand – Doppelständerwerk – Mit Beplankung innen
	F90	•			2x 12,5 + 2x 12,5	50	•		1x 12,5	50	71	167,5	40 + 40	70,4
						75				50		192,5	60 + 40	73,9
				•	2x 12,5 + 2x 12,5 plus	50		•	1x 12,5	50	99	167,5	40 + 40	76,7
						75				50		192,5	60 + 40	78,9
		•	•		2x 12,5 + 2x 12,5 + 0,4	75	•		1x 12,5	50	78	193,5	60 + 40	75,4
	F90	•			2x 12,5 + 2x 12,5	50	•		2x 12,5	50	84	180	40 + 40	76,9
						75				50		205	60 + 40	78,7
				•	2x 12,5 + 2x 12,5 plus	50		•	2x 12,5	50	118	180	40 + 40	81,0
						75				50		205	60 + 40	82,5
		•	•		2x 12,5 + 2x 12,5 + 0,4	75	•		2x 12,5	50	91	206	60 + 40	80,0

1) *Gesamtwanddicke $D = d_1 + h_1 + d_3 + 5$ mm Dämmstreifen $+ h_2 + d_2$*

2) *Dämmschichtdicke: Grundwand + Vorsatzschale*

3) *Schalldämm-Maße für Ausführung Vorsatzschale entkoppelt.*
Bei Ausführung Vorsatzschale mit Grundwand verschraubt: Einfluss der Verschraubung der Vorsatzschale in die Grundwand -3 dB.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle G plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

G Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Dämmschicht G in Verbindung mit Wandhöhe > 5,00 m
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W116.de Doppelständerwerk verlascht

Wandhöhen

Plattenlagen horizontal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand **a** mm	Knauf Bauplatte 2x 12,5 mm **F30** m	Diamant 2x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm **F90** m
CW 50	625	5,00	5,00
CW 75	625	5,00	5,60 plus
CW 100	625	5,00	7,00



- Verlegung der Platten:
  Horizontal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände

W116.de Doppelständerwerk verlascht

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Mind.-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW mm	Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W116.de Metallständerwand															Doppelständerwerk verlascht
	**F30**	●					**2x 12,5**	45	≥ 155	2x 50	≥ 105	Ohne		40	54,0[1]
	**F90**		●				**2x 12,5**	52	≥ 155	2x 50	≥ 105	Ohne		40	*54*
					●		**2x 12,5**	60	≥ 155	2x 50	≥ 105	Ohne		40	62,5
														2x 40	63,5

1) Gemessen mit einem Plattengewicht von ca. 9 kg/m²

- ***Kursive Schalldämm-Maße*** sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
- In gemäßigten Feuchträumen imprägnierte Platten verwenden (Empfehlung gemäß DIN 18181).

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G)

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Metallständerwände


W145.de Doppelständerwerk verlascht

Wandhöhen

Plattenlage 1 horizontal / Plattenlage 2 vertikal



Plattenlagen horizontal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profile Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Zweilagig beplankt m	Dreilagig beplankt m
MW 100	625	7,00	9,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant
  Horizontal: Silentboard / Massivbauplatte

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Aufgrund der Verwendung von Knauf MW-Profilen
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung



Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf DIVA Schallschutzwand W145.de.

Metallständerwände

W145.de Doppelständerwerk verlascht

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Silentboard	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf MW mm	Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
W145.de DIVA Schallschutzwand														Doppelständerwerk verlascht – Zweilagig beplankt	
	F90				•	•	**12,5 + 12,5**	77	450	2x 100	400	Ohne		2x 80	*75*
				•		•	**25 + 12,5**	96	475	2x 100	400	Ohne		2x 80	78,2
						•	**2x 12,5**	88	450	2x 100	400	Ohne		2x 80	79,5
W145.de DIVA Schallschutzwand														Doppelständerwerk verlascht – Dreilagig beplankt	
	F90				•	•	**2x 12,5 + 12,5**	114	475	2x 100	400	Ohne		2x 80	*80*
						•	**3x 12,5**	126	475	2x 100	400	Ohne		2x 80	81,9
				•		•	**12,5 + 25 + 12,5**	133	500	2x 100	400	Ohne		2x 80	83,2

- ***Kursive Schalldämm-Maße*** sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
- Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G) plus
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Aufgrund der Verwendung von Knauf MW-Profilen
- Bei Ausführung mit Dämmschicht (G)
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf DIVA Schallschutzwand W145.de.

Metallständerwände AQUAPANEL®


W381.de/W382.de Einfachständerwerk – Einlagig/Zweilagig beplankt

Wandhöhen

W381.de



W382.de



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	W381.de AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm F30 m	W382.de AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm F90 m
CW 50	625	3,25[1)] / 2,35	4,00
	417	3,95	4,00
	312,5	4,00	4,30
CW 75	625	4,00	4,65
	417	4,40	5,00
	312,5	5,00	5,00
CW 100	625	5,00	5,00
	417	5,00	5,00
	312,5	5,00	5,00
CW 125	625	5,00	5,00
	417	5,00	5,00
	312,5	5,00	5,00
CW 150	625	5,00	5,00
	417	5,00	5,00
	312,5	5,00	5,00

1) Nur Einbaubereich 1




- Verlegung der Platten:
  Horizontal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 900 x 1250 mm

Hinweise	**AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter.Easier. Faster** In dieser Unterlage wird der Produktname in der abgekürzten Variante verwendet: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W381.de/W382.de Einfachständerwerk – Einlagig/Zweilagig beplankt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke: D mm	Profile Knauf CW Z100/C3/C5: Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
										
W381.de Metallständerwand AQUAPANEL®										Einfachständerwerk – Einlagig beplankt
	F30	•	12,5	25	75	50	–		–	–
					100	75			–	–
					125	100			–	–
W382.de Metallständerwand AQUAPANEL®										Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F90	•	2x 12,5	48	100	50	–		–	–
					125	75			–	–
					150	100			–	–

Bei Brandschutz: Obere und untere sowie seitliche Randanschlussprofile mit Mineralwolledämmstreifen (S) hinterlegen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/343/17-MPA BS
AbP P-2100/345/17-MPA BS

Metallständerwände AQUAPANEL®


W383.de/W384.de Einfachständerwerk – Einlagig/Zweilagig mischbeplankt

Wandhöhen

W383.de



W384.de



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	W383.de AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm und Diamant 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF/GKFI F30 m	W384.de AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm und Diamant 2x 12,5 mm / Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF/GKFI F90 plus m
CW 75	625	3,00	3,00
	417	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00
CW 100	625	3,00	3,00
	417	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00
CW 125	625	3,00	3,00
	417	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00
CW 150	625	3,00	3,00
	417	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 1200 x 2000 mm / Diamant / Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF(I)

Hinweise	**AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter.Easier. Faster** In dieser Unterlage wird der Produktname in der abgekürzten Variante verwendet: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.



plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W383.de/W384.de Einfachständerwerk – Einlagig/Zweilagig mischbeplankt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 1 Mind.-Dicke d mm	Beplankung Wandseite 2 AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 2 Diamant[1]	Beplankung Wandseite 2 Mind.-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Z100/ C3/C5 Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w dB
W383.de Metallständerwand AQUAPANEL®													Einfachständerwerk – Einlagig mischbeplankt
	F30	•	12,5		•	12,5	27	100	75	Mineralwolle G 60	15	60	≥ *44*
								125	100			80	≥ *44*
W384.de Metallständerwand AQUAPANEL®													Einfachständerwerk – Zweilagig mischbeplankt
	F90 plus	•	2x 12,5		•	2x 12,5	52	125	75	Mineralwolle G 60	15	60	57,8
								150	100			80	≥ *57*

1) Anstelle Diamant GKF(I) können brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten. Das Gewicht reduziert sich um 2 kg/m² je Plattenlage.

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Bei Brandschutz: Obere und untere sowie seitliche Randanschlussprofile mit Mineralwolledämmstreifen (S) hinterlegen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (z. B. von Knauf Insulation).

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/343/17-MPA BS
AbP P-2100/345/17-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W385.de Doppelständerwerk entkoppelt

Wandhöhen

W385.de



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm F30 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm und Diamant 12,5 mm / Feuerschutz-platte Knauf Piano GKF/ GKFI F30 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm F90 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm und Diamant 2x 12,5 mm / Feuer-schutzplatte Knauf Piano GKF/GKFI F90 plus m
CW 50	625	2,70[1)] / –	–	2,90[1)] / –	–
	417	3,25[1)] / 2,55	–	3,55[1)] / 3,10	–
	312,5	3,45	–	4,00	–
CW 75	625	4,00	3,00	4,00	3,00
	417	4,00	3,00	4,00	3,00
	312,5	4,15	3,00	4,50	3,00
CW 100	625	4,15	3,00	4,40	3,00
	417	4,95	3,00	5,00	3,00
	312,5	5,00	3,00	5,00	3,00
CW 125	625	5,00	3,00	5,00	3,00
	417	5,00	3,00	5,00	3,00
	312,5	5,00	3,00	5,00	3,00
CW 150	625	5,00	3,00	5,00	3,00
	417	5,00	3,00	5,00	3,00
	312,5	5,00	3,00	5,00	3,00

1) Nur Einbaubereich 1

- Verlegung der Platten bei beidseitiger AQUAPANEL® Beplankung:
  Horizontal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 900 x 1250 mm
- Verlegung der Platten bei Mischbeplankung:
  Vertikal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 1200 x 2000 mm / Diamant / Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF(I)

Hinweise	**AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter.Easier. Faster** In dieser Unterlage wird der Produktname in der abgekürzten Variante verwendet: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.





plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W385.de Doppelständerwerk entkoppelt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 1: Mind.-Dicke d mm	Beplankung Wandseite 2: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 2: Diamant[1]	Beplankung Wandseite 2: Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Z100/C3/C5 mm	Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
W385.de Metallständerwand AQUAPANEL®														Doppelständerwerk entkoppelt
	F30	•	12,5	•		12,5	29	130	2x 50	105	–		–	–
								180	2x 75	155			–	–
								230	2x 100	205			–	–
		•	12,5		•	12,5	31	180	2x 75	155	Mineralwolle G 60	15	–	–
								230	2x 100	205			–	–
	F90	•	2x 12,5	•		2x 12,5	51	155	2x 50	105	–		–	–
								205	2x 75	155			–	–
								255	2x 100	205			–	–
	F90 plus	•	2x 12,5		•	2x 12,5	55	205	2x 75	155	Mineralwolle G 60	15	2x 60	≥ 66
								255	2x 100	205			2x 80	≥ 66

1) Anstelle Diamant GKF(I) können brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten. Das Gewicht reduziert sich um 2 kg/m² je Plattenlage.

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Bei Brandschutz: Obere und untere sowie seitliche Randanschlussprofile mit Mineralwolledämmstreifen (S) hinterlegen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (z. B. von Knauf Insulation).

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/343/17-MPA BS
AbP P-2100/345/17-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W386.de Doppelständerwerk verlascht

Wandhöhen

W386.de



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm F30 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 12,5 mm und Diamant 12,5 mm / Feuerschutz-platte Knauf Piano GKF/ GKFI F30 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm F90 m	AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 2x 12,5 mm und Diamant 2x 12,5 mm / Feuer-schutzplatte Knauf Piano GKF/GKFI F90 plus m
CW 50	625	3,25	–	4,65	–
CW 75	625	5,00	3,00	5,00	3,00
CW 100	625	5,00	3,00	5,00	3,00
CW 125	625	5,00	3,00	5,00	3,00
CW 150	625	5,00	3,00	5,00	3,00

- Verlegung der Platten bei beidseitiger AQUAPANEL® Beplankung:
  Horizontal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 900 x 1250 mm
- Verlegung der Platten bei Mischbeplankung:
  Vertikal: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 1200 x 2000 mm / Diamant / Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF(I)

Hinweise	**AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter.Easier. Faster** In dieser Unterlage wird der Produktname in der abgekürzten Variante verwendet: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.





plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Metallständerwände AQUAPANEL®

W386.de Doppelständerwerk verlascht

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 1: Mind.-Dicke d mm	Beplankung Wandseite 2: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Wandseite 2: Diamant[1]	Beplankung Wandseite 2: Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Z100/C3/C5 mm	Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
W386.de Metallständerwand AQUAPANEL®														Doppelständerwerk verlascht
	F30	•	12,5	•		12,5	30	≥ 130	2x 50	105	–		–	–
								≥ 180	2x 75	155			–	–
								≥ 230	2x 100	205			–	–
		•	12,5		•	12,5	32	≥ 180	2x 75	155	Mineralwolle G 60	15	60	≥ *53*
								≥ 230	2x 100	205			80	≥ *53*
	F90	•	2x 12,5	•		2x 12,5	52	≥ 155	2x 50	105	–		–	–
								≥ 205	2x 75	155			–	–
								≥ 255	2x 100	205			–	–
	F90 plus	•	2x 12,5		•	2x 12,5	56	≥ 205	2x 75	155	Mineralwolle G 60	15	60	≥ *61*
								≥ 255	2x 100	205			80	≥ *61*

1) *Anstelle Diamant GKF(I) können brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten. Das Gewicht reduziert sich um 2 kg/m² je Plattenlage.*

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Bei Brandschutz: Obere und untere sowie seitliche Randanschlussprofile mit Mineralwolledämmstreifen (S) hinterlegen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (z. B. von Knauf Insulation).

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/343/17-MPA BS
AbP P-2100/345/17-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Mischbeplankung


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Brandwände


W131.de Brandwand F90-A + mB – nichttragend

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Plattenlage 1 horizontal , Plattenlage 2 vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil	Maximaler Ständerachs-abstand	Maximale Wandhöhen	Erweiterte Wandhöhen plus	Maximale Wandhöhen	Erweiterte Wandhöhen plus	Maximale Wandhöhen	
		Diamant 2x 15 mm / Diamant 3x 12,5 mm plus		Massivbauplatte 20 mm + Feuerschutzplatte Knauf Piano 12,5 mm		Feuerschutzplatte Knauf Piano 3x 12,5 mm plus	Diamant Steel GKFI 2x 12,9 mm
Blechdicke 0,6 mm	a mm	m	m	m	m	m	m
CW 50	312,5	3,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00
CW 75	312,5	3,00	7,00	4,00	7,00	7,00	8,20
CW 100	312,5	3,00	7,00	4,00	7,00	7,00	9,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant / Diamant Steel GKFI (in der 2. Lage)
  Horizontal: Massivbauplatte / Diamant Steel GKFI (in der 1. Lage)
- Verlegung der Stahlblecheinlage:
  Horizontal


Mechanische Beanspruchung

Hinweise

Knauf Brandwände sind feuerbeständige Wände, die unter Brandeinwirkung ihre Standsicherheit bewahren und als Raumabschluss wirksam bleiben, da sie gegenüber herabfallenden Bauteilen besonders widerstandsfähig sind.

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung nachgewiesen.

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.



Ausführung als Sicherheitswand (einbruchhemmend) möglich, je nach Ausführung in der Widerstandsklasse RC2 oder RC3, siehe System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC.de.

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
- Bei Beplankung 3x 12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano/ Diamant






Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Brandwände

W131.de Brandwand F90-A + mB – nichttragend

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Diamant Steel GKFI	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke	Gewicht: Ohne Dämmschicht	Wanddicke	Profile Knauf CW: Hohlraum	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Rohdichte	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke	Schallschutz: Schalldämm-Maß
													
						d		D	h				
						mm	ca. kg/m²	mm	mm	mm	kg/m³	mm	R_w dB
W131.de Brandwand F90-A + mB – nichttragend							Einfachständerwerk – Zwei-/Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage / Diamant Steel GKFI						
	**F90-A + mB**			▪		**2x15 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	77	111	50	Ohne		40	*64*
								136	75			60	*66*
								161	100			80	*68*
	**F90-A + mB**	▪	▪			**20 + 12,5 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	73	116	50	Mineralwolle (G) 40	–	40	*57*
								141	75			60	*57*
								166	100			80	*57*
	**F90-A + mB**	▪				**3x12,5 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	82	126	50	Ohne		40	*61*
								151	75			60	*61*
								176	100			80	*64*
	F90-A + mB plus			▪		**3x12,5 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	94	126	50	Ohne		40	≥ *64*
								151	75			60	≥ *66*
								176	100			80	≥ *68*
	**F90-A + mB**				▪	**2x12,5 + 0,4**	71	102	50	Mineralwolle (G) 40	–	40	–
								127	75			60	63,2
								152	100			80	*63*

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
- Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):
- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle oben
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162 Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise
- AbP P-3391/170/08-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Beplankung 3x 12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano/ Diamant

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.


Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Brandwände

W133.de Brandwand F90-A + mB – tragend

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Maximaler Ständerachsabstand a mm	Maximale Wandhöhen m
CW 50	312,5	3,00
CW 75	312,5	4,50
CW 100	312,5	5,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
- Verlegung der Stahlblecheinlage:
  Horizontal


Mechanische Beanspruchung

Hinweise

Knauf Brandwand Systeme sind feuerbeständige Wände, die unter Brandeinwirkung ihre Standsicherheit bewahren und als Raumabschluss wirksam bleiben, da sie gegenüber herabfallenden Bauteilen besonders widerstandsfähig sind.

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung nachgewiesen.

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.




Ausführung als Sicherheitswand (einbruchhemmend) möglich, je nach Ausführung in der Widerstandsklasse RC2 oder RC3, siehe System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC.de.


Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Brandwände

W133.de Brandwand F90-A + mB – tragend

Systemvarianten



Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte	Diamant	Diamant Steel GKFI	Mind.-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W133.de Brandwand F90-A + mB – tragend													Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt + Stahlblecheinlage
	**F90-A + mB**	▪				**3x12,5 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	82	126	50	Mineralwolle (G) 40	–	40	*61*
								151	75			60	*61*
								176	100			80	*64*
				▪		**3x12,5 + Stahlblecheinlage 1x0,5 mm**	94	126	50	Mineralwolle (G) 40	–	40	*≥ 64*
								151	75			60	*≥ 66*
								176	100			80	*≥ 68*

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
- Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle oben
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162 Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3191/232/14-MPA BS

Hinweise

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.


Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Brandwände

W135.de Metallständerwand F60-A + mB anstelle Brandwand – nichttragend

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Maximaler Ständerachsabstand a mm	Maximale Wandhöhen m	Erweiterte Wandhöhen plus Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	 Diamant 2x 12,5 mm m
CW 50	312,5	4,00	4,35	5,00
CW 75	312,5	4,00	6,50	7,00
CW 100	312,5	4,00	7,00	7,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
- Verlegung der Stahlblecheinlage:
  Horizontal


Mechanische Beanspruchung

Hinweise

Knauf Metallständerwände anstelle von Brandwänden sind nichttragende hochfeuerhemmende Wände, die unter Brandeinwirkung ihre Standsicherheit bewahren und als Raumabschluss wirksam bleiben, da sie gegenüber herabfallenden Bauteilen besonders widerstandsfähig sind.

Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung nachgewiesen.

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.



Ausführung als Sicherheitswand (einbruchhemmend) möglich, je nach Ausführung in der Widerstandsklasse RC2 oder RC3, siehe System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC.de.

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen



Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Brandwände

W135.de Metallständerwand F60-A + mB anstelle Brandwand – nichttragend

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Diamant Steel GKFI	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
W135.de Metallständerwand F60-A + mB anstelle Brandwand – nichttragend												Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt + Stahlblecheinlage	
 	F60-A + mB	▪				2x12,5 + Stahlblech-einlage 1x0,5 mm	59	101	50	Ohne		40	*56*
								126	75			60	*57*
								151	100			80	*59*
				▪		2x12,5 + Stahlblech-einlage 1x0,5 mm	67	101	50	Ohne		40	*64,6*
								126	75			60	*66*
								151	100			80	*68,2*

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.
- Stahlblech gemäß DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder Rollenware, verzinkt, Stahlblechgüte DC01+ZE, Nennblechdicke ≥ 0,5 mm.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):
- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle oben
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162 Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise
- AbP P-3056/312/11-MPA BS

Hinweise

Die mechanische Beanspruchung wird in dieser Unterlage durch die Abkürzung mB beschrieben.


Siehe auch System-Datenblatt Knauf Brandwände W13_DSS.de

Einbruchhemmende Wände


W118.de Sicherheitswand RC2 – Einfachständerwerk

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal
2x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen vertikal
Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 + 12,5 mm Diamant



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 + Diamant 12,5 mm plus / Diamant 2x 12,5 mm m
CW 50	625	4,75
	417	5,40
	312,5	5,80
CW 75	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 100	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 125	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 150	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant / Diamant Steel GKFI

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI




Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände

W118.de Sicherheitswand RC2 – Einfachständerwerk

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite			Gewicht	Wand-dicke	Profile Knauf CW	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich		Schallschutz	
		Diamant	Diamant Steel GKFI	Mindest-Dicke	Ohne Dämm-schicht		Hohl-raum	Mindest-Dicke	Mindest-Rohdichte	Dämm-schicht	Schall-dämm-Maß
				d mm	ca. kg/m²	**D** mm	**h** mm	mm	kg/m³	mm	R_w dB
W118.de Sicherheitswand RC2											Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt blechfrei / mit Diamant Steel GKFI
	**F90**	▪		**2x12,5**	56	100	50	Ohne		40	54,6
						125	75			60	58,5
						150	100			80	60,2
	**F90**	▪	▪	**12,5 + 0,4 + 12,5** plus	62	101	50	Ohne		40	63,8
						126	75			60	65,2
						151	100			80	67,8

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände


W118.de Sicherheitswand RC3 – Einfachständerwerk

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal
2x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen vertikal
2x Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Diamant Steel GKFI 2x 12,5 + 0,4 plus / Diamant 2x 12,5 mm m
CW 50	625	4,75
	417	5,40
	312,5	5,80
CW 75	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 100	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 125	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 150	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant / Diamant Steel GKFI

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI




Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände

W118.de Sicherheitswand RC3 – Einfachständerwerk

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite			Gewicht	Wand-dicke	Profile Knauf CW	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich		Schallschutz	
		Diamant	Diamant Steel GKFI	Mindest-Dicke	Ohne Dämm-schicht		Hohl-raum	Mindest-Dicke	Mindest-Rohdichte	Dämm-schicht	Schall-dämm-Maß
				d mm	ca. kg/m²	**D** mm	**h** mm	mm	kg/m³	mm	**R_w** dB
W118.de Sicherheitswand RC3											Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt blechfrei / mit Diamant Steel GKFI
	**F90**	▪		**2x12,5**	56	100	50	Ohne		40	54,6
						125	75			60	58,5
						150	100			80	60,2
	**F90**		▪	**2x12,5+0,4** plus	68	102	50	Ohne		40	65,3
						127	75			60	66,0
						152	100			80	69,6

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände


W119.de Sicherheitswand RC2 – Doppelständerwerk entkoppelt

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal
2x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen vertikal
Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 + 12,5 mm Diamant



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 + Diamant 12,5 mm plus / Diamant 2x 12,5 mm m
CW 50	625	3,35[1)]
	417	4,00
	312,5	4,00
CW 75	625	4,00
	417	4,40
	312,5	4,95
CW 100	625	4,95
	417	5,90
	312,5	6,65
CW 125	625	6,30
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 150	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00

1) Nur Einbaubereich 1

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant / Diamant Steel GKFI

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI




Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände

W119.de Sicherheitswand RC2 – Doppelständerwerk entkoppelt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite			Gewicht	Wanddicke	Profile Knauf CW	Hohlraum	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich		Schallschutz	
		Diamant	Diamant Steel GKFI	Mindest-Dicke d mm	Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	D mm		h mm	Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	Dämmschicht Mindest-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W119.de Sicherheitswand RC2												
	**F90**	▪		**2x12,5**	59	155	2x50	105	Ohne		2x40	69
						205	2x75	155			2x60	72
						255	2x100	205			2x80	74
	**F90**	▪	▪	**12,5+0,4+12,5** plus	64	156	2x50	105	Ohne		2x40	72,9
						206	2x75	155			2x60	≥72
						256	2x100	205			2x80	≥74

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände


W119.de Sicherheitswand RC3 – Doppelständerwerk entkoppelt

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal
2x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen vertikal
2x Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	Diamant Steel GKFI 2x 12,5 + 0,4 plus / Diamant 2x 12,5 mm m
CW 50	625	3,35[1)]
	417	4,00
	312,5	4,00
CW 75	625	4,00
	417	4,40
	312,5	4,95
CW 100	625	4,95
	417	5,90
	312,5	6,65
CW 125	625	6,30
	417	7,00
	312,5	7,00
CW 150	625	7,00
	417	7,00
	312,5	7,00

1) Nur Einbaubereich 1

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant / Diamant Steel GKFI

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI




Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Einbruchhemmende Wände

W119.de Sicherheitswand RC3 – Doppelständerwerk entkoppelt

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite			Gewicht	Wanddicke	Profile Knauf CW	Hohlraum	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich		Schallschutz	
		Diamant	Diamant Steel GKFI	Mindest-Dicke d mm	Ohne Dämmschicht ca. kg/m²	D mm		h mm	Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	Dämmschicht Mindest-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
W119.de Sicherheitswand RC3												
	**F90**	▪		**2x12,5**	59	155	2x50	105	Ohne		2x40	69
						205	2x75	155			2x60	72
						255	2x100	205			2x80	74
	**F90**		▪	**2x12,5+0,4** plus	71	157	2x50	105	Ohne		2x40	72,1
						207	2x75	155			2x60	≥ 72
						257	2x100	205			2x80	≥ 74

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Diamant Steel GKFI

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Einbruchhemmende Wände W11RC_DSS.de.

Durchschusshemmende Wände


W161.de Durchschusshemmende Wand

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal
Einfachständerwerk CW 75 – FB4 NS



Plattenlagen vertikal
Einfachständerwerk CW 100 mit Dämmschicht – FB4 NS



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	W161.de Knauf Durchschusshemmende Wand m
CW 75	625	6,40
CW 100	625	7,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant
- Einbau der Knauf Torro:
  Siehe System-Datenblatt Knauf Durchschusshemmende Wände W16_DSS.de

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Aufgrund der Knauf Torro im Wandhohlraum

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.



Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Durchschusshemmende Wände W16_DSS.de

Durchschusshemmende Wände

W161.de Durchschusshemmende Wand

plus

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Mindest-Dicke d mm	Gewicht: Ohne Dämmschicht ca. kg/m2	Wanddicke: D mm	Profile: Knauf CW Hohlraum h mm	Schallschutz: Dämmschicht Mindest-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
W161.de Durchschusshemmende Wand								Einfachständerwerk CW 75 - Zweilagig beplankt + Knauf Torro
	**F90**	▪	**2x 12,5** **+** im Wandhohlraum **Knauf Torro** **2x 28 mm**	139	125	75	–	49,7
W161.de Durchschusshemmende Wand								Einfachständerwerk CW 100 (mit Dämmschicht) - Zweilagig beplankt + Knauf Torro
	**F90**	▪	**2x 12,5** **+** im Wandhohlraum **Knauf Torro** **2x 28 mm**	139	150	100	20[1)]	56,7

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Keine
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- 1) Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m2 ≤ r ≤ 50 kPa·s/m2 nach DIN 4109-33

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162 Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Aufgrund der Knauf Torro im Wandhohlraum

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Durchschusshemmende Wände W16_DSS.de

Knauf Strahlenschutzwände


K132.de / K133.de Strahlenschutzwände Safeboard

Wandhöhen

K132.de Strahlenschutzwand Safeboard


Plattenlage 1 horizontal / Plattenlage 2 vertikal

1x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen horizontal

2x 12,5 mm Safeboard




Wandhöhen

K133.de Strahlenschutzwand Safeboard


Plattenlage 1 und 2 horizontal / Plattenlage 3 vertikal

2x 12,5 mm Safeboard + 1x 12,5 mm Diamant



Plattenlagen horizontal

3x 12,5 mm Safeboard



Maximal zulässige Wandhöhen

Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachsabstand a mm	K132.de Strahlenschutzwand Safeboard Zweilagig m	K133.de Strahlenschutzwand Safeboard Dreilagig m
CW 50	625	4,00	5,00
	417	4,00	5,00
	312,5	4,35	5,00
CW 75	625	5,05	5,60
	417	5,60	5,60
	312,5	5,60	5,60
CW 100 / CW 125 / CW 150	625	7,00	9,00
	417	7,00	9,00
	312,5	7,00	9,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Diamant
  Horizontal: Safeboard

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei horizontaler Verlegung der Safeboard

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.





Hinweis

Siehe auch Detailblatt
Knauf Strahlenschutzwände K13.de

Knauf Strahlenschutzwände

K132.de / K133.de Strahlenschutzwände Safeboard

Systemvarianten

Knauf System Schemazeichnungen	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Safeboard	Beplankung je Wandseite: Mindest-Dicke d mm	Wand-dicke D mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Dämmschicht Mindest-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
K132.de Strahlenschutzwand Safeboard										Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F90	•	•	**12,5 + 12,5**	100	50	Ohne		40	66,0
					125	75			60	67,4
					150	100			80	67,6
			•	**2x 12,5**	100	50	Ohne		40	67,5
					125	75			60	69,6
					150	100			80	70,4
K133.de Strahlenschutzwand Safeboard										Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt
	F90	•	•	**2x 12,5 + 12,5**	125	50	Ohne		40	71,3
					150	75			60	71,6
					175	100			80	71,3
			•	**3x 12,5**	125	50	Ohne		40	*71*
					150	75			60	*71*
					175	100			80	*71*

■ Bei Mischbeplankungen stets Diamant als Decklage

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

■ Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle

■ Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)

■ Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle (G) längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m²

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

■ AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

■ Bei horizontaler Verlegung der Safeboard

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Strahlenschutzwände K13.de

Knauf Strahlenschutzwände


K135.de / K136.de / K137.de Strahlenschutzwände Bleiblech

Wandhöhen

K135.de Strahlenschutzwand Bleiblech

Plattenlagen vertikal


1x 12,5 mm Strahlenschutzplatte Bleiblech + 1x 12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano bzw. 2x 12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant



K136.de Strahlenschutzwand Bleiblech

Plattenlagen vertikal


1x 12,5 mm Strahlenschutzplatte Bleiblech +
1x 12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant



K137.de Strahlenschutzwand Bleiblech

Plattenlagen vertikal

2x 12,5 mm Strahlenschutzplatte Bleiblech



Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit bleiblechkaschierter Strahlenschutzplatte Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Maximal zulässige Wandhöhen

Einbaubereiche 1 und 2

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Ständerachs-abstand a mm	K135.de / K136.de Zweilagig m	K137.de Zweilagig m
CW 50	625	4,00	–
	312,5	4,35	4,00
CW 75	625	5,05	–
	312,5	5,60	5,25
CW 100	625	7,00	–
	312,5	7,00	7,00

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Strahlenschutzplatte GKF / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant




Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Strahlenschutzwände K13.de

Knauf Strahlenschutzwände

K135.de / K136.de / K137.de Strahlenschutzwände Bleiblech

Pb

Systemvarianten

Knauf System Schemazeichnungen	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung Wandseite 1: Diamant	Beplankung Wandseite 1: Strahlenschutzplatte GKF	Beplankung Wandseite 1: Mindest-Dicke d mm	Beplankung Wandseite 2: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung Wandseite 2: Diamant	Beplankung Wandseite 2: Strahlenschutzplatte GKF	Beplankung Wandseite 2: Mindest-Dicke d mm	Wanddicke D mm	Profile Knauf CW Hohlraum h mm	Schallschutz: Dämmschicht Mindest-Dicke mm	Schallschutz: Schalldämm-Maß R_w dB
K135.de Strahlenschutzwand Bleiblech													Einfachständerwerk – Strahlenschutzebene einseitig
	F90	•			2x 12,5	•		•	12,5 + 12,5	101 – 107	50	40	≥ *56*
										126 – 131	75	60	≥ *57*
										151 – 161	100	80	≥ *59*
			•		2x 12,5			•	12,5 + 12,5	101 – 107	50	40	≥ *59*
										126 – 131	75	60	≥ *61*
							•			151 – 161	100	80	≥ *63*
K136.de Strahlenschutzwand Bleiblech													Einfachständerwerk – Strahlenschutzebene beidseitig - einfach Bleiblech
	F90	•		•	12,5 + 12,5	•		•	12,5 + 12,5	102 – 112	50	40	≥ *56*
										127 – 137	75	60	≥ *57*
										152 – 162	100	80	≥ *59*
			•	•	12,5 + 12,5			•	12,5 + 12,5	102 – 112	50	40	≥ *59*
										127 – 137	75	60	≥ *61*
							•			152 – 162	100	80	≥ *63*
K137.de Strahlenschutzwand Bleiblech													Einfachständerwerk – Strahlenschutzebene beidseitig - mehrfach Bleiblech
	F90			•	2x 12,5			•	2x 12,5	103 – 118	50	40	≥ 56
										128 – 143	75	60	≥ 56
										153 – 168	100	80	≥ 59

1. Lage der Strahlenschutzplatte Bleiblech, Stirnstöße mit Profilen + Bleiblechstreifen hinterlegen

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Brandschutztechnisch zulässig: Mineralwolle (G)
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle (G) längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m²

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-3310/563/07-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit bleiblechkaschierter Strahlenschutzplatte Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Strahlenschutzwände K13.de

Schachtwände

W628A.de Schachtwand – Freispannend


Wandhöhen

Plattenlagen horizontal 2x 25 mm Massivbauplatte





Hinweis	Ausführung des Wandanschlusses mit Winkelprofil 50/35 alternativ CW- oder UW-Profil möglich.



Wandhöhen bei 1-seitiger Ausführung

Maximale Schachtbreite b m	Wandhöhe Maximal zulässig m	Erweiterte Wandhöhe Maximal zulässig plus m	Abmessung
2,00	3,00	15,00	

plus Wandhöhen bei mehrseitiger Ausführung mit vereinfachter Eckausbildung

Eckausbildung	Aus-führung	Maximale Innenabmessung a m	Maximale Innenabmessung b m	Maximale Schacht-wandabwicklung Innenabmessung m	Wandhöhe Maximal zulässig m	Beispiel: **Innenabmessung** bei 2-seitiger Ausführung
 Winkelprofil 50/35 als Randanschluss an Boden und Decke Winkelprofil 50/35	**2-seitig**	0,50	0,50	a + b ≤ 0,50	4,00	
	3-seitig	0,50	0,50	a + b ≤ 0,75	4,00	
	4-seitig	0,50	0,50	a + b ≤ 1,00	3,00	

plus Wandhöhen bei mehrseitiger Ausführung

Eckausbildung	Aus-führung	Maximale Schachtwandabwicklung Außenabmessung m	Wandhöhe Maximal zulässig m	Beispiel: **Außenabmessung** bei 2-seitiger Ausführung
 UW-Randprofil an Boden und Decke CW-/UW-Profil	**2-seitig**	a + b ≤ 2,00	5,00	
	3-seitig	2 a + b ≤ 2,00	5,00	

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Wandhöhen über 3,00 m
- Bei 2-, 3- oder 4-seitiger Ausführung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise	Bei allen Knauf Schachtwänden gilt der Brandschutz von der Raumseite und aus dem Schachthohlraum. Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

KNAUF

Schachtwände

W628A.de Schachtwand – Freispannend

Systemvarianten

Ohne Unterkonstruktion freispannend über Schachtbreite – Zweilagig beplankt

Knauf System Schemazeichnungen	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung						Dämmschicht Brandschutztechnisch zulässig		Schallschutz Schalldämm-Maß
		Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	**Massivbauplatte**	Fireboard	Diamant	Silentboard	Mindest-Dicke **d** mm	Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	R_w dB
W628A.de Schachtwand – Freispannend								Ohne Unterkonstruktion freispannend über Schachtbreite – Zweilagig beplankt			
Schachtbreite	**F90**			•				**2x 25**	Ohne		36

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3969/2222-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Wandhöhen über 3,00 m
- Bei 2-, 3- oder 4-seitiger Ausführung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände


W628B.de Schachtwand mit Einfachprofil-Ständerwerk

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal



Plattenlagen horizontal



- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Fireboard / Diamant / Silentboard 2in1
  Horizontal: Massivbauplatte

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Max. Achsabstände a mm	Maximal zulässige Wandhöhen Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Diamant 2x 12,5 mm m	Silentboard 2x 12,5 mm m	Knauf Feuerschutzplatte 2x 15 mm m	Diamant 2x 15 mm m	Massivbauplatte 2x 20 mm m	Einbaubereich 1 und 2 Fireboard 2x 20 mm m	Massivbauplatte 2x 25 mm m
Zweilagig beplankt									
	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00[1]
CW 50	625	2,95[1]	2,95[1]	–	3,00[1]	3,00[1]	–	–	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	–	3,00
	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00
CW 75	625	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00
CW 100	625	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
plus **Erweiterte Wandhöhen – Zweilagig beplankt**									
	1000	–	–	-	–	–	–	–	3,10
CW 50	625	2,95	2,65 / 3,35[1]	2,95	3,10	3,25	2,80	2,80	4,00
	312,5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,05
	1000	–	–	-	–	–	–	–	4,00
CW 75	625	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,05
	312,5	4,55	4,95	4,55	4,75	5,25	5,20	5,20	5,70
	1000	–	–	-	–	–	–	–	4,10
CW 100	625	4,50	4,95	4,50	5,20	5,20	5,00	5,00	5,40
	312,5	6,15	6,65	6,15	6,95	6,95	6,90	6,90	7,00

1) Nur Einbaubereich 1

Bei Wandhöhe > 3,00 m

Ausführung der Randbefestigung



plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
- Bei Ausführung mit Dämmschicht G
- Bei Ausführung mit Silentboard

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Bei allen Knauf Schachtwänden gilt der Brandschutz von der Raumseite und aus dem Schachthohlraum.






Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände

W628B.de Schachtwand mit Einfachprofil-Ständerwerk

Systemvarianten

Einfachständerwerk mit CW-Einfachprofilen – Zweilagig beplankt

Knauf System Schemazeichnungen	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung: Massivbauplatte	Beplankung: Fireboard	Beplankung: Diamant	Beplankung: Silentboard	Mindest-Dicke d mm	Dämmschicht: Brandschutztechnisch zulässig – Mindest-Dicke mm	Dämmschicht: Brandschutztechnisch zulässig – Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Schalldämm-Maß – Mindest-Dämmschichtdicken – – R_w dB	40 mm R_w dB	60 mm R_w dB	80 mm R_w dB
W628B.de Schachtwand mit Einfachprofil-Ständerwerk											Einfachständerwerk mit CW-Einfachprofilen – Zweilagig beplankt			
	F30	•						2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		32	38	≥ *38*	≥ *38*
						•		2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		34	39	≥ *39*	43
	F30 plus						•	2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		38,4	42,9	44,8	46,8
	F60		•					2x 15	Ohne oder Mineralwolle G plus		*32*	*38*	38	≥ *38*
						•		2x 15	Ohne oder Mineralwolle G plus		*32*	*38*	*38*	≥ *38*
	F90			•				2x 20	Ohne oder Mineralwolle G plus		35	43	44	≥ *44*
	F90			•				2x 25	Ohne oder Mineralwolle G plus		36	43	44	≥ *44*
	F90				•			2x 20	Ohne oder Mineralwolle G plus		35	43	44	≥ *44*

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, nichtbrennbar (z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

AbP P-3393/172/08-MPA BS / AbP P-SAC-02/III-797

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht G
- Bei Ausführung mit Silentboard

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände


W629.de Schachtwand mit Doppelprofil-Ständerwerk

Wandhöhen

Plattenlagen vertikal




Plattenlagen horizontal



- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Fireboard / Diamant / Silentboard 2in1
  Horizontal: Massivbauplatte

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	Max. Achsabstände a mm	Maximal zulässige Wandhöhen Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Diamant 2x 12,5 mm m	Silentboard 2x 12,5 mm m	Knauf Feuerschutzplatte 2x 15 mm m	Diamant 2x 15 mm m	Massivbauplatte 2x 20 mm m	Einbaubereich 1 und 2 Fireboard 2x 20 mm m	Massivbauplatte 2x 25 mm m
Zweilagig beplankt									
CW 50	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00
	625	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
CW 75	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00
	625	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
CW 100	1000	–	–	–	–	–	–	–	3,00
	625	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
	312,5	3,00	3,00	–	3,00	3,00	–	3,00	3,00
plus **Erweiterte Wandhöhen – Zweilagig beplankt**									
CW 50	1000	–	–	–	–	–	–	–	4,00
	625	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,05
	312,5	4,05	4,45	4,05	4,30	4,75	4,80	4,80	5,45
CW 75	1000	–	–	–	–	–	–	–	4,55
	625	4,55	4,95	4,55	4,75	5,25	5,20	5,20	5,70
	312,5	6,00	6,45	6,00	6,30	6,80	6,90	6,90	7,00
CW 100	1000	–	–	–	–	–	–	–	5,00
	625	6,15	6,65	6,15	6,40	6,95	6,90	6,90	7,00
	312,5	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Bei Wandhöhe > 3,00 m
Ausführung der Randbefestigung



plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
- Bei Ausführung mit Dämmschicht G
- Bei Ausführung mit Silentboard

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Bei allen Knauf Schachtwänden gilt der Brandschutz von der Raumseite und aus dem Schachthohlraum.

Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände






KNAUF

Schachtwände

W629.de Schachtwand mit Doppelprofil-Ständerwerk

Systemvarianten

Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen – Zweilagig beplankt

Knauf System Schemazeichnungen	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Fireboard	Diamant	Silentboard	Mindest-Dicke d mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch zulässig Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Mindest-Dämmschichtdicken –	40 mm	60 mm	80 mm
											R_w dB	R_w dB	R_w dB	R_w dB
W629.de Schachtwand mit Doppelprofil-Ständerwerk											Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen – Zweilagig beplankt			
	F30	•						2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		32	38	≥ *38*	≥ *38*
						•		2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		34	39	≥ *39*	43
	F30 plus						•	2x 12,5	Ohne oder Mineralwolle G plus		38,4	42,9	44,8	46,8
	F60		•					2x 15	Ohne oder Mineralwolle G plus		*32*	*38*	38	≥ *38*
						•		2x 15	Ohne oder Mineralwolle G plus		*32*	*38*	*38*	≥ *38*
	F90			•				2x 20	Ohne oder Mineralwolle G plus		35	43	44	≥ *44*
	F90			•				2x 25	Ohne oder Mineralwolle G plus		36	43	44	≥ *44*
	F90				•			2x 20	Ohne oder Mineralwolle G plus		35	43	44	≥ *44*

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, nichtbrennbar (z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

AbP P-3393/172/08-MPA BS / AbP P-SAC-02/III-797

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit Dämmschicht G
- Bei Ausführung mit Silentboard

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände

W635.de Schachtwand mit Doppelprofil-Ständerwerk

Wandhöhen

Plattenlagen horizontal + eingestellte Plattenlage vertikal




Hinweis	Eingestellte vertikale Plattenlage mit maximal einem horizontalen Plattenstoß je Feld zulässig.

Zweilagig beplankt + eingestellte Plattenlage

Knauf Profil Blechdicke 0,6 mm	**Maximale Achsabstände a** mm	**Wandhöhen Maximal zulässig** m	**Erweiterte Wandhöhen Maximal zulässig** plus m
UW 50	625	3,00	4,00
UW 75	625	3,00	4,50
UW 100	625	3,00	5,00

Hinweise Dämmschicht:

- Brandschutztechnisch notwendige Dämmschichten abgleitsicher (Stauchung bis ca. 10 mm) und dicht gestoßen in der Unterkonstruktion anordnen (ggf. Dämmstreifen als Abgleitsicherung in Ständerprofilen einbauen).
- Zusätzlicher Dämmstreifen bei Abweichung der Dämmstoffdicke > 20 mm von der Profil-Stegbreite.
- Profil UW 75 / UW 100 vollständig mit zusätzlichem Dämmstreifen S ausfüllen.



plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
- Bei Plattenbreite > 625 mm
- Bei Randanschluss ohne Dämmstreifenhinterlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise	Bei allen Knauf Schachtwänden gilt der Brandschutz von der Raumseite und aus dem Schachthohlraum. Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände

W635.de Schachtwand mit Doppelprofil-Ständerwerk

Systemvarianten

Einfachständerwerk mit UW-Doppelprofilen – Zweilagig beplankt + eingestellte Plattenlage

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung							Dämmschicht		Schallschutz	
Schemazeichnungen		Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Fireboard	Diamant	Silentboard	Mindest-Dicke d mm	Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	Schalldämm-Maß: Mindest-Dämmschichtdicken 40 mm R_w dB	80 mm R_w dB
W635.de Schachtwand								Einfachständerwerk mit UW-Doppelprofilen – Zweilagig beplankt + eingestellte Plattenlage				
Ständerachsabstand a	**F90**	•				•		**2x 15 + 12,5** eingestellt	Mineralwolle (S) 40	28	49	54

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3320/194/09-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Anwendung der erweiterten Wandhöhen
- Bei Plattenbreite > 625 mm
- Bei Randanschluss ohne Dämmstreifenhinterlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände

Schachtwände AQUAPANEL®

W699.de Schachtwand AQUAPANEL® mit Doppelprofil-Ständerwerk

Wandhöhen

Plattenlage vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Knauf Profile Blechdicke 0,6 mm	Maximaler Ständerachsabstand a mm	Maximale Wandhöhen W699.de m
2x CW 50	625	3,00
2x CW 75	625	3,00
2x CW 100	625	3,00

Verlegung AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F. 1200 x 2000 mm:

- Vertikal
- Horizontal plus

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung horizontaler Plattenverlegung

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis


AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lighter.Easier.Faster. In dieser Unterlage wird der Produktname in gekürzter Variante verwendet: AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.

Siehe auch
Detailblatt Knauf Schachtwände AQUAPANEL® W69.de

Schachtwände AQUAPANEL®

W699.de Schachtwand AQUAPANEL® mit Doppelprofil-Ständerwerk

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.	Beplankung Mindest-Dicke d mm	Gewicht Ohne Dämm-schicht ca. kg/m²	Wand-dicke D mm	Profil Knauf CW Z100/ C3/C5M Hohlraum h mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Mindest-Dämmschichtdicken 40 mm R_w dB	Schallschutz Schalldämm-Maß Mindest-Dämmschichtdicken 60 mm R_w dB	Schallschutz Schalldämm-Maß Mindest-Dämmschichtdicken 80 mm R_w dB
W699.de Schachtwand AQUAPANEL® mit Doppelprofil-Ständerwerk								Einfachständerwerk mit CW-Doppelprofilen – Zweilagig beplankt			
	F30	•	2x 12,5	25	75	50	Mineralwolle (S) 40	39	*38*	≥ *38*	≥ *38*
					100	75					
					125	100					

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.*

Obere und untere sowie seitliche Randanschlussprofile mit Mineralwolledämmstreifen (S) hinterlegen.

Anforderungen an die Dämmschicht (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation):

- Brandschutztechnisch erforderlich: Siehe Tabelle
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweise

- AbP P-2100/803/18-MPA BS


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Schachtwände AQUAPANEL® W69.de

Holztständerwände


W121.de/W122.de Einfachständerwerk nichttragend

Wandhöhen W121.de

Plattenlagen vertikal



Plattenlagen horizontal




Maximal zulässige Wandhöhen

Holzständer Mindest-Querschnitt **b x h** mm	**Maximale Ständerachsab-stände** mm	**Maximal zulässige Wandhöhen** nach DIN 4103-4 Einbaubereich 1 und 2 m
60 x 60	625	3,10
60 x 80	625	4,10

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Massivbauplatte

Wandhöhen W122.de

Plattenlagen vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen

Holzständer Mindest-Querschnitt **b x h** mm	**Maximale Ständerachsab-stände** mm	**Maximal zulässige Wandhöhen** nach DIN 4103-4 Einbaubereich 1 und 2 m
60 x 60	625	3,10
60 x 80	625	4,10




- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant

Holztständerwände

W121.de/W122.de Einfachständerwerk nichttragend

Systemvarianten

Einfachständerwerk nichttragend

Knauf System Schemazeichnungen Einfachständerwerk 	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Mindest-Dicke d mm	Wanddicke D mm	Holzständer Mindest-Querschnitt b x h mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w dB
W121.de Holzständerwand nichttragend											Einfachständerwerk – Einlagig beplankt
	F30		•			**12,5**	85 oder 105	60 x 60 oder 60 x 80	Mineralwolle (S) 40	30	*39*
					•	**12,5**					41
					•	**15**	90 oder 110				*40*
	F60			•		**25**	110 oder 130		Mineralwolle (S) 40	40	36
W122.de Holzständerwand nichttragend											Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F30	•				**2x 12,5**	110 oder 130	60 x 60 oder 60 x 80	Mineralwolle (S) 40	30	43
					•	**2x 12,5**					50[1)]
	F60		•			**2x 12,5**			Mineralwolle (S) 40	40	*43*
					•	**2x 12,5**					45
	F90		•			**2x 12,5**	130	60 x 80	Mineralwolle (S) 80	100	*43*
					•	**2x 12,5**					45

1) Oberste Plattenlage in darunter liegende Plattenlage geklammert, ohne Brandschutzanforderung an die oberste Plattenlage

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
DIN 4102-4:2016-05, Abschn. 10.2, Tab. 10.3


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Holzständerwände W12.de

Holztständerwände


W124.de/W125.de Doppelständerwerk nichttragend

Wandhöhen W124.de

Plattenlagen vertikal



Plattenlagen horizontal




Maximal zulässige Wandhöhen

Holzständer Mindest-Querschnitt **b x h** mm	**Maximale Ständerachsab-stände** mm	**Maximal zulässige Wandhöhen** nach DIN 4103-4 Einbaubereich 1 und 2 m
60 x 60	625	3,10
60 x 80	625	4,10

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant
  Horizontal: Massivbauplatte

Wandhöhen W125.de

Plattenlagen vertikal



Maximal zulässige Wandhöhen




Holzständer Mindest-Querschnitt **b x h** mm	**Maximale Ständerachsab-stände** mm	**Maximal zulässige Wandhöhen** nach DIN 4103-4 Einbaubereich 1 und 2 m
60 x 60	625	3,10
60 x 80	625	4,10

- Verlegung der Platten:
  Vertikal: Knauf Bauplatte / Feuerschutzplatte Knauf Piano / Diamant

Holztständerwände

W124.de/W125.de Doppelständerwerk nichttragend

Systemvarianten

Knauf System Schemazeichnungen Doppelständerwerk 	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte	Beplankung je Wandseite: Diamant	Beplankung je Wandseite: Mindest-Dicke d mm	Wanddicke D mm	Holzständer Mindest-Querschnitt b x h mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke mm	Dämmschicht brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß R_w dB
W124.de Holzständerwand nichttragend											Doppelständerwerk – Einlagig beplankt
	**F30**		•			**12,5**	150 bis 215	60 x 60 oder 60 x 80	Mineralwolle (S) 40	30	53
					•	**12,5**					60
					•	**15**					*54*
	F60			•		**25**			Mineralwolle (S) 40	40	–
W125.de Holzständerwand nichttragend											Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt
	**F30**	•				**2x 12,5**	175 oder 215	60 x 60 oder 60 x 80	Mineralwolle (S) 40	30	61
	F60		•			**2x 12,5**			Mineralwolle (S) 40	40	≥ *61*
					•	**2x 12,5**					68,8
	F90		•			**2x 12,5**	215	60 x 80	Mineralwolle (S) 80	100	≥ *61*
					•	**2x 12,5**					68,8

Kursive Schalldämm-Maße sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.


(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
DIN 4102-4:2016-05, Abschn. 10.2, Tab. 10.3

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Holzständerwände W12.de

Holztafelbau-Wände

W551.de Außenwand



Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Massivbauplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H Erhöhte Scheibentragfähigkeit
- Mögliche Ausführungsvarianten des Wetterschutzes mit Knauf Warm-Wand, siehe www.knauf.de.


Hinweis	**Wetterschutz gem. DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA bzw. DIN 68800-2** Bei Außenwänden dürfen im Außenbereich nur Knauf Platten imprägniert GKBI/GKFI verwendet werden. Es muss ein dauerhafter Wetterschutz – z. B. durch ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) – sichergestellt sein. Bei der Montage der Platten bis Fertigstellung des dauerhaften Wetterschutzes darf keine witterungsbedingte Durchf… tung stattfinden. Dies gewährleistet (in der Regel) … industrielle Vorfertigung (Fertighausbau). Das W… -Verbundsystem muss fachgerecht und sorgfä… ührt sein. Alle Anschlüsse z. B. an Fenster und T… sen absolut dicht ausgeführt sein.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Konstruktionsaufbau


Konstruktionsaufbau mit individuellem Wetterschutzsystem

Direktbeplankung (optional mit zusätzlicher Installationsebene)



Konstruktionsaufbau in Verb… …it Knauf WDVS Natur D

Direktbeplankung (optional mit … …r Installationsebene)



Aufba… …tem:


Put… …t 8 mm Armierputz SM700Pro

	Siehe Detailblatt Knauf WARM-WAND Natur D P334.de – Die Holzfaser-Dämmplatten im Holzbau

…truktionsaufbau in Verbindung mit Knauf WDVS Natur T

…rektbeplankung

plus



Aufbau Putzsystem:

- Putzsystem mit 7 mm Armierputz SM700 Pro

Hinweis	Siehe Detailblatt „Knauf WARM-WAND Natur T P335.de – WDV-Systeme mit Holzfaser-Dämmplatten

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Ausführung „Knauf WARM-WAND Natur T“ mit Direktbefestigung der AGEPAN® THD Putz 050 auf dem Holzständer.


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Konstruktionsaufbau (Fortsetzung)

Konstruktionsaufbau in Verbindung mit Knauf WDVS Plus MV

Direktbeplankung (optional mit zusätzlicher Installationsebene)




Aufbau Putzsystem:

Putzsystem mit 6 mm Armierputz SM700 Pro

Hinweis	Siehe Detailblatt Knauf WARM-WAND Plus MW P333.de – Das Mineralfaser-WDVS im Holzbau

Konstruktionsaufbau in Verbindung mit Knauf WDVS INSULATION Heraklith/Tektalan mit Armierputz

Direktbeplankung (optional mit zusätzlicher Installationsebene)



Aufbau Putzsystem:

- Mit Brandschutz F30 von innen und F60 von außen:
  Putzsystem mit 15 mm Armierputz (z. B. SM700, SM700Pro)
  Armiergewebe 5 x 5 mm
- Mit Brandschutz F90:
  Putzsystem mit 8 mm Armierputz (z. B. SM700, SM[illegible]300), Armiergewebe 5 x 5 mm

Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbi[illegible]IN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwen[illegible]achweises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, [illegible]ohen größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer [illegible]cksichtigung der maximalen Schlankheit anzupassen.

Bei statisch wirksamer (aussteif[illegible]ankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN [illegible] Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für d[illegible]ll Brand

Bei der Bemessung [illegible]elbauwänden mit Brandschutzanforderungen sind neben den in[illegible]gen Tabellen angegebenen Mindestquerschnittsabmessungen [illegible]ch die maximal zulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. F[illegible]l ist σ_D die Spannung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspruchungen im außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Holztafelbau-Wände

W551.de Außenwand

Systemvarianten

Holztafelbau-Außenwand mit individuellem Wetterschutzsystem (Feuerwiderstandsklasse F30 und F60)

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: Massivbauplatte (I)	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Wandseite 2 innen[1]: Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht: Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Schalldämm-Maß Direktbeplankung R_w dB
W551.de Holztafelbau-Außenwand												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen Wetterschutz  Wandseite 2 innen	F30		•	12,5		•	12,5	60 x 90	≤ 2,5			–
			•	12,5		•	12,5	60 x 90	≤ 2,5	Mineralwolle (G) 80	14	41,9
			•	12,5		•	12,5	60 x 100		Dämmstoff (B)		–
	F60	•		25	•		25	60 x 9	≤ 2,0	STEICOflex 80	50	–
		•		25	•		25			Mineralwolle (G) plus 80	11	36
			•	12,5		•	12,5	x 100	≤ 2,0	Mineralwolle (S) 80	30	*41*
			•	2x 12,5		•	2			Mineralwolle (G) 80	–	45

1) Ausführung mit Luftdichter Ebene / Dampfbremse z. B. Knauf I DS 10 Silk oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.
Angaben der Tabelle gelten ohne Wetterschutz, ein Wetterschu st zwingend erforderlich und kann individuell nach Anforderungen gewählt werden.
(I) Gipskern spezialimprägniert
***Kursive Schalldämm-Maße** sind abgeleitete Werte aus M von abweichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnis hutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldä ist in diesem Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerksto f den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Pla mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen.
- Als Wetterschutz kann ein bauaufsicht issenes Wärmedämm-Verbundsystem bzw. Wetterschutz gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA bzw. DIN 688 ndet werden.

(G) Mineralwolle-Dämmschicht n N 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschi N EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(B) Dämmschicht: Norma bar
- Hanfdämmung: mm, Nenn-Rohdichte ≥ 30 kg/m³
- Zellulose Ein ung: Dicke ≥ 100 mm, Nenn-Rohdichte ≥ 50 kg/m³
- Holzfaserd icke ≥ 60 mm, Nenn-Rohdichte ≥ 45 kg/m³

Oder

Mineralwolle-Schüttdämmstoff: Nichtbrennbar
- Supafil: Hohlraumfüllend, Nenn-Rohdichte ≥ 35 kg/m³

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


KNAUF

Holztafelbau-Wände

W551.de Außenwand

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Außenwand mit individuellem Wetterschutzsystem (Feuerwiderstandsklasse F90)

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: Massivbauplatte (I)	Beplankung Wandseite 1 außen: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 1 außen: Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Massivbauplatte	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Holzständer: Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke	Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Direktbeplankung R_w dB
W551.de Holztafelbau-Außenwand												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen  Wetterschutz Wandseite 2 innen	F90		•	2x 15		•	2x 15	60 x 100	≤ 2,0	Mineralwolle (S) plus 100	40	*44*
			•	2x 15		•	2x 15	80 x 100 plus		Mineralwolle (G) 100	14	*44*
			•	2x 18	•		2x 18	60 x 90	2,5	Mineralwolle (G) plus 100	14	44,2

1) Ausführung mit Luftdichter Ebene / Dampfbremse z. B. Knauf Insulation LDS 10 S … gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.
Angaben der Tabelle gelten ohne Wetterschutz, ein Wetterschutzsystem ist zwing… erlich und kann individuell nach Anforderungen gewählt werden.
***Kursive Schalldämm-Maße** sind abgeleitete Werte aus Messungen von abwei… Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feuerschutzplatten … no GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in dies… beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holz… erändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzrie… ofil hinterlegen.
- Als Wetterschutz kann ein bauaufsichtlich zugelassenes Wä… -Verbundsystem bzw. Wetterschutz gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA bzw. DIN 68800-2 verwendet werde…

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: N… ar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 1316… ennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung Mindest-Querschnitt des Holzständers

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W551.de Außenwand

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Außenwand in Verbindung mit Knauf Wärmedämm-Verbundsystem

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: WARM-WAND Natur D	WARM-WAND Natur T	WARM-WAND Plus MW	Heraklith A2-BM + Putz	Tektalan A2-FP/HB + Putz	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Wandseite 2 innen[1]: AGEPAN® OSB/3 PUR	Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Direktbeplankung R_w dB
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WARM-WAND Natur D ISOLAIR (WDVS)																	Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen / Wandseite 2 innen	F30	•					•	60 (40) + 12,5			•	12,5	60 x [illegible]	[illegible] 2,5 plus	Mineralwolle G 140	14	48
		•					•	60 (40) + 12,5			•	2x 12,5					52
		•					•	60 (40) + 12,5			•	2x 18					48
	F60	•					•	60 (40) + 12,5			•	12,5	[illegible]40	≤ 2,0	Mineralwolle S 140	30	48
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WARM-WAND Natur T AGEPAN® THD P[illegible]DVS)																	Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen / Wandseite 2 innen	F30 plus		•					40	•			+ 12,5	60 x 140	≤ 2,0	Mineralwolle G 140	14	47
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WARM-WAND Plus M[illegible] mit 040 (WDVS)																	Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen / Wandseite 2 innen	REI 60			•			•	60			•	2x 18	60 x 90	≤ 2,0	Mineralwolle S Hohlraumfüllend	–	48
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf INS[illegible] Heraklith/Tektalan mit Armierputz																	Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen / Wandseite 2 innen	F30							60			•	12,5	60 x 120	≤ 2,0	Mineralwolle G 120	–	–
								60			•	2x 12,5[2]	60 x 200	≤ 2,0	Mineralwolle G 160	–	51
	F90							35			•	2x 18	60 x 120	≤ 2,0	Mineralwolle G 120	–	–
						•		60			•	2x 18					–

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

1) Ausführung mit Luftdichter Eb[illegible]pfbremse z. B. Knauf Insulation LDS 10 Silk oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.

2) 2. Plattenlage in 1. Lage v[illegible]

() Klammerwerte gelten, w[illegible] Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden.

Kursive Schalldämm-M[illegible] *abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant G[illegible]n brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. [illegible]gerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Be[illegible]kung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

S Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Brandschutz-Nachweis

- Knauf WARM-WAND Natur: AbP P-SAC-02/III-668
- Knauf WARM-WAND Plus MW: AbP P-SAC-02/III-599
- Knauf INSULATION: AbP P-SAC-02/III-799

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz




- Ausführung „Knauf WARM-WAND Natur T“ mit Direktbefestigung der AGEPAN® THD Putz 050 auf dem Holzständer.
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W551.de Außenwand

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Außenwand in Verbindung mit Knauf Wärmedämm-Verbundsystem und Installationsebene

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: WARM-WAND Natur D	WARM-WAND Plus MW	Tektalan A2-FP/HB + Putz	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Wandseite 2 innen[1]: Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Mit Installationsebene Diamant / Diamant X 1x 12,5 mm R_w dB
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WARM-WAND Natur D ISOLAIR (WDVS) mit Installationsebene auf Federschiene													Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen  Wandseite 2 innen	F30	•			•	60 (40) + 12,5	•	2x 12,5	60 x 140	plus	Mineralwolle G 60	14	62
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf INSULATION Tektalan und Ar													Ständerachsabstand ≤ 625 mm
mit Installationsebene auf Federschiene und 30 mm Mineralwolle G													
Wandseite 1 außen  Wandseite 2 innen	F30		•		•	60 + 12,5			60 x 200	≤ 2,5 plus	Mineralwolle G 200	14	62
W551.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WA **Plus MW** MV Volamit 040 (WDVS) mit Installationsebene auf Federschiene und 30 m wolle G													Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen  Wandseite 2 innen	REI 60	•			•	60 + 12,5	•	2x 18	60 x 90	≤ 2,0	Mineralwolle S Hohlraum-füllend	–	57

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

1) Ausführung mit Luftdich… Dampfbremse z. B. Knauf Insulation LDS 10 Silk oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.

() Klammerwerte gelten… ne Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden.

Anstelle Diamant GKF… brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine… ung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten.

Eine zusätzlich… ung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.

Bei einlagiger Bepl… ung horizontale Plattenstöße mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162:
Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

S Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162:
Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17
(Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis


- Knauf WARM-WAND Natur: AbP P-SAC-02/III-668
- Knauf WARM-WAND Plus MW: AbP-P-SAC-02/III-599
- Knauf INSULATION: AbP P-SAC-02/III-799

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W552.de Außenwand mit entkoppelter Beplankung



Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H Erhöhte Scheibentragfähigkeit
- Mögliche Ausführungsvarianten des Wetterschutzes mit Knauf Warm-Wand, siehe www.knauf.de.

Hinweis	**Wetterschutz gem. DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA bzw. DIN 68800-2** Bei Außenwänden dürfen im Außenbereich nur Knauf Platten imprägniert GKBI/GKFI verwendet werden. Es muss ein dauerhafter Wetterschutz – z. B. durch ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) – sichergestellt sein. Bei der Montage der Platten bis Fertigstellung des dauerhaften Wetterschutzes darf keine witterungsbedingte Durchf tung stattfinden. Dies gewährleistet (in der Regel) industrielle Vorfertigung (Fertighausbau). Das W n-Verbundsystem muss fachgerecht und sorgfä hrt sein. Alle Anschlüsse z. B. an Fenster und T sen absolut dicht ausgeführt sein.


Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Konstruktionsaufbau


Konstruktionsaufbau mit individuellem Wetterschutzsystem

Einseitig entkoppelte Beplankung


- Federschiene waagrecht




- Direkt befestigte Holzlatte



- mit Befestigungs-Clip waagrecht



- CD-Profil mit Direktschwingabhänger senkrecht



Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Holztafelbau-Wände


W552.de Außenwand mit entkoppelter Beplankung

Konstruktionsaufbau (Fortsetzung)

Konstruktionsaufbau in Verbindung mit Knauf WDVS

Einseitig entkoppelte Beplankung

- Federschiene waagrecht



Hinweis	Siehe Detailblatt Knauf WARM-WAND Natur D P334.de

Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, bei Wandhöhen größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer unter Berücksichtigung der maximalen Schlankheit anzupassen.

Bei statisch wirksamer (aussteifender) Beplankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den Lastfall Brand

Bei der Bemessung von Holztafelbauwänden mit Brandschutzanforderu
sind neben den in den jeweiligen Tabellen angegebenen Mindestquer
sabmessungen (b x h) auch die maximal zulässigen Spannungen
berücksichtigen. Hierbei ist σ_D die Spannung im Holzständer un
sichtigung der Beanspruchungen im außergewöhnlichen Last

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W552.de Außenwand mit entkoppelter Beplankung

Systemvarianten

Holztafelbau-Außenwand mit individuellem Wetterschutzsystem und entkoppelter Beplankung

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 1 außen: Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Holzständer: Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht: Mind.-Rohdichte	Schallschutz Schalldämm-Maß Einseitig entkoppelte Beplankung inkl. Dämmschicht R_w dB
W552.de Holztafelbau-Außenwand										anderachsabstand ≤ 625 mm
	Mit einseitig entkoppelter Beplankung auf Federschiene									
Wandseite 1 außen  Wetterschutz Wandseite 2 innen	F30	•	12,5	•	12,5	60 x 90	≤ 2,5		lwolle G	*55*
		•	15	•	15				14	61,1
	F60	•	12,5	•	12,5	60 x 100			Mineralwolle S 80	30 55
		•	2x 12,5	•	2x 12,5				Mineralwolle G 80	– *62*
	F90	•	2x 18	•	2x 18	60 x	2,5		Mineralwolle G 100	14 69,7
	Mit einseitig entkoppelter Beplankung auf horizontalen Hol									x 60 mm
	F60	•	2x 12,5	•	2x 12,5	00	≤ 2,0		Mineralwolle G 80	– *50*

1) Ausführung mit Luftdichter Ebene / Dampfbremse z. B. Knauf Insulation k oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.

Angaben der Tabelle gelten ohne Wetterschutz, ein Wetterschutzsyste nd erforderlich und kann individuell nach Anforderungen gewählt werden. Messungen für die Schallschutzwerte mit einseitig entkoppelte Bepla Ausführung mit Federschiene. Eine vorgehängte Fassade sowie ein Blendmauerwerk haben keinen negativen Einfluss auf die Schalldämmung.

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgeleitete Werte aus Messu abweichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Fe latten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-M diesem Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatt Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenst lzriegel/Metallprofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN chtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

S Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN : Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W552.de Außenwand mit entkoppelter Beplankung

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Außenwand in Verbindung mit Knauf Wärmedämm-Verbundsystem und entkoppelter Beplankung

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 außen: WARM-WAND Natur D	Beplankung Wandseite 1 außen: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 1 außen: Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 2 innen[1]: Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Holzständer: Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke	Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Einseitig entkoppelte Beplankung inkl. Dämmschicht R_w dB
W552.de Holztafelbau-Außenwand mit Knauf WARM-WAND Natur D (WDVS) mit einseitig entkoppelter Beplankung auf Federschiene											Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 außen  Wandseite 2 innen	F30	•	•	100 + 12,5	•	12,5	60 x 140	≤ [illegible]	Mineralwolle (G) 140	14	*66*
		•	•	100 + 12,5	•	**2x 12,5**					*70*
	F60	•	•	100 + 12,5	•	12,5	60 x [illegible]	[illegible],0	Mineralwolle (S) 140	30	*66*

1) Ausführung mit Luftdichter Ebene / Dampfbremse z. B. Knauf Insulation LDS 10 S[illegible]eichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.
***Kursive Schalldämm-Maße** sind abgeleitete Werte aus Messungen von abweich[illegible]nstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feuerschutzplatten [illegible] GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesen[illegible]beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holzst[illegible]ändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzriege[illegible]il hinterlegen.

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbren[illegible]mstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nicht[illegible]chmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis

Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W553.de Gebäudeabschlusswand




Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit

Konstruktionsaufbau

Knauf Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand plus


Direktbeplankung




Luftschicht in der Trennfuge zwischen den [illegible]auten im Randbereich zur Gebäudeaußenseite mit einem uml[illegible]mstreifen schließen. Baustoffklasse/Brandverhalten des D[illegible]ns in Abstimmung mit der Bauaufsicht oder der jeweiligen La[illegible]dnung.

Knauf Holztafelbau-Gebäu[illegible]lusswand


Direktbeplankung



Oder



Luftschicht in der Trennfuge zwi[illegible] Wandaufbauten im Randbereich zur Gebäudeaußenseite mit e[illegible]ufend Dämmstreifen schließen. Baustoffklasse/Brandverha[illegible]ämmstreifens in Abstimmung mit der Bauaufsicht oder der je[illegible]ndesbauordnung.
Die Angaben der Feu[illegible]ndsklasse bezieht sich auf den einfachen Wandaufbau.



Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, bei Wandhöhen größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer unter Berücksichtigung der maximalen Schlankheit anzupassen.
Bei statisch wirksamer (aussteifender) Beplankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den Lastfall Brand

Bei der Bemessung von Holztafelbauwänden mit Brandschutzanforderungen sind neben den in den jeweiligen Tabellen angegebenen Mindestquerschnittsabmessungen (b x h) auch die maximal zulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. Hierbei ist σ_D die Spannung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspruchungen im außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W553.de Gebäudeabschlusswand

Systemvarianten

Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 Trennfuge F90 Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 1 Trennfuge F90 Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2 innen[2] F30 Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 2 innen[2] F30 Silentboard	Beplankung Wandseite 2 innen[2] F30 Mind.-Dicke mm	Holzständer Mind.-Querschnitt b x h mm	Holzständer Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern Mind.-Dicke mm	Dämmschicht Mind.-Rohdichte	Trennfuge Zwischen den Aufbauten mm	Schallschutz Schalldämm-Maß Doppelter Aufbau Dämmschicht mm	Schallschutz Direktbeplankung R_w dB
W553.de Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand plus													Ständerachsabstand ≤ 312,5 mm
Wandseite 2 innen / Wandseite 1 Trennfuge / Wandseite 2 innen	**F90** von außen / **F30** von innen	•	**2x 15**	•		**15**	50 x 85		Mineralwolle 80	(S) 30	50	Je Seite 2x 30[4]	*67*
		•	**2x 15**	•		**2x 15**							*71*
W553.de Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand													Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 2 innen / Wandseite 1 Trennfuge / Wandseite 2 innen	**F90** von außen / **F30** von innen	•	**2x 12,5**	•			60 x 160	≤ 2,0	Mineralwolle 160	(S) 30	60	–	–
		•	**2x 15**	•			60 x 160	≤ 2,0	Mineralwolle 100	(G) –	60	–	*64*
		•	**2x 18**	•		**12,5 + 12,5**[3]	60 x 100	≤ 2,5	Mineralwolle 100 plus	(G) –	50	–	*73*
		•	**2x 18**	•		**12,5 + 12,5**[3]						Je Seite 30[4]	*77*
		•	**2x**	•		**12,5**							*73*

1) Eine zusätzliche Beplankung mit Hol… platten auf den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht

2) Ausführung mit Luftdichter Ebene… emse z. B. Knauf Insulation LDS 10 Silk oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.

3) Silentboard mit Spreizklammer… erliegender Diamant geklammert

4) Trennfugen-Dämmplatte (ni… n) z. B. Knauf Insulation WTH Mineralwolle (G) oder HW-M Mineralwolle (S), Luftschicht mittig. Fixierung Trennfugen-Däm… B. bei geringer Dämmstoff-Dicke mit Klammern oder Spachtelmasse. Bei 60 mm Dämmstoff-Dicke mit 100 mm langen Knauf Schraubdübe… der 90 mm langen Knauf Schraubdübel 6H in der Diamant Platte. Zur Vermeidung von Schallbrücken Befestigungsmittelköpfe in Dämmplatte… n.

Kursive Schalldämm… abgeleitete Werte aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

- Anstelle Diaman… nen brandschutztechnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werd… ringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten.
- Verklammerung… e in Platte und Fixierung Trennfugen-Dämmplatte mit Schraubdübeln nur bei Verwendung Diamant GKFI zulässig.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Holztafelbau-Wände

W554.de Gebäudeabschlusswand mit entkoppelter Beplankung



Hinweise zum Knauf System


- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit

Konstruktionsaufbau

Knauf Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand

Entkoppelte Beplankung

- Federschiene waagrecht




- CD-Profil mit Befestigungs-Clip waagrecht

Luftschicht in der Trennfuge zwischen den Wandaufbauten ist im Randbereich zur Gebäudeaußenseite mit einem umlaufend Dämmstreifen zu schließen. Baustoffklasse/Brandverhalten des Dämmstreifens in Abstimmung mit der Bauaufsicht oder der jeweiligen Landesbauordnung.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Die Angaben der Feuerwiderstandsklasse bezieht sich auf den einfachen Wandaufbau.



Wandhö

Bemes DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowi schutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises. Maximal zulä höhe gemäß abP 5,00 m, bei Wandhöhen größer 3,00 m sind tquerschnitte der Ständer unter Berücksichtigung der maximalen heit anzupassen.

atisch wirksamer (aussteifender) Beplankung maximal ein horizontaler ttenstoß zulässig, DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den Lastfall Brand

Bei der Bemessung von Holztafelbauwänden mit Brandschutzanforderungen sind neben den in den jeweiligen Tabellen angegebenen Mindestquerschnittsabmessungen (b x h) auch die maximal zulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. Hierbei ist σ_D die Spannung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspruchungen im außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Holztafelbau-Wände

W554.de Gebäudeabschlusswand mit entkoppelter Beplankung

Systemvarianten

Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand mit entkoppelter Beplankung

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 Trennfuge F90		Beplankung Wandseite 2 [1] innen [2] F30		Holzständer		Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern		Trennfuge Zwischen den Aufbauten		Schallschutz Schalldämm-Maß Doppelter Aufbau
		Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte		Dämmschicht mm	Entkoppelte Beplankung R_w dB
W554.de Holztafelbau-Gebäudeabschlusswand mit einseitig entkoppelter Beplankung auf Federschi												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 2 innen Wandseite 1 Trennfuge Wandseite 2 innen	**F90** von außen **F30** von innen	•	**2x 15**	•	**12,5**	60 x 160	≤	Mineralwolle 100	G	–	60	–	72

1) Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holzs… …ändert die Feuerwiderstandsklasse nicht

2) Ausführung mit Luftdichter Ebene / Dampfbremse z. B. Knauf Ins… …10 Silk oder gleichwertig. Erforderlicher s_d-Wert abhängig vom Gesamtaufbau.

***Kursive Schalldämm-Maße** sind abgeleitete Werte aus Messun… …weichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feue… …en Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maß… …esem Falle zu beachten.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße m… …el/Metallprofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 1316… …nnbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, nichtraumabschließend




Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit

Konstruktionsaufbau


Innenwand tragend und nichtraumabschließend

Direktbeplankung



Nichtraumabschließende Wände, z. B. Raumteiler, werden im B… mindestens zweiseitig (gleichzeitig) beansprucht.

Brandbeanspruchung:



Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN E… in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA und DIN 4102-4 Absch…
Bei statisch wirksam… lender) Beplankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zula… aben der DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA be…nten.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.


Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, nichtraumabschließend

Systemvarianten

Holztafelbau-Innenwand – tragend, nichtraumabschließend

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1 [1]		Beplankung Wandseite 2 [1]		Holzständer		Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern	
		Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Mind.-Querschnitt b x h mm	Ausnutzungsgrad der Schwellenpressung $f_{c,90,d}$ DIN EN 1995-1-1 mit DIN EN 1995-1-1/NA α_7	Mind.-[illegible]ke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³
W555.de Holztafelbau-Innenwand									Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1  Wandseite 2	F30	•	15	•	15	50 x 80	1,0		Ohne *oder* Mindestens normalentflammbar
		•	18	•	18	40 x 80			
	F60	•	15 + 12,5	•	15 + 12,5	50 x 8[illegible]			Ohne *oder* Mindestens normalentflammbar

1) Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf den Holzständer[illegible] die Feuerwiderstandsklasse nicht

- Bei Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzriegel/Metallprofil hinte[illegible]
- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feuerschutzpl[illegible] Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden.
- Für α_7 gilt die Gleichung (10.1) aus DIN 4102-4:2016-5, Absch[illegible]


Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Brandschutz-Nachweis
DIN 4102-4:2016-05, Abschn. 10.5, Tab. 10.5

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, raumabschließend




Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Massivbauplatte / Diamant / Diamant X
  horizontal: Silentboard
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit


Konstruktionsaufbau

Innenwand tragend und raumabschließend


Direktbeplankung



Oder Direktbeplankung mit zusätzlicher Installationsebene



Oder Direktbeplankung mit freistehe tzschale



Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, bei Wandhöhen größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer unter Berücksichtigung der maximalen Schlankheit anzupassen.
Bei statisch wirksamer (aussteifender) Beplankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den Lastfall B

Bei der Bemessung von Holztafelbau t Brandschutzanforderungen sind neben den in den jeweiligen T gegebenen Mindestquerschnittsabmessungen (b x h) auch die ulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. Hierbei ist σ nung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspruch außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.


Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, raumabschließend

Systemvarianten

Holztafelbau-Innenwand – tragend, raumabschließend (Feuerwiderstandsklasse F30)

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Silentboard	Mind.-Dicke mm	Wandseite 2: Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Silentboard	Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht: Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke	Mind.-Rohdichte kg/m³	Schallschutz: Schalldämm-Maß Ohne Installationsebene R_w dB
W555.de Holztafelbau-Innenwand														Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1  Wandseite 2	F30		●		12,5		●		12,5	50 x 80	≤ 2,[illegible]	[illegible]hne		–
			●		12,5		●		12,5	50 x 80	[illegible] plus	Mineralwolle G	60	14	*41*
			●		12,5 + 12,5		●		12,5 + 12,5						47,1
			●		2x 12,5		●		12,5	[illegible]	≤ 2,5 plus	Mineralwolle G	80	14	–
			●		12,5 + 12,5		●		12,5						45,4
			●		12,5		●		12[illegible]	[illegible]0 x 100	≤ 2,0	Dämmstoff B			–

1) Schallwert bei Ausführung Verklammerung der Decklage in Holzstän[illegible]

***Kursive Schalldämm-Maße** sind abgeleitete Werte aus Messungen [illegible]menden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feuersch[illegible] Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes i[illegible]n Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf[illegible]ändern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße m[illegible]l/Metallprofil hinterlegen:

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 1316[illegible]nbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

B Dämmschicht: Normalentflammbar
- Hanfdämmung: Dicke ≥ 60 mm, Nenn[illegible] ≥ 30 kg/m³
- Zellulose Einblasdämmung: Dicke [illegible] Nenn-Rohdichte ≥ 50 kg/m³
- Holzfaserdämmung: Dicke ≥ 60 [illegible] Rohdichte ≥ 45 kg/m³

Oder

Mineralwolle-Schüttdämmstoff[illegible]nbar
- Supafil: Hohlraumfüllend[illegible]dichte ≥ 35 kg/m³

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, raumabschließend

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Innenwand – tragend, raumabschließend (Feuerwiderstandsklasse F60 und F90)

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Silentboard	Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2: Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Silentboard	Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke mm	Mind.-[illegible] kg/m³	Schallschutz Schalldämm-Maß Ohne Installationsebene R_w dB
W555.de Holztafelbau-Innenwand														Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1 / Wandseite 2	F60	•			25	•			25	60 x 90	≤ 2	[illegible]Oflex 50		–
		•			25	•			25			Mineralwolle (G) plus 80	11	36
			•		12,5		•		12,5					*41*
			•		2x 12,5		•		12,5			Mineralwolle (S) 80	30	–
			•	•	12,5 + 12,5		•		12,5	60	≤ 2,0			*45*
			•		2x 12,5		•		2x 12,5			Mineralwolle (G) 80	–	*45*
	F90		•		2x 15		•		2[illegible]	[illegible]0 x 100	≤ 2,0	Mineralwolle (S) plus 100	40	*44*
			•		2x 15		•			80 x 100 plus	≤ 2,0	Mineralwolle (G) 100	14	*44*
			•		2x 18				2x 18	60 x 90	≤ 2,5	Mineralwolle (G) plus 100	14	44,2[1]

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

1) *Schallwert bei Ausführung Verklammerung der Deckla[illegible]ständer*

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgeleitete Werte a[illegible]gen von abweichenden Konstruktionen.*

Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnis[illegible]chutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm[illegible]t in diesem Falle zu beachten.

Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkst[illegible]uf den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.

Bei einlagiger Beplankung horizontale Pla[illegible]mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen.

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach [illegible]3162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht [illegible]N 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung Mindest-Querschnitt des Holzständers

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Holztafelbau-Wände

W555.de Innenwand, raumabschließend

Systemvarianten (Fortsetzung)

Holztafelbau-Innenwand mit Installationsebene – tragend, raumabschließend

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 1: Silentboard	Beplankung Wandseite 1: Mind.-Dicke mm	Beplankung Wandseite 2: Diamant / Diamant X	Beplankung Wandseite 2: Mind.-Dicke mm	Holzständer: Mind.-Querschnitt b x h mm	Holzständer: Spannung zul. σ_D N/mm²	Dämmschicht: Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern: Mind.-Dicke mm	Dämmschicht: Mind.-Rohdi	Schallschutz: Schalldämm-Maß Mit Installationsebene: Diamant / Diamant X 12,5 mm R_w dB	Schallschutz: Silentboard 12,5 mm R_w dB
W555.de Holztafelbau-Innenwand mit Installationsebene auf Federschiene												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
Wandseite 1  Wandseite 2	F30	●		2x 12,5	●	12,5	60 x 90	≤ 2,5 plus	M…	… G	60,6	–
		●	●	12,5 + 12,5	●	12,5				14	–	64,1
	F60	●		2x 12,5	●	12,5	60 x 100	≤ 2,0	…neralwolle S		60,6	–
		●	●	12,5 + 12,5	●	12,5			80	30	–	64,1
	F90	●		2x 18	●	2x 18	60 x 90		Mineralwolle G plus 100	14	*58*	–

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgeleitete Werte aus Messungen von abwe… Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Feuerschutzplatte… no GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in dies… beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatten auf den Hol… erändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattenstöße mit Holzrie… rofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nichtbr… ämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

S Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162: Nic… Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung Mindest-Querschnitt des Holzständers

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W556.de Innenwand mit entkoppelter Beplankung



Hinweise zum Knauf System


- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Massivbauplatte / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit

Konstruktionsaufbau


Innenwand tragend und raumabschließend

Einseitig entkoppelte Beplankung


- Federschiene waagrecht



- CD-Profil mit Befestigungs-Clip waagrecht



- Direkt befestigte Holzlatte wa



Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, bei Wandhöhen größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer unter Berücksichtigung der maximalen Schlankheit anzupassen.

Bei statisch wirksamer (aussteifender) Beplankung maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den Lastfall B

Bei der Bemessung von Holztafelbau it Brandschutzanforderungen sind neben den in den jeweiligen T gegebenen Mindestquerschnittsabmessungen (b x h) auch die ulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. Hierbei ist d nung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspruch außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung



Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W556.de Innenwand mit entkoppelter Beplankung

Systemvarianten

Holztafelbau-Innenwand mit entkoppelter Beplankung – tragend, raumabschließend

	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1			Beplankung Wandseite 2			Holzständer		Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern		Schallschutz Schalldämm-Maß Einseitig entkoppelte Beplankung inklusive Dämmschicht
		Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke	Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke	Mind.-Querschnitt b x h	Spannung zul. σ_D	Mind.-Dicke	Mind.-Rohdichte	R_w
				mm			mm	mm	N/mm²		kg/m³	dB
W556.de Holztafelbau-Innenwand												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
		Mit entkoppelter Beplankung auf Federschiene										
Wandseite 1  Wandseite 2 **Z. B. Federschiene**	**F30**		•	**12,5**		•	**12,5**	50 x 80		Mineralwolle G 60	14	*55*
	F60	•		**25**	•		**25**	60 x 90	2,0	Mineralwolle G plus 80	11	53
			•	**12,5**		•	**12,5**		≤ 2,0	Mineralwolle S 60	30	*55*
			•	**2x 12,5**		•	**2x 12**			Mineralwolle G 60	–	*62*
Wandseite 1  Wandseite 2 **Z. B. Holzlatte**	**F90**		•	**2x 15**		•		60 x 100	≤ 2,0	Mineralwolle S plus 100	40	*62*
			•	**2x 15**			**15**	80 x 100 plus	≤ 2,0	Mineralwolle G plus 100	14	*62*
			•	**2x 18**			**2x 18**	60 x 90	≤ 2,5	Mineralwolle G plus 100	14	*63*
		Mit entkoppelter Beplankun						atte 50 x 30 mm				
	F60		•			•	**2x 12,5**	60 x 100	≤ 2,0	Mineralwolle G 60	–	*50*

Schallwerte sind mit Holzständerquerschnit m gemessen

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgele aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können br chnisch Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringer halldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Beplankun erkstoffplatten auf den Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankun ale Plattenstöße mit Holzriegel/Metallprofil hinterlegen.

G Mineralwolle-Dämm ach DIN EN 13162: Nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

S Mineralwolle- cht nach DIN EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit entkoppelter Beplankung
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer
- Bei Abweichung Mindest-Querschnitt des Holzständers

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W558.de Innenwand Doppelständerwerk entkoppelt




Hinweise zum Knauf System

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Feuerschutzplatte Knauf Piano / Knauf Feuerschutzplatte / Diamant / Diamant X
- Bei Beplankung mit Diamant X: F_H
  Erhöhte Scheibentragfähigkeit

Konstruktionsaufbau

Innenwand Doppelständerwerk enkoppelt tragend und raumabschließend

Direktbeplankung



Wandhöhe

Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung[...]N 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbark[...]eises. Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 5,00 m, bei W[...]größer 3,00 m sind die Mindestquerschnitte der Ständer unter [...]tigung der maximalen Schlankheit anzupassen.

Bei statisch wirksamer (aussteifender[...]ng maximal ein horizontaler Plattenstoß zulässig, DIN EN 1995-[...]ndung mit DIN EN 1995-1-1/NA beachten.

Bemessung für den L[...]rand

Bei der Bemessung von H[...]wänden mit Brandschutzanforderungen sind neben den in den i[...]abellen angegebenen Mindestquerschnittsabmessungen (b x [...] maximal zulässigen Spannungen σ_D zu berücksichtigen. H[...] $_D$ die Spannung im Holzständer unter Berücksichtigung der Beanspru[...]ungen im außergewöhnlichen Lastfall Brand.

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis	Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung Doppelständerwerk entkoppelt


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände

W558.de Innenwand Doppelständerwerk entkoppelt

Systemvarianten

Holztafelbau-Innenwand Doppelständerwerk entkoppelt – tragend, raumabschließend

	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung Wandseite 1			Beplankung Wandseite 2			Holzständer		Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern		Schallschutz Schalldämm-Maß
		Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Massivbauplatte	Diamant / Diamant X	Mind.-Dicke mm	Mind.-Querschnitt je Holzständer b x h mm	Spannung zul. σ_D N/mm²	Mind.-Dicke	Mind.-Rohdichte kg/m³	R_w dB
W558.de Holztafelbau-Innenwand Doppelständerwerk entkoppelt												Ständerachsabstand ≤ 625 mm
 Wandseite 1 / Wandseite 2	**F30**		•	**12,5**		•	**12,5**	50 x 80	≤	Mineralwolle (G) 60	14	*60*
	F60		•	**12,5**		•	**12,5**	60 x 100	,0	Mineralwolle (S) 80	30	*60*
			•	**2x 12,5**		•	**2x 12,5**			Mineralwolle (G) 80	–	*68*
	F90		•	**2x 15**		•	**2x 15**		≤ 2,0	Mineralwolle (S) plus 100	40	*68*
			•	**2x 15**		•	**2x 1**	100 plus	≤ 2,0	Mineralwolle (G) plus 100	14	*68*
			•	**2x 18**		•		60 x 90	≤ 2,5	Mineralwolle (G) plus 100	14	≥ *61*

Schallwerte sind mit Holzständerquerschnitt 60 x 60 mm gemesse

Kursive Schalldämm-Maße *sind abgeleitete Werte aus Messu* *bweichenden Konstruktionen.*

- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Fe* *atten Knauf Piano GKF(I) bzw. Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-M* *diesem Falle zu beachten.
- Eine zusätzliche Beplankung mit Holzwerkstoffplatt* *Holzständern verändert die Feuerwiderstandsklasse nicht.
- Bei einlagiger Beplankung horizontale Plattensti* *zriegel/Metallprofil hinterlegen.

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN* *chtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN* *. Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Am 09.02.2024 endet die Gültigkeit des abP P-SAC-02/III-668. Durch die jetzt geltenden Regularien wird sich der Umfang des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses verändern. Die dann gültigen Lösungen für die Holztafelbau-Wände finden Sie in der Ergänzung Knauf Holztafelbau-Wände W55-E01.de.

Hinweis Siehe auch Abschnitt „Wände – Ausführungshinweise“ / Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC-02/III-668

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung Doppelständerwerk entkoppelt
- Bei Ausführung mit abweichender Dämmschicht
- Bei Abweichung der zulässigen Spannung σ_D im Holzständer
- Bei Abweichung Mindest-Querschnitt des Holzständers

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Holztafelbau-Wände REI 60-M

W582.de Knauf Holztafelbau-Wand REI 60-M



Wandhöhe



Bemessung gemäß DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA sowie des brandschutztechnischen Anwendbarkeitsnachweises.
Maximal zulässige Wandhöhe gemäß abP 3,25 m.

- Verlegung der Platten:
  vertikal: Holzwerkstoffplatten / Diamant / Diamant X / Knauf Feuerschutzplatte

Holztafelbau-Wände REI 60-M

W582.de Knauf Holztafelbau-Wand REI 60-M

Systemvarianten

Knauf System	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite			Wand-dicke	Holzständer		Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich zwischen den Holzständern		Schall-schutz
		OSB[1]	Diamant / Diamant X	Mindest-Dicke d mm	D mm	Mindest-Querschnitt b x h mm	Spannung zul. $\sigma_{c,0,d}$ N/mm²	Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³	Schalldämm-Maß R_w dB
W582.de Holztafelbau-Wand										Ständerachsabstand ≤ 312,5 mm
	**REI 60-M + K_260**	●		**18**[2]	288	80 x 180	≤ 1,2	Mineralwolle (S) Hohlraumfüllend	≥ 35	*44*
			●	**2x 18**						

1) Rohdichte Holzwerkstoffplatte > 600 kg/m³

2) Bei Einbau von entsprechenden Holzwerkstoffplatten ist eine Dicke ≥ 19 mm erforderlich


Kursives Schalldämm-Maß ist ein abgeleiteter Wert aus Messungen von abweichenden Konstruktionen.

- Das angegebene Schalldämm-Maß gilt in Verbindung mit einer Mineralwolle-Dämmschicht; Dämmstoff nach EN 13162: Längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m².
- Anstelle Diamant GKFI können brandschutztechnisch Knauf Feuerschutzplatten GKF(I) in gleicher Dicke eingesetzt werden. Eine Verringerung des Schalldämm-Maßes ist in diesem Falle zu beachten.

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

REI 90-M

Über die Anforderungen hinaus, die bauaufsichtlich an hochfeuerhemmende Bauteile gemäß den Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe Oktober 2018 Teil C3, lfd. Nr. C 3.21 gestellt werden, wurden bei der tragenden, raumabschließenden Wandkonstruktion die Leistungskriterien zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse **REI 90-M** gemäß DIN EN 13501-2: 2016-12 [1] nachgewiesen.

Hinweis	
	Stoßbeanspruchung von 3000 Nm nach Feuereinwirkung nachgewiesen. 


Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC02/III-993

Hinweis	
	Siehe auch Detailblatt Knauf Holztafelbau-Wände REI 60-M W58.de


Aufrüstung von Bestandswänden

Aufrüstung von Metallständerwänden


Einseitig oder beidseitig beplankt



Einseitig



Beidseitig



Befestigung der zusätzlichen Beplankung aus Fireboard durch Verschrauben ins Profil (Alternative Befestigung auf Anfrage)

Bestand → **Aufrüstung** (erforderliche Beplankung, Mindest-Dicke in mm)

Bestehende Wand Beplankung je Wandseite mm	Dämmschicht	Auf F30 Fireboard einseitig	Auf F60 Fireboard einseitig	Auf F60 Fireboard beidseitig	Auf F90 Fireboard einseitig	Auf F90 Fireboard beidseitig
≥ 12,5 GKB	Ohne oder mit Mineralwolle im Hohlraum	d_2 **15**	d_2 **20**	d_1 **12,5** + d_2 **12,5**	d_2 **30**	d_1 **15** + d_2 **15**
≥ 2x 12,5 GKB		–	–	–	d_2 **15**	d_1 **12,5** + d_2 **12,5**
≥ 12,5 [1] GKF		–	d_2 **15**	d_1 **12,5** + d_2 **12,5**	d_2 **20**	d_1 **12,5** + d_2 **12,5**

1) Alternativ möglich: 1x 12,5 mm Gipsfaserplatte oder 1x 12,5 mm zementgebunde Platte oder 1x 10 mm Calciumsilikatplatte

Die Bestandswand muss den Anforderungen der DIN 4103-1 genügen.

d_1 = Mindest-Dicke der erforderlichen Beplankung auf Wandseite 1 d_2 = Mindest-Dicke der erforderlichen Beplankung auf Wandseite 2

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Aufgrund des Brandschutzes auf Basis von Gutachten GS 3.2/16-386-1


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt W11.de Knauf Metallständerwände


Aufrüstung von Bestandswänden

Aufrüstung von Holzfachwerkwänden

K241.de Beidseitig beplankt



K241.de Knauf Holzfachwerkwand-Bekleidung A1



Befestigung der zusätzlichen Beplankung aus Fireboard durch Verschrauben in den Holzständer (Alternative Befestigung auf Anfrage)

Bestand → **Aufrüstung** (erforderliche Beplankung)

Bestehende Wand		**Auf F90**
Tragende und raumabschließende Holzfachwerkwand	Gefache vollständig ausgefüllt mit:	Fireboard beidseitig
Zulässige Wandhöhe **max. 5 m** Holzständer **≥ 100 x 100 mm**	Mauerwerk aus Steinen oder Porenbeton/Leichtbeton/Stahlbeton oder Lehmschlag oder Mineralwolle (S); Rohdichte: ≥ 50 kg/m³	d_1 **20 mm** Fireboard + d_2 **20 mm** Fireboard

d_1 = Mindest-Dicke der erforderlichen Beplankung auf Wandseite 1
d_2 = Mindest-Dicke der erforderlichen Beplankung auf Wandseite 2

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Aufgrund des Brandschutzes auf Basis von Schreiben 2839/2017 MPA BS

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt W11.de Knauf Metallständerwände

Wände – Ausführungshinweise

Einbau von Elektrodosen

Einbau von Elektrodosen

- Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen usw. dürfen bei Trennwänden (beidseitig beplankt) an jeder beliebigen Stelle, jedoch nicht unmittelbar gegenüberliegend, eingebaut werden. Bei Holzunterkonstruktion muss ein Abstand von ≥ 100 mm zwischen Dose und Holzständern eingehalten werden.
- Die Durchführung einzelner Elektroleitungen ist zulässig. Die verbleibenden Öffnungen sind mit Gipsmörtel zu verschließen.

Wände (beidseitig beplankt)

A Die Elektrodosen sind mit Gipsmörtel (Gipsbett: ≥ 30 mm dick) zu ummanteln bzw. mit Gipsplatten (≥ Dicke d der geschwächten Beplankungslage) zu umbauen.

Nur bei Einfachständerwänden:

B Einstellen von Plattenstreifen in gleicher Dicke wie Beplankung – an hintere Platte kleben oder mit Knauf Schrauben „Gipsplatten-auf-Gipsplatten“ befestigen. Der Plattenstreifen muss folgenden Bereich vollständig abdecken: bis mindestens 500 mm oberhalb der höchsten Elektrodose, bis zum Boden, seitlich jeweils bis zum nächsten Ständer.

C Wandhohlraum mit Mineralwolle nach EN 13162 (Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17) abgleitsicher ausfüllen. Die Mineralwolle muss folgenden Bereich vollständig abdecken: bis mindestens 500 mm oberhalb der höchsten Elektrodose, bis zum Boden oder bis zur Auswechslung und seitlich jeweils bis zum nächsten Ständer. Ein Zusammendrücken der Dämmschicht ist bis zu einer Dicke ≥ 30 mm zulässig.
Die Mineralwolle muss folgende Mindest-Flächengewichte aufweisen:
F30: ≥ 1,2 kg/m² (z. B. 40 mm x 30 kg/m³)
F60: ≥ 1,6 kg/m² (z. B. 40 mm x 40 kg/m³)
F90: ≥ 2,4 kg/m² (z. B. 60 mm x 40 kg/m³)

Bei Holzständerwänden (nichttragend)

D Bei vorhandener vollflächiger Dämmschicht aus Mineralwolle nach EN 13162 (Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17) keine weiteren Maßnahmen erforderlich, es gelten die Angaben der DIN 4102-4. Ein Zusammendrücken der Dämmschicht ist bis zu einer Dicke ≥ 30 mm zulässig.

Zulässige Varianten:

Angaben der jeweiligen Knauf Detailblätter sind zu beachten.

Schachtwände und Vorsatzschalen

Bei Schachtwänden und Vorsatzschalen (einseitig beplankte Konstruktionen) sind Elektrodosen generell mit Gipsplatten, Dicke der Platten analog der Beplankungsdicke, zu umbauen.


Brandschutz-Nachweis
Siehe jeweiliges System

Hinweis	Siehe auch Detailblätter Knauf Metallständerwände W11.de Knauf Metallständerwände anstelle von Brandwänden W13.de Knauf Metallständerwände AQUAPANEL® W38.de Knauf Holztafelbau-Wände W55.de


Schemazeichnungen I Maße in mm

A Einbau von Elektrodosen mit Gipsmörtel/Gipsplatten


Mit Gipsmörtel




Mit Gipsplatten




Ausführung – Holztafelbau-Wände mit Gipsplatten




B Einbau von Elektrodosen mit Plattenstreifen



C Einbau von Elektrodosen mit Mineralwolle



D Ausführung – Holzständerwände (nichttragend)



Wände – Ausführungshinweise

Brandschutz-Anschlüsse an Decken

Anschlüsse von „leichten“ Trennwänden an brandschutztechnisch klassifizierten Decken

- An brandschutztechnisch klassifizierten Deckensystemen (Unterdecken) dürfen Trennwände nur angeschlossen werden, wenn gesichert wird, dass im Brandfall bei vorzeitiger Zerstörung der Trennwand deren Reste abfallen können, ohne die Decke zusätzlich zu belasten.
- Sofern eine Trennwand mit Brandschutzanforderungen an eine Unterdecke angeschlossen wird, muss die Unterdecke allein mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweisen.
- Horizontale Aussteifung der Unterdecke (max. 15 m x 15 m Deckenfeldgröße) oder Lastweiterleitung in flankierende Bauteile ist erforderlich.
- Folgende Ausführungen der Anschlüsse sind möglich. (Weitere Anschlüsse bzw. Detailausführungen siehe Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de oder auf Anfrage).


Knauf Wandsysteme	**Knauf Deckensysteme**		
	Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören		Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I – IV
	Brandbeanspruchung **von unten**	Brandbeanspruchung **von oben** (Deckenzwischenraum)	
Ohne Brandschutz	1	2	3a
Feuerwiderstandsklasse Wand kleiner Decke	1	2	3b
Feuerwiderstandsklasse Wand gleich Decke	1	2	3c

Unterdecken, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören

Brandbeanspruchung von unten

Bei Unterdecken mit Brandschutz von unten den Deckenanschluss ohne Verschraubung mit dem UW-Profil, jedoch mit bis an die Unterdecke anschließender Beplankung ausführen.


1



Brandbeanspruchung von oben (Deckenzwischenraum)

Bei Unterdecken mit Brandschutz von unten und von oben / von oben einen gleitenden Deckenanschluss in Standardausführung mit mindestens 15 mm Bewegungsspielraum ausführen.

2




Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I – IV

Bei Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I – IV gilt die angegebene Feuerwiderstandsklasse nur für das gesamte Deckensystem **(a)**.

3a Deckenanschluss von Trennwänden ohne Brandschutz ohne Verschraubung mit dem UW-Profil ausführen.

3b Werden Trennwände mit Brandschutzanforderungen an der Unterdecke befestigt, so muss eine Klassifizierung der Unterdecke allein **(b)** mindestens der Feuerwiderstandsklasse der Wand entsprechen.

3c Trennwände mit der gleichen Feuerwiderstandsklasse wie das gesamte Deckensystem **(a)** müssen an der Rohdecke befestigt werden.



Wand ohne Brandschutz

Wand mit Brandschutz

Wand mit Brandschutz

Bei Anschlussbauteilen aus brennbaren Baustoffen muss das Randprofil (UW) mit Gipsplatten in Beplankungsdicke der Wand hinterlegt werden.

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Anschlüsse an brandschutztechnisch klassifizierte Unterdecken

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Wände – Ausführungshinweise

Konstruktive Ausführungen


Konstruktive Ausführungen

Beplankung und Fugenausbildung




Für die Beplankung sind Knauf Gipsplatten bzw. Fireboard einzusetzen. Für die Verarbeitung der Gipsplatten gilt DIN 18181. Für Fireboard sind die Knauf Angaben zu beachten.
Knauf Platten sind auf Ständern und/oder Riegeln dicht zu stoßen. Bei einlagiger Beplankung sind die Stöße der Längskanten um mindestens einen Ständer- bzw. Riegelabstand gegeneinander zu versetzen, bei mehrlagiger Beplankung auch innerhalb einer Beplankungsseite Stöße versetzen. Stirnstöße sind bei einlagiger Beplankung aus brandschutztechnischen Gründen mit Profilen zu hinterlegen. Alternativ: Hinterlegung mit Dämmstoff siehe jeweiliges System.
Alle Fugen sind normgerecht zu verspachteln. Bei mehrlagiger Beplankung sind auch die Fugen der verdeckten Lagen stets zu füllen.

Feste, verspachtelte Anschlüsse



Feste, verspachtelte Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind dicht auszuführen. Dichtungsstreifen müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen; im Bereich der Anschlüsse sind auch Dichtungsstreifen aus brennbaren Baustoffen erlaubt, wenn ihre Dicke ≤ 5 mm beträgt und die Dichtungsstreifen durch die Verspachtelung der Beplankung in ganzer Beplankungsdicke dicht abgeschlossen bzw. von der Beplankung ganz abgedeckt werden.

Befestigungsmittel




Gemäß DIN 18181 sind als Befestigungsmittel auf Stahlblech Schrauben, auf Holz Schrauben, Nägel oder Klammern gemäß DIN 18182 zu verwenden.
Bei mehrlagiger Beplankung ist jede Lage für sich am aussteifenden Untergrund zu befestigen. Die sichtbaren Teile der Befestigungsmittel sind zu verspachteln. Verklammern Platte in Platte bei Metallständerwänden mit Knauf Diamant möglich, siehe Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Dämmschichten


Sind in Wandkonstruktionen Dämmschichten zur Erzielung der Feuerwiderstandsklasse erforderlich, müssen die in den jeweiligen Tabellen angegebenen Eigenschaften, Dicken und Rohdichten der Dämmschicht eingehalten werden. Die Dämmschicht ist gegen Abgleiten zu sichern. Eine ausreichende Sicherung ist das stramme Einpassen der Dämmschicht zwischen Ständern und Riegeln – Stauchung bis etwa 1 cm. Stöße von stumpf gestoßenen Dämmschichten müssen dicht sein. Brandschutztechnisch am günstigsten sind ungestoßene oder zweilagig mit versetzten Stößen eingebaute Dämmschichten.

Bodenanschlüsse




Bodenanschlüsse sind sinngemäß wie feste, verspachtelte Anschlüsse auszuführen. Bei zurückspringender Beplankung darf die geforderte Beplankungsdicke vermindert werden, wenn im Wandinnern eine entsprechende Ersatzschicht angeordnet wird.

Anschlüsse an Unterdecken




An brandschutztechnisch klassifizierten Deckensystemen (Unterdecken) dürfen Trennwände nur angeschlossen werden, wenn gesichert wird, dass im Brandfall bei vorzeitiger Zerstörung der Trennwand deren Reste abfallen können, ohne die Decke zusätzlich zu belasten (siehe Seite W-100-2).

Gleitende Anschlüsse



Gleitende Anschlüsse an angrenzende Bauteile. Bei einer Deckendurchbiegung ≥ 10 mm ist ein gleitender Deckenanschluss auszubilden. Angaben der jeweiligen Knauf Detailblätter sind zu beachten.

Bewegungs-/ Dehnungsfugen



Bewegungsfugen des Rohbaus sind in die Konstruktion der Ständerwände zu übernehmen. Bei durchlaufenden Wänden sind im Abstand von ca. 15 m Dehnungsfugen erforderlich.

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Wände – Ausführungshinweise


Verlegung der Knauf Platten

Verlegeschemen

Schemazeichnungen

Plattenlagen vertikal

- Plattenbreite: **1250** mm
- Ständerachsabstand: 625 mm




Untere/Obere Lage:

- Längskantenstöße um mindestens einen Ständerabstand versetzen und auf Ständern anordnen.
- Bei Verwendung nicht raumhoher Platten Stirnkantenstöße ≥ 400 mm in einer Beplankungslage versetzen.
  - Mit Brandschutz: einlagig ≥ 1000 mm
- Bei mehrlagiger Beplankung Stirnkantenstöße auch zwischen den Beplankungslagen versetzen (ca. 250 mm).
- Stirn- und Längskantenstöße der gegenüberliegenden Beplankungen ebenfalls zueinander versetzen.

Plattenlagen horizontal


- Plattenbreite: **1250** mm
- Ständerachsabstand: 625 mm



- Empfehlung: Plattenlänge 2500 mm
- Stirnkantenstöße um mindestens einen Ständerachsabstand versetzen.
- Längskantenstöße zwischen den Beplankungslagen um halbe Plattenbreite versetzen.
- Plattenstöße der gegenüberliegenden Beplankungen ebenfalls zueinander versetzen.

Plattenlage 1 horizontal, Plattenlage 2 vertikal

- Plattenbreite: **625** mm (untere Lage horizontal)
- Plattenbreite: **1250** mm (obere Lage vertikal)
- Ständerachsabstand: 625 mm



Untere Lage:

- Stirnkantenstöße um mindestens einen Ständerachsabstand versetzen.
- Empfehlung: Plattenlänge 2500 mm

Obere Lage:

- Bei Verwendung nicht raumhoher Platten Stirnkantenstöße um ≥ 400 mm versetzen.

Versatz zwischen unterer und oberer Lage:


- Plattenstöße der oberen Lage um ca. 312,5 mm gegenüber den Plattenstößen der unteren Lage versetzen.

Versatz gegenüberliegender Beplankungen:

- Plattenstöße ebenfalls zueinander versetzen.

Plattenlagen horizontal

- Plattenbreite: **625** mm
- Ständerachsabstand: 625 mm



- Empfehlung: Plattenlänge 2500 mm
- Stirnkantenstöße um mindestens einen Ständerachsabstand versetzen.
- Längskantenstöße zwischen den Beplankungslagen um halbe Plattenbreite versetzen.
- Plattenstöße der gegenüberliegenden Beplankungen ebenfalls zueinander versetzen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Metallständerwände W11.de.

Wände – Ausführungshinweise

Revisionsklappen

Wand-Revisionsklappen


In Metallständerwänden



Knauf Revisionsklappen in Brandschutzausführung sind geeignet für den Einbau in Metallständerwänden. Der Brandschutz des geprüften Knauf Wandsystems bleibt auch beim Einbau einer Revisionsklappe erhalten. Die Revisionsklappe entspricht bei Einbau in Wänden im Bereich der Öffnung dem Brandschutz einer Beplankungsseite. Die Klappe ermöglicht somit ausschließlich den Zugang zum Wandhohlraum.
Es ist sicherzustellen, dass die Revisionsklappen stets systemgerecht verschlossen sind und ausschließlich für Revisionsarbeiten geöffnet werden. Gegebenenfalls sind systemkonforme Verschlüsse anzuordnen. Angaben zur Konstruktion siehe Technische Blätter Knauf Revisionsklappen.

Schachtwand-Revisionsklappen

In Schachtwänden



Der Einbau von Revisionsklappen in Knauf Schachtwände ist möglich. Es ist zu berücksichtigen, dass sich beim Einbau von Revisionsöffnungsverschlüssen in Schachtwänden die Klassifizierung von Trennwand „F…“ zu Installationsschacht „I…“ ändert. Es sind die Angaben des jeweiligen Detailblattes der Revisionsklappe bzw. der zugehörigen abP für I-klassifizierte Installationsschächte zu berücksichtigen.
Es ist sicherzustellen, dass die Revisionsklappen stets systemgerecht verschlossen sind und ausschließlich für Revisionsarbeiten geöffnet werden. Gegebenenfalls sind systemkonforme Verschlüsse anzuordnen. Angaben zur Konstruktion siehe Technische Blätter Knauf Revisionsklappen.

Hinweis	Angaben zur Konstruktion siehe Technische Blätter Knauf Revisionsklappen.

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung



Objekt: Dachausbau, Darmstadt, Entwurf: Petzinka-Pink und Partner, Düsseldorf

Decken – Einführung und Inhalt

Einführung

Eine Brandschutzklassifizierung von Decken- und Dachkonstruktionen in Verbindung mit Unterdecken kann erreicht werden durch Unterdecken, die allein den geforderten Feuerwiderstand bringen bzw. durch „Addition“ der Brandschutzeigenschaft der Rohdecke und der Unterdecke.
Letztere Lösungen sind wirtschaftlich i. d. R. günstiger, setzen jedoch voraus, dass die Rohdecken entsprechend ihrer brandschutztechnischen Güte eingeordnet werden können bzw. die Vorgabe des bauaufsichtlichen Nachweises erfüllen. Die Einstufung der Rohdecken erfolgt in der DIN 4102-4.
Sind Dächer in ihrem Aufbau mit Deckenkonstruktionen identisch, so sind sie bezüglich ihrer Brandschutzeigenschaften gleichzustellen.

Tragfähigkeit und Belastung

Brandschutztechnisch klassifizierte Unterdecken dürfen nicht, auch nicht im Brandfall, belastet werden. Bei Unterdecken mit Brandschutz allein von oben (Deckenzwischenraum) sind im Zwischendeckenbereich verlegte Leitungen, z. B. Rohre, Kabel, sonstige Installationen, an der Rohdecke mit Baustoffen der Baustoffklasse A (nichtbrennbar) so zu befestigen, dass sie auch im Brandfall die Unterdecken im Klassifizierungszeitraum nicht belasten.
Bei Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken sind keine Installationen im Zwischendeckenbereich zulässig. Als unbedenklich gelten u. a. brennbare Kabelisolierungen oder Baustoffe, deren Brandlasten möglichst gleichmäßig verteilt und ≤ 7 kWh/m² sind.
Bei zahlreichen Konstruktionen ermöglicht das System „Decke unter Decke“ den Einbau von Sichtdecken ≤ 0,15 kN/m² an Brandschutzdecken.
Informationen zur möglichen Befestigung von Lasten bei Brandschutz auf Anfrage.

Einbauten

Alle folgenden Angaben gelten für Unterdecken ohne Einbauten, wie z. B. Einbauleuchten, klimatechnische Geräte oder andere Teile, die in der Unterdecke angeordnet sind.
Die Eignung von Einbauten in Unterdecken ist stets durch Prüfungen nachzuweisen. Für Deckenschotts und Brandschutzummantelungen für Einbauleuchten sind konstruktive Lösungen (Detailblatt D11.de) vorhanden.

Brandlast im Zwischendeckenbereich

Befinden sich z. B. bei Decken über Rettungswegen und Fluren im Zwischendeckenbereich zwischen Rohdecke und Unterdecke Installationen (aus brennbaren Bestandteilen), so muss auch für diesen Brandfall ein entsprechender Feuerwiderstand gewährleistet sein.
Sofern Kabelbündel, Rohrisolierungen, Leitungen usw. mit brennbaren Bestandteilen im Zwischendeckenbereich vorhanden sind, müssen Unterdecken, die auch bei Brandbeanspruchung von oben (aus dem Deckenzwischenraum) klassifiziert sind, eingesetzt werden. In solchen Fällen sind die Abhängungen als Nonius-Abhängung oder mit Direktabhängern auszuführen. Dübelbefestigungen sind für den Lastfall Brand auszulegen.

Durchführung elektrischer Leitungen

Durch klassifizierte Decken dürfen einzelne elektrische Leitungen durchgeführt werden, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder ähnlichem oder im Fall der Rohdecke mit Beton vollständig verschlossen wird.

Durchführung von Abhängungen

Die Klassifizierung der Rohdecken mit Unterdecken (Bauarten I bis III) geht nicht verloren, wenn durch die Unterdecken Abhänger, z. B. für Lampen, durchgeführt werden und der Durchführungsquerschnitt für den Abhänger an der Unterdecke nicht wesentlich größer als der Abhängerquerschnitt ist.
Erlaubt ist auch die Durchführung von Rohren für Sprinkler. Bei Unterdecken, die bei Brandbeanspruchung von unten allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören, ist die Durchführung von Abhängern nur erlaubt, wenn ausreichende Maßnahmen gegen eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgekehrten Seite getroffen werden, z. B. Dämmschicht um Abhänger herumführen.

Dämmschichten im Zwischendeckenbereich

Dämmschichten im Zwischendeckenbereich können je nach Konstruktion die Feuerwiderstandsdauer der klassifizierten Decke positiv (verzögerte Temperaturerhöhung auf der feuerabgekehrten Seite der Deckenkonstruktion) oder negativ (Hitzestau in der Bekleidungsplatte) beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, die in den Tabellen angegebenen Hinweise zur Dämmstoffeinordnung

- Brandschutztechnisch erforderlich
- Brandschutztechnisch nicht erforderlich aber zulässig
- Nicht zulässig

unbedingt einzuhalten.

Brandschutztechnisch notwendige Dämmschichten müssen aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 bestehen und teilweise einen Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 besitzen. Mindest-Dicken und gegebenenfalls Mindest-Rohdichten sind zu berücksichtigen.

Beschichtungen, Bekleidungen und Dampfsperren

Die Klassifizierungen werden durch übliche Anstriche oder Beschichtungen sowie Dampfsperren bis zu etwa 0,5 mm Dicke nicht beeinträchtigt. Bei dickeren Beschichtungen kann die brandschutztechnische Wirkung der Unterdecken verloren gehen. Die Klassifizierungen gelten nur für nicht zusätzlich bekleidete Unterdecken. Zusätzliche Bekleidungen der Unterdecken, insbesondere Blechbekleidungen, können die brandschutztechnische Wirkung der Unterdecken aufheben.

Bemessung der Unterkonstruktion

Lastklassen

Grundlagen der Bemessung

Zum Ablesen der erforderlichen Abstände der Unterkonstruktion ist zunächst die Ermittlung der Lastklasse unter der Berücksichtigung des Eigengewichtes der gewählten Systemvariante einschließlich ggf. vorhandener oder geplanter Zusatzlasten erforderlich.

Beispiel: D112.de – Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion mit Brandschutz

Schritt 1:

Bestimmung des Bemessungsgewichtes

In Abhängigkeit der gewählten Beplankungsdicke (Systemvariante) kann das Bemessungsgewicht (Beplankung mit Unterkonstruktion) der Unterdecke/Deckenbekleidung aus den Tabellen der Knauf Systeme abgelesen werden.

Feuerwiderstandsklasse	Beplankung: Diamant	Beplankung: Silentboard	Beplankung: Mindest-Dicke mm	Bemessungsgewicht: Ohne Dämmschicht kg/m²	Tragprofil: Max. Achsabstände (b) mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Rohdichte kg/m³
D112.de Knauf Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion							
F30	•		2x 12,5	28,3	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
		•	2x 12,5	39,4	400		

Schritt 2:

Berücksichtigung von Zusatzlasten

Zusatzlasten z. B. aus brandschutztechnisch erforderlichen und brandschutztechnisch nicht erforderlichen Dämmstoffen, sowie geplanten Befestigungslasten (siehe Technische Information Befestigung von Lasten an Knauf Wand- und Deckensystemen) erhöhen das Gesamtflächengewicht der Deckenbekleidung/Unterdecke und müssen bei der Bemessung der Lastklasse berücksichtigt werden.

(Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten = Gesamtflächengewicht)


Beispiel: Zusatzlast 2 kg/m²

Schritt 3:

Bestimmung der Lastklasse

Auf Grund des sich ergebenden Gesamtflächengewichtes der Deckenbekleidung/Unterdecke wird die zugehörige Lastklasse (kN/m²) aus dem Lastklassendiagramm bestimmt.

Ermittlung der Lastklasse



Das Eigengewicht der Decke darf 0,50 kN/m² nicht überschreiten. Die Lastklasse bis 0,65 kN/m² darf nur in Kombination mit zusätzlichen Lasten angewendet werden, z. B. „Decke unter Decke“. Bemessung nach DIN 18168-1.

Schritt 4:

Bemessung der Unterkonstruktion


Mit der ermittelten Lastklasse können aus den Tabellen „Systemvarianten“ und „Maximale UK-Abstände“ der Systeme in Abhängigkeit von Brandschutzanforderungen und gewählter Unterkonstruktion die maximal zulässigen Abstände der Abhänger (a) sowie der Profile/Latten (b) und (c) abgelesen werden.

Achsabstände Tragprofil (b)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²				
	bis 0,15	bis 0,30	bis 0,40	bis 0,50	bis 0,65
400	1400	1150	1050	1000	900
500	1300	1050	950	900	850
625	1200	1000	900	850	800

Hinweise	
	In der Regel Abhänger 0,25 kN, bei Lastklassen > 0,30 kN/m² Abhänger 0,40 kN verwenden.
	Abhänger und Verbinder entsprechend brandschutztechnischer Nachweise.
	Zusätzliche Maßnahmen gemäß den aktuellen Knauf Detailblättern beachten.

Tragfähigkeitsklassen I Konstruktive Maßnahmen

Abhängung I Zusätzliche konstruktive Maßnahmen


Decke unter Decke	**Direktmontage-Clip** Für CD 60/27 	Seitliche Laschen abbiegen

Tragfähigkeitsklassen der Abhänger

0,15 kN (15 kg)


Befestigungs-Clip Systeme: D152.de/D612.de

Für CD 60/27



Justier-Clip System: D612.de

Für CD 60/27
Seitliche Laschen abbiegen,
bei Dachschrägen verschrauben
(2x Blechschrauben LN 3,5 x 11)



0,25 kN (25 kg)

Ankerfix-Schnellabhänger CD
Für CD 60/27




Abgehängt mit
Draht mit Öse




0,40 kN (40 kg)


Direktabhänger
Für CD 60/27
Für Holzlatte 60 x 40 Für Holzlatte 50 x 30




Direktschwingabhänger
Für CD 60/27
Für Holzlatte 60 x 40 Für Holzlatte 50 x 30



Direktabhänger/Direktschwingabhänger entsprechend der erforderlichen Einbauhöhe abschneiden oder umbiegen.




Nonius-Hänger-Unterteil
Für CD 60/27



Bei Gesamtlast Decke ≥ 0,5 kN/m² Laschen mit CD 60/27 verschrauben (2x Blechschrauben LN 3,5 x 11)[1)]


Nonius-Bügel
Für CD 60/27 Für UA 50/40 und Holzlatte 50 x 30



Abgehängt mit
Nonius-Hänger-Oberteil



Nonius-Schwing-Oberteil



und **1x Nonius-Splint** (gegen Herausrutschen sichern)
oder
2x Nonius-Klammern








Nach Bedarf zusätzlich mit
Nonius-Verbinder



1) Knauf Empfehlung: Verschraubung bereits bei Gesamtlast Decke ≥ 0,4 kN/m² zur Erhöhung der Montagesicherheit

■ Befestigung der Abhänger an Rohdecken und weitere Angaben zur Abhängung gemäß Knauf Detailblätter

Zusätzliche konstruktive Maßnahmen – bei Brandschutz von oben / von unten und von oben (Deckenzwischenraum)


Befestigung an Stahlbeton-Rohdecke	Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27	Niveauverbinder für CD 60/27
Brandschutztechnisch zugelassenes Verankerungselement verwenden Knauf Deckennagel 	Laschen mit CD 60/27 verschrauben (2x Blechschrauben LN 3,5 x 11) 	Laschen abbiegen und mit Tragprofil verschrauben (4x Blechschrauben LN 3,5 x 11) 

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D111.de Plattendecke mit Holz-Unterkonstruktion

Maximale UK-Abstände

Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Nur Traglatte ≥ 50 x 30 mm

Achsabstände Traglatte (b)	Abstände Abhänger/Verankerungselement (a) Lastklasse in kN/m²	
	bis 0,30	bis 0,50[1)]
≤ 500	950	800
625	900	750
800	800	700

Brandschutz allein von unten – Grundlatte und Traglatte ≥ 50 x 30 mm

Achsabstände Grundlatte (c)	Abstände Abhänger/Verankerungselement (a) Lastklasse in kN/m²	
	bis 0,30	bis 0,50[1)]
500	950	800
600	900	750
700	850	700[2)]
800	800	–
900	800[2)]	–

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

2) Gilt nicht für Achsabstand Traglatte (b) 800 mm

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

■ Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Ermittlung der Lastklasse



Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D111.de Plattendecke mit Holz-Unterkonstruktion

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstandsklasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** (Querverlegung) **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Massivbauplatte**	**Diamant**	**Silentboard**	**Fireboard**	Mindest-Dicke mm	**Bemessungsgewicht** Ohne Dämmschicht kg/m²	**Traglatte** Max. Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D111.de Plattendecke mit Holz-Unterkonstruktion													
 Nur Traglatte	**F30**	–	•						**2x 12,5**	26,0	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
						•			**2x 12,5**	30,0	500		
 Grund- und Traglatte					•				**20**	21,6	625[1)]		

1) Längsverlegung: Hinterlegung der Stirnkantenstöße der Beplankung mit Latten ≥ 50 x 30 mm, Profilen CD 60/27 oder mit ≥ 100 mm breiten und ≥ 20 mm dicken Massivbauplatte-Streifen erforderlich.

Zulässige Abhänger: Direktabhänger / Direktschwingabhänger

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch
Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion

Maximale UK-Abstände

Brandschutz allein von unten Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Nur Tragprofil

Achsabstände Tragprofil (b)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
400	1150	1050	1000	900
500	1050	950	900	850
625	1000	900	850	800

Brandschutz allein von unten – Federschiene/Hutprofil

Achsabstände Federschiene/ Hutprofil (b)	Abstände Befestigungsmittel (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
300	1150	1050	1000	900
400	1050	950	900	850
500	1000	900	850	800

Brandschutz allein von unten – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²		
	bis 0,30	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	950	800	750
600	900	750	700
700	850	700[2)]	650
800	800	700[2)]	–
900	800	–	–
1000	750	–	–
1100	750[2)]	–	–

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

2) Gilt nicht für Achsabstand Traglatte (b) 800 mm

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

■ Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Ermittlung der Lastklasse



Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	Feuerwiderstandsklasse Bei Brandbeanspruchung Von unten	Von oben	Beplankung (Querverlegung) Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Fireboard	Mindest-Dicke mm	Bemessungsgewicht Ohne Dämmschicht kg/m²	Tragprofil Max. Achsabstände (b) mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion													
 Nur Tragprofil	**F30**	–	●						**2x 12,5**	24,3	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
						●			**2x 12,5**	28,3	500		
						●	●		**12,5 + 12,5**	**34,0**	400		
					●				**20**	19,9	625[1]		
 Grund- und Tragprofil	**F60**	–	●		●				**20 + 12,5**	30,9	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
	F90	–			●				**25 + 18**	40,1	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
				●					**2x 20**	37,5			
								●	**2x 20**	35,1			

1) Längsverlegung: Hinterlegung der Stirnkantenstöße der Beplankung mit Profilen CD 60/27 oder mit ≥ 100 mm breiten und ≥ 20 mm dicken Massivbauplatte-Streifen erforderlich.

Zulässige Abhänger: Ankerfix-Schnellabhänger CD / Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger / Nonius-Bügel

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-2100/347/17-MPA BS
AbP P-3400/4965-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Ausführung Decke unter Decke siehe Seite D-30-13

Siehe auch
Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de


Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion

Maximale UK-Abstände

Maße in mm

Brandschutz allein (von unten und) von oben



Brandschutz allein (von unten und) von oben – Nur Tragprofil

Achsabstände Tragprofil (b)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
400	1150	1050	1000	900
500	1050	950	900	850
625	1000	900	850	800

Brandschutz allein (von unten und) von oben – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	950	850	800	700
600	900	800	700	700
700	850	750	700[2)]	650[2)]
800	800	–	–	–

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

2) Gilt nicht für Achsabstand Traglatte (b) 800 mm


Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Anordnung der erforderlichen Dämmschichten

allein von oben / allein von unten und von oben

- Dämmschicht einlagig, mit Abdeckstreifen auf den Grundprofilen



- Dämmschicht zweilagig



Ermittlung der Lastklasse


Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten und/oder von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstandsklasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** (Querverlegung) **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Massivbauplatte**	**Diamant**	Silentboard	**Fireboard**	Mindest-Dicke mm	**Bemessungsgewicht** Ohne Dämmschicht kg/m²	**Tragprofil** Max. Achsabstände b mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D112.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion													
	–	F30		•					**15**	15,5	500	Mineralwolle S 40 40 + Mineralwolle S 40 40 150 mm breit auf Grundprofil	
						•			**15**	17,9	500		
				•					**18**	18,1	625		
	F30	F30	•						**2x 12,5**	24,3	500		
						•			**2x 12,5**	28	500		
								•	**15**	15,2	400	Mineralwolle S 2x 40 40	
	F90	F90		•					**25 + 18**	40,1	500	Mineralwolle S 40 40 + Mineralwolle S 40 40 150 mm breit auf Grundprofil	
					•				**2x 20**	37,5			
								•	**2x 20**	35,1			

Zulässige Abhänger: Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger / Nonius-Bügel

Zusätzliche konstruktive Maßnahmen bei Brandschutz von oben im Abschnitt Decken - Grundlagen der Bemessung Seite D-20-2 beachten

S Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-3400/4965-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Ausführung Decke unter Decke siehe Seite D-30-13


Siehe auch
Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D113.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion niveaugleich

Maximale UK-Abstände

Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	950	850	800	750
600	900	800	750	700
700	850	750	700	650[2)]
800	800	750	700	–
900	800	700	–	–
1000	750	700	–	–
1100	750	–	–	–
1200	700	–	–	–
1250	650 (1000)	–	–	–

Brandschutz allein (von unten und) von oben – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²			
	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	850	750	700	600
600	800	700	650	550
700	750	650	600	500
800	700	650	600	–
900	700	600	–	–
1000	650	600	–	–
1100	650	–	–	–
1200	600	–	–	–
1250	600 (850)	–	–	–

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

2) Nur für Achsabstand Tragprofil (b) max. 500 mm zulässig

Klammerwerte () gelten nur bei Verschraubung der Beplankung mit dem Grundprofil


plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

■ Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Anordnung der erforderlichen Dämmschichten

allein von oben / allein von unten und von oben

■ Dämmschicht einlagig



■ Dämmschicht zweilagig



Ermittlung der Lastklasse



Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
	50
Bis 0,50	40
Bis 0,40	30
Bis 0,30	20
Bis 0,15	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D113.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion niveaugleich

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten und/oder von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwider-standsklasse** Bei Brandbe-anspruchung		**Beplankung** (Querverlegung)							**Bemes-sungs-gewicht**	**Tragprofil**	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich	
			Feuerschutzplatte Knauf Piano	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Massivbauplatte**	**Diamant**	**Silentboard**	**Fireboard**	Mindest-Dicke	Ohne Dämm-schicht	Max. Achsab-stände (b)	Mindest-Dicke	Mindest-Rohdichte
	Von unten	**Von oben**							mm	kg/m²	mm	mm	kg/m³
D113.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion niveaugleich													
	**F30**	–	●						**2x 12,5**	24,3	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
						●			**2x 12,5**	28,3	500		
	F60		●		●				**20 + 12,5**	30,9	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
	–	**F30**		●					**15**	15,5	500	Mineralwolle (S) 40	40
						●			**15**	17,9			
	F30	**F30**	●						**2x 12,5**	24,3	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
						●			**2x 12,5**	28,3	500		
								●	**15**	15,2	400	Mineralwolle (S) 2x 40	40

Zulässige Abhänger:

- Allein von unten: Ankerfix-Schnellabhänger CD / Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger
- Allein (von unten und) von oben: Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger

Zusätzliche konstruktive Maßnahmen bei Brandschutz von oben im Abschnitt Decken - Grundlagen der Bemessung Seite D-20-2 beachten

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-2100/347/17-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend

Maximale UK-Abstände

Brandschutz allein von unten Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²		
	bis 0,30	bis 0,50	bis 0,65
Abhänger Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
500	2050	1600	1200
600	1950	1300	1000
700	1850	1100[1)]	850
800	1650	1000[1)]	–
900	1450	–	–
1000	1300	–	–
1100	1200[1)]	–	–

1) Gilt nicht für Achsabstand Tragprofil (b) 500 mm

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
■ Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Ermittlung der Lastklasse


Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
	50
Bis 0,50	40
Bis 0,40	30
Bis 0,30	20
Bis 0,15	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwider-standsklasse** Bei Brandbe-anspruchung		**Beplankung** (Querverlegung)							**Bemes-sungs-gewicht**	**Tragprofil**	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich	
			Feuerschutzplatte Knauf Piano	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Massivbauplatte**	**Diamant**	Silentboard	**Fireboard**	Mindest-Dicke	Ohne Dämm-schicht	Max. Achsab-stände (b)	Mindest-Dicke	Mindest-Rohdichte
	Von unten	**Von oben**							mm	kg/m²	mm	mm	kg/m³
D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend													
	**F30**	–	●						**2x 12,5**	27,1	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
						●			**2x 12,5**	31,1	500		
					●				**20**	22,7	625[1)]		
	F60	–	●		●				**20 + 12,5**	33,7	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
	F90	–			●				**25 + 18**	43,2	500	Ohne oder Mineralwolle (G)	
				●									
					●				**2x 20**	40,6			
								●	**2x 20**	38,2			

1) Längsverlegung: Hinterlegung der Stirnkantenstöße der Beplankung mit Profilen CD 60/27 oder mit ≥ 100 mm breiten und ≥ 20 mm dicken Massivbauplatte-Streifen erforderlich.

Zulässige Abhänger: Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Bügel

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-2100/347/17-MPA BS
AbP P-3400/4965-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

Ausführung Decke unter Decke siehe Seite D-30-13

Siehe auch
Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de


Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend

Maximale UK-Abstände

Maße in mm

Brandschutz allein (von unten und) von oben



Brandschutz allein (von unten und) von oben – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m² bis 0,30	bis 0,40	bis 0,50	bis 0,65
Nonius-Bügel 0,40 kN				
500	1150	1000	950	850
600	1050	950	900	800
700	1000	900	850	750
800	950	850	800	–
900	900	800	–	–
1000	900[1)]	–	–	–
Gewindestange M8				
500	1700	1500	1400	1300
600	1600	1400	1300	1200
700	1500	1350	1250	1100[1)]
800	1400	1300	1200	–
900	1400	1250[1)]	–	–
1000	1300[1)]	1200[1)]	–	–

1) Nur für Achsabstand Tragprofil (b) max. 500 mm zulässig


Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Anordnung der erforderlichen Dämmschichten

allein von oben / allein von unten und von oben

- Dämmschicht einlagig, mit Abdeckstreifen auf den Grundprofilen



- Dämmschicht zweilagig



Ermittlung der Lastklasse


Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend

Systemvarianten

Brandschutz allein von unten und/oder von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstandsklasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** (Querverlegung) **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Massivbauplatte**	**Diamant**	Silentboard	**Fireboard**	Mindest-Dicke mm	**Bemessungsgewicht** Ohne Dämmschicht kg/m²	**Tragprofil** Max. Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D116.de Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion weitspannend													
	–	F30		•					**15**	18,3	500	Mineralwolle (S) 60 + 50	
						•			**15**	20,7		Mineralwolle (S) 60 + 50 100 mm breit auf Grundprofil	
				•					**18**	20,9	625	Mineralwolle (S) 40 + 40	
	F30	F30	•						**2x 12,5**	27,1	500		
						•			**2x 12,5**	31,1	500	Mineralwolle (S) 40 + 40 150 mm breit auf Grundprofil	
								•	**15**	18,0	400	Mineralwolle (S) 2x 40	
	F90	F90		•	•				**25 + 18**	43,0	500	Mineralwolle (S) 40 + 40	
					•				**2x 20**	40,3			
								•	**2x 20**	37,9		Mineralwolle (S) 40 + 40 150 mm breit auf Grundprofil	

Zulässige Abhänger: Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Bügel

Zusätzliche konstruktive Maßnahmen bei Brandschutz von oben im Abschnitt Decken - Grundlagen der Bemessung Seite D-20-2 beachten

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation).

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-3400/4965-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise


Ausführung Decke unter Decke siehe Seite D-30-13

Siehe auch
Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Unterdecken „alleine“ – abgehängt

D112.de/D116.de Decke unter Decke

Brandschutztechnisch klassifizierte Unterdecken mit zusätzlicher Sichtdecke



Legende

1 *Brandschutzdecke*

2 *Sichtdecke*

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS
AbP P-2100/347/17-MPA BS
AbP P-3400/4965-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
■ Bei Ausführung Decke unter Decke
Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

1 Achsabstände Brandschutzdecke

Die Zusatzlast der abgehängten Decke (Sichtdecke ≤ 0,15 kN/m²) muss bei der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke berücksichtigt werden, siehe Abschnitt Decken - Grundlagen der Bemessung Seite D-20-2 sowie Technische Information Befestigung von Lasten an Knauf Wand- und Deckensystemen VT03.de.


Die Abstände der Unterkonstruktion der Brandschutzdecke ergeben sich aus den Vorgaben der jeweiligen Systemdecken unter Berücksichtigung des Zusatzgewichts der Sichtdecke.

2 Maximale Achsabstände Sichtdecke Maße in mm

Achsabstände Tragprofil der Brandschutzdecke = Abstände Abhänger[1] der Sichtdecke		Achsabstände Grundprofil	Achsabstände Tragprofil	
a	Befestigung der Abhänger	c	Plattendecken	Cleaneo Akustik-Plattendecken
≤ 312,5	Alternierend (s. u.)	≤ 1000	≤ 500	≤ 333,5 Abhängig vom Design und Lochung
≤ 400	Alternierend (s. u.)	≤ 800		
≤ 500	In jedem Tragprofil	≤ 1200		
≤ 625	In jedem Tragprofil	≤ 1000		
≤ 800	In jedem Tragprofil	≤ 800		

1) Lastklasse in kN/m² Bis 0,15

Befestigung der Abhänger der Sichtdecke alternierend



● *Abhänger der Sichtdecke*

Die Befestigung muss an den Tragprofilen der Brandschutzdecke erfolgen.

Hinweise	Abgehängte Profile der Sichtdecke immer quer zu Tragprofilen der Brandschutzdecke. Je Abhängepunkt Sichtdecke Belastung maximal 100 N. Bei Sichtdecken aus Metall Abhängehöhe mind. 150 mm

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de


Unterdecken „alleine“ – abgehängt

Unterdecken „alleine“ AQUAPANEL®

D282.de – Plattendecke AQUAPANEL® – Metall-Unterkonstruktion CD 60/27

Maximale UK-Abstände

Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²	
	bis 0,30[1)]	bis 0,50[1)]
500	1075	925
600	1025	850
700	975	825
800	925	725
900	900	750
1000	850	725
1100	825	700
1200	800	–


1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken AQUAPANEL® D28.de.

Unterdecken „alleine“ AQUAPANEL®

D282.de – Plattendecke AQUAPANEL® – Metall-Unterkonstruktion CD 60/27

Systemvariante

	Feuerwiderstands-klasse Bei Brandbeanspruchung Von unten	Von oben	Beplankung (Querverlegung) AQUAPANEL® Cement Board Indoor	Mindest-Dicke mm	Bemessungs-gewicht Ohne Dämmschicht kg/m²	Tragprofil CD 60/27 Z100 / C3/C5M Maximale Achsabstände (b) mm	Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D282.de Plattendecke AQUAPANEL® – Metall-Unterkonstruktion Profil CD 60/27								
	**F30**	–	•	**2x 12,5**	28,6 (inkl. 3,5 kg/m² Beschichtung)	312,5	Mineralwolle (G) 40 + Mineralwolle (G) 40 150 mm breit auf Grundprofil	17 17

- Bei Brandschutzanforderung nur Querverlegung zulässig Plattengröße ≤ 900 x 1250 mm.
- Bei Brandschutzanforderung nur Tragender Anschluss zulässig.
- Bei Brandschutzanforderungen mögliche Abhänger:
  Nonius-Abhängung / Direktabhänger / Direktschwingabhänger

(G) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Ermittlung der Lastklasse

Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,20	20
Bis 0,15	10


Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/805/18-MPA BS

Hinweis Siehe auch Detailblatt
Knauf Plattendecken AQUAPANEL® D28.de.

plus D131.de Freitragende Decke (F30)

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

D131.de ■ **Allein von unten**



Zulässige Wandanschlüsse

Anschluss	Massivwand (z. B. Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk) Feuerwiderstands-klasse	Leichte Trennwand (Metallständerwände) Feuerwiderstands-klasse
Direkt		
Tragend	≥ F30	≥ F30
Konstruktiv		
Schattenfuge		
Tragend	≥ F30	≥ F30
Konstruktiv		

Metall-UK – freitragend (Knauf CW-/UA-Doppelprofil)

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Feuerschutz-platte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Knauf Feuer-schutzplatte 18 mm m	Diamant 18 mm m	Diamant 2x 12,5 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm				
2x CW 50	2,50	2,55	2,45	2,40
2x CW 75	3,15	3,15	3,05	3,05
2x CW 100	3,65	3,70	3,60	3,55
2x CW 125	4,15	4,20	4,10	4,00
2x CW 150	4,60	4,65	4,50	4,45
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm				
2x UA 50	3,00	3,00	2,95	2,90
2x UA 75	3,70	3,75	3,65	3,60
2x UA 100	4,35[2]	4,40	4,30	4,25[2]
2x UA 125	4,95[2]	5,00	4,85[2]	4,80[2]
2x UA 150	5,45[2]	5,50[2]	5,40[2]	5,35[2]

■ Achsabstände der Tragprofile siehe gegenüberliegende Seite

■ Hinweis: Ausführung mit Safeboard möglich - Raumbreiten auf Anfrage

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten.

2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant

3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

■ Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden (größere Raumbreiten durch Mittelabhängung möglich).

D131.de Decke unter Decke ■ Allein von unten

Siehe Seite D-40-11

plus Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

■ Ausführung F30 allein von unten


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

Metall-Unterkonstruktion – freitragend

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

Brandschutz von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke / Dachkonstruktion	**Feuerwiderstands-klasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** Querverlegung **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Diamant**	Silentboard	Mindest-Dicke mm	**Tragprofil** CW-/UA-Doppelprofil Maximale Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D131.de Knauf Freitragende Decke										
	**F30**	–		•			**18**	625	Mineralwolle (G) 40	-
					•		**18**	625		
			•				**2x 12,5**	500	Ohne *oder* Mineralwolle (G)	
					•		**2x 12,5**	500		

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3964/2172-MPA BS

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Ausführung F30 allein von unten

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162


(G) Nichtbrennbar
Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

D131.de Freitragende Decke (F30)

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

D131.de ■ **Allein von unten und von oben**



Zulässige Wandanschlüsse

Anschluss	Massivwand (z. B. Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk) Feuerwiderstands-klasse	Leichte Trennwand (Metallständerwände) Feuerwiderstands-klasse
Direkt		
Tragend	≥ F30	plus ≥ F30
Konstruktiv		≥ F30
Schattenfuge		
Tragend	≥ F30	plus ≥ F30
Konstruktiv	plus ≥ F30	

Metall-UK – freitragend (Knauf CW-/UA-Doppelprofil)

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm		Knauf Feuerschutzplatte 18 mm		Diamant 18 mm		Diamant 2x 12,5 mm	
		plus		plus		plus		plus
	m		m	m	m	m	m	m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm								
2x CW 50	2,30	–		2,35	–	2,20	2,15	
2x CW 75	2,90	3,00		3,00	2,80	2,80	2,75	
2x CW 100	3,45	3,00		3,50	3,00	3,35	3,25	
2x CW 125	3,95	3,00		4,05	3,00	3,85	3,75	
plus **Knauf UA-Doppelprofil** Blechdicke 2,0 mm								
2x UA 50	2,90	–		2,90	–	2,85	2,80	
2x UA 75	3,55	–		3,60	–	3,50	3,50	
2x UA 100	4,20[2]	–		4,25	–	4,15	4,10[2]	
2x UA 125	4,80[2]	–		4,80[2]	–	4,70[2]	4,65[3]	

■ Achsabstände der Tragprofile siehe gegenüberliegende Seite

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten.
2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant
3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

■ Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden (größere Raumbreiten durch Mittelabhängung möglich).

D131.de Decke unter Decke ■ Allein von unten und von oben
Siehe Seite D-40-12

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Anschluss an leichte Trennwand
- Anschluss an Wände mit Schattenfugen
- Ausführung mit UA-Profilen
- Beplankung mit 2x 12,5 mm
- Verwendung Mineralwolle (S) Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m³


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

Metall-Unterkonstruktion – freitragend

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

Brandschutz von unten und von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke / Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstandsklasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** Querverlegung **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	**Knauf Feuerschutzplatte**	**Diamant**	Silentboard	Mindest-Dicke mm	**Tragprofil** CW-/UA-Doppelprofil Maximale Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D131.de Knauf Freitragende Decke										
Abdeckstreifen: **25 mm Massivbauplatte** 	**F30**	**F30**		•			**18**	625	Mineralwolle (S) 60	30
					•		**18**	625		
			•				**2x 12,5** plus	500	*Alternativ* Mineralwolle (S) plus 40	40
					•		**2x 12,5** plus	500		

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3964/2172-MPA BS

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Anschluss an leichte Trennwand
- Anschluss an Wände mit Schattenfugen
- Ausführung mit UA-Profilen
- Beplankung mit 2x 12,5 mm
- Verwendung Mineralwolle (S) Dicke 40 mm, Rohdichte 40 kg/m³

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162
(S) Nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17
Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

D131.de Freitragende Decke (F60)

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

D131.de ■ Allein von unten und von oben



Zulässige Wandanschlüsse

Anschluss	Massivwand (z. B. Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk) Feuerwiderstands-klasse	Leichte Trennwand (Metallständerwände) Feuerwiderstands-klasse
Direkt		
Tragend / Konstruktiv	≥ F60	plus ≥ F60
Schattenfuge		
Tragend / Konstruktiv	≥ F60	plus ≥ F60

Metall-UK – freitragend (Knauf CW-/UA-Doppelprofil)

Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz F60 von oben läuft zum 30.06.2025 aus

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Diamant 2x 12,5 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm		
2x CW 50	2,25	2,20
2x CW 75	2,85	2,75
2x CW 100	3,35	3,20[2]
2x CW 125	3,80[2]	3,65[2]
2x CW 150	4,20[2]	4,05[2]
plus **Knauf UA-Doppelprofil** Blechdicke 2,0 mm		
2x UA 50	2,75	2,65
2x UA 75	3,40[2]	3,30[2]
2x UA 100	4,05[2]	3,90[3]
2x UA 125	4,60[3]	4,45[3]
2x UA 150	5,10[3]	4,95[3]

■ Achsabstände der Tragprofile siehe gegenüberliegende Seite

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten.
2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant
3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

■ Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden (größere Raumbreiten durch Mittelabhängung möglich).

D131.de Decke unter Decke ■ Allein von unten und von oben
Siehe Seite D-40-12

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Anschluss an leichte Trennwand
- Ausführung mit Doppelprofil CW 50 / 75 / 100 / 125
- Ausführung mit UA-Profilen



Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

Metall-Unterkonstruktion – freitragend

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

Brandschutz von unten und von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke / Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstands-klasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** Querverlegung **Feuerschutzplatte Knauf Piano**	Knauf Feuerschutzplatte	**Diamant**	Silentboard	Mindest-Dicke mm	**Tragprofil** CW-/UA-Doppelprofil Maximale Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
D131.de Knauf Freitragende Decke										
Abdeckstreifen **12,5 mm Feuerschutzplatte Knauf Piano** 	**F60**	Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz F60 von oben läuft zum 30.06.2025 aus	•				**2x 12,5** + **12,5** zusätzliche Plattenlage (Abdeckplatte)	500	Mineralwolle (S) 50	50
Abdeckstreifen **12,5 mm Diamant** 	**F60**				•		**2x 12,5** + **12,5** zusätzliche Plattenlage (Abdeckplatte)	500	Mineralwolle (S) 50	50

Brandschutz-Nachweis
AbP P-SAC 02/III-511

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Anschluss an leichte Trennwand
- Ausführung mit Doppelprofil CW 50 / 75 / 100 / 125
- Ausführung mit UA-Profilen

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162
(S) Nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17
Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

K219.de Freitragende Fireboard-Decke A1 (F90)

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

K219.de ■ Allein von unten



Zulässige Wandanschlüsse

Anschluss	Massivwand (z. B. Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk) Feuerwiderstands-klasse	Leichte Trennwand (Metallständerwände) Feuerwiderstands-klasse
Direkt		
Tragend Konstruktiv	≥ F90	plus ≥ F90
Schattenfuge		
Tragend Konstruktiv	plus ≥ F90	plus ≥ F90

- Bei Anschluss an leichte Trennwand (F90) ist eine einseitige vollflächige Aufdopplung der Wandbeplankung mit ≥ 18 mm Knauf Feuerschutzplatte bzw. Fireboard auf der Seite des tragenden Anschlusses erforderlich.
- Wanddicke mind. 100 mm

Metall-UK – freitragend (Knauf CW-/UA-Doppelprofil)

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Fireboard 2x 20 mm	
	m	plus m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm		
2x CW 50	–	2,20
2x CW 75	2,75	2,75
2x CW 100	3,25	3,25
2x CW 125	3,65	3,65
2x CW 150	4,00[2]	4,05[2]
plus **Knauf UA-Doppelprofil** Blechdicke 2,0 mm		
2x UA 50	–	2,65
2x UA 75	–	3,30
2x UA 100	–	3,90[2]
2x UA 125	–	4,45[2]
2x UA 150	–	4,95[3]

- Achsabstände der Tragprofile siehe gegenüberliegende Seite

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten.
2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant
3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

- Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden (größere Raumbreiten durch Mittelabhängung möglich).

K219.de Decke unter Decke ■ Allein von unten
Siehe Seite D-40-13

plus Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Erweiterte maximale Raumbreiten
- Anschluss an leichte Trennwand
- Anschluss an Wände mit Schattenfuge
- Ausführung mit UA-Profilen
- Verwendung Mineralwolle G


Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

Metall-Unterkonstruktion – freitragend

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

Brandschutz von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke / Dachkonstruktion	**Feuerwiderstands-klasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** Längsverlegung **Fireboard**	Mindest-Dicke mm	**Tragprofil** CW-/UA- Doppelprofil Maximale Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch zulässig Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decke A1							
	**F90**	–	•	**2x 20**	625	Ohne *oder* Mineralwolle (G) plus	

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3085/3824-MPA BS

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Erweiterte maximale Raumbreiten
- Anschluss an leichte Trennwand
- Anschluss an Wände mit Schattenfuge
- Ausführung mit UA-Profilen
- Verwendung Mineralwolle (G)

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162
(G) Nichtbrennbar
Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

K219.de Freitragende Fireboard-Decke A1 (F90)

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

K219.de ■ Allein von unten und von oben



Zulässige Wandanschlüsse

Anschluss	Massivwand (z. B. Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk) Feuerwiderstands-klasse	Leichte Trennwand (Metallständerwände) Feuerwiderstands-klasse
Direkt		
Tragend	≥ F90	≥ F90
Konstruktiv		
Schattenfuge		
Tragend	plus ≥ F90	plus ≥ F90
Konstruktiv	≥ F90	

- Bei Anschluss an leichte Trennwand (F90) ist eine einseitige vollflächige Aufdopplung der Wandbeplankung mit ≥ 18 mm Knauf Feuerschutzplatte bzw. Fireboard auf der Seite des tragenden Anschlusses erforderlich. Unter der Aufdopplung ist auf Höhe des Deckenanschlusses ein Flexibles Eckenprofil einzulegen.
- Wanddicke mind. 100 mm

Metall-UK – freitragend (Knauf CW-/UA-Doppelprofil)

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Fireboard 20 mm	
	m	plus m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm		
2x CW 50	–	2,15
2x CW 75	2,65	2,6
2x CW 100	3,00	
2x CW 125	3,00	
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm		
2x UA 50	–	,60
2x UA 75	–	3,25
2x UA 100	3,00	3,85[2]
2x UA 125 plus	–	4,35[3]

- Achsabstände der Tragprofile … überliegende Seite

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 k… g/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten.
2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Meta… anden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant
3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallstä… n erforderlich.

- Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gesto… längert werden (größere Raumbreiten durch Mittelabhängung möglich)

K219.de Decke unter Decke ■ Allein von … on oben

Siehe Seite D-40-13

Der Brandschutznachweis für die Feuerwiderstandsklasse F90 allein von unten und von oben musste angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung das aktuell gültige System-Datenblatt Knauf Freitragende Decken – Ergänzung D13-E01_DSS.de


plus **F… g zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- …erte maximale Raumbreiten
- …chluss an Wände mit Schattenfuge
- …usführung mit Doppelprofil UA 50 / 75 / 125
- …orherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

Metall-Unterkonstruktion – freitragend

Freitragende Decke, die allein einer Feuerwiderstandsklasse angehört

Brandschutz von unten und von oben (Deckenzwischenraum)

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke / Dachkonstruktion **Von oben** (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Feuerwiderstandsklasse** Bei Brandbeanspruchung **Von unten**	**Von oben**	**Beplankung** Längsverlegung **Fireboard**	Mindest-Dicke mm	**Tragprofil** CW-/UA-Doppelprofil Maximale Achsabstände (b) mm	**Dämmschicht** Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke kg/m³
K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decke A1						
2x Abdeckstreifen: **12,5 mm Fireboard** 	**F90**	**F90**	•	**20** + **20** Zusätzliche Plattenlage (Abdeckplatte)	625	Mineralwolle (S) 60 50

Der Brandschutznachweis für die Feuerwiderstandsklasse F90 allein von unten und von oben musste angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung das aktuell gültige System-Datenblatt Knauf Freitragende Decken – Ergänzung D13-E01_DSS.de

Brandschut
AbP P-308 A BS

plus **F g zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
erte maximale Raumbreiten
chluss an Wände mit Schattenfuge
usführung mit Doppelprofil UA 50 / 75 / 125
orherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162
(S) Nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17


► *s. a. Detailblatt D13.de Knauf Freitragende Decken*

plus D131.de/K219.de Decke unter Decke

Brandschutztechnisch klassifizierte Freitragende Decken mit zusätzlicher Sichtdecke

D131.de Decke unter Decke (Beispiel)

Maße in mm



1 Freitragende Decke

Das Zusatzgewicht der Sichtdecke (≤ 15 kg/m²) ist bei den max. zulässigen Raumbreiten der Freitragenden Decke in den folgenden Tabellen berücksichtigt.

2 Maximale Achsabstände Sichtdecke

Achsabstände Grundprofil c	Abstände Abhänger[1] a Lastklasse in kN/m² Bis 0,15	Achsabstände Tragprofil b	
		Knauf Plattendecken	Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken
1000	625	500	333,5 Abhängig vom Lochbild
1200	500		

1) Die Befestigung muss an den Tragprofilen der Brandschutzdecke erfolgen.

Legende

1 Knauf Freitragende Decke

2 Sichtdecke (z. B. Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken)

- Die Befestigung von Sichtdecken wie z. B. D127.de Akustik-Plattendecken mit max. Flächengewicht von 15 kg/m² (inkl. dem Gewicht aller daran befestigten Teile und aufgelegten Dämmschichten) bzw. max. 10 kg je Abhänger an der freitragenden Decke ist zulässig. Die Verankerung der Abhänger der Sichtdecke erfolgt mit geeigneten Befestigungsmitteln direkt in die Tragprofile der freitragenden Decke.
- Abgehängte Profile der Sichtdecke immer quer zu Tragprofilen der Brandschutzdecke.
- Befestigung der Abhänger in den Tragprofilen der Freitragenden Decke mit Knauf Universalschrauben FN 4,3x35 / FN 4,3x65.
- Bei Sichtdecken aus Metall Abhängehöhe mind. 150 mm.
- Schwerere Lasten müssen direkt an den tragenden Bauteilen (Rohdecke) oder an Hilfskonstruktionen befestigt werden.

Metall – UK freitragend für Decke unter Decke

D131.de Knauf Freitragende Decke Brandschutz F30 allein von unten

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1] Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Knauf Feuerschutzplatte 18 mm m	Diamant 18 mm m	2x 12,5 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm				
2x CW 50	2,25	2,20	2,15	2,20
2x CW 75	2,80	2,80	2,70	2,75
2x CW 100	3,30	3,25	3,20	3,25[2]
2x CW 125	3,75[2]	3,70	3,65	3,65[2]
2x CW 150	4,15[2]	4,10[2]	4,05[2]	4,05[2]
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm				
2x UA 50	2,70	2,70	2,65	2,65
2x UA 75	3,40[2]	3,35	3,30	3,30[2]
2x UA 100	4,00[2]	3,95[2]	3,90[2]	3,90[3]
2x UA 125	4,55[3]	4,50[2]	4,40[2]	4,45[3]
2x UA 150	5,05[3]	5,00[3]	4,90[3]	4,95[3]

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten sowie 15 kg/m² für das Gesamtgewicht der Decke unter Decke.

2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant

3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

plus Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Ausführung Decke unter Decke

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblätter D13.de Knauf Freitragende Decken / D12.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken*

D131.de Decke unter Decke

Brandschutztechnisch klassifizierte Freitragende Decken mit zusätzlicher Sichtdecke

Metall – UK freitragend für Decke unter Decke

D131.de Knauf Freitragende Decke Brandschutz F30 allein von unten und von oben

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1]			
	Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Knauf Feuerschutzplatte 18 mm m	Diamant 18 mm m	2x 12,5 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm				
2x CW 50	1,90	1,85	1,80	1,80
2x CW 75	2,40	2,35	2,25	2,30
2x CW 100	2,85	2,80	2,70	2,75
2x CW 125	3,30[2]	3,20	3,10	3,15[2]
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm				
2x UA 50	2,65	2,60	2,60	2,60
2x UA 75	3,30[2]	3,25	3,20[2]	3,25[2]
2x UA 100	3,90[3]	3,85[2]	3,80[2]	3,85[3]
2x UA 125	4,45[3]	4,40[2]	4,30[3]	4,35[3]

D131.de Knauf Freitragende Decke Brandschutz F60 allein von unten und von oben

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1]	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano 2x 12,5 mm m	Diamant 2x 12,5 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm		
2x CW 50	2,10	2,05
2x CW 75	2,65	2,55[2]
2x CW 100	3,10[2]	3,00[2]
2x CW 125	3,50[2]	3,40[3]
2x CW 150	3,90[2]	3,80[3]
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm		
2x UA 50	2,55[2]	2,50[2]
2x UA 75	3,20[2]	3,10[2]
2x UA 100	3,75[3]	3,70[2]
2x UA 125	4,30[3]	4,20[2]
2x UA 150	4,75[3]	4,65[3]

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten sowie 15 kg/m² für das Gesamtgewicht der Decke unter Decke.

2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant

3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Ausführung Decke unter Decke

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblätter D13.de Knauf Freitragende Decken / D12.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken*

plus K219.de Decke unter Decke

Brandschutztechnisch klassifizierte Freitragende Decken mit zusätzlicher Sichtdecke

Metall – UK freitragend für Decke unter Decke

K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decke A1 Brandschutz F90 allein von unten

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1)] Fireboard 2x 20 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm	
2x CW 50	2,00
2x CW 75	2,50
2x CW 100	2,95[2)]
2x CW 125	3,35[2)]
2x CW 150	3,75[2)]
Knauf UA-Doppelprofil Blechdicke 2,0 mm	
2x UA 50	2,45
2x UA 75	3,05[2)]
2x UA 100	3,65[3)]
2x UA 125	4,15[3)]
2x UA 150	4,60[3)]

K219.de Knauf Freitragende Fireboard-Decke A1 Brandschutz F90 allein von unten und [illegible]oben

Knauf Profile	Maximale Raumbreite[1)] Fireboard 20 mm m
Knauf CW-Doppelprofil Blechdicke 0,6 mm	
2x CW 50	1,95
2x CW 75	2,50
2x CW 100	2,90[2)]
2x CW 125	3,30[2)]
Knauf UA-Dopp[illegible]	[illegible]m
2x UA 50	
[illegible]	
[illegible]	3,55[3)]
2x [illegible]	4,05[3)]

Der Brandschutznachweis für die Feuerwiderstandsklasse F90 allein von unten und von oben musste angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung das aktuell gültige System-Datenblatt Knauf Freitragende Decken – Ergänzung D13-E01_DSS.de

1) Maximale Raumbreiten: Einschließlich Zusatzlasten (0,03 kN/m² = 3 kg/m²) für brandschutztechnisch bzw. schallschutztechnisch erforderliche Dämmschichten bzw. Befestigungslasten sowie 15 kg/m² für das Gesamtgewicht der Decke unter Decke.
2) Erforderliche Beplankungsdicke bei flankierenden Metallständerwänden auf der Seite des tragenden Anschlusses:
≥ 18 mm Knauf Platten /
≥ 15 mm Diamant
3) Befestigungstraverse bei flankierenden Metallständerwänden erforderlich.

plus Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Ausführung Decke unter Decke

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblätter D13.de Knauf Freitragende Decken / D12.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken*

Notizen


Unterdecken „alleine“ + Akustik

D124.de Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke

Maximale UK-Abstände

Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke – Brandschutz allein von unten

Maße in mm



1 UK-Ebene


Achsabstand Grundprofil (c)	Abstand Abhänger (a)	Achsabstand Tragprofil (b)
Grund- und Tragprofil		
1000	650	400

2 UK-Ebene (≤ 0,15 kN/m²)

Achsabstand Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a)	Achsabstände Tragprofil (b)
Nur Tragprofil – Direktmontage-Clip		
–	800	≤ 333,5
Grund- und Tragprofil – Direktabhänger		
800	800	≤ 333,5

2. UK-Ebene – Maximale Achsabstände Tragprofil (b)

Cleaneo Classic ≤ 333,5 mm



Darstellung: 2. UK-Ebene Grund- und Tragprofil – Direktabhänger

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Aufgrund Ausführung System D124.de

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.



Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken D12_DSS.de

Unterdecken „alleine“ + Akustik

D124.de Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke

Systemvarianten

Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke – Brandschutz allein von unten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung	Feuerwiderstandsklasse		1 UK-Ebene Beplankung (Querverlegung)		2 UK-Ebene Beplankung (Querverlegung)		Dämmschicht	
	Bei Brandbeanspruchung		Feuerschutzplatte Knauf Piano	Mindest-Dicke	Cleaneo Classic	Mindest-Dicke	Brandschutztechnisch erforderlich: Mindest-Dicke	Mindest-Roh-dichte
	Von unten	Von oben		mm		mm	mm	kg/m³
D124.de Cleaneo Akustik-Brandschutzdecke								
 2. UK-Ebene Nur Tragprofil – Direktmontage-Clip	**F30**	–	•	**12,5**	•	**12,5**	Knauf Insulation Trittschall-Dämmplatte TPE 25	–
 2. UK-Ebene Grund- und Tragprofil – Direktabhänger	**F30**	–	•	**12,5**	•	**12,5**	Mineralwolle (S) 50	50

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2100/199/15-MPA BS

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Aufgrund Ausführung System D124.de

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Hinweise

2. UK-Ebene:
Nur Beplankung mit Lochanteil ≤ 23,0 % zulässig

Siehe auch System-Datenblatt
Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken D12_DSS.de


Unterdecken „alleine“ + Akustik

D424.de Corridor F30 / D425.de Corridor F30 Swing

D424.de Corridor F30

Maximale Raumbreite ohne Fries

D424.de Corridor F30 –
Brandschutz allein von unten und von oben
(Deckenzwischenraum)



Elementmaß (Standardgröße)			Maximale Raumbreite Ohne Fries
Länge mm	**Breite** mm	**Höhe** mm	mm
F30 - allein von unten und von oben			
500 – 2500	396	65	< 2520

Hinweis	Bei Ausführung mit Schattenfuge + max. 30 mm

Hinweise	Anschlussbauteile (Wände) müssen mindestens den gleichen Feuerwiderstand besitzen. Siehe auch System-Datenblatt Knauf Freitragende Akustik-Elementdecken D42.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2101/344/18-MPA BS


plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Anschluss an leichte Trennwand F30
- Bei Ausführung mit Schattenfugen
- Befestigung von Lasten an der Rohdecke durch die Elemente hindurch
- Bei Einbau niedriger Einbauleuchten
- Bei Ausführung Mittelabhängung bzw. Flurkreuzung
- Bei Ausführung mit Überbrückungsträger
- Bei Zuschnitt Deckenelement

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

D425.de Corridor F30 Swing

Maximale Raumbreite ohne Fries

D425.de Corridor F30 Swing –
Brandschutz allein von unten und von oben
(Deckenzwischenraum)



Elementmaß (Standardgröße)			Maximale Raumbreite Ohne Fries
Länge mm	**Breite** mm	**Höhe** mm	mm
F30 - allein von oben und von oben			
500 – 3000	396	67,5	< 3072

Hinweise	Anschlussbauteile (Wände) müssen mindestens den gleichen Feuerwiderstand besitzen. Siehe auch System-Datenblatt Knauf Freitragende Akustik-Elementdecken D42.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-2101/339/18-MPA BS








plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Anschluss an leichte Trennwand F30
- Befestigung von Lasten an der Rohdecke durch die Elemente hindurch
- Bei Einbau niedriger Einbauleuchten
- Bei Anwendung höhengleicher Friesausbildung
- Bei Ausführung Flurkreuzung
- Bei Ausführung Konstruktiven Anschluss mit Wandwinkel
- Bei Ausführung mit Überbrückungsträger
- Bei Zuschnitt Deckenelement

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III


Rohdecken der Bauart I bis III (Massivdecken)

Rohdecken der Bauart I bis III

2 Rohdecken	Systemauswahl
Bauart I	
	Decken mit im Zwischenbereich freiliegenden Stahlträgern mit einem A_p/V-Wert ≤ 300 m^{-1} und einem oberen Abschluss aus Bimsbeton-Hohldielen oder aus Porenbetonplatten
	Stahlbetonrippendecken mit Zwischenbauteilen aus Leichtbeton bzw. aus Ziegeln
	Stahlbetonbalkendecken mit Zwischenbauteilen aus Leichtbeton bzw. aus Ziegeln
	Stahlbetondecken in Verbindung mit in Beton gebetteten Stahlträgern
Bauart II	
	Decken mit im Zwischenbereich freiliegenden Stahlträgern mit einem A_p/V-Wert ≤ 300 m^{-1} und einer oberen Abdeckung aus Ortbeton oder Fertigplatten mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht oder Fertigteilen als Hohldielen aus Stahl- oder Spannbeton
Bauart III	
Decken aus Stahlbeton oder Spannbetonplatten aus Normalbeton, jedoch nicht mit Bauteilen oder Zwischenbauteilen aus Leichtbeton oder Ziegeln	
	Stahlbeton- oder Spannbetonplatten aus Normalbeton
	Stahlbetonbalkendecken mit Balken und Zwischenbauteilen aus Normalbeton
	Pilzdecken und Kassettendecken aus Normalbeton
	Stahlbeton- oder Spannbetonhohldielen aus Normalbeton
	Stahlbetonrippendecken ohne Zwischenbauteilen oder mit Zwischenbauteilen aus Normalbeton

Tragende Decken, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, müssen in der Regel sowohl einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite, als auch von der Deckenoberseite widerstehen.

Erreicht die Rohdecke allein nicht die geforderte Feuerwiderstandsklasse, so kann eine zusätzliche Unterdecke/Deckenbekleidung aus Knauf Platten in Verbindung mit einer Rohdecke den nötigen Brandschutz liefern.
Für eine Klassifizierung von oben sind evtl. zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B. klassifizierte Estriche gemäß Ordner „Brandschutz mit Knauf“, Kapitel „Bodensysteme“.



Die Angaben des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) setzen u. a. voraus, dass sich im Zwischenbereich zwischen Rohdecke und Unterdecke, mit Ausnahme der Teile, die zur Unterdeckenkonstruktion gehören, keine brennbaren Bestandteile befinden. Als unbedenklich gelten u. a. brennbare Kabelisolierungen und freiliegende schwerentflammbare Baustoffe, die möglichst gleichmäßig verteilt sind, wenn die Brandlast ≤ 7 kWh/m^2 ist.


Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III

D112.de/D116.de Plattendecken in Verbindung mit Massivdecken

Maximale UK-Abstände

Maße in mm

D112.de Plattendecken mit Metall-Unterkonstruktion




Brandschutz in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III
Nur Tragprofil/Hutprofil

Achsabstände Tragprofil (c)	Abstände Abhänger/Verankerungselement (a) Lastklasse in kN/m²				
	bis 0,15	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
400	1400	1150	1050	1000	900
500	1300	1050	950	900	850

Brandschutz in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III
Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²				
	bis 0,15	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	1200	950	850	800	700
600	1100	900	800	700	700
700	1000	850	750	700[2)]	650[2)]
800	1000	800	–	–	–
900	1000	–	–	–	–


D116.de Plattendecke mit Metall-UK weitspannend



Brandschutz in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III
Grund- und Tragprofil UA + CD

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Nonius-Bügel 0,40 kN Lastklasse in kN/m²				
	bis 0,15	bis 0,30	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	1400	1150	1000	950	850
600	1350	1050	950	900	800
700	1250	1000	900	850	750
800	1200	950	850	800	–
900	1150	900	800	–	–
1000	1100	900[2)]	–	–	–

D112.de/D116.de Decke unter Decke



Brandschutzdecke

D112.de/D116.de Plattendecken in Verbindung mit Massivdecke
Abstände Unterkonstruktion: gemäß Tabellen oben
unter Berücksichtigung des Zusatzgewichts der Sichtdecke ≤ 0,15 kN/m²

\+ **Sichtdecke ≤ 0,15 kN/m²**

Z. B. D127.de Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecke
Abstände Unterkonstruktion: gemäß Knauf Detailblätter

- Knauf Plattendecken D11.de
- Knauf Cleaneo Akustik-Plattendecken D12.de

(Bei Sichtdecken aus Metall: Abhängehöhe mindestens 150 mm)

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden
2) Nur für Achsabstand Tragprofil (b) max. 500 mm zulässig

Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III

D112.de/D116.de Plattendecken in Verbindung mit Massivdecken


Systemvarianten




3 Falls erforderlich Kapitel „Bodensysteme“

Brandschutz
Von unten und von oben
1 + 2 + evtl. 3


Feuerwiderstandsklasse			1 Deckenbekleidung/Unterdecke Beplankung (Querverlegung)										
Rohdeckenbauart nach DIN 4102-4			Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Fireboard	Mindest-Dicke	Bemessungsgewicht[1] Ohne Dämmschicht	Tragprofil Max. Achsabstände b	Dämmschicht Im Deckenzwischenraum	Mindest-Abhängehöhe UK Rohdecke OK Beplankung a
I	II	III							mm	kg/m²	mm		mm
D112.de/D116.de Plattendecken mit Metall-Unterkonstruktion													
F30				●					**15**	15,5		Zulässig G	40
						●			**15**	17,9	500	Zulässig G	40
					●				**20**	19,9		Nicht zulässig	15
	F30		●						**12,5**	13,3		Nicht zulässig	40
						●			**12,5**	15,3		Nicht zulässig	40
				●					**15**	15,5	500	G	40
						●			**15**	17,9		G	40
					●				**20**	19,9		Nicht zulässig	15
		F30	●						**12,5**	13,3		Nicht zulässig	40
						●			**12,5**	15,3		Nicht zulässig	40
			●						**12,5**	13,3		G	80
						●			**12,5**	15,3	500	G	80
				●					**15**	15,5		G	40
						●			**15**	17,9		G	40
					●				**20**	19,9		Nicht zulässig	15



D112.de Tragprofil/Hutprofil



D112.de Grund- und Tragprofil CD



D116.de Grund- und Tragprofil UA + CD

1) *Angabe Bemessungsgewicht gültig für Unterkonstruktion D112.de Metall-UK CD 60/27, für Ermittlung des Bemessungsgewicht mit Unterkonstruktion D116.de Metall-UK weitspannend sind 2,8 kg/m² auf die Angegebenen Tabellen Werte zu addieren.*

Zulässige Abhänger: Ankerfix-Schnellabhänger CD / Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger / Nonius-Bügel

G Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

2 Rohdecken der Bauart I bis III siehe Seite D-60-1

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3155/3992-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Ermittlung der Lastklasse

Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III

D112.de/D116.de Plattendecken in Verbindung mit Massivdecken


Systemvarianten




3 Falls erforderlich Kapitel „Bodensysteme“

Brandschutz
Von unten und von oben
1 + 2 + evtl. 3


Feuerwiderstandsklasse			1 Deckenbekleidung/Unterdecke Beplankung (Querverlegung)							Bemessungsgewicht[1]	Tragprofil	Dämmschicht	Mindest-Abhängehöhe
Rohdeckenbauart nach DIN 4102-4			Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Fireboard	Mindest-Dicke	Ohne Dämmschicht	Max. Achsabstände b	Im Deckenzwischenraum	UK Rohdecke OK Beplankung a
I	II	III							mm	kg/m²	mm		mm
D112.de/D116.de Plattendecken mit Metall-Unterkonstruktion													
F60				•					2x 15	28,7	500	Nicht zulässig	15
						•			2x 15	33,5		Nicht zulässig	15
	F60			•					2x 15	28,7	500	Nicht zulässig	15
						•			2x 15	33,5		Nicht zulässig	15
		F60	•						12,5	13,3	400	Nicht zulässig	80
						•			12,5	15,6		Nicht zulässig	80
				•					15	15,8		Nicht zulässig	40
						•			15	18,2		Nicht zulässig	40
				•					15	15,8		S	80
						•			15	18,2		S	80
					•				20	20,2		Nicht zulässig	15



D112.de Tragprofil/Hutprofil



D112.de Grund- und Tragprofil CD



D116.de Grund- und Tragprofil UA + CD

1) *Angabe Bemessungsgewicht gültig für Unterkonstruktion D112.de Metall-UK CD 60/27, für Ermittlung des Bemessungsgewicht mit Unterkonstruktion D116.de Metall-UK weitspannend sind 2,8 kg/m² auf die Angegebenen Tabellen Werte zu addieren.*

Zulässige Abhänger: Ankerfix-Schnellabhänger CD / Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger / Nonius-Bügel

S Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation). Dicke ≥ 50 mm; Rohdichte ≥ 40 kg/m³

2 Rohdecken der Bauart I bis III siehe Seite D-60-1

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3155/3992-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Ermittlung der Lastklasse

Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis III

D112.de/D116.de Plattendecken in Verbindung mit Massivdecken


Systemvarianten




3 Falls erforderlich Kapitel „Bodensysteme“

Brandschutz
Von unten und von oben
1 + 2 + evtl. 3


Feuerwiderstandsklasse			1 Deckenbekleidung/Unterdecke Beplankung (Querverlegung)							Bemessungsgewicht[1]	Tragprofil	Dämmschicht	Mindest-Abhängehöhe
Rohdeckenbauart nach DIN 4102-4			Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Diamant	Silentboard	Fireboard	Mindest-Dicke	Ohne Dämmschicht	Max. Achsabstände b	Im Deckenzwischenraum	UK Rohdecke OK Beplankung a
I	II	III							mm	kg/m²	mm		mm
D112.de/D116.de Plattendecken mit Metall-Unterkonstruktion													
F90								•	**15**[2]	16,2	400	Nicht zulässig	200
								•	**20**	19,0		Nicht zulässig	40
								•	**25**[2]	24,1		Nicht zulässig	15
								•	**25**	23,1		S	80
	F90							•	**12,5**	13,8	400	Nicht zulässig	200
								•	**15**[2]	16,2		Nicht zulässig	30
								•	**20**	19,0		Nicht zulässig	15
								•	**20**	19,0		S	80
		F90						•	**12,5**	13,8	400	Nicht zulässig	40
								•	**15**[2]	16,2		Nicht zulässig	15
								•	**15**	15,2		S	80
				•					**15**	15,5	500	Nicht zulässig	80
						•			**15**	17,9		Nicht zulässig	80



D112.de Tragprofil/Hutprofil



D112.de Grund- und Tragprofil CD



D116.de Grund- und Tragprofil UA + CD

1) *Angabe Bemessungsgewicht gültig für Unterkonstruktion D112.de Metall-UK CD 60/27, für Ermittlung des Bemessungsgewicht mit Unterkonstruktion D116.de Metall-UK weitspannend sind 2,8 kg/m² auf die Angegebenen Tabellen Werte zu addieren.*

2) *Plattenstöße mit ≥ 100 mm breiten und ≥ 15 mm dicken Knauf Fireboard-Streifen hinterlegen.*

Zulässige Abhänger: Ankerfix-Schnellabhänger CD / Direktabhänger / Direktschwingabhänger / Nonius-Abhänger / Nonius-Bügel

S Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation). Dicke ≥ 50 mm; Rohdichte ≥ 40 kg/m³

2 Rohdecken der Bauart I bis III siehe Seite D-60-1

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Plattendecken D11.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3155/3992-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung mit abweichender Unterkonstruktionsart
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Abständen
- Bei Ausführung mit abweichenden Unterkonstruktion-Komponenten


Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Ermittlung der Lastklasse

Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10


K217.de Trapezblechdecken-System

Deckenbekleidung/Unterdecke in Verbindung mit Trapezblechdecke




Brandschutz
Von unten
1 + 2 + 3

Feuerwiderstandsklasse	1 Beplankung (Querverlegung) Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Fireboard	Diamant	Mindest-Dicke mm	Direktbekleidung Tiefsicke des Trapezblechs Max. Achsabstand b mm	Unterdecke plus Tragprofil Max. Achsabstand b mm	3 Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich oberhalb des Trapezblechs Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
K217.de Direktbekleidung bzw. Unterdecke mit Metall-Unterkonstruktion CD									
F30			■		15 plus	400	400	Mineralwolle S 100 150	
		■			20	400	400		
F90			■		20 + 15	400	400	Mineralwolle S 100 150	



Direktbekleidung

oder




Unterdecke

2 Trapezblechdecke

- Trapezblech t ≥ 0,75 mm
- Bemessung auf max. Durchbiegung l/300

Tragende Decken, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, müssen in der Regel sowohl einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite als auch von der Deckenoberseite widerstehen.
Im Fall von Trapezblechdecken ist deshalb neben der Anordnung einer Deckenbekleidung/Unterdecke zusätzlich ein klasifizierter Fußbodenaufbau erforderlich.

plus *1) Bei Einsatz eines klassifizierten Fußbodenaufbaus F30 bzw. F90 für Brandschutz von oben kann auf die oberseitige Dämmschicht 3 verzichtet werden. Der direkt auf dem Trapezblech aufgebrachte Baustoff muss nichtbrennbar sein. Ggf. ist zwischen Trapezblech und Fußbodenaufbau der zusätzliche Einbau einer Knauf Feuerschutzplatte, d ≥ 12,5 mm erforderlich.*




Brandschutz-Nachweis
AbP P-3962/2152-MPA BS


plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Beplankung mit Fireboard bei F30-Konstruktion
- Ausführung mit Metall-Unterkonstruktion (Unterdecke)
- Ausführung mit klassifiziertem Fußbodenaufbau anstelle Dämmschicht

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Direktbekleidung



Unterdecke – einfacher Profilrost[2)]




2) Doppelter Profilrost möglich

Mineralwolle-Dämmschicht nach DIN EN 13162
S Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17

► *s. a. Detailblatt K217.de Knauf Trapezblech-Systeme mit Fireboard*


K217.de Trapezblechdach-System

Deckenbekleidung/Unterdecke in Verbindung mit Trapezblechdach




Brandschutz
Von unten
1 + 2 + 3

Feuerwiderstandsklasse	1 Beplankung (Querverlegung) Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte	Fireboard	Diamant	Mindest-Dicke mm	Direktbekleidung Tiefsicke des Trapezblechs Max. Achsabstand b mm	Unterdecke plus Tragprofil Max. Achsabstand b mm	3 Dämmschicht Brandschutztechnisch erforderlich oberhalb des Trapezblechs Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
K217.de Direktbekleidung bzw. Unterdecke mit Metall-Unterkonstruktion CD									
F30			■		15 plus	400	400	Mineralwolle S 100 150	
F30		■			20	400	400		
F90			■		20 + 15	400	400	Mineralwolle S 100 150	



Direktbekleidung

oder



Unterdecke


2 Trapezblechdach

- Trapezblech t ≥ 0,75 mm
- Bemessung auf max. Durchbiegung l/300

plus *1) Alternativ zur Dämmschicht 3 sind auf dem Trapezblech zulässig:*

- *Mineralwolle-Dämmschicht, nichtbrennbar,Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Rohdichte ≥ 150 kg/m³, Dicke ≥ 60 mm*
- *Schaumglas, nichtbrennbar, Rohdichte ≥ 100 kg/m³, Dicke ≥ 60 mm oder*
- *Betonabdeckung, Dicke ≥ 60 mm*

(Konstr. Maßnahmen / statische Anforderungen sind zu berücksichtigen.)




Brandschutz-Nachweis
AbP P-3059/3322-MPA BS

plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**


- Beplankung mit Fireboard bei F30-Konstruktion
- Ausführung mit Metall-Unterkonstruktion (Unterdecke)
- Ausführung mit Beton oder Schaumglas anstelle Dämmschicht

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Direktbekleidung



Unterdecke – einfacher Profilrost[2)]



2) Doppelter Profilrost möglich

► *s. a. Detailblatt K217.de Knauf Trapezblech-Systeme mit Fireboard*


Deckensysteme mit Safeboard

K112.de Knauf Strahlenschutzdecke Safeboard

Maximale UK-Abstände

K112.de Knauf Strahlenschutzdecke Safeboard mit Metall-Unterkonstruktion

Maße in mm



Brandschutz allein von unten – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²		
	bis 0,30	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	950	800	750
600	900	750	700
700	850	700	650
800	800	700	–
900	800	–	–
1000	750	–	–

Brandschutz allein (von unten und) von oben – Grund- und Tragprofil

Achsabstände Grundprofil (c)	Abstände Abhänger (a) Lastklasse in kN/m²		
	bis 0,40[1)]	bis 0,50[1)]	bis 0,65[1)]
500	850	800	700
600	800	700	700
700	750	700	650

1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden.

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Abweichungen zum abP

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.



Hinweis

Siehe auch Detailblatt
Knauf Strahlenschutzdecken-Systeme K11.de

Deckensysteme mit Safeboard

K112.de Knauf Strahlenschutzdecke Safeboard

Systemvarianten

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung	Feuerwider-standsklasse		Beplankung (Querverlegung)		Tragprofil	Bemessungs-gewicht	Dämmschicht	
							Brandschutztechnisch erforderlich	
Von unten Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke	Bei Brandbeanspruchung			Mindest-Dicke	Max. Achsabstände (b)	Ohne Dämmschicht	Mindest-Dicke	Mindest-Rohdichte
Von oben (Deckenzwischenraum) Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Unterdecke besitzen	**Von unten**	**Von oben**	**Safeboard**	**d**				
				mm	mm	kg/m²	mm	kg/m³
K112.de Knauf Strahlenschutzdecke Safeboard mit Metall-Unterkonstruktion								
	**F30**	–	•	**2x 12,5**	≤ 400 vorzugsweise 312,5	39,4	–	
	**F30**	**F30**	•	**2x 12,5**		39,4	Mineralwolle (S) 40 + Mineralwolle (S) 40 150 mm breit auf Grundprofil	40

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (z. B. von Knauf Insulation)

Ermittlung der Lastklasse

Lastklasse kN/m²	Bemessungsgewicht + Gewicht aus Zusatzlasten kg/m²
Bis 0,65	60
Bis 0,50	50
Bis 0,40	40
Bis 0,30	30
Bis 0,15	20
	10

Brandschutz-Nachweise
- AbP P-2100/199/15-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Abweichungen zum abP

Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.


Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Strahlenschutzdecken-Systeme K11.de

Brandschutz-Anschlüsse an Wände


Brandschutz-Anschlüsse an Wände

- Unterdecken in Verbindung mit Rohdecken der Bauart I bis IV sowie Unterdecken allein bei Brandschutz von unten und/oder von oben, die der Feuerwiderstandsklasse F30 bis F90 entsprechen, können an Trennwände angeschlossen werden, wenn diese mindestens die gleich Feuerwiderstandsklasse aufweisen.
- Der Untergrund der Wand im Anschlussbereich muss eben sein. Gegebenenfalls sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
- Die Unterdecke ist dicht anzuschließen und im Anschlussbereich zu hinterlegen.


Folgende Ausführungen der Anschlüsse sind möglich




plus




plus



plus



plus



plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**

- Alternative Anschlusshinterlegungen und Anschlüsse an leichte Trennwand

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D11.de Knauf Plattendecken*


Decken-Einbauteile

Deckenschott, Revisionsklappen, Brandschutzummantelung für Einbauleuchten

Deckenschott

Im Prinzip entsprechen Deckenschotts im Zwischendeckenbereich (Unterdecke/Rohdecke) dem Aufbau von leichten Trennwänden mit dem dort angegeben Feuerwiderstandsklassen.
Die Ausführung erfolgt gemäß Detailblatt D11.de Knauf Plattendecken.

Knauf Deckenschott Beispiel




Revisionsklappen

Der Brandschutz des geprüften Knauf Deckensystems bleibt auch beim Einbau einer Revisionsklappe erhalten.

Die Ausführung erfolgt gemäß Technischer Blätter Knauf Revisionsklappen.

Knauf Revisionsklappen Beispiel




Brandschutzummantelung für Einbauleuchten

Der Einbau von Einbauleuchten ist zulässig, wenn gewährleistet ist, dass die Öffnung in der Decke mit einem brandschutztechnisch gleichwärtigen Kasten über der Einbauleuchte abgedeckt wird, d. h., dass die für die Decke erforderliche Beplankung und der erforderliche Dämmstoff auch für die Ummantelung eingesetzt werden.

Zusätzliche Abhängungen je nach Art und Gewicht der Leuchten sind vorzusehen.

Die Ausführung erfolgt gemäß Detailblatt D11.de Knauf Plattendecken, Kapitel Ausführungsdetails, Abschnitt Sonderdetails – Brandschutzummantelung von Einbauleuchten .

Knauf Brandschutzummantelung für Einbauleuchten Beispiel



plus Deckendesign


Gebogene Decken, Deckensprünge

Gebogene Decken

Die Ausführung ist nur bei der Konstruktion mit Brandschutz von unten zulässig. Die Beplankungsdicke ist je nach Brandschutzanforderung zu wählen. Andere Beplankungsdicken auf Anfrage.

Die maximalen Abstände der Tragprofile sind den jeweiligen Bogenradien gemäß System D192.de anzupassen.

Gebogene Decken – Tonnengewölbe Beispiel




Deckensprung

Die Ausführung ist bei Konstruktionen mit Brandschutz allein von unten, allein von unten und von oben und allein von oben zulässig. Art und Dicke der Beplankung/Dämmschicht ist je nach Brandschutzanforderung zu wählen. Die maximalen Abstände der Unterkonstruktion der jeweiligen Systemdecke sind einzuhalten.


Die Dämmschicht muss abgleitsicher eingebaut werden.

Deckensprung 45° Beispiel



Darstellung: Brandschutz von unten

Deckensprung 90° Beispiel



Darstellung: Brandschutz von unten

plus Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Gebogenen Decken
- Deckensprünge

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

► *s. a. Detailblatt D19.de Knauf Deckendesign*

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung



Boden - Einführung

Einführung I Anforderungen an die Rohdecke

Tragende Decken, an die brandschutztechnische Anforderungen gestellt werden, müssen in der Regel sowohl einer Brandbeanspruchung von der Deckenunterseite, als auch von der Deckenoberseite widerstehen.
Bei Hohlboden-Systemen kann die Brandbeanspruchung auch aus dem Hohlraum heraus erfolgen, siehe Tabelle auf Seite F-10-3.
Brandschutztechnische Lösungen für die Deckenoberseite können mit unterschiedlichen Knauf Bodensystemen erfüllt werden, deren Eignung durch brandschutztechnische Prüfzeugnisse, Gutachterliche Stellungnahmen und Normen nachgewiesen sind:

- Fließestrich-Systeme
- Fertigteilestrich-Systeme
- Hohlboden-Systeme
- Fließestrich-Systeme nach DIN
  (siehe Kapitel DIN-Konstruktionen)

Tragfähigkeit

Rohdecken und Tragkonstruktion müssen an jeder Stelle die notwendige Tragfähigkeit aufweisen.
Die statisch notwendigen Tragschichtdicken müssen berücksichtigt werden. Je nach Anforderung und/oder Schichtdicke des Estrichs kann eine zusätzliche Schicht unterhalb des Estrichs erforderlich sein.
Nichttragende leichte innere Trennwände (nach DIN 4103) dürfen auf Knauf Bodensysteme aufgestellt werden. Zu beachten ist hierbei das zulässige Eigengewicht der Wand, deren Anordnung auf der Tragschicht (Hohlboden evtl. mit z. B. zusätzliche Stützen) und die Eigenschaften der möglichen Unterbauten (z. B. Baustoffklasse und max. Dicke von Dämmschichten).
Bitte auch weitere Angaben im Kapitel „Wandsysteme“ beachten.

Sonstiges

Oberhalb von Brio-Konstruktionen mit Feuerwiderstandsklassifizierung F60 bzw. F90 kann entweder ein dünnschichtiges Fußbodenheizungs-System (z. B. Uponor Minitec) mit Nivellierestrich 425 oder alternativ eine zusätzliche Brio-Plattenlage zur Aufnahme von eingefrästen Heizleitungen aufgebracht werden.
Oberhalb von GIFAfloor-Konstruktionen mit Feuerwiderstandsklassifizierung F30, F60 bzw. F90 kann eine zusätzliche GIFAfloor-Elementlage zur Aufnahme von eingefrästen Heizleitungen aufgebracht werden.

Durch Deckenkonstruktionen in Verbindung mit Knauf Bodensystemen dürfen einzelne elektrische Leitungen geführt werden, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Gips oder ähnlichen nicht brennbaren Baustoffen vollständig verschlossen wird.

Übliche Anstriche oder Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke sowie Dampfsperren beeinflussen die Feuerwiderstandsklasse nicht.

Fußbodenbeläge dürfen aufgebracht werden, bauaufsichtliche Anforderungen sind zu beachten.

Einbauten in Hohlbodensystemen sind bei Knauf GIFAfloor FHB möglich. Nähere Angaben siehe Detailblatt F18.de bzw. auf Anfrage.






Brandverhalten der Knauf Boden-Produkte siehe Kapitel „Brandschutz mit Knauf“ Abschnitt ▪ Knauf Produkte ▪

Anforderungen an die Rohdecke I Tragkonstruktion

Knauf Bodensysteme

Fließestrich

Kapitel „Decken- und Dachsysteme“ beachten

	Anforderungen an die Rohdecke (2)	
	Brandbeanspruchung von oben - in Verbindung mit Rohdecken	
Brandbeanspruchung **von oben** 	Stahltrapezprofildecke 	Bemessung der Stahltrapezprofile gemäß Statik, mit zusätzlicher, dicht gestoßener Lage zwischen Decke und Fußbodenaufbau: Gipsplatte GKF: ≥ 12,5 mm oder Gipsfaserplatte: ≥ 10 mm oder Holzwerkstoffplatten: ≥ 16 mm, ρ ≥ 600 kg/m³ mit Nut- und Federverbindung
	Massivdecke 	Normalbeton, Druckfestigkeitsklasse C 20/25 bis C 50/60 Mindest-Dicke: F30 bzw. F60 80 mm, F90 100 mm Aus statischen Gründen können größere Dicken erforderlich sein.
	Stahlträgerdecke 	Bemessung der Stahlträger gemäß Statik Abdeckung: Beton oder ähnliches Mindest-Dicke Abdeckung: F30 bzw. F60 80 mm, F90 100 mm
	Holzbalkendecke ohne Einschub 	Schalung Holzwerkstoffplatten: ≥ 16 mm, ρ ≥ 600 kg/m³ oder Dielung: ≥ 21 mm Balken Breite ≥ 40 mm, Achsabstand ≤ 950 mm (Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 338, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1)
	Holzbalkendecke mit Einschub 	




Boden - Einführung

Anforderungen an die Rohdecke I Tragkonstruktion

Knauf Bodensysteme (Fortsetzung)



Fertigteilestriche

Kapitel „Decken- und Dachsysteme“ beachten

	Anforderungen an die Rohdecke (2)	
Brandbeanspruchung **von oben** 	**Brandbeanspruchung von oben - in Verbindung mit Rohdecken**	
	Stahltrapezprofildecke 	Bemessung der Stahltrapezprofile gemäß Statik
	Massivdecke 	Mindestdicke gemäß Statik
	Stahlträgerdecke 	Bemessung der Stahlträger gemäß Statik Deckenaufbau: Beton oder ähnliches
	Holzbalkendecke ohne Einschub 	Schalung: Holzwerkstoffplatten: ≥ 16 mm, ρ ≥ 600 kg/m³ 1) oder Sperrholzplatten: ≥ 16 mm, ρ ≥ 520 kg/m³ 1) oder Dielung: ≥ 21 mm 1) oder GIFAfloor F191.de / F192.de
	Holzbalkendecke mit Einschub 	

1) Bei Knauf Brio-Konstruktionen Nut-Feder-Verbindung erforderlich

Hohlböden

	Anforderungen an die Rohdecke	
Brandbeanspruchung **von oben** 	**Brandbeanspruchung von oben**	F181.de Knauf Integral GIFAfloor FHB F182.de Knauf Integral FHBplus / FHBultra: keine Brandschutzanforderung an die Rohdecke
Brandbeanspruchung **aus dem Hohlraum** 	**Brandbeanspruchung aus dem Hohlraum**	F181.de Knauf Integral GIFAfloor FHB F182.de Knauf Integral FHBplus / FHBultra: Rohdecke muss gleichen Feuerwiderstand wie Bodenaufbau besitzen.

Fließestriche

Brandschutz in Verbindung mit Massivdecken und Trapezblechdecken

Allgemeine Hinweise zum Brandschutz

Die maximal zulässige Flächenlast bei Anforderungen an den Feuerwiderstand beträgt 2 kN/m^2.

Die Reihenfolge der in der Tabelle aufgeführten brandschutztechnisch erforderlichen Schichten ist zwingend einzuhalten.

Brandschutztechnisch erforderliche Schichten müssen dicht gestoßen verlegt werden.

Brandschutztechnisch zulässige Zwischenlagen bei Estrich ohne Fußbodenheizung

Die konstruktiv erforderliche Trennlage zwischen Estrich und Dämmschicht, ist als ≥ 0,12 mm dicke Knauf Schrenzlage bzw. ≥ 0,15 mm dicke PE-Folie auszuführen.


Randausbildung






Randdämmstreifen: Dicke ≥ 12 mm, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Rohdichte ca. 80 kg/m^3 (z. B. Knauf Randdämmstreifen aus Mineralwolle).

Schichten über Tragschicht

Übliche Bodenbeläge dürfen auf der Estrichkonstruktion aufgebracht werden.

Brandschutz in Verbindung mit Massivdecken und Trapezblechdecken



Brandschutz: Von oben	Feuerwiderstandsklasse	3 Knauf Fließestrich Fußbodenaufbau Estrich Mindest-Dicke[1] mm	Notwendiger Aufbau unterhalb Estrich brandschutztechnisch erforderlich (von oben nach unten) Mindest-Dicke mm	Art
	F30	40 mm Knauf FE Fire	–	Knauf Schrenzlage
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	3	Hohlkammerplatte[3]
		32 mm Knauf N 440	–	Knauf Schrenzlage
		32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12	Offene Noppenfolie[4] + Knauf Schrenzlage
	F60	40 mm Knauf FE Fire	20	Knauf Schrenzlage + 2x Knauf Holzfaserdämmplatte WF 10 mm
		40 mm Knauf FE Fire	20	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPS
		45 mm Knauf FE Fire	12	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	12	Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE mit Klettfolie[2]
		32 mm Knauf N 440	10	Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF
		32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12 10	Offene Noppenfolie[4] + Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF

1) Aus statischen Gründen können größere Estrichdicken erforderlich sein.

2) Z. B. 30 mm Uponor Klett Panel Silent

3) Uponor Twinboard mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.

4) Uponor Minitec mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g..

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)


Brandschutz-Nachweis

- AbP P-2101/351/18-MPA BS
- AbP P-2103/206/21-MPA BS

Hinweis	Siehe auch Technische Broschüre Knauf Boden-Systeme F20.de

Brandschutz in Verbindung mit Massivdecken und Trapezblechdecken

Brandschutz in Verbindung mit Massivdecken und Trapezblechdecken (Fortsetzung)



Brandschutz:
Von oben

Feuerwiderstandsklasse	3 Knauf Fließestrich Fußbodenaufbau		
	Estrich	**Notwendiger Aufbau unterhalb Estrich brandschutztechnisch erforderlich** (von oben nach unten)	
	Mindest-Dicke[1)] mm	Mindest-Dicke mm	Art
F90	45 mm Knauf FE Fire	12 9,5	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE + Knauf Bauplatte[5)]
	45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	12 9,5	Mineralwolle-Dämmschicht (S) mit Klettfolie[2)] + Knauf Bauplatte[5)]
	45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	3 12	Hohlkammerplatte[3)] + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE
	32 mm Knauf N 440	10 9,5	Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF + Knauf Bauplatte[5)]
	32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12 10 9,5	Offene Noppenfolie[4)] + Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF + Knauf Bauplatte[5)]

1) Aus statischen Gründen können größere Estrichdicken erforderlich sein.
2) Z. B. 30 mm Uponor Klett Panel Silent
3) Uponor Twinboard mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.
4) Uponor Minitec mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.
5) Stöße verspachteln mit Knauf Fugenspachtel

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis
- AbP P-2101/351/18-MPA BS
- AbP P-2103/206/21-MPA BS

Hinweis Siehe auch Technische Broschüre Knauf Boden-Systeme F20.de

Fließestriche

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken

Allgemeine Hinweise zum Brandschutz

Die maximal zulässige Flächenlast bei Anforderungen an den Feuerwiderstand beträgt 2 kN/m².

Die Reihenfolge der in der Tabelle aufgeführten brandschutztechnisch erforderlichen Schichten ist zwingend einzuhalten.

Brandschutztechnisch erforderliche Schichten müssen dicht gestoßen verlegt werden.

Brandschutztechnisch zulässige Zwischenlagen bei Estrich ohne Fußbodenheizung

Die konstruktiv erforderliche Trennlage zwischen Estrich und Dämmschicht, ist als ≥ 0,12 mm dicke Knauf Schrenzlage bzw. ≥ 0,15 mm dicke PE-Folie auszuführen.


Randausbildung

Randdämmstreifen: Dicke ≥ 12 mm, nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Rohdichte ca. 80 kg/m³ (z. B. Knauf Randdämmstreifen aus Mineralwolle).

Schichten über Tragschicht

Übliche Bodenbeläge dürfen auf der Estrichkonstruktion aufgebracht werden.

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken



Brandschutz: Von oben	Feuerwiderstandsklasse	③ **Knauf Fließestrich Fußbodenaufbau**		
		Estrich	**Notwendiger Aufbau unterhalb Estrich brandschutztechnisch erforderlich** (von oben nach unten)	
		Mindest-Dicke[1] mm	Mindest-Dicke mm	Art
	F30	40 mm Knauf FE Fire	–	Knauf Schrenzlage
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	3	Hohlkammerplatte[3]
		32 mm Knauf N 440	–	Knauf Schrenzlage
		32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12	Offene Noppenfolie[4] + Knauf Schrenzlage
	F60	45 mm Knauf FE Fire	12	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	12	Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE mit Klettfolie[2]
		32 mm Knauf N 440	10	Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF
		32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12 10	Offene Noppenfolie[4] + Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF

1) Aus statischen Gründen können größere Estrichdicken erforderlich sein.

2) Z. B. 30 mm Uponor Klett Panel Silent

3) Uponor Twinboard mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.

4) Uponor Minitec mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.


(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)










Brandschutz-Nachweis

- AbP P-2101/351/18-MPA BS
- AbP P-2103/206/21-MPA BS

Hinweis Siehe auch Technische Broschüre Knauf Boden-Systeme F20.de

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken (Fortsetzung)



Brandschutz: Von oben	Feuerwiderstandsklasse	3 Knauf Fließestrich Fußbodenaufbau **Estrich** Mindest-Dicke[1)] mm	**Notwendiger Aufbau unterhalb Estrich brandschutztechnisch erforderlich** (von oben nach unten) Mindest-Dicke mm	Art
	F90	40 mm Knauf FE Fire	20	Knauf Schrenzlage + 2x Knauf Holzfaserdämmplatte WF 10 mm
		40 mm Knauf FE Fire	20	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPS
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	20	Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE mit Klettfolie[2)]
		45 mm Knauf FE Fire	12 9,5	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE + Knauf Bauplatte[5)]
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	12 9,5	Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE mit Klettfolie[2)] + Knauf Bauplatte[5)]
		45 mm Knauf FE Fire mit 30 mm Rohrüberdeckung	3 12	Hohlkammerplatte[3)] + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TPE
		32 mm Knauf N 440	10 9,5	Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF + Knauf Bauplatte[5)]
		32 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12 10 9,5	Offene Noppenfolie[4)] + Knauf Schrenzlage + Knauf Holzfaserdämmplatte WF + Knauf Bauplatte[5)]
		37 mm Knauf N 440	12 9,5	Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TP-GP + Knauf Bauplatte[5)]
		37 mm Knauf N 440 mit 20 mm Folienüberdeckung	12 12 9,5	Offene Noppenfolie[4)] + Knauf Schrenzlage + Mineralwolle-Dämmschicht (S) Knauf Insulation TP-GP + Knauf Bauplatte[5)]

1) Aus statischen Gründen können größere Estrichdicken erforderlich sein.

2) Z. B. 30 mm Uponor Klett Panel Silent

3) Uponor Twinboard mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.

4) Uponor Minitec mit ≥ 12 cm Wandabstand, o. g.

5) Stöße verspachteln mit Knauf Fugenspachtel

Bei Erhöhung des Flächengewichtes der oben aufgeführten Fußbodenaufbauten reduziert sich die maximal zulässige Flächenlast (2 kN/m²) im Brandfall bei Holzbalkendecken um diesen Betrag.

(S) Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162: Nichtbrennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz-Nachweis

- AbP P-2101/351/18-MPA BS
- AbP P-2103/206/21-MPA BS

Hinweis Siehe auch Technische Broschüre Knauf Boden-Systeme F20.de

Fertigteilestriche

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken (Bauart IV)

Allgemeine Hinweise

Die Werte in nachfolgenden Tabellen gelten bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite. Die angegebene Tragschichtdicke ist die erforderliche Mindestdicke für Brandschutz. Statisch notwendige größere Estrichdicken müssen berücksichtigt werden (siehe Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de).

Die Reihenfolge der in der Tabelle aufgeführten brandschutztechnisch erforderlichen Schichten ist zwingend einzuhalten.
Brandschutztechnisch zulässige Zwischenlagen, mit Ausnahme von Stahlblech können, wie in in nachfolgenden Tabellen angegeben, zusätzlich zu den erforderlichen Schichten angeordnet werden.

- Nichtbrennbare Baustoffe sind z. B.:
  Mineralische Spachtelungen, Knauf Platten (GKB/GKF/Vidiwall), Trockenschüttung PA, Brio Schüttung dB, Siliperl® und S 400 Sprint.
- Normal entflammbare Baustoffe sind z. B.:
  Holzfaser (WF oder zementgebundene HWL), ≤ 60 mm EPS/XPS mit/ohne Fußbodenheizung, EPO-Leicht.

Hinweis	EPS/XPS sind nur bis zu einer Gesamtdicke von 60 mm zulässig , EPO-Leicht bis zu einer Gesamtdicke von 80 mm.

- ≤ 5 mm Trennlagen sind z. B.:
  Knauf Schrenzlage, Knauf Integral Auflagerdämmstreifen, Malervlies, Wellpappe, PE-Folie.





Randausbildung


- Randdämmstreifen: Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Rohdichte ≥ 90 kg/m³ (z. B. Knauf Randdämmstreifen aus Mineralwolle).

Schichten über Tragschicht

- Oberhalb von Brio-Konstruktionen mit Feuerwiderstands[illegible]rung kann entweder ein dünnschichtiges Fußbodenheizun[illegible] (z. B. Uponor Minitec) mit N 440 oder alternativ eine zus[illegible]io-Plattenlage zur Aufnahme von eingefrästen Heizleitungen a[illegible] werden.
- Übliche Bodenbeläge dürfen auf Brio Fertigte[illegible]nstruktionen aufgebracht werden.

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken (Bauart IV)

Fußbodenaufbau Schemazeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Knauf Fertigteilestrich Fußboden[illegible] Tragschicht Erforderliche Mindest-Dicke für Brandschutz	Aufbau unter[illegible]ragschicht brandschutztechnisch Erforderlich[illegible] (von obe[illegible]ten)	Zulässige Zwischenschichten
F126.de / F127.de / F128B.de Knauf Fertigteilestriche				
	F30 plus	Brio 18		Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen und/oder ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		Brio 18 [illegible]	–	
	F60	B[illegible]	–	Keine
		[illegible] 18	–	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen und/oder ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		Brio 18 MW	–	



Brandschutz Von oben und von unten (3) + (2) + (1)

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de

plus Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz









- Bei Ausführung Brio 18 / Brio 18 MW / 2x Brio 18
- Bei Brio 23 auf brandschutztechnisch zulässiger Schicht

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Unsere Brandschutz-Nachweise für die Feuerwiderstandsklassen F30 bis F90 mussten angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung der Tabellen mit den aktuell gültigen Brandschutz-Nachweisen im Dokument Knauf Fertigteilestrich – Korrektur F12-E01_TB.de.


Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken (Bauart IV)

Brandschutz in Verbindung mit Holzbalkendecken (Bauart IV) (Fortsetzung)

Fußbodenaufbau Schemazeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Knauf Fertigteilestrich Fußbodenaufbau Tragschicht Erforderliche Mindest-Dicke für Brandschutz	Aufbau unterhalb der Tragschicht brandschutztechnisch Erforderlich (von oben nach unten)	Zulässige Zwischenschichten
F126.de / F127.de / F128B.de Knauf Fertigteilestriche				
	F90	**Brio 23 WF** [1]	–	Keine
		**Brio 23** [1]	≥ 10 mm Knauf WF	Keine
	F90	**Brio 23**	≥ 10 mm Knauf WF	nbare Baustoffe
		**Brio 18**	12,5 mm Knauf Vidiwall 1Mann auf ≥ 10 mm Knauf WF	ichtbrennbare Baustoffe
		**2x Brio 18**	–	Nichtbrennbare Baustoffe
	F90 plus	**Brio 18**	≥ 10 mm Knauf WF auf ≥ 60 mm EPO-I . 80 mm)	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		**Brio 18**	≤ 60 mm E it/ohne FBH auf ≥ 10 WF auf nauf Vidiwall 1Mann	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		**Brio 18**	0 mm Trockenschüttung PA	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe

1) Für die Einstufung in die Feuerwiderstandsklas ss an der Unterseite der Deckenkonstruktion bei einer Brandbeanspruchung von oben eine zusätzliche Bekleidung angeordnet werden, r s bestehend aus einer Holzlattung (Breite x Dicke ≥ 50 mm x 30 mm, Achsabstand ≤ 400 mm) und Knauf Feuerschutzplatte GKF d ≥ 12,5

Unsere Brandschutz-Nachweise für die Feuerwiderstandsklassen F30 bis F90 mussten angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung der Tabellen mit den aktuell gültigen Brandschutz-Nachweisen im Dokument Knauf Fertigteilestrich – Korrektur F12-E01_TB.de.



Brandschutz Von oben und von unten 3 + 2 + 1

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3103/9975-MPA BS

plus **Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei Ausführung Brio 18 / Brio 18 MW / 2x Brio 18
- Bei Brio 23 auf brandschutztechnisch zulässiger Schicht

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Fertigteilestriche

Auf Massiv- und Trapezblechdecken

Allgemeine Hinweise

Die Werte in nachfolgenden Tabellen gelten bei einseitiger Brandbeanspruchung von der Deckenoberseite. Die angegebene Tragschichtdicke ist die erforderliche Mindestdicke für Brandschutz. Statisch notwendige größere Estrichdicken müssen berücksichtigt werden (siehe Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de).

Die Reihenfolge der in der Tabelle aufgeführten brandschutztechnisch erforderlichen Schichten ist zwingend einzuhalten.
Brandschutztechnisch zulässige Zwischenlagen, mit Ausnahme von Stahlblech können, wie in in nachfolgenden Tabellen angegeben, zusätzlich zu den erforderlichen Schichten angeordnet werden.

- Nichtbrennbare Baustoffe sind z. B.:
  Mineralische Spachtelungen, Knauf Platten (GKB/GKF/Vidiwall), Trockenschüttung PA, Brio Schüttung dB, Siliperl® und S 400 Sprint.
- Normal entflammbare Baustoffe sind z. B.:
  Holzfaser (WF oder zementgebundene HWL), ≤ 60 mm EPS/XPS mit/ohne Fußbodenheizung, EPO-Leicht.

Hinweis	EPS/XPS sind nur bis zu einer Gesamtdicke von 60 mm zulässig , EPO-Leicht bis zu einer Gesamtdicke von 80 mm (bei Trapezblechen werden die Tiefsicken nicht dazugerechnet).

- ≤ 5 mm Trennlagen sind z. B.:
  Knauf Schrenzlage, Knauf Integral Auflagerdämmstreifen, Malervlies, Wellpappe, PE-Folie.




Randausbildung


- Randdämmstreifen: Baustoffklasse A, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, Rohdichte ≥ 90 kg/m³ (z. B. Knauf Randdämmstreifen aus Mineralwolle).

Schichten über Tragschicht

- Oberhalb von Brio-Konstruktionen mit Feuerwiderstands[illegible]rung kann entweder ein dünnschichtiges Fußbodenheizun[illegible] (z. B. Uponor Minitec) mit N 440 oder alternativ eine zus[illegible]io-Plattenlage zur Aufnahme von eingefrästen Heizleitungen a[illegible] werden.
- Übliche Bodenbeläge dürfen auf Brio Fertigte[illegible]nstruktionen aufgebracht werden.

Brandschutz auf Massivdecken (Bauart I-III)/Trapezblechdecken/[illegible]geregelte Decken (z. B. gem. Zulassungen…)

Fußbodenaufbau Schemazeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Knauf Fertigteilestrich Fußboden Tragschicht Erforderliche Mindest-Dicke für Brandschutz	Aufbau unt[illegible] Tragschicht brandschutztechnisch Erforderli[illegible] (von ob[illegible]unten)	Zulässige Zwischenschichten
F126.de / F127.de / F128B.de Knauf Fertigteilestriche				
	F30 plus	Brio 18		Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen und/oder ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		Brio 18 [illegible]	–	
	F6[illegible]		≤ 60 mm EPS mit/ohne FBH auf 12,5 mm Knauf Vidiwall 1Mann oder auf ≥ 10 mm Knauf WF	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen und/oder ≥ 10 mm Knauf WF
		Brio 18	≤ 60 mm XPS mit/ohne FBH auf 12,5 mm Knauf Vidiwall 1Mann	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen und/oder ≥ 10 mm Knauf WF



Brandschutz Von oben und von unten (3) + (2) + (1)

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz

- Bei Ausführung F30
- Bei Ausführung Brio 18 / Brio 18 MW / 2x Brio 18
- Bei Brio 23 auf brandschutztechnisch zulässiger Schicht






Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Unsere Brandschutz-Nachweise für die Feuerwiderstandsklassen F30 bis F90 mussten angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung der Tabellen mit den aktuell gültigen Brandschutz-Nachweisen im Dokument Knauf Fertigteilestrich – Korrektur F12-E01_TB.de.


Fertigteilestriche

Auf Massiv- und Trapezblechdecken

Brandschutz auf Massivdecken (Bauart I-III)/Trapezblechdecken/andere geregelte Decken (z. B. gem. Zulassungen…) (Fortsetzung)

Fußbodenaufbau Schemazeichnung	Feuerwiderstandsklasse	Knauf Fertigteilestrich Fußbodenaufbau Tragschicht Erforderliche Mindest-Dicke für Brandschutz	Aufbau unterhalb der Tragschicht brandschutztechnisch Erforderlich (von oben nach unten)	Zulässige Zwischenschicht
F126.de / F127.de / F128B.de Knauf Fertigteilestriche				
	F60 plus	**Brio 18**	≥ 10 mm Knauf WF auf ≥ 60 mm EPO-Leicht (max. 80 mm)	Nichtbrennbare und/oder ≤ 5 mm T und/od ≥ 10 uf WF
		**Brio 18**	≥ 20 mm Trockenschüttung PA	N bare Baustoffe m Trennlagen /oder ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
	F90 plus	**Brio 18**	≥ 10 mm Knauf WF auf ≥ 60 mm EPO-Leicht (max	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		**Brio 18**	≤ 60 mm EPS/XPS m H auf ≥ 10 mm Knauf auf 12,5 mm K all 1Mann	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe
		**Brio 18**	≥ 4 kenschüttung PA	Nichtbrennbare Baustoffe und/oder ≤ 5 mm Trennlagen ≤ 60 mm normal entflammbare Baustoffe

Unsere Brandschutz-Nachweise für die Feuerwiderstandsklassen F30 bis F90 mussten angepasst werden. Bitte beachten Sie bis zur vollständigen Überarbeitung der Tabellen mit den aktuell gültigen Brandschutz-Nachweisen im Dokument Knauf Fertigteilestrich – Korrektur F12-E01_TB.de.



Brandschutz Von oben und von unten 3 + 2 + 1

Hinweis Siehe auch Detailblatt Knauf Fertigteilestrich F12.de

Brandschutz-Nachweis
AbP P-3103/9975-MPA BS-MPA BS

Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis Brandschutz
- Bei Ausführung Brio 18 / Brio 18 MW / 2x Brio 18
- Bei Brio 23 auf brandschutztechnisch zulässiger Schicht

Vorherige Abstimmung gem. Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Notizen

Hohlböden

F181.de GIFAfloor FHB I F182.de GIFAfloor FHBplus/FHBultra

Brandschutzwirkung

GIFAfloor Flächenhohlböden schützen bei Brandeinwirkung aus dem Hohlraum den Raum oberhalb des GIFAfloor, bei Brandeinwirkung von der Oberseite des GIFAfloor wird die Tragfähigkeit der Rohdecke für die Dauer der Klassifizierung sichergestellt.

Klassifizierung Feuerwiderstand

GIFAfloor FHB Dicke mm	Feuerwiderstandsdauer Minuten	Klassifizierung[1)]	Knauf Integral Stützen Typ	 Höhe mm	Geprüfte Auflast kN/m²
Feuerhemmend (F30) Feuerwiderstand gem. DIN 4102-2 (Nachweis abP P-BWU03-I 17.1.64)					
≥ 25	**≥ 30**	**F30**	M16 S	≤ 385	1,72
			M16 ST	≤ 580	
			M20 ST 2,0	≤ 580	
			M20 ST 3,0	≤ 580	
Feuerhemmend (F30) Feuerwiderstand gem. DIN 4102-2 (Nachweis abP P-MPA-E-14-013)					
≥ 28	**≥ 30**	**F30**	M20 ST 2,0	≤ 600	1,65
			M20 ST 3,0	≤ 600	
Feuerhemmend (F30) Feuerwiderstand gem. DIN 4102-2 (Nachweis abP P-BWU03-I 17.1.64)					
≥ 25 + ≥ 18	**≥ 30**	**F30**	M16 S	≤ 385	1,72
			M16 ST	≤ 580	
			M20 ST 2,0	≤ 580	
			M20 ST 3,0	≤ 580	
Hochfeuerhemmend (F60) Feuerwiderstand gem. DIN 4102-2 (Nachweis abP P-MPA-E-14-013)					
≥ 32	**≥ 60**	**F60**	M20 ST 2,0	≤ 600	1,65
			M20 ST 3,0	≤ 600	
Hochfeuerhemmend (F60) Feuerwiderstand gem. DIN 4102-2 (Nachweis abP P-MPA-E-14-003)					
≥ 25 + ≥ 18	**≥ 60**	**F60**	M20 ST 3,0	≤ 500	1,50

1) Bei Anforderungen an den Brandschutz dürfen als Randanschluss an aufgehende Bauteile nur Knauf Randdämmstreifen (A1, Schmelzpunkt > 1000 °C) verwendet werden.

Brandschutz-Nachweise
- AbP P-MPA-E-14-003
- AbP P-MPA-E-14-013
- AbP P-MPA-E-03-046

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden F18_DSS.de

Hohlböden

F181.de GIFAfloor FHB I F182.de GIFAfloor FHBplus/FHBultra

Klassifizierung Feuerwiderstand

GIFAfloor FHB Dicke mm	Feuerwiderstandsdauer Minuten	Klassifizierung[1]	Knauf Integral Stützen Typ	 Höhe mm	Geprüfte Auflast kN/m²
Feuerhemmend (REI30) Feuerwiderstand gem. EN 13501-2 (Nachweis Klassifizierungsbericht 20191512/04)[2]					
≥ 25	**≥ 30**	**REI30**	M12 S	≤ 210	2,00
			M16 S	≤ 395	
			M16 ST	≤ 580	
			M20 ST 2,0	≤ 640	
			M20 ST 3,0	≤ 1000	
			M20 ST 3,0 mit Stützenummantelung	≤ 1190	
Hochfeuerhemmend (REI60) Feuerwiderstand gem. EN 13501-2 (Nachweis Klassifizierungsbericht 20191512/04)[2]					
≥ 32	**≥ 60**	**REI60**	M16 S	≤ 395	2,00
			M16 ST	≤ 580	
			M20 ST 2,0	≤ 640	
			M20 ST 3,0	≤ 1000	
			M20 ST 3,0 mit Stützenummantelung	≤ 1190	
Feuerbeständig (REI60) Feuerwiderstand gem. EN 13501-2 (Nachweis Klassifizierungsbericht 20191512/04)[2]					
≥ 32 + ≥ 18	**≥ 90**	**REI60**	M20 ST 2,0 mit Stützenummantelung	≤ 640	2,00
			M20 ST 3,0 mit Stützenummantelung	≤ 1190	

1) Bei Anforderungen an den Brandschutz dürfen als Randanschluss an aufgehende Bauteile nur Knauf Randdämmstreifen (A1, Schmelzpunkt > 1000 °C) verwendet werden.

2) Zustimmung im Einzelfall muss bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragt werden. Wir empfehlen, sich vor der Bauausführung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder Behörden abzustimmen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf GIFAfloor Flächenhohlboden F18_DSS.de

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung

KNAUF




Raum-in-Raum Systeme – Einführung

Systemübersicht

Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme

Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme sind selbsttragende, frei in bestehenden Räumen aufstellbare Raumsysteme. Sie können allein stehen oder an bestehende Wände angeschlossen werden. Die Raumsysteme werden durch die Beplankung der raumabschließenden Wände und der freitragenden Deckenkonstruktion ausgesteift. Die Länge der Cubo Raum-in-Raum Systeme ist unbegrenzt. Jedoch sind bei größeren Raumlängen zusätzliche Maßnahmen zur Queraussteifung gemäß Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum-Systeme K37.de notwendig. Bei Längen > 15 m Bewegungsfugen anordnen. Die Breite der Cubo Systeme wird durch die maximale Spannweite der Decke begrenzt.
Das im Grundriss variable Raum-in-Raum System Knauf Cubo erfüllt gleichzeitig hohe Anforderungen an Stabilität, Brand- und Schallschutz.

Knauf Raum-in-Raum System		Einsatzbereich
K375.de Cubo Basis		
	Selbsttragendes, frei in bestehenden Räumen aufgestelltes Raumsystem. Es kann alleine stehen oder an bestehende Wände angeschlossen werden.	■ Sanitärzellen ■ Schallschutzkabinen ■ Besprechungsräume ■ Meisterbüros ■ Kapselung von Industriemaschinen
K376.de Cubo Empore		
	Die Leistungsfähigkeit von Cubo Basis wird erweitert um Begehbarkeit, ruhende Lasten und Nutzfläche. ■ Für bedingte Begehbarkeit ■ Für ruhende Auflasten bis 0,5 kN/m^2 ■ Für ruhende Auflasten bis 1,0 kN/m^2 ■ Für Nutzlasten bis 2,0 kN/m^2	■ Wohnraumerweiterung/Loftausbau ■ Zusätzliche Lager- und Stellfläche
K377.de Cubo Fluchttunnel		
	Der Cubo Fluchttunnel bietet als selbsttragendes Raum-in-Raum System eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten sowie Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbeanspruchung von 3000 Nm.	■ Flucht- und Rettungswege

Brandschutzwirkung

Die angegebene Feuerwiderstandsdauer ist jeweils für Brandbeanspruchung von innen und von außen gewährleistet. Knauf Cubo Systeme sind raumabschließende, tragende oder nichttragende Bauteile mit selbst aussteifender Funktion. Die nachfolgend aufgeführten Systemlösungen und Beplankungsdicken stellen sicher, dass über die jeweils angegebene Feuerwiderstandsdauer diese Eigenschaften sichergestellt sind. Die darüber und darunter befindlichen Rohdecken und die an die Konstruktion anschließenden Wände müssen mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie das Knauf Cubo System.
Nichtbrennbare Dämmschichten im Wand- oder Deckenhohlraum sind zulässig, brandschutztechnisch aber nicht erforderlich.

Bei Ausführung Cubo mit Brandschutzanforderung



Ein Schild mit Benennung des Anwendbarkeitsnachweises für den Brandschutz, dem Namen des Herstellers (ausführendes Fachunternehmen) sowie des Herstellungsjahres ist dauerhaft und sichtbar vom ausführenden geschulten Fachunternehmer im Inneren des Cubos unterhalb der Decke an der Wand anzubringen.

Hinweis	Schild und aBG sind über Knauf Direkt Technischer Auskunft-Service anzufordern.

Raum-in-Raum Systeme – Einführung

Nachweise

Anwendbarkeitsnachweise

Knauf System	Brandschutz	Mechanische Beanspruchung	Statik	Schallschutz
K375.de Cubo Basis **K376.de** Cubo Empore	Ein selbsttragendes, freistehendes Raum-in-Raum System ist bauaufsichtlich nicht geregelt. Knauf hat für die konstruktive und brandschutztechnische Ausführung des Raum in-Raum Systems K375.de Cubo Basis bzw. K376.de Cubo Empore die höheren Anforderungen an einen Rettungsweg (aBG Z-19.13-2032) übernommen.	–	Gutachten G-601-I-12/Pf G-601-II-12/Pf	Knauf Schallschutznachweis T 013-04.12
K377.de Cubo Fluchttunnel	ABG Z-19.13-2032: Bauart für feuerwiderstandsfähige Wand- und Deckenkonstruktion „System Knauf Cubo“ für Flure als Begrenzung von Rettungswegen der Feuerwiderstandsklassen F30 bzw. F90 nach DIN 4102-2.	Gutachten G-601-II-12/Pf	Gutachten G-601-II-12/Pf	–

Die angegebenen konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Die Gültigkeit und Aktualität der angegebenen Nachweise ist zu beachten.

Hinweise zum Brandschutz

Die aBG Z-19.13-2032 deckt die Anwendung „feuerwiderstandsfähige Wand- und Deckenkonstruktionen für Flure als Begrenzung von Rettungswegen der Feuerwiderstandsklassen F30 bzw. F90“ ab. Mit Bezug auf Abschnitt 1.2.2 kann mit der Anwendung der Bauart auch außerhalb des bauordnungsrechtlichen Anwendungsbereiches die Sicherstellung der brandschutztechnischen Anforderungen an selbsttragende, raumabschließende Bauteile (Cubo Basis und Cubo Empore) über 30 und 90 Minuten gewährleistet werden.
Dies schließt erweiterte Ausführungsmöglichkeiten, bewertet auf Basis ergänzender Dokumente (z. B. Gutachten oder technische Beurteilungen), mit ein. Das System Knauf Cubo Fluchttunnel wurde darüber hinaus in Anlehnung an die bauaufsichtlichen Anforderungen an Brandwände mit einer zusätzlichen mechanischen Stoßbeanspruchung von 3000 Nm von außen sowohl im Wand-, wie auch im Deckenbereich geprüft.
Wir empfehlen, die Bauausführung vor der Ausführung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder Behörden abzustimmen.

Raum-in-Raum Systeme – Einführung

Grundlagen der Bemessung

Ermittlung Eigengewicht der Cubodecke

Beplankungs-/Aufbauvarianten Deckenoberseite	Deckenunterseite	Gesamtgewicht Beplankung/Deckenaufbau kg/m²
2x 12,5 mm Diamant	2x 12,5 mm Diamant	52
12,5 mm Diamant + 12,5 mm Silentboard	12,5 mm Diamant + 12,5 mm Silentboard	62,8
2x 20 mm Fireboard	2x 20 mm Fireboard	65,6
22 mm HWP[1)] + 12,5 mm Diamant	2x 12,5 mm Diamant	55,5
22 mm HWP[1)] + Brio 18	2x 12,5 mm Diamant	65,5
22 mm HWP[1)] + Brio 18 WF	2x 12,5 mm Diamant	68,0
	18 mm Diamant + 12,5 mm Silentboard	79,1
22 mm HWP[1)] + Brio 23 WF	2x 20 mm Fireboard	80,4
22 mm HWP[1)] + 25 mm Fireboard	2x 20 mm Fireboard	69,8

1) Holzwerkstoffplatte HWP: OSB/3 oder gleichwertig, Rohdichte ≤ 750 kg/m³

Angaben der Eigengewichte siehe Seite RR-10-5.

+

Ggf. zusätzliche Eigengewichte bzw. Bemessungsgewichte aus Deckenaufbauten
„Decke unter Decke“: ≤ 0,15 kN/m² (entspricht ≤ 15 kg/m²)
Z. B. Dämmstoff
Z. B. Fußbodenaufbau
Z. B. Vorhangschienen, Beleuchtungskörper

- Die Eigengewichte der Deckenträger werden in den Spannweitentabellen der Abschnitte Cubo Basis RR-20 und Cubo Empore RR-30 direkt berücksichtigt.
- Zusatzlasten bei Ermittlung des Bemessungsgewichtes der Decke berücksichtigen.

Beispiel

Aufbau		Gewicht kg/m²
Deckenoberseite	22 mm HWP + Brio 18 WF	**68,0**
Deckenunterseite	2x 12,5 mm Diamant	
	+	
Zusatzlast	Dämmstoff	**1,5**
	=	
Bemessungsgewicht		**69,5 kg/m² ≈ 0,7 kN/m²**

KNAUF

Raum-in-Raum Systeme – Einführung

Grundlagen der Bemessung

Eigengewicht Beplankung (Ohne Unterkonstruktion)

Beplankung bzw. Aufbau	Gewicht ca. kg/m²
Gipsplatten	
12,5 mm Diamant	13,0
18 mm Diamant	18,7
12,5 mm Silentboard	18,4
20 mm Fireboard	16,4
25 mm Fireboard	20,5
Gipsfaserplatten	
Brio 18	23,0
Brio 18 WF	25,5
Brio 23 WF	31,1
Holzwerkstoffplatte	
22 mm HWP[1)]	16,5
Stahlblech verzinkt	
0,5 mm	3,9

1) Holzwerkstoffplatte HWP: OSB/3 oder gleichwertig, Rohdichte ≤ 750 kg/m³

Eigengewicht Cubo Systemstützen

Cubo Systemstütze mm	Länge Grundstütze mm	Gewicht ca. kg/Stück
2000 bis 2700	1945	13,2
2500 bis 3200	2450	15,1
3000 bis 3700	2950	16,1
> 3700 mm auf Anfrage		Je nach tatsächlicher Länge, auf Anfrage

Eigengewicht Profile


Knauf Profile	Gewicht ca. kg/m
CW 75	0,8
CW 100 / 2x CW 100	0,9 / 1,8
CW 125 / 2x CW 125	0,9 / 1,8
CW 150 / 2x CW 150	1,0 / 2,0
UA 75	2,0
UA 100 / 2x UA 100	2,3 / 4,6
UA 125 / 2x UA 125	2,8 / 5,6
UA 150 / 2x UA 150	3,3 / 6,6
CD 60/27	0,5
Federschiene 60/27	0,7
UW 75	0,8
UW 100	0,9
MW 75	1,0
MW 100	1,1

Diese Gewichtsangaben sind die Grundlage, um bei Bedarf das Gewicht des jeweiligen Cubos zu ermitteln.


Raum-in-Raum Systeme

K375.de Cubo Basis

Maximale Spannweiten, Raumhöhe und Achsabstände I Anschlussvarianten



- Mindestmaße der Grundfläche: Breite 1,5 m x Länge 2 m.
- Größere Raumhöhen auf Anfrage.
- Bei Raumhöhe > 3,20 m Cubosystem zweilagig beplankt.



1) Ausführung als Vorsatzschale möglich: Raumseitige Beplankung mindestens 2- lagig

Achsabstände K375.de Cubo Basis

Cubodecke		**Cubowände**	
Maximaler Achsabstand freitragende CW- / UA-Doppelprofile (b) mm	**Maximaler Achsabstand Tragprofile** (Federschiene) mm	**Maximaler Achsabstand Ständerprofile CW/MW** mm	**Maximaler Achsabstand Systemstützen** m
500 (bei Direktbeplankung Silentboard 400)	500 (bei Beplankung Silentboard 400)	625	4,0

Spannweiten Cubodecke K375.de Cubo Basis **(Ohne Auflasten)**

Knauf Doppelprofile	**Achsabstand** (b) mm	**Maximale Spannweite in m** [2] **Bemessungsgewicht Beplankung/Deckenaufbau/Zusatzlasten in kN/m²** (siehe Cubo - Einführung und Grundlagen RR-10)										
		≤ 0,2	**≤ 0,3**	**≤ 0,4**	**≤ 0,5**	**≤ 0,6**	**≤ 0,7**	**≤ 0,8**	**≤ 0,9**	**≤ 1,0**	**≤ 1,1**	**≤ 1,2**
CW-Doppelprofile Blechdicke 0,6 mm 												
2x **CW 100**	500 [3]	3,85	3,50	3,30	3,15	3,00	2,90	2,80	2,70	2,55	–	–
2x **CW 125**	500 [3]	4,35	4,00	3,75	3,55	3,40	3,30	3,20	3,10	2,95	–	–
2x **CW 150**	500 [3]	4,80	4,45	4,15	3,95	3,80	3,65	3,55	3,45	3,35	–	–
UA-Doppelprofile Blechdicke 2,0 mm 												
2x **UA 100**	500 [3]	–	5,40	5,05	4,75	4,50	4,30	4,15	4,00	3,90	3,75	3,65
2x **UA 125**	500 [3]	–	6,40	5,95	6,65	5,35	5,15	4,95	4,75	4,65	4,50	4,40
2x **UA 150**	500 [3]	–	7,35	6,85	6,50	6,15	5,90	5,70	5,50	5,35	5,20	5,05

2) Profileigengewicht ist direkt in Abhängigkeit der Profilgröße mit eingerechnet.

3) Achsabstand ≤ 400 mm bei Mischbeplankung mit Silentboard direkt an CW- / UA-Doppelprofile befestigt.

Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden.

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Raum-in-Raum Systeme

K375.de Cubo Basis

Zum 15.08.2026 wird die Silentboard durch das Nachfolgeprodukt Silentboard 2in1 ersetzt. In diesem Kapitel aufgeführte Konstruktionen mit Silentboard gelten gleichermaßen für Silentboard 2in1. Die Verlegung im Wandbereich erfolgt mit der neuen Silentboard 2in1 vertikal.

Systemvarianten

Feuerwiderstandsdauer in Minuten	Beplankung/Aufbau Deckenoberseite 1. Lage + 2. Lage	Deckenunterseite 1. Lage + 2. Lage	Wand beidseitig 1. Lage + 2. Lage	$D_{nT,w}$ [1] in dB Doppelprofil **CW 100** Deckenunterseite Direkt beplankt	Doppelprofil **UA 100** Deckenunterseite Direkt beplankt	Federschiene
K375.de Cubo Basis						
30	**2x 12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	51	43	*52*
			12,5 mm Diamant + **12,5 mm** Silentboard	*≥ 51*	–	*53*
	12,5 mm Diamant + **12,5 mm** Silentboard	**12,5 mm** Diamant + **12,5 mm** Silentboard	**2x 12,5 mm** Diamant	*52*	–	–
			12,5 mm Diamant + **12,5 mm** Silentboard	57	–	–
90	**2x 20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	*46*	*39*	*46*

1) Standard-Schallpegeldifferenz für freistehenden Cubo Basis, Innenabmessungen 3,9 m x 2,1 m x 2,6 m (L x B x H).
Wandaufbau mit Ständerprofilen MW 100 (bei CW 100 Abminderung um 1 dB).
Im Wand- und Deckenhohlraum Mineralwolle mit Füllgrad ≥ 80 %.

Kursive Werte sind berechnete Werte inkl. einer Prognoseunsicherheit von 3 dB im Luftschall.

Schallschutztechnisch erforderlich Dämmschicht: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33 (z. B. von Knauf Insulation)

Brandschutz
Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt
Cubo - Einführung und Grundlagen RR-10 empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt
Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Raum-in-Raum Systeme

K375.de Cubo Basis


K375.de Cubo Basis



- Die Feuerwiderstandsklasse ist jeweils für Brandbeanspruchung von innen und von außen gewährleistet.
- Anschlussbauteile müssen die gleiche Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
- Dämmschicht nichtbrennbare, brandschutztechnisch nicht erforderlich, jedoch zulässig (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation).
- System „Decke unter Decke“ möglich.


Schemazeichnungen

Decke K375.de Cubo Basis



	Unterkonstruktion	Beplankung
1	CW-Doppelprofil 100/125/150	Beidseitig
2	UA-Doppelprofil 100/125/150	Beidseitig
3	UA-Doppelprofil 100/125/150 + Federschiene	Beidseitig

Wände K375.de Cubo Basis



	Unterkonstruktion	Beplankung
1	Profil CW 75/100	Beidseitig
2	Profil MW 75/100	Beidseitig

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

KNAUF


Raum-in-Raum Systeme

K375.de Cubo Basis


Raum-in-Raum Systeme

K376.de Cubo Empore

Maximale Spannweiten, Raumhöhe und Achsabstände I Anschlussvarianten



- Mindestmaße der Grundfläche: Breite 1,5 m x Länge 2 m.
- Größere Raumhöhen auf Anfrage.



Achsabstände K376.de Cubo Empore

Beanspruchung	Cubodecke		Cubowände	
	Maximaler Achsabstand freitragende UA-Doppelprofile mm	**Maximaler Achsabstand Tragprofile** (Profil CD 60/27 bzw. Federschiene) mm	**Max. Achsabstand Ständerprofile CW/MW** mm	**Max. Achsabstand Systemstützen** m
Bedingt begehbar	500 (bei Direktbeplankung Silentboard 400)	500 (bei Beplankung Silentboard 400)	625	4,0
Ruhende Auflasten	500 (bei Direktbeplankung Silentboard 400)	500 (bei Beplankung Silentboard 400)	625	4,0
Nutzlasten	400	500 (bei Beplankung Silentboard 400)	625	2,5

Spannweiten Cubodecke K376.de Cubo Empore **(Mit Auflasten)**

Auflasten	**Knauf UA-Doppelprofile** 	**Achsabstand** (b)	**Maximale Spannweite in m** [1] **Bemessungsgewicht Beplankung/Deckenaufbau/Zusatzlasten in kN/m²** (siehe Cubo - Einführung und Grundlagen RR-10)									
kN/m²	Blechdicke 2,0 mm	mm	**≤ 0,3**	**≤ 0,4**	**≤ 0,5**	**≤ 0,6**	**≤ 0,7**	**≤ 0,8**	**≤ 0,9**	**≤ 1,0**	**≤ 1,1**	**≤ 1,2**
Bedingt begehbar	2x **UA 100**	500 [2]	4,15	4,00	3,90	3,75	3,65	3,60	3,50	3,45	3,35	3,30
	2x **UA 125**		4,95	4,75	4,65	4,50	4,40	4,30	4,20	4,10	4,00	3,95
	2x **UA 150**		5,70	5,50	5,35	5,20	5,05	4,95	4,85	4,75	4,65	4,55
Ruhende Auflasten **≤ 0,5**	2x **UA 100**	500 [2]	3,30	3,20	3,10	3,00	2,90	2,85	2,80	2,70	2,65	2,60
	2x **UA 125**		3,90	3,80	3,65	3,55	3,50	3,40	3,30	3,25	3,20	3,10
	2x **UA 150**		4,50	4,35	4,25	4,10	4,00	3,90	3,85	3,75	3,70	3,60
Ruhende Auflasten **≤ 1,0**	2x **UA 100**	500 [2]	2,85	2,80	2,70	2,65	2,60	2,55	2,50	2,50	2,45	2,40
	2x **UA 125**		3,40	3,30	3,25	3,20	3,10	3,05	3,00	2,95	2,90	2,90
	2x **UA 150**		3,90	3,85	3,75	3,70	3,60	3,55	3,50	3,45	3,40	3,35
Nutzlasten **≤ 2,0**[3]	2x **UA 100**	400	2,40	2,35	2,30	2,30	2,25	2,25	2,20	2,20	2,15	2,15
	2x **UA 125**		2,85	2,80	2,75	2,75	2,70	2,65	2,65	2,60	2,60	2,55
	2x **UA 150**		3,30	3,25	3,20	3,15	3,15	3,10	3,05	3,00	3,00	2,95

1) Profileigengewicht ist direkt in Abhängigkeit der Profilgröße mit eingerechnet.

2) Achsabstand ≤ 400 mm bei Mischbeplankung mit Silentboard direkt an UA-Doppelprofile befestigt.

3) Nicht öffentlicher Bereich.

Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden.

Achtung	Bauaufsichtliche Anforderungen an die Absturzsicherheit sind zu beachten.

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Raum-in-Raum Systeme

K376.de Cubo Empore

Zum 15.08.2026 wird die Silentboard durch das Nachfolgeprodukt Silentboard 2in1 ersetzt. In diesem Kapitel aufgeführte Konstruktionen mit Silentboard gelten gleichermaßen für Silentboard 2in1. Die Verlegung im Wandbereich erfolgt mit der neuen Silentboard 2in1 vertikal.

Systemvarianten

Feuerwiderstandsdauer in Minuten	Beplankung/Aufbau Deckenoberseite 1. Lage + 2. Lage	Deckenunterseite 1. Lage + 2. Lage	Wand beidseitig 1. Lage + 2. Lage	$D_{nT,w}$ [1] in dB Doppelprofil **UA 100** Deckenunterseite: Direkt beplankt	CD 60/27 mit Direktschwingabhänger	Federschiene	$L_{n,w}$ [2] in dB Doppelprofil **UA 100** Deckenunterseite: Direkt beplankt	CD 60/27 mit Direktschwingabhänger	Federschiene
K376.de Cubo Empore									
30	**≥ 22 mm** HWP **+** **12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	45	–	55	74	–	59
	≥ 22 mm HWP **+** **Brio 18**	**2x 12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	–	–	–	–	–	–
	≥ 22 mm HWP **+** **Brio 18** WF	**2x 12,5 mm** Diamant	**2x 12,5 mm** Diamant	–	–	54	–	–	54
			12,5 mm Diamant **+** **12,5 mm** Silentboard	–	–	*56*	–	–	*56*
			18 mm Diamant **+** **12,5 mm** Silentboard	–	–	61	–	–	53
		18 mm Diamant **+** **12,5 mm** Silentboard	**18 mm** Diamant **+** **12,5 mm** Silentboard	–	61[3]	–	–	47[3]	–
90	**≥ 22 mm** HWP **+** **25 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	*40*	–	*49*	*79*	–	*68*
	≥ 22 mm HWP **+** **Brio 23** WF	**2x 20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	–	–	–	–	–	–

1) *Standard-Schallpegeldifferenz für freistehenden Cubo Empore, Innenabmessungen 3,9 m x 2,1 m x 2,6 m (L x B x H). Wandaufbau mit Ständerprofilen MW 100 (bei CW 100 Abminderung um 1 dB). Im Wand- und Deckenhohlraum Mineralwolle mit Füllgrad ≥ 80 %.*

2) *Norm-Trittschallpegel für freistehenden Cubo Empore (Messung der Decke allein) mit 80 mm Dämmschicht zwischen den freitragenden Deckenprofil.*

3) *Schallschutzwerte gültig für Abhängehöhe 100 mm und zusätzliche Dämmschicht 80 mm.*

Kursive Werte sind berechnete Werte inkl. einer Prognoseunsicherheit von 3 dB im Luft- und Trittschall.

Bei Mischbeplankung: Silentboard als Decklage (2. Lage)

Schallschutztechnisch erforderlich Dämmschicht: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33 (z. B. von Knauf Insulation)


Brandschutz
Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt
Cubo - Einführung und Grundlagen RR-10 empfohlen.

Hinweis Siehe auch Detailblatt
Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Raum-in-Raum Systeme

K376.de Cubo Empore


K376.de Cubo Empore



- Holzwerkstoffplatte HWP als 1. oder 2. Lage bei „Bedingt begehbar“; nur als 1. Lage möglich bei „Ruhenden Auflasten“oder „Verkehrslasten“ oder Brandschutz.
- Die Feuerwiderstandsklasse ist jeweils für Brandbeanspruchung von innen und von außen gewährleistet.
- Anschlussbauteile müssen die gleiche Feuerwiderstandsdauer aufweisen
- Dämmschicht nichtbrennbare, brandschutztechnisch nicht erforderlich, jedoch zulässig (Dämmstoffe z. B. von Knauf Insulation).
- System „Decke unter Decke“ möglich.


Schemazeichnungen

Decke K376.de Cubo Empore



	Unterkonstruktion	Beplankung
1	UA-Doppelprofil 100/125/150	Beidseitig + Tragschicht HWP oberseitig
2	UA-Doppelprofil 100/125/150 + Federschiene	Beidseitig + Tragschicht HWP oberseitig
3	UA-Doppelprofil 100/125/150 + Profil CD 60/27 mit Direkt-schwingabhänger	Beidseitig + Tragschicht HWP oberseitig

Wände K376.de Cubo Empore



	Unterkonstruktion	Beplankung
1	Profil CW 75/100	Beidseitig
2	Profil MW 75/100	Beidseitig

Auflasten der Decke (nicht ständige Auflasten)

Bemessungsgewicht + bedingt begehbar:

Die „bedingte Begehbarkeit“ beinhaltet eine kurzzeitige Zusatzbelastung der Decke durch zwei Personen, die das System beispielsweise zu Wartungs- und Revisionszwecken temporär betreten (analog der Begehung von Glasdächern zu Reinigungszwecken).

Planmäßige Nutzlasten sind unzulässig.

Bemessungsgewicht + ruhende Auflasten ≤ 0,5 / ≤ 1,0 kN/m² (inkl. bedingte Begehbarkeit):

Unter ruhenden Auflasten sind Nutzlasten der Decke zu verstehen. Diese einhalten zeitweise Auflasten aus etwa gewerblichen und industriellen Lagerstoffen (z. B. leichte Baustoffe auf Palette). Aber auch technische Ausbaulasten (z. B. Lüftungskanäle) können vereinfacht als gleichmäßig verteilte Nutzlast berücksichtigt werden. Damit dies möglich ist, dürfen Einzellasten (punktuelle Belastung der Decke) dabei 0,5/1,0 kN nicht überschreiten. Über die Fläche verteilt sind 0,5/1,0 kN/m² einzuhalten. Die Einleitung von Gebäudelasten (ständige Auflasten) aus Stützen, Unterzügen, usw. in die Decke ist unzulässig.

Bemessungsgewicht + Nutzlasten ≤ 2,0 kN/m²

Durch die Annahme von Nutzlasten werden alle planmäßigen, veränderlichen Lasten auf Decken einer definierten Nutzung berücksichtigt. Diese Lasten entstehen durch Personen und Möbel. Dabei ist eine Nutzung analog Wohnraum, Aufenthaltsraum, Bürofläche, Arbeitsfläche und Flur gemäß Kategorie A3 bzw. B1 nach DIN EN 1991-1-1/NA eingeschlossen. Die Anwendung in öffentlich zugänglichen Bereichen ist unzulässig.

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

KNAUF


Raum-in-Raum Systeme

K376.de Cubo Empore


Raum-in-Raum Systeme

K377.de Cubo Fluchttunnel

Maximale Spannweite, Raumhöhe und Achsabstände I Anschlussvarianten



- Konstruktive Mindestspannweite der Decke: 1,5 m
- Maximale Spannweite: 3 m (Bauordnung beachten)
- Größere Raumhöhen auf Anfrage.



Achsabstände K377.de Cubo Fluchttunnel

Cubodecke	**Cubowände**	
Maximaler Achsabstand freitragende UA-Doppelprofile mm	**Maximaler Achsabstand Ständerprofile CW** mm	**Maximaler Achsabstand Systemstützen** m
500	312,5	4,0

Spannweite Cubodecke K377.de Cubo Fluchttunnel

Knauf UA-Doppelprofile  Blechdicke 2,0 mm	**Achsabstand** (b) mm	**Maximale Spannweite** m
2x **UA 100**	500	3,0

Freitragende Deckenprofile dürfen nicht gestoßen bzw. verlängert werden.

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

KNAUF

Raum-in-Raum Systeme

K377.de Cubo Fluchttunnel

Systemvarianten

Feuerwiderstandsdauer in Minuten	Beplankung/Aufbau Deckenoberseite 1. Lage + 2. Lage	Deckenunterseite	Wand beidseitig
K377.de Cubo Fluchttunnel			
90	**0,5 mm** Stahlblech + **2x 20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	**20 mm** Fireboard + **0,5 mm** Stahlblech + **20 mm** Fireboard
	20 mm Fireboard + **0,5 mm** Stahlblech + **20 mm** Fireboard	**2x 20 mm** Fireboard	**20 mm** Fireboard + **0,5 mm** Stahlblech + **20 mm** Fireboard


Brandschutz-Nachweis
ABG Z-19.13-2032, G-601-II-12/Pf
Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt
Cubo - Einführung und Grundlagen RR-10 empfohlen.

Hinweis
Siehe auch Detailblatt
Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Raum-in-Raum Systeme

K377.de Cubo Fluchttunnel


K377.de Cubo Fluchttunnel



Der Cubo Fluchttunnel bietet als selbsttragendes Raum-in-Raum System eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Darüber hinaus wurde eine allseitige Widerstandsfähigkeit gegen eine Stoßbeanspruchung mit 3000 Nm (in Anlehnung an Brandwände) prüftechnisch nachgewiesen und gutachterliche bestätigt. Diese Widerstandsfähigkeit wird durch eine Lage Stahlblech (t = 0,5 mm) zwischen den Beplankungslagen der Wände sowie unterhalb oder zwischen den Beplankungslagen der Deckenoberseite erreicht.


Schemazeichnungen

Decke K377.de Cubo Fluchttunnel




	Unterkonstruktion	Beplankung
1	UA-Doppelprofil 100	Beidseitig, Stahlblech unterhalb den Beplankungslagen der Deckenoberseite
2	UA-Doppelprofil 100	Beidseitig, Stahlblech zwischen den Beplankungslagen der Deckenoberseite

Wände K377.de Cubo Fluchttunnel



Unterkonstruktion	Beplankung
Profil CW 75/100	Beidseitig, Stahlblech zwischen den Beplankungslagen

Knauf Cubo Fluchttunnel werden zur räumlichen Begrenzung von horizontalen Rettungswegen eingesetzt, um vor Brand sowie Stoßbeanspruchung durch herabfallende Teile zu schützen.



Stoßanbeanspruchung an Decke und Wand von außen nachgewiesen.

Hinweis	Siehe auch Detailblatt Knauf Cubo Raum-in-Raum Systeme K37.de

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung



Träger- und Stützen - Einführung

Einführung

Ungeschützte Stahlprofile erreichen im Brandfall aufgrund einer schnelleren Erwärmung auf die kritische Temperatur (crit T) von ca. 500 °C in der Regel nur eine Feuerwiderstandsdauer < 30 Minuten. Unbekleidete Holzträger und -stützen können auf eine Tragfähigkeit auch unter Brandbeanspruchung bemessen werden, bedürfen aber unter Umständen sehr großer Querschnittsabmessungen. Die Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer für Stahlprofile bzw. die Verringerung der Querschnittsabmessungen bei Holztragwerken kann durch eine Bekleidung mit Fireboard erzielt werden. Die Temperaturerhöhung der Bauteile wird durch die Bekleidung verzögert und sorgt somit im Brandfall für die statisch erforderliche Tragfähigkeit für einen definierten Zeitraum.

Fireboard Stahlträger- und Stahlstützen-Bekleidungen
werden mit Metall-Unterkonstruktion und geschraubter Beplankung oder ohne Metall-Unterkonstruktion mit Fireboard-Streifen und geklammerter Beplankung ausgeführt.

Feuerwiderstandsklasse bis F120



Fireboard Holzträger- und Holzstützen-Bekleidungen
werden ohne Unterkonstruktion ausgeführt. Fireboard-Bekleidungen bei Holzträgern werden direkt geklammert, bei Holzstützen werden die Fireboard an den Stirnseiten geklammert.

Feuerwiderstandsklasse bis F90




Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

K252.de/K253.de Fireboard Stahlträger/Stahlstützen-Bekleidungen

Stahlträger und Stahlstützen mit Bekleidungen aus Fireboard

Darstellung: Wirtschaftliche Lösung mit Fireboard-Bekleidung ohne Unterkonstruktion



Durch die Bekleidungen aus Fireboard wird die Temperaturerhöhung der Stahlprofile verzögert

Die zu erreichende Feuerwiderstandsfähigkeit ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Masse des aufzuheizenden Stahlprofiles, gekennzeichnet durch den Profilquerschnitt **V** in cm³
- Wärmeeinstrahlfläche, in der Regel der innere Umfang der Bekleidung $\mathbf{A_P}$ in cm²
- Dicke der Bekleidung aus Fireboard.

V ist direkt proportional und $\mathbf{A_P}$ ist umgekehrt proportional zur Feuerwiderstandsdauer. Somit ist der $\mathbf{A_P/V}$-Faktor (Profilfaktor) einer Stahlkonstruktion entscheidend für die Auswahl der erforderlichen Bekleidungsdicke bei Vorgabe der erforderlichen Feuerwiderstandsfähigkeit. Maximal zulässiger $\mathbf{A_P/V}$-Faktor ist 372,9 m^{-1}.


In den nachfolgenden Beispielen sind für eine Reihe von bauüblichen Konstruktionsprofilen die Gleichungen zur $\mathbf{A_P/V}$-Faktorberechnung zusammengestellt.

Hinweis	Der mit Bekleidungen aus Fireboard zu erzielende Brandschutz beruht darauf, dass durch die Bekleidung die Temperaturerhöhung der Stahlprofile verzögert wird. Die Bekleidungsdicken gelten bis zu einem Ausnutzungsgrad μ_0 gemäß DIN EN 1993-1-2, Abschnitt 4.2.4, von $\mu_0 = 0{,}6$.

Ermittlung Profilfaktor A_P/V


Berechnungsgrundlage

Profilfaktor $\mathbf{A_P/V}$ [m^{-1}] = (Mantelfläche des Profils $\mathbf{A_P}$ [cm²] / Volumen des Profils **V** [cm³]) · 100



Abgeleitet

= (Profilquerschnittsumfang $\boldsymbol{A_P}$ *[cm]* / Profilquerschnittsfläche ***V*** *[cm²]*) · 100

















Hinweis	Siehe auch Detailblatt K25S.de Knauf Fireboard Stahlträger- und Stahlstützen-Bekleidungen

Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

Ermittlung Profilfaktor A_p/V bei Stahlträgern und Stahlstützen

Ermittlung Profilfaktor A_p/V

Konstruktionsmerkmale **b**, **h** und **t** in cm, ***V*** [Profilfläche] in *cm²*		Brand-beanspruchung	A_p/V m^{-1}
Flach-stahl		4-seitig	$\frac{200}{t}$
Flansch		3-seitig	$\frac{100}{t}$
Winkel		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$
Doppel-winkel		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$
Hohl-profile, Stützen		4-seitig	$\frac{100}{t}$
Hohl-profile, Stützen		4-seitig	$\frac{4b}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$

Konstruktionsmerkmale **b**, **h** und **t** in cm, ***V*** [Profilfläche] in *cm²*		Brand-beanspruchung	A_p/V m^{-1}
Träger oder Stütze		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		4-seitig	$\frac{2b + 2h}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		3-seitig	$\frac{b + 2h}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		3-seitig	$\frac{b + 2h}{V} \cdot 100$
Träger oder Stütze		3-seitig	$\frac{b + 2h}{V_1} \cdot 100$
Träger oder Stütze		2-seitig	$\frac{b + h}{V} \cdot 100$

Hinweis	Siehe auch Detailblatt K25S.de Knauf Fireboard Stahlträger- und Stahlstützen-Bekleidungen

Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

3-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen


Varianten der Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

Bekleidungen aus Fireboard können auf Metall-Unterkonstruktion mit Schnellbauschrauben oder ohne Metall-Unterkonstruktion durch stirnseitiges und flächiges Verklammern der Fireboard hergestellt werden.


Fireboard auf Metallprofile geschraubt

- Gültig für alle Profilformen
- Zulässige Spannweite der Beplankung ≤ 600 mm (≤ 500 mm bei Fireboard 15 mm)
- Bei einlagiger Beplankung Stoßhinterlegung mit Fireboard-Streifen, **d** in Beplankungsdicke mindestens 25 mm (bei 15 mm Beplankungsdicke sind Fireboard-Streifen mit mindestens 20 mm ausreichend), Breite ≥ 150 mm oder mit Profil CD 60/27 erforderlich.


Einlagige Beplankung
- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm
- Flanschdicke ≤ 16 mm



Zweilagige Beplankung
- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm
- Flanschdicke ≤ 16 mm



Rahmen-Metall-Unterkonstruktion mit ein-/zweilagiger Beplankung
- Profilhöhe ≤ 600 mm, > 600 mm ≤ 1000 mm plus




- Rahmen-Metall-Unterkonstruktion alle ≤ 600 mm (≤ 500 mm bei Fireboard 15 mm) und am Plattenstoß zur Befestigung der Stirnkanten
- Rahmenbreite (Achsmaß zwischen den vertikalen CD-Profilen) ≤ 600 mm.
  Bei > 600 mm mit plus :
  - Rahmenbreite bei einlagiger Beplankung bis maximal 1300 mm
  - Rahmenbreite bei zweilagiger Beplankung bis maximal 1100 mm

Fireboard geklammert


- Gültig für offene I-, T-, U- und L-förmige Walzprofile bzw. zusammengesetzte Profile mit parallelem Flansch
- Bei einlagiger Beplankung Stoßhinterlegung mit Fireboard-Streifen, **d** in Beplankungsdicke mindestens 25 mm (bei 15 mm Beplankungsdicke sind Fireboard-Streifen **d** mit mindestens 20 mm ausreichend), Breite ≥ 150 mm.
- Verklammern aller Beplankungslagen mit Stahlklammern nach DIN 18182 bzw. DIN EN 14566 (z. B. Haubold oder Poppers-Senco) mit Stahldrahtdurchmesser ≥ 1,34 mm in die Knaggen aus Fireboard-Streifen sowie stirnseitig im Eckbereich.

Einlagige Beplankung
- Profilhöhe ≤ 600 mm



- Knagge d_1/Stoßhinterlegung d_2 in Beplankungsdicke, mindestens 25 mm, (bei 15 mm Beplankungsdicke sind mindestens 20 mm ausreichend), b ≥ 150 mm.
- Knaggen d_1 am Plattenstoß und als Hinterfütterung mit Achsabstand von maximal 625 mm zwischen Stahlträger-Flansche einklemmen.
- Stoßhinterlegungen d_2 am Plattenstoß anordnen (bei Stützen zusätzliche Hinterfütterung im Achsabstand von maximal 625 mm).

Zweilagige Beplankung
- Profilhöhe ≤ 600 mm



- Knagge **d** mindestens 25 mm, press einsetzen, Breite ≥ 150 mm im Abstand ≤ 625 mm und am Plattenstoß der untersten Beplankungslage hinterlegen.

Hinweis Bei Stahlträgern und -stützen mit und ohne Metall-Unterkonstruktion ist eine Stoßhinterlegung bei einlagiger Beplankung erforderlich.

Mindest-Beplankungsdicken in Abhängigkeit vom A_p/V-Wert

Die angegebenen Mindest-Dicken für Fireboard gelten für 1- bis 4-seitige Brandbeanspruchung.

Feuerwiderstandsfähigkeit	Beplankungsdicke in mm												
	Verhältniswert A_p/V des Stahlprofils in m^{-1}												
	≤ 60	≤ 80	≤ 90	≤ 110	≤ 120	≤ 150	≤ 160	≤ 190	≤ 210	≤ 240	≤ 290	≤ 330	≤ 372,9
Feuerhemmend	15												
Hochfeuerhemmend	15				20				25			30	
Feuerbeständig	15	20		25		30		35		40			
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	20	25	30		40		45				50		–

Hinweise
- Die Mindest-Plattendicke beträgt 15 mm.
- 2-lagige Beplankung ab Beplankungsdicke 30 mm zulässig.
- Siehe auch Detailblatt K25S.de Knauf Fireboard Stahlträger- und Stahlstützen-Bekleidungen

Brandschutz-Nachweis
(allgemeine Bauartgenehmigung) aBG Z-19.20-2504

Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

3-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen

Mindest-Beplankungsdicken bei 3-seitiger Brandbeanspruchung

Für Stahlträger und -stützen aus Standardprofilen sind hier in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsfähigkeit die bei direkter Bekleidung bzw. Beplankung auf Metall-Unterkonstruktionen erforderlichen Fireboard-Dicken angegeben (Ermittlung Profilfaktor A_p/V ist nicht erforderlich).

Mindest-Beplankungsdicken Fireboard in Abhängigkeit von Profilart und -größe

Beplankungsdicken in mm

I-Profile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Breite **b** (in mm)		58	66	74	82	90	98	106	113	119	125	131	137	143	155	170	185	200	215
Höhe **h** (in mm)		120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte schmale I-Träger	Feuerhemmend	15																	
	Hochfeuerhemmend	25	20								15								
	Feuerbeständig	35			30				25					20					15
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45				40					30					25			20

IPE-Profile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**270**	**300**	**330**	**360**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Breite **b** (in mm)		73	82	91	100	110	120	135	150	160	170	180	190	200	210	220
Höhe **h** (in mm)		140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte mittelbreite I-Träger	Feuerhemmend	15														
	Hochfeuerhemmend	25		20									15			
	Feuerbeständig	40	35				30					25				
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45						40					30			

HEA-Profile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Breite **b** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Höhe **h** (in mm)		96	114	133	152	171	190	210	230	250	270	290	310	330	350	390	440	490	540	590
 Warmgewalzte breite I-Träger, leichte Ausführung	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	20					15													
	Feuerbeständig	30			25					20										
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	40					30					25								

HEB-Profile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Breite **b** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Höhe **h** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte breite I-Träger	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	20	15																	
	Feuerbeständig	25			20							15								
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	40	30				25					20								


HEM-Profile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**400**	**450**	**500**	**550**	**600**
Breite **b** (in mm)		106	126	146	166	186	206	226	248	268	288	310	309	309	308	307	307	306	306	305
Höhe **h** (in mm)		120	140	160	180	200	220	240	270	290	310	340	359	377	395	432	478	524	572	620
 Warmgewalzte breite I-Träger, versteifte Ausführung	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	15																		
	Feuerbeständig	20		15																
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	25		20																


KNAUF

Bekleidung von Stahlkonstruktionen


3-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen


Mindest-Beplankungsdicken bei 3-seitiger Brandbeanspruchung (Fortsetzung)

U-Stahl UPN (geneigten Flansch)	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**50**	**65**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**350**	**380**
Breite **b** (in mm)		38	42	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	102
Höhe **h** (in mm)		50	65	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	380
 Warmgewalzter U-Stahl	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25		20												15		
	Feuerbeständig	35						30							25			
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45								40						30		

U-Stahl UPN (geneigten Flansch)	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**50**	**65**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**350**	**380**
Breite **b** (in mm)		50	65	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	380
Höhe **h** (in mm)		38	42	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	102
 Warmgewalzter U-Stahl	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	20								15								
	Feuerbeständig	35		30					25					20				
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45			40					30						25		

Quadratische Stahl-Hohlprofile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**50x50**	**60x60**	**60x60**	**70x70**	**70x70**	**80x80**	**80x80**	**80x80**	**90x90**	**90x90**	**90x90**	**100x100**	**100x100**	**100x100**	**120x120**	**120x120**	**120x120**
Breite **b** (in mm)		50	60	60	70	70	80	80	80	90	90	90	100	100	100	120	120	120
Höhe **h** (in mm)		50	60	60	70	70	80	80	80	90	90	90	100	100	100	120	120	120
Wandungsdicke **t** (in mm)		4	4	5	4	5	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	5	6,3	8
 Warmgewalzte quadratische Stahl-Hohlprofile	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25		20	25	20	25	20		25	20		25	20				15
	Feuerbeständig	35							30	35		30	35	30				25
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45							40	45		40	45		40	45	40	30

Rechteckige Stahl-Hohlprofile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**90x50**	**90x50**	**100x50**	**100x50**	**100x50**	**100x60**	**100x60**	**100x60**	**120x60**	**120x60**	**120x60**	**140x80**	**140x80**	**140x80**	**160x80**	**160x80**	**160x80**
Breite **b** (in mm)		50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Höhe **h** (in mm)		90	90	100	100	100	100	100	100	120	120	120	140	140	140	160	160	160
Wandungsdicke **t** (in mm)		4	5	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	5	6,3	8
 Warmgewalzte rechteckige Stahl-Hohlprofile	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25	20	25	20		25	20		25	20		25	20				
	Feuerbeständig	40	35	40	35	30	40	35	30	40	35	30	40	35	30	35	30	25
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45				40	45		40	45		40	45		40	45	40	

Rechteckige Stahl-Hohlprofile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**90x50**	**90x50**	**100x50**	**100x50**	**100x50**	**100x60**	**100x60**	**100x60**	**120x60**	**120x60**	**120x60**	**140x80**	**140x80**	**140x80**	**160x80**	**160x80**	**160x80**
Breite **b** (in mm)		90	90	100	100	100	100	100	100	120	120	120	140	140	140	160	160	160
Höhe **h** (in mm)		50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Wandungsdicke **t** (in mm)		4	5	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	5	6,3	8
 Warmgewalzte rechteckige Stahl-Hohlprofile	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	20																15
	Feuerbeständig	35	30	35	30	25	35	30		35	30	25	35	30	25	30	25	
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	45	40	45	40		45	40		45	40		45	40				30

Bekleidung von Stahlkonstruktionen

4-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen

Varianten der Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen


Bekleidungen aus Fireboard können auf Metall-Unterkonstruktion mit Schnellbauschrauben oder ohne Unterkonstruktion durch stirnseitiges Verklammern der Fireboard hergestellt werden.

Fireboard auf Metallprofile geschraubt

- Gültig für alle Profilformen
- Zulässige Spannweite der Beplankung ≤ 600 mm (≤ 500 mm bei Fireboard 15 mm)
- Bei einlagiger Beplankung Stoßhinterlegung mit Fireboard-Streifen, **d** in Beplankungsdicke mindestens 25 mm (bei 15 mm Beplankungsdicke sind Fireboard-Streifen mit mindestens 20 mm ausreichend), Breite ≥ 150 mm oder mit Profil CD 60/27 erforderlich.


Einlagige Beplankung

- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm
- Flanschdicke ≤ 16 mm



Zweilagige Beplankung

- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm
- Flanschdicke ≤ 16 mm




Fireboard geklammert

- Gültig für offene I-, T-, U- und L-förmige Walzprofile bzw. zusammengesetzte Profile sowie geschlossene Profile.
- Bei einlagiger Beplankung Stoßhinterlegung mit Fireboard-Streifen, **d** in Beplankungsdicke mindestens 25 mm (bei 15 mm Beplankungsdicke sind Fireboard-Streifen **d** mit mindestens 20 mm ausreichend), Breite ≥ 150 mm.
- Verklammern aller Beplankungslagen mit Stahlklammern nach DIN 18182 bzw. DIN EN 14566 (z. B. Haubold oder Poppers-Senco) mit Stahldrahtdurchmesser ≥ 1,34 mm in die Hinterfütterung aus Fireboard-Streifen sowie stirnseitig im Eckbereich.

Einlagige Beplankung


- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm



- Knagge $\mathbf{d}_1$/Stoßhinterlegung $\mathbf{d}_2$ in Beplankungsdicke, mindestens 25 mm, (bei 15 mm Beplankungsdicke sind mindestens 20 mm ausreichend), b ≥ 150 mm.
- Knaggen/Stoßhinterlegungen $\mathbf{d}_1$ am Plattenstoß und als Hinterfütterung mit Achsabstand von maximal 625 mm zwischen Stahlprofil-Flansche einklemmen.
- Stoßhinterlegungen $\mathbf{d}_2$ am Plattenstoß anordnen (bei Stützen zusätzliche Hinterfütterung in Achsabstand maximal 625 mm).

Zweilagige Beplankung

- Profilhöhe/-breite ≤ 600 mm



- Nur bei Trägern: Knagge, **d** mindestens 25 mm, press einsetzen, Breite ≥ 150 mm im Abstand ≤ 625 mm und am Plattenstoß der untersten Beplankungslage hinterlegen.

Hinweis Bei Stahlträgern und -stützen mit und ohne Metall-Unterkonstruktion ist eine Stoßhinterlegung bei einlagiger Beplankung erforderlich.

Mindest-Beplankungsdicken in Abhängigkeit vom A_p/V-Wert

Die angegebenen Mindest-Dicken für Fireboard gelten für 1- bis 4-seitige Brandbeanspruchung.

Feuerwiderstandsfähigkeit	Beplankungsdicke in mm											
	Verhältniswert A_p/V-Faktor des Stahlprofils in m^{-1}											
	≤ 60	≤ 80	≤ 90	≤ 110	≤ 120	≤ 150	≤ 160	≤ 190	≤ 210	≤ 240	≤ 290	≤ 330	≤ 372,9
Feuerhemmend	15												
Hochfeuerhemmend	15				20				25			30	
Feuerbeständig	15	20		25		30		35		40			
Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	20	25	30		40		45				50		–

Hinweise

Die Mindest-Plattendicke beträgt 15 mm.

2-lagige Beplankung ab Beplankungsdicke 30 mm zulässig.

Siehe auch Detailblatt K25S.de Knauf Fireboard Stahlträger- und Stahlstützen-Bekleidungen

Brandschutz-Nachweis
(allgemeine Bauartgenehmigung) aBG Z-19.20-2504

Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

4-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen

Mindest-Beplankungsdicken bei 4-seitiger Brandbeanspruchung

Für Stahlträger und -stützen aus Standardprofilen sind hier in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsfähigkeit die bei direkter Bekleidung bzw. Beplankung auf Metall-Unterkonstruktionen erforderlichen Fireboard-Dicken angegeben (Ermittlung Profilfaktor A_P/V ist nicht erforderlich).

Mindest-Beplankungsdicken Fireboard in Abhängigkeit von Profilart und -größe

Beplankungsdicken in mm

I-Profile	Feuerwiderstandsfähigkeit	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
Breite **b** (in mm)		58	66	74	82	90	98	106	113	119	125	131	137	143	155	170	185	200	215
Höhe **h** (in mm)		120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte schmale I-Träger	Feuerhemmend	15																	
	Hochfeuerhemmend	25			20								15						
	Feuerbeständig	40		35			35		30			25				20			
	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	50	45					40					30				25		

IPE-Profile	Feuerwiderstandsfähigkeit	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600
Breite **b** (in mm)		73	82	91	100	110	120	135	150	160	170	180	190	200	210	220
Höhe **h** (in mm)		140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte mittelbreite I-Träger	Feuerhemmend	15														
	Hochfeuerhemmend	25					20									15
	Feuerbeständig	40				35				30					25	
	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	50		45							40					30

HEA-Profile	Feuerwiderstandsfähigkeit	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
Breite **b** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Höhe **h** (in mm)		96	114	133	152	171	190	210	230	250	270	290	310	330	350	390	440	490	540	590
 Warmgewalzte breite I-Träger, leichte Ausführung	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	20										15								
	Feuerbeständig	35				30				25					20					
	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	45					40					30					25			

HEB-Profile	Feuerwiderstandsfähigkeit	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
Breite **b** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Höhe **h** (in mm)		100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
 Warmgewalzte breite I-Träger	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	20				15														
	Feuerbeständig	30			25					20										
	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	45	40			30						25								

HEM-Profile	Feuerwiderstandsfähigkeit	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	400	450	500	550	600
Breite **b** (in mm)		106	126	146	166	186	206	226	248	268	288	310	309	309	308	307	307	306	306	305
Höhe **h** (in mm)		120	140	160	180	200	220	240	270	290	310	340	359	377	395	432	478	524	572	620
 Warmgewalzte breite I-Träger, versteifte Ausführung	Feuerhemmend	15																		
	Hochfeuerhemmend	15																		
	Feuerbeständig	20							15											
	Feuerwiderstandsfähigkeit 120 min	30	25						20											

Fireboard-Bekleidungen von Stahlkonstruktionen

4-seitige Brandbeanspruchung Stahlträger/-stützen-Konstruktionen

Mindest-Beplankungsdicken bei 4-seitiger Brandbeanspruchung (Fortsetzung)

U-Stahl UPN (geneigten Flansch)	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**50**	**65**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**350**	**380**
Breite **b** (in mm)		38	42	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	100	100	102
Höhe **h** (in mm)		50	65	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	350	380
 Warmgewalzter U-Stahl	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25						20										
	Feuerbeständig	40				35					30					25		
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	50	45										40					


Quadratische Stahl-Hohlprofile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**50x50**	**60x60**	**60x60**	**70x70**	**70x70**	**80x80**	**80x80**	**80x80**	**90x90**	**90x90**	**90x90**	**100x100**	**100x100**	**100x100**	**120x120**	**120x120**	**120x120**
Breite **b** (in mm)		50	60	60	70	70	80	80	80	90	90	90	100	100	100	120	120	120
Höhe **h** (in mm)		50	60	60	70	70	80	80	80	90	90	90	100	100	100	120	120	120
Wandungsdicke **t** (in mm)		4	4	5	4	5	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	5	6,3	8
 Warmgewalzte quadratische Stahl-Hohlprofile	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25							20	25		20	25				20	
	Feuerbeständig	40							35	40		35	40		35	40	35	30
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	50		45	50	45	50	45		50	45		50	45				40

Rechteckige Stahl-Hohlprofile	**Feuerwiderstands-fähigkeit**	**90x50**	**90x50**	**100x50**	**100x50**	**100x50**	**100x60**	**100x60**	**100x60**	**120x60**	**120x60**	**120x60**	**140x80**	**140x80**	**140x80**	**160x80**	**160x80**	**160x80**
Breite **b** (in mm)		90	90	100	100	100	100	100	100	120	120	120	140	140	140	160	160	160
Höhe **h** (in mm)		50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Wandungsdicke **t** (in mm)		4	5	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	4	5	6,3	5	6,3	8
 Warmgewalzte rechteckige Stahl-Hohlprofile	Feuerhemmend	15																
	Hochfeuerhemmend	25				20	25		20	25		20	25		20	25	20	
	Feuerbeständig	40				35	40		35	40		35	40		35	40	35	30
	Feuerwiderstands-fähigkeit 120 min	50	45	50	45		50	45		50	45		50	45				40

Fireboard-Bekleidungen von Holzkonstruktionen

W254.de/K255.de Fireboard Holzträger/Holzstützen-Bekleidungen

Holzstützen und Holzträger mit Bekleidungen aus Fireboard



Beim Erhitzen von Holz tritt eine chemische Zersetzung unter Bildung von Holzkohle und brennbaren Gasen ein. Der Verlauf dieser Verkohlung ist abhängig von der Holzart, vom Feuchtegehalt, von der Rohdichte und vom Verhältnis Oberfläche zu Volumen.
Entscheidend für die brandschutztechnische Klassifizierung ist die Abbrandgeschwindigkeit der Holzkonstruktion und somit der, nach einer bestimmten Brandeinwirkungszeit verbleibende, statisch nutzbare Restquerschnitt. Es besteht somit die Möglichkeit, durch Überdimensionierung der Querschnitte die Feuerwiderstandsdauer zu erhöhen. Eine besonders wirtschaftliche Variante ist, anstelle einer Überdimensionierung eine zusätzliche Bekleidung der Holzkonstruktionen mit Fireboard vorzunehmen, um einen Feuerwiderstand bis zu F90 zu erreichen.

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Fireboard Holzträger- und Holzstützen-Bekleidungen K25H_DSS.de

Fireboard-Bekleidungen von Holzkonstruktionen

W254.de/K255.de Fireboard Holzträger/Holzstützen-Bekleidungen


K254.de Fireboard Holzträger-Bekleidungen


Fireboard geklammert

Die Bekleidung von Balken/Trägern aus Holz mit Fireboard wird durch flächiges Verklammern mit Stahlklammern befestigt.

Holzträger

Querschnitt, Breite x Höhe	≥ 100 x 160 mm
Biegespannung für Lastfallkombination Brand	$\sigma_{m,d} \leq 10$ N/mm²
Sortierklasse	S10/C24, S13/C30





Mindest-Dicke von Fireboard in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse	Plattendicke Fireboard d
F30	15 mm
F60	15 mm
F90	25 mm


K255.de Fireboard Holzstützen-Bekleidungen


Fireboard geklammert

Die Befestigung der Bekleidung von Holzstützen mit Fireboard erfolgt durch stirnseitiges Verklammern der Beplankung.

Vollholzstütze

Querschnitt	≥ 120 x 120 mm
Druckspannung für Lastfallkombination Brand	$\sigma_{c,0,d} \leq 3{,}5$ N/mm²
Schlankheit	$\lambda \leq 87$
Sortierklasse	S10/C24, S13/C30





Mindest-Dicke von Fireboard in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse

Feuerwiderstandsklasse	Plattendicke Fireboard d
F30	15 mm
F60	15 mm
F90	25 mm / 2x 15 mm

Brandschutz-Nachweis

K254.de AbP P-3497/3879-MPA BS

K255.de AbP P-3082/0729-MPA BS

Hinweis Siehe auch System-Datenblatt Knauf Fireboard Holzträger- und Holzstützen-Bekleidungen K25H_DSS.de

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo


Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung

KNAUF



Trockenbau-Systeme

BS-KR.de

Knauf Bauphysik 10/2018

Knauf Kabel- und Rohrdurchführungen

Durch Bauteile mit Brandschutz

Inhalt

Kabel + Rohr - Einführung KR-10-1
Einführung KR-10-1

Grundlagen technische Ausführung KR-15-1
Feuerschutzabschlüsse bei leichten Trennwänden KR-15-1
Feuerschutzabschlüsse bei Schachtwänden KR-15-5

Durchführung einzelner Leitungen KR-20-1
Bei leichten Trennwänden, Schachtwänden und Holzbalkendecken KR-20-1
Bei leichten Trennwänden KR-20-3
Bei Schachtwänden KR-20-4
Bei Holzbalkendecken (in Anlehnung an MLAR) KR-20-5
Mindestabstände bei ungedämmten Einzelleitungen KR-20-6
Mindestabstände bei gedämmten Einzelleitungen KR-20-7
Bei Massivdecken KR-20-9

Durchführung mehrerer Leitungen KR-30-1
Abschottungssysteme bei leichten Trennwänden und Schachtwänden KR-30-1

Beispiellösungen Hilti KR-35-1
Hilti Brandabschottungen KR-35-1
Anwendungsdetails KR-35-2

Anbieter von Abschottungssystemen KR-40-1
Systemanbieter KR-40-1

Kabel + Rohr - Einführung

Einführung

Grundlagen

Nach §40 der Musterbauordnung (MBO) dürfen „Leitungen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind“.

Im vorliegenden Brandschutzordner werden wesentliche Anforderungen der „Musterrichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR)“, Fassung 10.2.2015 (Redaktionsstand 05.04.2016), nachfolgend MLAR genannt, bezüglich Leitungsdurchführungen unter Berücksichtigung der Empfehlungen für die technische Ausführung und der Anwendbarkeit im Trockenbau dargestellt und mit Detaillösungen insbesondere für Leitungsdurchführungen durch Knauf Trennwände und Schachtwände ergänzt.

Eine wesentliche Voraussetzung für eine gute brandschutztechnische Qualität eines Gebäudes ist die planerische Abstimmung zwischen den ausführenden Gewerken.
Besonders wichtig für den Trockenbau ist das Zusammenspiel mit der Gebäudeausrüstung. In der heutigen Haustechnik sind umfangreiche Leitungsanlagen wie z. B. Elektrokabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre mit unterschiedlichsten Medien zur Versorgung der Gebäude unerlässlich. Neben der Erhöhung von Brandlasten können diese Leitungsstränge bei Durchführung durch raumabschließende Wände und Decken Feuer und Rauch in andere Brandabschnitte übertragen (Zündschnureffekt) und stellen damit ein wesentliches Risiko für Brandentstehung und Brandausbreitung dar.
Um dieses Risiko zu minimieren, wurden in der MLAR von der Fachkommission Bauaufsicht Grundregeln für die Planung und Ausführung von Leitungsanlagen in Gebäuden festgelegt.


Nach MLAR gelten die Anforderungen an die Leitungsdurchführung durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nicht für

- Decken in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 2,
- Decken innerhalb von Wohnungen,
- Decken innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei Geschossen.

Die MLAR ist in allen Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt bzw. zur Anwendung empfohlen.

Hinweise	Die einzelnen Landesbauordnungen treffen zum Teil abweichende Regelungen bezüglich Leitungsdurchführungen. Da bauaufsichtliche Regelungen ständigen Änderungen unterliegen, ist der aktuelle Stand der Regelungen im jeweiligen Bundesland vom Anwender zu prüfen und einzuhalten.

Übersicht beispielhafter Durchführungen




Legende
A: Kombischott
B: Lüftungsklappe
C: Brandschutzverglasung
D: Einzelleitung
E: Rohrabschottung
F: Brandschutztür
G: Installationsdose

Kabel + Rohr - Einführung

Einführung

Beispiele


Durchführungen durch Holzbalkendecken




Durchführungen durch Metallständerwände




Symbole im Abschnitt




Durchführung einzelner Leitungen ohne besondere brandschutztechnische Maßnahmen



Deckendurchführung von einzelnen mit Fireboard ummantelten Rohrleitungen



Mindestabstände von Einzelleitungen



Durchführung mehrerer Leitungen in Verbindung mit Abschottungssystemen

Grundlagen technische Ausführung


Feuerschutzabschlüsse bei leichten Trennwänden

Auswechslungen


Können die entsprechend dem jeweiligen Anwendungsdokument zulässigen Abschottungsabmessungen nicht zwischen den Regelständern der Trennwand durchgeführt werden oder ist auf Grund der Leitungsführung vor Ort eine Durchdringung im Bereich des Ständerwerkes der Trennwand erforderlich, so sind Auswechslungen der Unterkonstruktion der Metallständerwand erforderlich. Fehlen Vorgaben für die Ausführung von Auswechselungen in den Unterlagen der Abschottungsnachweise werden von Knauf die in diesem Abschnitt dargestellte Auswechselungen empfohlen.
Für die Ausführungen sind die folgenden Abbildungen zu berücksichtigen, in denen eine beispielhafte Auswechslung der Unterkonstruktion dargestellt ist. Insbesondere bei der Anordnung benachbarter Auswechslungen ist die Anordnung der erforderlichen Wechselständer zu beachten. Die Ausführung von Auswechslungen kann auch im Bereich des Wandkopfes sowie im Sockelbereich erfolgen.

Begriffe:


Regelständer (a): Vertikales Profil des Wandsystems, das im maximal zulässigen Regelständerachsabstand angeordnet wird. Regelständer sind ununterbrochen zwischen Boden- und Deckenanschluss bzw. Wechselprofil anzuordnen, bzw. bei Unterbrechung durch eine Öffnung/Durchführung durch Wechselständer und -profile zu ersetzen.
Wechselständer (b): Linkes und rechtes vertikales Profil der Auswechslung, das ununterbrochen zwischen Boden- und Deckenanschluss angeordnet wird, wenn eine Öffnung/Durchführung einen Regelständer durchtrennt. Ein Regelständer kann auch als Wechselständer genutzt werden, wenn die Öffnung/Durchführung unmittelbar an den Regelständer angrenzt.
Wechselprofil (c): Horizontales Profil zur Begrenzung der Öffnung zwischen den Wechselständern einer Auswechslung.



Zulässige Anordnungen von Auswechslungen



Nicht zulässige Anordnungen von Auswechslungen



Legende

A: *Rechter Wechselständer durch Öffnung* ***B*** *durchtrennt*
B: *Öffnung durchtrennt rechten Wechselständer von* ***A***
C: *Öffnung durchtrennt linken Wechselständer von* ***D***
D: *Linker Wechselständer durch Öffnung* ***C*** *durchtrennt*
E: *Öffnung durchtrennt linken Wechselständer von* ***F***
F: *Linker Wechselständer durch Öffnung* ***E*** *durchtrennt*
G: *Öffnung durchtrennt Systemständer ohne Wechselprofil*


Grundlagen technische Ausführung

Feuerschutzabschlüsse bei leichten Trennwänden


Auswechslungsvarianten in leichten Trennwänden und Schachtwänden

Anzahl der auszuwechselnden Regelständer (Knauf-Profil, t ≥ 0,6 mm)	**Erforderlicher Wechselständer / Erforderliches Wechselprofil**
0 oder **1**	CW- /UW-Profil, t ≥ 0,6 mm
2	UA-Profil, t ≥ 2,0 mm
≥ 3	Statisch bemessenes Stahlprofil (z.B. Stahlhohlprofil)


Auswechslung an Boden oder Decke




Auswechslung zwischen Regelständern




Auswechslung mit Unterbrechung eines Regelständers




Auswechslung mit Unterbrechung von 2 Regelständern



Detaill A



Detail B




Grundlagen technische Ausführung

Feuerschutzabschlüsse bei leichten Trennwänden

Ausführung von Auswechslungen in leichten Trennwänden


Einbau bei Montage der Trennwand

Öffnung zwischen Regelständern Schemazeichnung




- Im Bereich der Öffnung entsprechend der erforderlichen lichten Abmessung der Abschottung ggf. zuzüglich der Beplankungsdicke der Laibung 2 Wechselprofile (UW-Profile) zwischen die Ständer schieben und bei Bedarf den Öffnungsbereich durch 2 vertikal angeordnete Profilstücke, die im Anschlussbereich über die Wechselprofile geschoben werden, begrenzen.
- Ein Verschrauben der Profile untereinander ist nicht erforderlich aber für die Montage zulässig.

Öffnung mit Unterbrechung des Regelständers Schemazeichnung




- Bei Ausführung einer Auswechslung mit Unterbrechung eines Regelständers sind Wechselprofile einzubauen. Diese dienen gleichzeitig als horizontales Laibungsprofil für die Öffnung.
- Die Wechselprofile sind mit den Regelständern zu vercrimpen, zu vernieten oder zu verschrauben.
- Bei Bedarf den Öffnungsbereich durch 2 vertikal angeordnete Profilstücke begrenzen, die über die Wechselprofile im Anschlussbereich geschoben werden.

Nachträgliche Öffnung Schemazeichnung



- Ist nur zwischen zwei Regelständern möglich
- Bei nachträglichem Einbau der Durchführungsöffnung (Ständerwand bereits beplankt) wird die Beplankung mit einer Stichsäge beidseitig herausgesägt.
- Stabilisierung der Knauf Platten im Öffnungsbereich durch umlaufendes Hinterlegen mit Profilstücken (UW oder CW), Verschraubung mit Knauf Platten (Schraubabstand ≤ 150 mm).

Öffnungslaibung Schemazeichnung




- Beplankung mit Knauf Platten entsprechend Beplankungsdicke einer Wandseite sofern der bauaufsichtliche Nachweis der Abschottung keine anderen Aussagen dazu trifft.
- Schraubabstand ≤ 150 mm
- Plattenbreite im Laibungsbereich entsprechend bauaufsichtlichem Nachweis, mindestens aber in Trennwanddicke ausführen.
- Fugen mit Gipsspachtel füllen.

Hinweis	Angaben sind Empfehlungen von Knauf, wenn vom Hersteller des Abschottungssystems keine anderen Vorgaben getroffen werden.

Grundlagen technische Ausführung

Feuerschutzabschlüsse bei leichten Trennwänden

Auswechslung unterhalb Gleitender Deckenanschluss




Die Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses ist i. d. R. in den Anwendbarkeitsnachweisen und technischen Dokumenten der Trockenbaukonstruktion dargestellt.


Der gleitende Deckenanschluss kann oberhalb der Abschottung ausgeführt werden, wenn der Abstand zwischen der Laibung des Wanddurchbruchs und der Rohdecke ausreicht, um die Wechselprofile auch oberhalb der Abschottung einbauen zu können. Der erforderliche Abstand ergibt sich aus der Dicke des Gipsriegels, der Flanschbreite des UW-Deckenprofils, dem erforderlichen Gleitweg -**a**- und der Flanschbreite des UW-Wechselprofils. Bei einem Gleitweg bis zu 20 mm ist ein Abstand von ≥ 150 mm zu empfehlen. Geringere Abstände zur Decke sind bei der Planung der Leitungsanlagen zu vermeiden.

Es ist sicherzustellen, dass die durchdringenden Leitungen das Gleiten der Wand nicht behindern oder die Wand beschädigen. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die durchdringenden Leitungen durch die geplanten Deckendurchbiegungen nicht beschädigt werden.

Gleitende Auswechslungen

Sobald der Abstand des Wanddurchbruchs zur Rohdecke das erforderliche Maß von 150 mm unterschreitet, wird empfohlen, den gleitenden Deckenanschluss **unterhalb** der Abschottung auszuführen. In den folgenden Abbildungen ist eine mögliche Ausführung der Auswechslung dargestellt.





Grundlagen technische Ausführung

Feuerschutzabschlüsse bei Schachtwänden

Schachtwand partiell aufgerüstet zur leichten Trennwand

Um zugelassene Abschottungssysteme in Knauf Schachtwände einzusetzen, ist eine partielle Aufrüstung zur leichten Trennwand mit beidseitiger Beplankung und einer Bauteildicke ≥ 100 mm erforderlich.

Es ist


- in der Breite mindestens **ein Feld** und
- in der Höhe **H** = Schotthöhe + 2x 100 mm (**H** ≥ 500 mm) der Schachtwand aufzurüsten.

Ausführung der partiellen Aufrüstung


Hinweis	Vor Ausführung mit dem Hersteller des Abschottungssystems klären, ob der Einbau des Abschottungssystems in partiell aufgerüstete Schachtwände zulässig ist.

- Die Dicke der auf der Schachtseite anzubringenden Knauf Platte GKF muss **≥ 20 mm** betragen.
- Die Bauteildicke der Schachtwand im Bereich der Aufrüstung muss **≥ 100 mm** sein.

Vertikalschnitt — Maße in mm



Horizontalschnitt — Maße in mm



- **Brandschutz F30 – F90**
  Brandschutztechnisch erforderliche Beplankung/Dämmschicht entsprechend Detailblatt W62.de Knauf Schachtwände.
- Im Bereich der partiellen Aufrüstung kann auf brandschutztechnisch erforderliche Dämmschicht der Schachtwandkonstruktion verzichtet werden.


plus **Erweiterung zum Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz**
- Bei partieller Aufrüstung von Schachtwänden
  Vorherige Abstimmung gemäß Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Ausführung von Auswechselungen in aufgerüsteten Schachtwänden

Einbau bei Montage der Schachtwand


- Bei Aufrüstung der Schachtwand sind für den Einbau des jeweiligen Abschottungssystems erforderliche Auswechslungen und Laibungsauskleidungen entsprechend nachfolgender Darstellung auszuführen.
- Der Einbau der Abschottungssysteme muss nach dem bauaufsichtlichen Nachweis des Anbieters des Abschottungssystems erfolgen.

Ansicht Raumseite — Schemazeichnung



Öffnungslaibung

- Beplankung mit Knauf Platten GKF mindestens 2x 12,5 mm oder 25 mm sofern der bauaufsichtliche Nachweis der Abschottung keine anderen Aussagen dazu trifft.
- Schraubabstand ≤ 150 mm
- Plattenbreite im Laibungsbereich entsprechend bauaufsichtlichem Nachweis der Abschottung, mindestens aber in Trennwanddicke ausführen.
- Fugen mit Gipsspachtel füllen.



Hinweis	Angaben sind Empfehlungen von Knauf, wenn vom Hersteller des Abschottungssystems keine anderen Vorgaben getroffen werden.


Grundlagen technische Ausführung

Feuerschutzabschlüsse bei Schachtwänden

Aufrüstung von Schachtseite


Vertikalschnitt

Maße in mm



Horizontalschnitt

Maße in mm



Durchführung einzelner Leitungen

Bei leichten Trennwänden, Schachtwänden und Holzbalkendecken

Durchführung einzelner Leitungen ohne Dämmung

Für die Durchführung von Einzelleitungen durch Trockenbaukonstruktionen sind Abschottungsmaßnahmen nach der MLAR, Pkt. 4.3.2 geeignet. Danach ist eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten, wenn

- einzelne elektrische Leitungen;
- Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (außer Aluminium und Glas) Außendurchmesser bis 160 mm;
- Rohrleitungen für nichtbrennbare Medien und Installationsrohre für elektrische Leitungen mit einem Außendurchmesser bis 32 mm aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas;

durch

- feuerbeständige Wände und Decken mit einer Mindestdicke von 80 mm;
- hochfeuerhemmende Wände und Decken mit einer Mindestdicke von 70 mm;
- feuerhemmende Wände und Decken mit einer Mindestdicke von 60 mm;

hindurchgeführt werden. Der Raum zwischen der Leitung und den umgebenden Bauteilen oder einem nichtbrennbaren Hüllrohr ist mit Baustoffen aus Mineralwolle, mit einem Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, oder mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollständig zu verschließen.
Der lichte Abstand zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr darf bei Verwendung von Baustoffen aus Mineralwolle höchstens 50 mm, bei Verwendung von im Brandfall aufschäumenden Baustoffen höchstens 15 mm betragen.


Nach Pkt. 4.3.1. der MLAR dürfen mehrere Leitungen in gemeinsamen Durchbrüchen bei Verschluss der Öffnung mit Zementmörtel oder Beton durch Wände und Decken geführt werden. Solche Lösungen sind für den Trockenbau jedoch i. d. R. nicht praxisgerecht.
Bei Trockenbaukonstruktionen werden vielmehr Lösungen für einzelne Leitungen in jeweils eigenen Durchbrüchen oder Bohröffnungen nach MLAR, Pkt. 4.3.2 angewandt. Hierbei dürfen zum Ausfüllen des Restspalts Mineralwolle oder im Brandfall aufschäumende Baustoffe eingesetzt werden. Ergänzend werden auf Seite KR-20-3 und Seite KR-20-4 Ausführungen mit Verschluss der Bohröffnung mittels Gipsspachtel (nichtbrennbarer, formbeständiger Baustoff) in Anlehnung an die MLAR Pkt. 4.3.1 dargestellt.

Die Erleichterung des Ausfüllens mit Mineralwolle oder im Brandfall aufschäumenden Baustoffen nach MLAR, Pkt. 4.3.2 gilt ausschließlich für einzelne Leitungen in jeweils eigenen Durchbrüchen oder Bohröffnungen.

Durchführung einzelner Rohrleitungen mit Dämmung

Bei der Durchführung von Rohren mit Dämmung ist zusätzlich zu beachten, dass die Dämmung im Bereich der Leitungsdurchführung aus nichtbrennbaren Baustoffen, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C besteht (Umhüllung mit brennbaren Baustoffen bis 0,5 mm ist zulässig) und bei nebeneinander liegenden Durchführungen der lichte Abstand zwischen den Dämmschichtoberflächen im Bereich der Durchführung mindestens 50 mm beträgt. Zu elektrischen Leitungen ist ebenfalls ein lichter Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.
Mindestabstände siehe auch Seite KR-20-6 ff.

Bei Rohrleitungen mit Dämmung aus brennbaren Baustoffen außerhalb der Durchführung ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidseitig der Durchführung auf eine Länge von jeweils 500 mm eine Dämmung aus nichtbrennbaren Baustoffen anzuordnen.



Durchführung durch Schachtwände

Bei Leitungsdurchführungen durch Schachtwände (einseitig beplankte Trennwände) sind im Bereich der Leitungsdurchführung (umlaufend mindestens 100 mm) die Schachtwände so mit Gipsplatten aufzudoppeln, dass in Abhängigkeit des Feuerwiderstandes der Schachtwand eine Mindestdicke von

- 60 mm bei feuerhemmenden Wänden,
- 70 mm bei hochfeuerhemmenden Wänden,
- 80 mm bei feuerbeständigen Wänden erreicht wird (siehe Seite KR-20-4).

Durchführung einzelner Leitungen

Bei leichten Trennwänden, Schachtwänden und Holzbalkendecken


Zulässige Leitungstypen

Leitungstyp gemäß MLAR		Medien/Bereiche	Beispiele
a	**Elektrische Leitungen** (Einzelleitungen)	**Elektrische Leitungen** ■ Stromkabel ■ Telefonleitung ■ EDV-Leitungen	■ Kupfer ■ Glasfaserkabel usw.
b 	**Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen** – ausgenommen Aluminium und Glas – auch mit Beschichtungen aus brennbaren Baustoffen bis zu 2 mm Dicke, Außendurchmesser **d ≤ 160 mm**	**Nichtbrennbare/brennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Abwasser ■ Gase ■ Stäube ■ Heizöl ■ Sprinklerleitungen ■ Feuerlöschleitungen	■ Kupfer ■ Edelstahl ■ Stahl verzinkt ■ Stahl schwarz ■ Guss/SML usw.
c 	**Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen und Aluminium oder Glas,** Außendurchmesser **d ≤ 32 mm**	**Nichtbrennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Gase ■ Stäube ■ Dämpfe	■ PB ■ PE / PE-X ■ PVC / PVC-C ■ Verbundrohre ■ Leerrohr für elektrische Leitungen usw.

Grundsätze für die Befestigung

Aufhängung von Rohrleitungen

- Auf eine ausreichende Befestigung der Rohrleitungen auch unter Brandbeanspruchung ist zu achten.
- Die Leitungsanlagen sind so zu befestigen, dass auch im Brandfall keine Zwangskräfte auf die Decken / leichten Trennwände ausgeübt werden.



Hinweis	Befestigungen der Rohrleitungen nach Angaben der Rohrhersteller (Abstände Aufhängung, zulässige Zugbeanspruchung, Metalldübel usw.).

Durchführung einzelner Leitungen


Bei leichten Trennwänden

Mindest-Dicke der Wand D

- Feuerhemmende Wände **D ≥ 60 mm**
- Hochfeuerhemmende Wände **D ≥ 70 mm**
- Feuerbeständige Wände **D ≥ 80 mm**


Durchführung von elektrischen Einzelleitungen (a)

- Restquerschnitt mit Spachtel schließen,
- Abstände der Leitungen beachten (siehe Seite KR-20-6)



Austritt von elektrischen Einzelleitungen (a)

- Einzelne und nebeneinander angeordnete Leitungen (3-5 Leitungen), die ausschließlich der Versorgung des angeschlossenen Raumes dienen, dürfen innerhalb von Knauf Wänden verlegt werden.




Leitungseinführungen oder Leitungsaustritte sind zu behandeln wie Durchführungen (Durchmesser und Abstände der Leitungen beachten (siehe Seite KR-20-6).

Durchführung von ungedämmten/gedämmten Einzelleitungen (a) (b) (c)

Hüllrohr nichtbrennbar mit Mineralwollestopfung
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C


oder

Formstabile Rohrhalbschale
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C



Spalt **s ≤ 50 mm**


Hüllrohr nichtbrennbar mit im Brandfall aufschäumenden Baustoff
(Bauaufsichtlicher Nachweis erfoderlich)




Spalt **s ≤ 50 mm**

Empfohlene Zusatzmaßnahmen im Durchführungsbereich

Abdeckung mit Rohrmanschette



Gipsschachtel oder Brandschutzkitt



Durchführung einzelner Leitungen


Bei Schachtwänden

Mindest-Dicke der Wand D

- Feuerhemmende Wände **D ≥ 60 mm**
- Hochfeuerhemmende Wände **D ≥ 70 mm**
- Feuerbeständige Wände **D ≥ 80 mm**

Durchführung von elektrischen Einzelleitungen (a)

- Restquerschnitt mit Spachtel schließen,
- Abstände der Leitungen beachten (siehe Seite KR-20-6)




Durchführung von ungedämmten/gedämmten Einzelleitungen (a) (b) (c)

Mineralwollestopfung
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

oder


Formstabile Rohrhalbschale
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C



Spalt **s ≤ 50 mm**

Hüllrohr nichtbrennbar mit im Brandfall aufschäumendem Baustoff


(Zulassung erfoderlich)




Spalt **s ≤ 50 mm**

Empfohlene Zusatzmaßnahmen im Durchführungsbereich

Abdeckung mit Rohrmanschette



Gipsspachtel oder Brandschutzkitt



Durchführung einzelner Leitungen


Bei Holzbalkendecken (in Anlehnung an MLAR)

Variante 1: Durchführung von ungedämmten/gedämmten Einzelleitungen (a) (b) (c)


Hüllrohr nichtbrennbar mit Mineralwollestopfung
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

oder

Formstabile Rohrhalbschale
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C



Anzahl zulässiger Durchführungen je Gefach: 1




Spalt **s ≤ 50 mm**
d = Beplankungsdicke

Variante 2: Durchführung von ungedämmten/gedämmten Einzelleitungen (a) (b) (c)


Hüllrohr nichtbrennbar mit Mineralwollestopfung
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

oder

Formstabile Rohrhalbschale
nichtbrennbar,
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C



Anzahl zulässiger Durchführungen je Gefach: ≥ 1



Spalt **s ≤ 50 mm**

Beplankungsdicke d

Feuerwiderstandsklasse	Fireboard Beblankungsdicke d mm
F30	20
F60	30
F90	2x 20

Hinweis	Mindestabstände **e** der Leitungen beachten (siehe Seite KR-20-6 bis Seite KR-20-8).

Durchführung einzelner Leitungen

Mindestabstände bei ungedämmten Einzelleitungen

Lichter Mindestabstand e


Leitungstyp		Lichter Mindestabstand e
a	Elektrische Leitungen	**1x größter Kabeldurchmesser**
b	Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen	**1x größter Rohrdurchmesser**
c	Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen	**5x größter Rohrdurchmesser**

Hinweis	Bei benachbarten Durchführungen von Kabeln und Rohren ist für den lichten Abstand jeweils der größte ermittelte Wert aus dem Vergleich der Angaben nebenstehender Tabelle zu Grunde zu legen.

Beispiele zur Ermittlung von Durchführungsabständen e bei ungedämmten Einzelleitungen a b c

Kombination Elektrokabel *Beispiel 1*


e ≥ Größter Kabeldurchmesser a



e1 ≥ 25 mm
e2 ≥ 30 mm

Kombination nichtbrennbares Rohr – Elektrokabel *Beispiel 2*


e ≥ Größter Wert von
- Kabeldurchmesser a oder
- Rohrdurchmesser b



e ≥ 110 mm

Kombination brennbares Rohr – Elektrokabel *Beispiel 3*


e ≥ Größter Wert von
- 5x Rohrdurchmesser c oder
- Kabeldurchmesser a



e ≥ 160 mm (5x 32 mm)

Kombination nichtbrennbares Rohr – brennbares Rohr *Beispiel 4*

e ≥ Größter Wert von
- Rohrdurchmesser b oder
- 5x Rohrdurchmesser c



e ≥ 160 mm (5x 32 mm)

Durchführung einzelner Leitungen


Mindestabstände bei gedämmten Einzelleitungen


Lichter Mindestabstand e

- Bei weiterführender Dämmung nichtbrennbar **e ≥ 50 mm**
- Bei weiterführender Dämmung brennbar mit Umhüllung aus Stahlblech (siehe Seite KR-20-1) **e ≥ 50 mm**
- Kombination mit und ohne weiterführende Dämmung siehe folgende Seite

Beispiele zur Ermittlung von Durchführungsabständen e bei gedämmten Einzelleitungen (b) (c)

Beispiel 1: Leitungsdurchführung bei weiterführender Dämmung mindestens an einer der nebeneinanderliegenden Leitungen






Durchführung einzelner Leitungen

Mindestabstände bei gedämmten Einzelleitungen

Beispiele zur Ermittlung von Durchführungsabständen e bei gedämmten Einzelleitungen (b) (c) (Fortsetzung)

Beispiel 2: Leitungsdurchführung bei weiterführender Dämmung an mehreren nebeneinanderliegenden Leitungen




Beispiel 3: Leitungsdurchführung mit und ohne weiterführender Dämmung

Lichter Mindestabstand e bzw. e1

- Bei ungedämmten Leitungen Abstand **e1** (a) zu (c):
  - ≥ 5x Rohrdurchmesser (c) bzw.
  - ≥ 1x Kabeldurchmesser (a)

  Der Abstand ergibt sich als das größte Maß aus dem Vergleich.
- Bei weiterführender Dämmung **nichtbrennbar**: Abstand e ≥ 50 mm
- Bei weiterführender Dämmung **brennbar**: Weiterführende Dämmung mit Stahlblechumhüllung, Länge ≥ 500 mm, Abstand e ≥ 50 mm



Durchführung einzelner Rohrleitungen

Bei Massivdecken

Deckendurchführung von einzelnen mit Fireboard ummantelten Rohrleitungen

Nach MLAR, Pkt. 4.3.4 dürfen einzelne Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser bis 110 mm


- aus nichtbrennbaren Baustoffen (auch mit brennbaren Beschichtungen) ausgenommen Aluminium und Glas oder
- aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas für nichtbrennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Stäube

durch Decken geführt werden, wenn sie in den Geschossen durchgehend

- in eigenen Schlitzen von massiven Wänden verlegt werden, die mehrlagig mit insgesamt mindestens 2x12,5 mm dicken Fireboard verschlossen werden; die verbleibenden Wandquerschnitte müssen die erforderliche Feuerwiderstandsdauer behalten oder
- einzeln derart in Wandecken von massiven Wänden verlegt werden, dass sie mind. zweiseitig von den Wänden und im übrigen von Bauteilen aus mehrlagig mit insgesamt mindestens 2x12,5 mm dicken Fireboard vollständig umschlossen sind.

Die von diesen Rohrleitungen abzweigenden Leitungen dürfen offen verlegt werden, sofern sie nur innerhalb eines Geschosses geführt werden.

Zulässige Leitungstypen

Leitungstyp		Medien/Bereiche	Beispiele
d 	**Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen** – ausgenommen Aluminium und Glas – auch mit Beschichtungen aus brennbaren Baustoffen bis zu 2 mm Dicke, Außendurchmesser **d ≤ 110 mm**	**Nichtbrennbare/brennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Abwasser ■ Gase, Stäube ■ Heizöl ■ Sprinklerleitungen ■ Feuerlöschleitungen	■ Kupfer ■ Edelstahl ■ Stahl verzinkt ■ Stahl schwarz ■ Guss/SML usw.
e 	**Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen und Aluminium oder Glas,** Außendurchmesser **d ≤ 110 mm**	**Nichtbrennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Gase ■ Stäube ■ Dämpfe	■ PB ■ PE / PE-X ■ PVC / PVC-C ■ Verbundrohre ■ Leerrohr für elektrische Leitungen usw.


Durchführung einzelner Rohrleitungen

Bei Massivdecken

Ausführung


Schemazeichnungen

Vertikalschnitt




In Wandschlitz


Beispiel 1:



Beispiel 2:



Ummantelung



Hinweise	Es darf keine zweite Leitung innerhalb der Ummantelung / des Wandschlitzes verlegt werden oder diese queren. Ausführung gilt nur für Deckendurchführungen. Das Schließen der Decke im Bereich der Durchführung wird empfohlen.

Durchführung mehrerer Leitungen

Abschottungssysteme bei leichten Trennwänden und Schachtwänden

Durchführung mehrerer Leitungen in Verbindung mit Abschottungssystemen

Leitungen, die die Randbedingungen einzelner Leitungen nicht erfüllen, wie

- gebündelte elektrische Leitungen,
- Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen, Außendurchmeser > 160 mm,
- Rohre aus brennbaren Baustoffen, Außendurchmeser > 32 mm,

müssen nach der MLAR, Pkt. 4.1 durch bauaufsichtlich zugelassene Abschottungen geführt werden, die mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie die raumabschließenden Bauteile.

Als Abschottungen für Trockenbaukonstruktionen sind alle Konstruktionen geeignet, bei denen im bauaufsichtlichen Nachweis (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis abP) der Eignungsnachweis für Trockenbaukonstruktionen dokumentiert ist. In der Regel werden in den bauaufsichtlichen Nachweisen Wanddicken von ≥ 100 mm gefordert. Der Mindestabstand zwischen zwei Abschottungen ergibt sich aus den Bestimmungen des jeweiligen bauaufsichtlichen Nachweises der Abschottung.
Fehlen entsprechende Festlegungen, ist ein Abstand von mindestens 200 mm erforderlich. Ausgewählte Beispiele für Abschottungen (Brandschutzmanschetten für Rohre, Rohrbandagen, Kabel- und Kombischotts aus Mineralwolle, Brandschutzkissen, Brandschutzschaum und Brandschutzsteine) sind auf Seite KR-30-3 und Seite KR-30-4 dieses Abschnittes schematisch dargestellt.

Hinweis	Generell gilt, dass die Randbedingungen der Eignung und des Einbaues von Abschottungssystemen den bauaufsichtlichen Nachweisen der Schotthersteller zu entnehmen sind.

Notwendige Auswechslungen und Verstärkungen für die Durchführungen der Leitung sind nach den Angaben des jeweiligen bauaufsichtlichen Nachweises herzustellen. Fehlen diese Angaben, wird von Knauf empfohlen, die Auswechslung nach Seite KR-20-5 es Abschnittes „Grundlagen Technische Auführung“ auszuführen.
Die Gipsplattenbekleidung im Öffnungsbereich sollte mindestens der erforderlichen Beplankungsdicke der Wand entsprechen, sofern in dem jeweiligen bauaufsichtlichen Nachweis keine anderweitigen Festlegungen getroffen sind.

Für Trockenbauwände zugelassene Abschottungen können in Schachtwänden nur bedingt eingesetzt werden. Vorraussetzung ist, dass im Bereich der Leitungsdurchführung die Schachtwand als Trennwand entsprechend den Bedingungen der bauaufsichtlichen Nachweise aufgerüstet wird. Dieser Wandteil muss eine der Trennwand entsprechenden Stabilität besitzen.

Erleichterungen bei Durchführung mehrerer Leitungen durch feuerhemmende Wände

Für bestimmte Leitungen, die durch feuerhemmende Wände (z. B. F30) geführt werden, sind gemäß MLAR keine zugelassenen Abschottungen notwendig, wenn folgende zusätzlichen Anforderungen erfüllt werden:

Durch feuerhemmende Wände – ausgenommen solche notwendiger Treppenräume und Räume zwischen notwendigen Treppenräumen und den Ausgängen ins Freie – dürfen

- elektrische Leitungen und/oder
- Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen – auch mit brennbaren Rohrbeschichtungen bis 2 mm Dicke
- einzelne elekrische Leitungen sowie dichtgepackte Kabelbündel bis 50 mm Durchmesser

geführt werden, wenn der Raum zwischen den Leitungen und dem umgebenden Bauteil aus nichtbrennbaren Baustoffen oder mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollständig ausgefüllt wird.



Bei Verwendung von Mineralwolle muss diese eine Schmelztemperatur von ≥ 1000 °C aufweisen.

Bei Verwendung von aufschäumenden Dämmschichtbildnern und von Mineralwolle darf der Abstand zwischen den Leitungen und dem umgebenden Bauteil nicht mehr als 50 mm betragen.

Durchführung mehrerer Leitungen

Abschottungssysteme bei leichten Trennwänden und Schachtwänden

Zulässige Leitungstypen

Leitungstyp		Medien/Bereiche	Beispiele
a 	**Elektrische Leitungen** (Kabelbündel)	**Elektrische Leitungen** ■ Stromkabel ■ Telefonleitung ■ EDV-Leitungen	■ Kupfer ■ Glasfaserkabel usw.
b 	**Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen,** Außendurchmesser **d > 160 mm**	**Nichtbrennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Abwasser ■ Gase ■ Stäube ■ Sprinklerleitungen ■ Feuerlöschleitungen	■ Kupfer ■ Edelstahl ■ Stahl verzinkt ■ Stahl schwarz ■ Guss/SML usw.
c 	**Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffen,** Außendurchmesser **d > 32 mm**	**Nichtbrennbare Medien** z. B. ■ Wasser ■ Gase ■ Stäube ■ Dämpfe	■ PB ■ PE / PE-X ■ PVC / PVC-C ■ Verbundrohre usw.

Grundsätze für Leitungsdurchführungen mit Abschottungssystemen

- Einsatz/Einbau hat generell nach den bauaufsichtlichen Nachweisen der Systeminhaber/Systemgeber der Abschottung zu erfolgen.
- Bei der Auswahl des geeigneten Abschottungssystems sind insbesondere folgende Punkte zu prüfen/beachten:
  - Erlaubt der Verwendbarkeitsnachweis des Abschottungssystems den Einsatz in leichten Trennwänden?
  - Zulässige Kabel- und Rohrquerschnitte
  - Zulässige Rohrmaterialien
  - Sind Kabelbündel zulässig, wenn ja bis zu welchem Durchmesser?
  - Maximale Abmessungen der Abschottung
  - Maximale Belegung der Abschottung
- Sind für den Einbau nach bauaufsichtlichem Nachweis der Abschottung Auswechslungen erforderlich, sind diese nach dem bauaufsichtlichem Nachweis auszuführen. Wenn dort nichts angegeben ist, wird die Ausführung nach Seite KR-20-5 empfohlen.

Hinweis	Beratung und Einbau der auf Seite KR-30-3 und Seite KR-30-4 beispielhaft aufgeführten Abschottungssystemen erfolgen über den Fachhandel oder den Systeminhaber des Abschottungssystems.


Durchführung mehrerer Leitungen

Abschottungssysteme bei leichten Trennwänden und Schachtwänden


Beispiele

Abschottungen für Kabel und Rohre (Kombischotts) a b c


■ **Mineralwolle – brandschutzbeschichtet**



■ **Brandschutzschaum**



■ **Brandschutzsteine**



Hinweis	Einsatz/Einbau der Abschottungssysteme hat generell nach den bauaufsichtlichen Nachweisen der Systeminhaber zu erfolgen. Liste ausgewählter Anbieter von Abschottungssystemen siehe Seite KR-50-1.


Durchführung mehrerer Leitungen

Abschottungssysteme bei leichten Trennwänden und Schachtwänden


Beispiele (Fortsetzung)

Abschottungen für Kabel (a)

- **Brandschutzkissen**




- **Brandschutzsteine – Boxensystem**




Abschottungen für Rohre (brennbar) (b)

- **Brandschutzmanschette**



- **Rohrbandage**



Hinweis	Einsatz/Einbau der Abschottungssysteme hat generell nach den bauaufsichtlichen Nachweisen der Systeminhaber zu erfolgen. Liste ausgewählter Anbieter von Abschottungssystemen siehe Seite KR-40-1.

Beispiellösungen Hilti

Hilti Brandabschottungen

Übersicht

Anwendungen		Brandschutz Kabelmanschette CFS-CC	Brandschutz Modulbaox CFS-MB	Brandschutz Kabelhülse CFS-SL GA	Brandschutzstein CFS-BL-P[1)]	Endlos-Brand-schutzmanschette CFS-C EL	Brandschutzban-dage CFS-B
							
Abschottungssysteme nach Anwendung							
Anwendungen Sanitär / Heizung	Kunststoff Abwasser				•	•	
	Heizung				•		•
	Trinkwasser				•		•
Anwendungen Elektro	Elektrokabel	•	•	•	•		
	Elektrokabel mit Kabeltragsystem				•		
	Kabelbündel	•	•	•	•		
	Elektro-Leerrohre	•	•		•		
	Leerrohr-Bündel				•		
Mehrere Gewerke	Kombi-abschottung				•		
Optimal geeignet für	Neubau		•	•	•	•	•
	Sanierung	•				•	•
Öffnungslaibung							
Erforderlich					•		
Nicht erforderlich		•	•	•		•	•

1) Brandschutzstein CFS-BL P verwendbar auch für Quereinbau (feuerbeständig F90) für Elektroabschottungen und nicht brennbare Rohre


KNAUF

Beispiellösungen Hilti

Anwendungsdetails


Brandschutz Kabelmanschette CFS-CC

Die einfachste Abschottung von Elektroinstallationen im Trockenbau



Vorteile

- Schnelle und einfache Brandschutzlösung für Öffnungen mit maximal 108 mm Durchmesser
- Einfache Brandschutzlösung für Öffnungen, die zu100 % belegt sind (Öffnungen mit einem Durchmesser von maximal 102 mm)
- Problemlöser für schwierige Kabeldurchführungen
- Schnelle und einfache Lösung
- Keine Bauteillaibung notwendig
- Eckanwendungen mit halber Manschette möglich



Vorteile im Trockenbau

- Planbare Öffnungsgröße
- Einfache Bohrung mit Lochsäge
- Vereinfachte Zugänglichkeit durch „Auf-der-Wand“ Montage
- Nachträgliche Installation möglich


Brandschutz-Modulbox CFS-MB

Die universelle Lösung für das Gewerk Elektro



Vorteile

- Keine Bauteillaibung notwendig
- Temporäre und dauerhafte Abschottung
- Kabel, Kabelbündel und Leerrohre
- Wand- und Deckenöffnungen
- Verwendung der Halbschale, z. B. für Zwischenbodenanwendungen
- Hohlraumverfüllung mit Hilti Brandschutzstein CFS-BL P oder Brandschutzschaum CFS-F FX



Vorteile im Trockenbau


- Planbare Öffnungsgröße
- Einbau vor dem Gewerk Elektro als auch nachträgliche Installation möglich
- Einfache Koordination mit dem Gewerk Elektro durch 100 % Belegung und großen Zulassungsumfang

Beispiellösungen Hilti

Anwendungsdetails


Brandschutz Kabelhülse CFS-SL GA

Die Lösung für häufige Kabelnachbelegungen



Vorteile

- Einfache Nachbelegung von Kabeln
- Bis zu 100 % Kabelbelegung
- Einfache und schnelle Montage und Überprüfung
- Nach der Montage sofort funktionsfähig




Vorteile im Trockenbau

- Planbare Öffnungsgröße
- Einfache Bohrung mit Lochsäge
- Einbau vor dem Gewerk Elektro möglich
- Einfache Koordination mit dem Gewerk Elektro durch 100 % Belegung
- Trockenes Arbeiten ohne Gips oder Dichtmasse


Brandschutzstein CFS-BL P

Der Alleskönner



Vorteile

- Umfangreiche Installationen möglich
- Kunststoffetikett kann auf dem Stein verbleiben (leichterer Einbau)
- Sehr gut für die Nachbelegung geeignet (weiches Material)
- Kombinierbar mit Brandschutzschaum CFS-F FX
- Wirtschaftlich durch kurze Einbauzeit
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich, geringe Arbeitsvorbereitung
- Absolut staub- und faserfrei
- 1 Produkt für Quer und Längseinbau



Vorteile im Trockenbau

- Planbare Öffnungsgröße
- Nur eine Öffnung für mehrere Gewerke

KNAUF

Beispiellösungen Hilti

Anwendungsdetails


Endlos-Brandschutzmanschette CFS-C EL

Die Lösung für Kunststoff-Abwasserrohre – in allen Konfigurationen



Vorteile

- Flexible Lösung für Abwasserrohre, Dachentwässerung und Rohrpostleitungen
- Endloslösung: Ein Produkt für die gängigsten Rohrdurchmesser
- Problemlöser bei schwierigen Einbausituationen
- Einfache Montage
- Ideal für komplexe Rohrkonfigurationen



Vorteile im Trockenbau

- Planbare Öffnungsgröße
- Einfache Bohrung mit Lochsäge


Brandschutz Bandage CFS-B

Die Lösung für Sanitär und Kälteleitungen



Vorteile

- Vielseitig einsetzbar – ein Produkt für eine Vielzahl von Dämmstoffen, Rohrmaterialien und Rohrdurchmessern (z. B. Alu-Verbundrohre; nicht brennbare Rohre)
- Schnell und einfach zu installieren – kein Bohren oder zusätzliche Werkzeuge erforderlich
- Keine Notwendigkeit, das Rohrisoliermaterial innerhalb der Wand-/Bodendurchführung zu unterbrechen
- Minimale Dicke für einfache Installation in engen Spalten
- Nullabstand zu brennbaren Abwasserrohren mit Hilti Endlos-Brandschutzmanschette CFS-C EL



Vorteile im Trockenbau

- Planbare Öffnungsgröße
- Einfache Bohrung mit Lochsäge

Anbieter von Abschottungssystemen

Systemanbieter

Systemanbieter Adresse	Telefon- und Faxnummer	Webseite und E-Mail
Armacell GmbH Robert-Bosch-Straße 10 48153 Münster	Tel. (02 51) 76 03 - 0 Fax (02 51) 76 03 - 448	www.armacell.de info.de@armacell.com
DOYMA GmbH & Co Industriestraße 43 - 57 28876 Oyten	Tel. (0 42 07) 91 66 - 300 Fax (0 42 07) 91 66 - 199	www.doyma.de info@doyma.de
FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 056291 Leiningen	Tel. (0 67 46) 94 10 - 0 Fax (0 67 46) 94 10 - 10	www.flamro.de info@flamro.de
G+H Isolierung GmbH Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1 67059 Ludwigshafen	Tel. (06 21) 502 - 0 Fax (06 21) 502 - 599	www.guh-group.de info@guh-group.de
Rudolf Hensel GmbH Lauenburger Landstraße 11 21039 Börnsen	Tel. (0 40) 72 10 62 - 10 Fax (0 40) 72 10 62 - 52	www.rudolf-hensel.de kontakt@rudolf-hensel.de
Hilti Deutschland AG Hiltistraße 2 86916 Kaufering	Tel. (08 00) 88 85 - 522 Fax (08 00) 88 85 - 523	www.hilti.de kundenservice@hilti.de
svt Unternehmensgruppe Glüsinger Straße 86 21217 Seevetal	Tel. (0 41 05) 40 90 - 0 Fax (0 41 05) 40 90 - 32	www.svt.de info@svt.de
Walraven GmbH Karl-von-Linde-Straße 22 95447 Bayreuth	Tel. (09 21) 75 60 - 0 Fax (09 21) 75 60 - 111	www.walraven.com info.de@walraven.com
A. Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 74953 Künzelsau	Tel. (0 79 40) 15 - 0 Fax (0 79 40) 15 - 1000	www.wuerth.de info@wuerth.com
ZAPP-ZIMMERMANN GmbH Marconistraße 7-9 50769 Köln	Tel. (02 21) 9 70 61 - 0 Fax (02 21) 9 70 61 - 929	www.z-z.de info@z-z.de

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“ Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

› **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
› **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

Mo – Do 7:00 – 18:00
und Fr 7:00 – 17:00 Uhr

KNAUF AKADEMIE

KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren bieten wir Ihnen frisches Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› **Tel. 09323 31-487**
› **seminare@knauf-akademie.de**



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

› www.knauf.de
› www.youtube.com/knauf
› www.twitter.com/Knauf_DE
› www.facebook.com/KnaufDE

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

BS-KR.de/ger/10.18/0/TBr

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Aquapanel
TecTem® Innendämmung
Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für Neubau und Sanierung

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung


DIN-Konstruktionen

Einführung und Inhalt
DIN-Wände
DIN-Decken
DIN-Träger / DIN-Stützen

KNAUF

Einführung und Inhalt

Einführung


DEUTSCHE NORM

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN

4102-4

Deutsches Institut für Normung e. V.

Konstruktionen nach DIN 4102-4:2025-06

Normkonforme Konstruktionen sind mit Knauf Produkten möglich. Informationen zu Produkteigenschaften sowie technische Kennwerte finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.

Hinweis

Alle Knauf Produkte finden Sie unter:
knauf.com/de-DE/p/produkte


In den nachfolgenden Kapiteln sind Auszüge mit ausgewählten Beispielen dargestellt. Es werden nur Angaben zu den brandschutztechnischen Anforderungen gemacht. Zusätzliche Anforderungen, die sich aus anderen technischen Regelungen (z. B. Normen, Richtlinien, Bauordnungen) ergeben, wie z. B. statische oder weitere bauphysikalische Eigenschaften, sind unbedingt einzuhalten.

Achtung

Hinweis zur Planung und Ausführung:

Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.

Die verwendete Norm ist als Anwendbarkeitsnachweis nur gültig, wenn sie bauaufsichtlich eingeführt wurde. Dies ist der Fall, sobald sie in der jeweils geltenden LVV TB des Bundeslandes verankert wurde.


Allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis

Antragsteller:

KNAUF


Knauf Systeme sind in der Regel technisch leistungsfähiger in Bezug auf Wandhöhe, Schallschutz, Materialaufwand und -qualität als eine Planung und Bemessung nach DIN.
Dieser Mehrwert wird durch eigene Nachweise belegt.

Die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten sind dafür erforderlich.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte GKF	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \le h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/350 < f \le h/200$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Metallständerwand													Einfachständerwerk – Einlagig beplankt
							50			–	2,75		41
			▪			12,5 [1]	75	Ohne [2]	-	3,75	–	40	41
							100			4,00	–		43
	F30						50			–	2,75		41
			▪			12,5	75	40	30	3,75	–	40	41
							100			4,25	–		43
							50			–	2,75		41
		▪				18	75	40	30	3,75	–	40	41
							100			4,25	–		43
							50			–	2,75		41
	F60				▪	25	75	40	40	3,75	–	40	41
							100			4,25	–		43
							50	40	100	–	2,75	40	41
	F90				▪	25	75	60	50	3,75	–	60	42
							100	80	30	4,25	–	80	45

Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1

1) Mit Nachweis der Sicherstellung der Eigenschaften nach DIN 4102-4:2025-06 Anhang A

2) Keine brandschutztechnisch notwendige Dämmschicht erforderlich. Die Wände dürfen mit nichtbrennbarer Dämmschicht oder ohne Dämmschicht ausgeführt werden.

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen mit 12,5 mm GKB.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2.2:
  Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei 1-lagiger Beplankung sind die vertikalen Stöße gegenüberliegender Beplankungen um mindestens einen Ständerachsabstand gegeneinander zu versetzen. Bei Wandhöhen > 3,00 m, sind horizontal Stöße mit Plattenstreifen oder mit Riegeln aus Stahlblechprofilen bzw. Holz zu hinterlegen.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2, Tabelle 37/38:
  Mindestbekleidungsdicken nichttragender Einfach- und Doppelständerwände aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 mit Ständern aus Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1 mit/ohne brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht aus Mineralwolle
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2 zu beachten.

Hinweis

Maximal zulässige Wandhöhen gemäß Einbaubereiche nach DIN 4103-1

Einbaubereich 1

Wände in Räumen mit geringer Menschenansammlung, z. B. Wohnungen, Hotels, Büro- und Krankenhäuser einschließlich der Flure oder dergleichen.

Einbaubereich 2


Wände in Räumen mit größerer Menschenansammlung, z. B. Versammlungs- und Schulräume, Hörsäle, Ausstellungs- und Verkaufsräume und ähnlich genutzte Räume.


Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten



DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte GKF	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \le h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/350 < f \le h/200$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Metallständerwand													Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F30	▪				2x 12,5	50	Ohne [2]	–	–	3,50		48
							75			3,75	4,00	40	48
							100			4,00	–		49
	F60		▪			2x 12,5 [1]	50	Ohne [2]	–	–	3,50		*48*
							75			3,75	4,00	40	*48*
							100			4,00	–		*49*
			▪			2x 12,5	50	40	30	–	3,50		*48*
							75			3,75	5,00	40	*48*
							100			5,75	–		*49*
	F90		▪			2x 12,5 [1]	50	Ohne [2]	–	–	3,50		*48*
							75			3,75	4,00	40	*48*
							100			4,00	–		*49*
			▪			2x 12,5	50	40	40	–	3,50	40	*48*
			▪			2x 12,5	75	60	50	3,75	5,00	60	*51*
							100	80	30	5,75		80	*52*
			▪	▪		15 + 12,5	50	40	40	–	3,50		*48*
							75			3,75	5,00	40	*48*
							100			5,75	–		*49*

1) Mit Nachweis der Sicherstellung der Eigenschaften nach DIN 4102-4:2025-06 Anhang A

2) Keine brandschutztechnisch notwendige Dämmschicht erforderlich. Die Wände dürfen mit nichtbrennbarer Dämmschicht oder ohne Dämmschicht ausgeführt werden.

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen mit 12,5 mm GKB.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102


- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2.2:
  Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Stöße innerhalb einer Beplankungsseite um mindestens einen Ständerabstand gegeneinander zu versetzen. Horizontale Stöße sind mit einem Versatz von mindestens 400 mm anzuordnen.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2, Tabelle 37/38:
  Mindestbekleidungsdicken nichttragender Einfach- und Doppelständerwände aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 mit Ständern aus Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1 mit/ohne brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht aus Mineralwolle
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2 zu beachten.

Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten (Fortsetzung)

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte GKF	Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \le h/500$ m	$h/350 < f \le h/200$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schalldämm-Maß R_w dB
Metallständerwand (Fortsetzung)													Einfachständerwerk – Zweilagig beplankt
	F120			■		2x15	75	60	100	3,75	5,00	60	*51*
							100	80	50	5,75	–	80	*52*
Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1				■		2x18	50	40	40	–	3,50	40	*48*
							75			3,75	5,00		*48*
							100			5,75	–		*49*
			■		■	25+12,5	50	40	40	–	3,50	40	*48*
							75			3,75	5,00		*48*
							100			5,75	–		*49*
	F180		■		■	25+12,5	75	60	100	3,75	5,00	60	*51*
							100	80	50	5,75	–	80	*52*
Metallständerwand													Einfachständerwerk – Dreilagig beplankt
Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1	F120		■			3x12,5	50	40	40	–	3,50	40	*48*
							75			3,75	5,00		*48*
							100			5,75	–		*49*
	F180		■			3x12,5	75	60	100	3,75	5,00	60	*51*
							100	80	50	5,75	–	80	*52*

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102


- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2.2:
  Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Stöße innerhalb einer Beplankungsseite um mindestens einen Ständerabstand gegeneinander zu versetzen. Horizontale Stöße sind mit einem Versatz von mindestens 400 mm anzuordnen.
- Fugen jeder Lage sind zu füllen, sichtbare Befestigungsmittel verspachteln.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2, Tabelle 37/38:
  Mindestbekleidungsdicken nichttragender Einfach- und Doppelständerwände aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 mit Ständern aus Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1 mit/ohne brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht aus Mineralwolle
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2 zu beachten.

Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte GKF	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \le h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/500 < f \le h/350$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Metallständerwand													Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt
	**F30**	▪				**2x 12,5**	2x 50	Ohne [2]	–	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							2x 75			–	2,75		
							2x 100			3,50	–	80	*61*
	F60		▪			**2x 12,5** [1]	2x 50	Ohne [2]	–	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							2x 75			–	2,75		
							2x 100			3,50	–	80	*61*
			▪			**2x 12,5**	2x 50	40	30	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							2x 75			–	2,75		
							2x 100			3,50	–		
Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1	**F90**		▪			**2x 12,5** [1]	2x 50	Ohne [2]	–	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							2x 75			–	2,75		
							2x 100			3,50	–	80	*61*
			▪			**2x 12,5**	2x 50	40	40	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							2x 75			–	2,75		
							2x 100			3,50	–		
			▪			**2x 12,5**	50	40	100	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							75	60	50	–	2,75	–	–
							100	80	30	3,50	–	80	*61*
			▪	▪		**15 + 12,5**	50	40	40	–	2,60 [3]	2x 40	*60*
							75			–	2,75		
							100			3,50	–		

1) Mit Nachweis der Sicherstellung der Eigenschaften nach DIN 4102-4:2025-06 Anhang A

2) Keine brandschutztechnisch notwendige Dämmschicht erforderlich. Die Wände dürfen mit nichtbrennbarer Dämmschicht oder ohne Dämmschicht ausgeführt werden.

3) Nur Einbaubereich 1

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102


- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2.2:
  Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Stöße innerhalb einer Beplankungsseite um mindestens einen Ständerabstand gegeneinander zu versetzen. Horizontale Stöße sind mit einem Versatz von mindestens 400 mm anzuordnen.
- Fugen jeder Lage sind zu füllen, sichtbare Befestigungsmittel verspachteln.

Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten (Fortsetzung)

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Knauf Bauplatte	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte GKF	Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \le h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/500 < f \le h/350$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Metallständerwand													Doppelständerwerk – Zweilagig beplankt
	F120			▪		2x15	75	60	100	–	2,75	–	–
							100	80	50	3,50	–	80	*61*
Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1				▪		2x18	50	40	40	–	2,60 [1]	–	–
							75			–	2,75	2x40	*60*
							100			3,50	–		
			▪		▪	25 + 12,5	50	40	40	–	2,60 [1]	–	–
							75			–	2,75	2x40	*60*
							100			3,50	–		
	F180		▪		▪	25 + 12,5	75	60	100	–	2,75	–	–
							100	80	50	3,50	–	80	*61*
Metallständerwand													Doppelständerwerk – Dreilagig beplankt
Ständerachsabstand ≤ 625 mm gem. DIN 18183-1	F120		▪			3x12,5	50	40	40	–	2,60 [1]	–	–
							75			–	2,75	2x40	*60*
							100			3,50	–		
	F180		▪			3x12,5	75	60	100	–	2,75	–	–
							100	80	50	3,50	–	80	*61*

1) Nur Einbaubereich 1

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102


- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2.2:
  Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Stöße innerhalb einer Beplankungsseite um mindestens einen Ständerabstand gegeneinander zu versetzen. Horizontale Stöße sind mit einem Versatz von mindestens 400 mm anzuordnen.
- Fugen jeder Lage sind zu füllen, sichtbare Befestigungsmittel verspachteln.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2, Tabelle 37/38:
  Mindestbekleidungsdicken nichttragender Einfach- und Doppelständerwände aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 mit Ständern aus Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1 mit/ohne brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht aus Mineralwolle
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.2 zu beachten.

Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Stahlblecheinlage	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \leq h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/350 < f \leq h/200$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Innere Brandwand – nicht tragend											
	**F90-A + mB**	▪	▪	**3x12,5 + 1x0,5 mm**	50	Ohne	–	–	3,50	40	*48*
					75			–	4,00	60	*51*
					100			4,00	–	80	*52*

- *Kursive Schalldämm-Maße* sind abgeleitete Werte aus Messungen mit 12,5 mm GKB.
- Aussteifende Bauteile (Querwände, Decken, Riegel, Stützen, Rahmen) müssen feuerbeständig sein.
- Weitere Anforderungen ergeben sich aus den Landesbauordnungen.
- Stahlblecheinlagen sind je Seite zwischen der ersten und zweiten Beplankungslage anzubringen und müssen mindestens 5 Profilständer überdecken. Horizontal-/Vertikalstoßüberlappung ≥ 10 cm, wobei Vertikalstöße auf Ständerprofilen anzuordnen sind.
- Die Beplankung ist dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Stöße innerhalb einer Beplankungsseite um mindestens einen Ständerabstand gegeneinander zu versetzen. Horizontale Stöße sind mit einem Versatz von mindestens 400 mm anzuordnen.
- Fugen jeder Lage sind zu füllen, sichtbare Befestigungsmittel verspachteln.
- Schallschutztechnisch erforderlich: Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand von 5 kPa·s/m² ≤ r ≤ 50 kPa·s/m² nach DIN 4109-33

Angaben aus der DIN 4102



- F90-A + mB bezeichnet eine aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehende Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, die zusätzliche mechanische Beanspruchung aufnimmt.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.4.1:
  Keine brandschutztechnisch notwendige Dämmschicht erforderlich. Die Wände dürfen mit nichtbrennbarer Dämmschicht oder ohne Dämmschicht ausgeführt werden.
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1.4 zu beachten.

Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Wände

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.1 – Metallständerwände

Systemvarianten

DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse	Beplankung je Wandseite: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung je Wandseite: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung je Wandseite: Massivbauplatte GKF	Beplankung je Wandseite: Mind.-Dicke d mm	Profile Knauf CW: Hohlraum h mm	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN 13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17, Brandschutztechnisch erforderlich: Mind.-Dicke mm	Mineralwolle-Dämmschicht: Mind.-Rohdichte kg/m³	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $f \leq h/500$ m	Wandhöhe gemäß DIN 18183-1 Tabelle 1: Durchbiegung der Wand infolge Belastung $h/500 < f \leq h/350$ m	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Dämmschicht Mind.-Dicke mm	Schallschutz siehe DIN 4109-33 Tabelle 2: Schalldämm-Maß R_w dB
Installationsschächte mit Metallunterkonstruktion												Einfachständerwerk mit CW-Einfachprofilen – Zweilagig beplankt
	I 30	▪			2x12,5 [1]	50	Ohne	–	–	2,60 [2]	–	–
						75			–	2,75	–	–
						100			3,00		–	–
Ständerachsabstand ≤ 625 gem. DIN 18183-1	I 30		▪		2x15	50	Ohne	–	–	2,60 [2]	–	–
						75			–	2,75	–	–
						100			3,00	–	–	–
	I 60			▪	2x25	50	Ohne	–	–	2,60 [2]	–	–
						75			–	2,75	–	–
						100			3,00	–	–	–
	I 90			▪	2x25	50	Ohne	–	–	2,60 [2]	–	–
						75			–	2,75	–	–
						100			3,00	–	–	–

1) Mit Nachweis der Sicherstellung der Eigenschaften nach DIN 4102-4:2025-06 Anhang A

2) Nur Einbaubereich 1

Angaben aus der DIN 4102

- Wände von Installationsschächten sind geschossweise zu errichten und so anzuordnen – z. B. in der Nähe tragender Wände-, dass durch Deckenverformungen keine Kräfte in sie eingeleitet werden.
- Abschlüsse von Revisionsöffnungen in Installationsschächten mit Nachweisen der Anwendbarkeit dürfen angeordnet werden, wenn sie derselben bauaufsichtlichen Anforderung zugeordnet werden wie der Installationsschacht.
- Decken, die die Installationsschächte unterbrechen, müssen einschließlich ihrer Dämmschichten im Bereich der Durchführungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
- Feste, verspachtelte Wandanschlüsse an angrenzende Massivwände oder an Wände aus Gipsplatten oder Gipsfaserplatten sind dicht auszuführen. Die Anschlussdichtung muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
- Feste, verspachtelte Deckenanschlüsse an angrenzende Massivdecken sind dicht auszuführen. Die Anschlussdichtung muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 11.3.2, Tabelle 86:
  Mindestbekleidungsdicken nichttragender einseitig bekleideter Wände von Installationsschächten aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12 mit Ständern aus Stahlblechprofilen nach DIN 18182-1
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 11.3 zu beachten.


Hinweis Sofern nicht anders angegeben, ist in den Tabellen für die maximal zulässigen Wandhöhen der Einbaubereich 2 abgedeckt.

DIN-Decken

Maximale Abstände der Unterkonstruktion gem. DIN 18181:2019-04


Mit Holz-Unterkonstruktion

Maße in mm



Mit Metall-Unterkonstruktion

Maße in mm



1) Abhänger der Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN verwenden

- Achsabstände der Traglatten bzw. Tragprofile (b) siehe folgende Seiten.




Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.3 – Selbstständige Unterdecken

Brandschutz allein von unten

DIN-Konstruktion Decken und Dächer unabhängig von ihrer Bauart in Verbindung mit nachfolgenden Unterdecken	Feuerwiderstands-klasse-Benennung	Beplankung (Querverlegung)				Traglatte/ Tragprofil	Grundlatte/ Grundprofil	Abhänger/ Verankerungselement	Dämmschicht	
		Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Massivbauplatte GKF	Mindest-Dicke mm	Max. Achsabstände (b) mm	Max. Achsabstände (c) mm	Max. Achsabstände (a) mm	Brandschutztechnisch erforderlich Mindest-Dicke mm	Mindest-Rohdichte kg/m³
Mit Holz-Unterkonstruktion – Grund- und Traglatte ≥ 50 x 30 mm										
 Grund- und Traglatte	**F30-B**	▪			**2x12,5**	500	750	750	Nicht vorhanden	
	F60-B		▪ + ▪		**18 + 15**	400	750	600	Nicht vorhanden	
Mit Metall-Unterkonstruktion – Grund- und Tragprofil										
 Grund- und Tragprofil	**F30-A**	▪			**2x12,5**	500	1000	750	Nicht vorhanden	
	F60-A		▪ + ▪		**18 + 15**	400	750	600	Nicht vorhanden	
	F90-A			▪	**2x20** [1]	500	750	600	Nicht vorhanden	
				▪	**2x25**	500	750	600	Nicht vorhanden	
Mit Metall-Unterkonstruktion niveaugleich – Grund- und Tragprofil										
 Grund- und Tragprofil	**F30-A**	▪			**2x12,5**	500	1250	650	Nicht vorhanden	
	F90-A			▪	**2x20** [1]	500	800	700	Nicht vorhanden	
				▪	**2x25**	500	800	700	Nicht vorhanden	

1) Gipsplatten nach DIN 4102-04.2025-06, Abschnitt 10.1.2.2(2) mit Sicherstellung der Eigenschaften nach Anhang A.

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.3, Tabelle 47:
  Abgehängte Unterdecken aus Feuerschutzplatten (GKF) die bei Brandbeanspruchung von unten allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören.
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.3 zu beachten.
- Die Unterdecken-Unterkonstruktion muss in jedem Fall unter Umgebungstemperatur (Kaltzustand), d. h. ohne Brandbeanspruchung, ausreichend tragfähig sein und die Eigenlasten der Unterdecken, sowie möglicherweise vorhandener Ein- und Aufbauteile, sicher in den Rohbau ableiten. Dazu sind für Unterdecken aus Gipsplatten DIN18168-1 sowie DIN18181 zu beachten.
  ANMERKUNG: Geringere Achsabstände der Unterkonstruktion können aus den Anforderungen im Kaltzustand resultieren.
- Der Abstand des Grundprofils/ -lattung sowie des Abhängers, sind die maximalen Spannweiten nach DIN 18181 Tabelle 1 und Tabelle 2 zu prüfen und einzuhalten.
- Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.


Brandschutz-Nachweise


- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschn. 10.2.5.2 – Decken der Bauart I-III mit Unterdecken

Brandschutz von unten und von Rohdeckenoberseite



DIN-Konstruktion	Feuerwiderstandsklasse-Benennung Rohdeckenbauart nach DIN 4102-4 I	II	III	1 Beplankung (Querverlegung) Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Mindest-Dicke mm	Traglatte/ Tragprofil Max. Achsabstände b mm	Grundlatte/Grundprofil Max. Achsabstände c mm	Abhänger/ Verankerungselement Max. Achsabstände a mm	Mindest-Abhängehöhe UK Rohdecke OK Beplankung a mm	Mineralwolle-Dämmschicht Im Deckenzwischenraum
Mit Holz-Unterkonstruktion – Grund- und Traglatte ≥ 50 x 30 mm											
 Grund- und Traglatte	**F30 -AB**				▪	**15**	500	1000	1000	40	**Vorhanden oder nicht vorhanden**
		F30 -AB		▪		**12,5**	500	1000	1000	40	Nicht vorhanden
					▪	**15**	500	1000	1000	40	**Vorhanden**
			F30 -AB	▪		**12,5**	500	1000	1000	40	Nicht vorhanden
					▪	**15**	500	1000	1000	40	**Vorhanden**
			F60 -AB	▪		**2x12,5**	500	1000	1000	80	Nicht vorhanden

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.2, Tabelle 46:
  Decken der Bauarten I bis III mit Unterdecken aus Feuerschutzplatten (GKF) mit geschlossener Fläche.
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.2 zu beachten.
- Mineralwolle-Dämmstoff: z. B. von Knauf Insulation
- Die Unterdecken-Unterkonstruktion muss in jedem Fall unter Umgebungstemperatur (Kaltzustand), d. h. ohne Brandbeanspruchung, ausreichend tragfähig sein und die Eigenlasten der Unterdecken, sowie möglicherweise vorhandener Ein- und Aufbauteile, sicher in den Rohbau ableiten. Dazu sind für Unterdecken aus Gipsplatten oder Gipsfaserplatten DIN18168-1 sowie DIN18181 zu beachten.
  ANMERKUNG: Geringere Achsabstände der Unterkonstruktion können aus den Anforderungen im Kaltzustand resultieren.
- Der Abstand des Grundprofils/ -lattung sowie des Abhängers, sind die maximalen Spannweiten nach DIN 18181 Tabelle 1 und Tabelle 2 zu prüfen und einzuhalten.
- Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.


Brandschutz-Nachweise


- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschn. 10.2.5.2 – Decken der Bauart I-III mit Unterdecken

Brandschutz von unten und von Rohdeckenoberseite



Feuerwiderstands-klasse-Benennung			1 Beplankung (Querverlegung)			Traglatte/ Tragprofil	Grundlatte/Grund-profil	Abhänger/ Verankerungselement	Mindest-Abhängehöhe	Mineralwolle-Dämmschicht
Rohdeckenbauart nach DIN 4102-4			Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Min-dest-Dicke	Max. Achs-abstände b	Max. Achs-abstände c	Max. Achs-abstände a	UK Roh-decke OK Be-plankung a	Im Decken-zwischenraum
DIN-Konstruktion	I	II	III			mm	mm	mm	mm	mm	
Mit Metall-Unterkonstruktion – Grund- und Tragprofil										
 Grund- und Tragprofil	F30 -A				▪	15	500	1000	1000	40	Vorhanden oder nicht vorhanden
		F30 -A		▪		12,5	500	1000	1000	40	Nicht vorhanden
					▪	15	500	1000	1000	40	Vorhanden
			F30 -A	▪		12,5	500	1000	1000	40	Nicht vorhanden
					▪	15	500	1000	1000	40	Vorhanden
			F60 -A	▪		12,5	500	1000	1000	80	Nicht vorhanden
			F90 -A	▪		15	500	1000	1000	80	Nicht vorhanden
			F120 -A		▪	18	400	1000	1000	80	Nicht vorhanden

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.2, Tabelle 46:
  Decken der Bauarten I bis III mit Unterdecken aus Feuerschutzplatten (GKF) mit geschlossener Fläche.
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.2 zu beachten.
- Mineralwolle-Dämmstoff: z. B. von Knauf Insulation
- Die Unterdecken-Unterkonstruktion muss in jedem Fall unter Umgebungstemperatur (Kaltzustand), d. h. ohne Brandbeanspruchung, ausreichend tragfähig sein und die Eigenlasten der Unterdecken, sowie möglicherweise vorhandener Ein- und Aufbauteile, sicher in den Rohbau ableiten. Dazu sind für Unterdecken aus Gipsplatten oder Gipsfaserplatten DIN18168-1 sowie DIN18181 zu beachten.
  ANMERKUNG: Geringere Achsabstände der Unterkonstruktion können aus den Anforderungen im Kaltzustand resultieren.
- Der Abstand des Grundprofils/ -lattung sowie des Abhängers, sind die maximalen Spannweiten nach DIN 18181 Tabelle 1 und Tabelle 2 zu prüfen und einzuhalten.
- Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.

Brandschutz-Nachweise


- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.4 – Freitragende Unterdecken

Maximale Raumbreiten

Maße in mm



- Achsabstände der Tragprofile (b) sowie die Spannweite der Tragprofile (a) siehe folgende Seiten.
- Der tragende Anschluss der freitragenden Decken muss dicht an tragfähige Massivwände mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer als raumabschließende Bauteile erfolgen. Der nichttragende Anschluss der freitragenden Decken muss dicht an Wände mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer als raumabschließende Bauteile erfolgen.
- Die Tragprofile müssen aus jeweils zwei CW-Profilen nach DIN 18182-1, Größe in Abhängigkeit von der Spannweite und der Bekleidung bestehen, deren Stege mittels Blechschrauben, Abmessungen ≥ 3,5×9 mm, im Abstand von ≤ 750 mm miteinander zu CW-Doppelprofilen verbunden werden.
- Die CW-Doppelprofile sind im Achsabstand (b) anzuordnen und auf Randprofile aus UW-Profilen nach DIN 18182-1 mindestens 30 mm aufzulegen. Die maximale Spannweite (a) ergibt sich aus Tabelle von Seite DIN-30-6. Die oberen Flansche der einzelnen Doppelprofile sind zur Lagesicherung mit dem Flansch des UW-Randprofils zu vernieten, vercrimpen oder mit Blechschrauben ≥ 3,5×9 mm zu verbinden.
- Die UW-Randprofile sind mit für den Untergrund zugelassenen Befestigungsmitteln im Achsabstand ≤ 500 mm an den Massivwänden zu befestigen. Die Befestigungsmittel müssen einen Bemessungswert der Beanspruchbarkeit rechtwinklig zu ihrer Achse von ≥ 0,50 kN aufweisen.
- Die Bekleidung ist an den Tragprofilen entsprechend DIN 18181 zu befestigen. Die Verschraubung hat alternierend in die zwei CW-Profile des CW-Doppelprofils zu erfolgen.
- Das Gesamtgewicht in kg/m^2 von Tabelle „Freitragende Unterdecke“ setzt sich aus dem Eigengewicht der Konstruktion (Platten und Profile) und (sofern vorhanden) zusätzlichen Belastungen, z. B. aus Aufbauleuchten, zusammen.
  Für zusätzliche Belastungen sind DIN 4102-4:2025-06 Abschnitt 10.2.1.4(1) und 10.2.1.4(5) zu beachten.



Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.4 – Freitragende Unterdecken

Freitragende Unterdecke

Anforderung an die Rohdecke bei Brandbeanspruchung **Von unten** Keine Brandschutzanforderung an Rohdecke/Dachkonstruktion	Feuerwider-standsklasse-Benennung Bei Brandbe-anspruchung **Von unten**	Beplankung (Querverlegung) Feuerschutzplatte Knauf Piano	Knauf Feuerschutzplatte	Mindest-Dicke mm	Tragprofil CW-Doppelprofil mm	Max. Achsabstände (b) mm	Max. Spannweite (a) mm
D131.de Knauf Freitragende Decke – Gesamtgewicht max. 30 kg/m² (inklusive aller Zusatzlasten)							
	**F30-A**	▪		**2x 12,5**	2x CW 50	500	2300
		▪		**2x 12,5**	2x CW 75	500	2900
		▪		**2x 12,5**	2x CW 100	500	3400
D131.de Knauf Freitragende Decke – Gesamtgewicht max. 50 kg/m² (inklusive aller Zusatzlasten)							
	**F30-A**	▪		**2x 12,5**	2x CW 50	500	2050
		▪		**2x 12,5**	2x CW 75	500	2550
		▪		**2x 12,5**	2x CW 100	500	3050
	F60-A		▪	**18** + ▪ **15**	2x CW 75	400	2550
			▪	**18** + ▪ **15**	2x CW 100	400	3050

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.4, Tabelle 48:
  Freitragende Unterdecken aus Feuerschutzplatten (GKF) mit geschlossener Fläche, die bei Brandbeanspruchung von unten allein einer Feuerwiderstandsklasse angehören.
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.2.5.4 zu beachten.
- Mineralwolle-Dämmstoff: z. B. von Knauf Insulation
- Die Unterdecken-Unterkonstruktion muss in jedem Fall unter Umgebungstemperatur (Kaltzustand), d. h. ohne Brandbeanspruchung, ausreichend tragfähig sein und die Eigenlasten der Unterdecken, sowie möglicherweise vorhandener Ein- und Aufbauteile, sicher in den Rohbau ableiten. Dazu sind für Unterdecken aus Gipsplatten oder Gipsfaserplatten DIN18168-1 sowie DIN18181 zu beachten.
  ANMERKUNG: Geringere Achsabstände der Unterkonstruktion können aus den Anforderungen im Kaltzustand resultieren.
- Die maximal Spannweiten der Unterkonstruktion ist nach DIN 18181 zu prüfen und einzuhalten.
- Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.


Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2 – Decken in Holztafelbauart


Deckenbekleidung



Siehe auch Seite DIN-30-8

DIN-Konstruktion Brandschutz:
Von unten und von oben
(1) + (2) + (3)

Feuerwiderstandsklasse-Benennung	(1) Beplankung (Querverlegung)			(2) Holzrippe	Traglatte/ Tragprofil	Mineralwolle-Dämmschicht nach EN13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17 Brandschutztechnisch erforderlich		Obere Beplankung oder Schalung Brandschutztechnisch erforderlich **oder**	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano	Massivbauplatte GKF	Mindest-Dicke	Mindest-Breite **b**	Max. Achsabstände (b)			Holzwerkstoffplatten, Rohdichte ≥ 600 kg/m³	Bretterschalung gespundet
			mm	mm	mm	Mind.-Dicke mm	Mind.-Rohdichte kg/m3	Mind.-Dicke mm	Mind.-Dicke mm
Mit Holz-Unterkonstruktion – Grund- und Traglatte ≥ 50 x 30 mm oder Metall-Unterkonstruktion									
F30-B	▪		**12,5**	40	400	-	-	16	21
	▪		**12,5**	60	417	-	-	16	21
	▪		**12,5**	40	500	60	30	13	21
F60-B	▪		**2x12,5**	40	400	-	-	19	27
	▪		**2x12,5**	40	500	60	30	13	21
F90-B		▪	**2x12,5**	100	417	100	30	22	-



Grund- und Traglatte

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2.4, Tabelle 67:
  Decken in Holztafelbauart oder Holzbalkendecken mit brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2.4, Tabelle 68:
  Decken in Holztafelbauart oder Holzbalkendecken mit brandschutztechnisch nicht notwendiger Dämmschicht
- Für die Ausführung sind weitere Angaben gemäß DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2 zu beachten.
- Mineralwolle-Dämmstoff: z. B. von Knauf Insulation
- Die Unterdecken-Unterkonstruktion muss in jedem Fall unter Umgebungstemperatur (Kaltzustand), d. h. ohne Brandbeanspruchung, ausreichend tragfähig sein und die Eigenlasten der Unterdecken, sowie möglicherweise vorhandener Ein- und Aufbauteile, sicher in den Rohbau ableiten. Dazu sind für Unterdecken aus Gipsplatten oder Gipsfaserplatten DIN18168-1 sowie DIN18181 zu beachten.
  ANMERKUNG: Geringere Achsabstände der Unterkonstruktion können aus den Anforderungen im Kaltzustand resultieren.
- Der Abstand des Grundprofils/ -lattung sowie des Abhängers, sind die maximalen Spannweiten nach DIN 18181 Tabelle 1 und Tabelle 2 zu prüfen und einzuhalten.
- Die Anwendbarkeit ist projektbezogen zu prüfen.


Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Decken

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2 – Decken in Holztafelbauart

Fußbodenaufbau schwimmender Estrich



Siehe auch Seite DIN-30-7

DIN-Konstruktion
Brandschutz:
Von unten und von oben
(1) + (2) + (3)

Feuerwiderstandsklasse-Benennung	(3) Fußbodenaufbau Estrich: Knauf Fließestrich	Knauf Bauplatte	Massivbauplatte GKF	Vidiwall 1Mann	Brio 18	Mindest-Dicke[1)] mm	Notwendiger Aufbau unterhalb Estrich – Brandschutztechnisch erforderlich – Mineralwolle-Dämmschicht nach EN13162, nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C nach DIN 4102-17: Mindest-Dicke mm	oder Gipsplatten GKF: Mindest-Dicke mm
Schwimmender Estrich als Fließestrich								
F30-B	▪					**20**	15	9,5
F60-B	▪					**20**	15	9,5
F90-B	▪					**30**	15	9,5
Schwimmender Estrich als Trockenestrich								
F30-B		▪				**9,5**	15	9,5
F60-B		▪				**2x 12,5**	15	9,5
					▪	**18**	15	9,5
F90-B			▪			**25**	15	9,5
		▪				**2x 12,5**	15	9,5
		▪			▪	**12,5 + 18**	15	9,5
					▪	**2x 18**	15	9,5

Oder

Oder

1) Aus statischen Gründen können größere Estrichdicken erforderlich sein.

Angaben aus der DIN 4102

- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2.4, Tabelle 67:
  Decken in Holztafelbauart oder Holzbalkendecken mit brandschutztechnisch notwendiger Dämmschicht.
- Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 10.4.2.4, Tabelle 68:
  Decken in Holztafelbauart oder Holzbalkendecken mit brandschutztechnisch nicht notwendiger Dämmschicht
- Mineralwolle-Dämmstoff: z. B. von Knauf Insulation

Brandschutz-Nachweise
- DIN 4102-4:2025-06


DIN-Träger / DIN-Stützen

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2 und 7.3 – bekleidete Stahlträger / -stützen

Stahlträger und Stahlstützen mit Bekleidungen aus Gipsplatten

Die Befestigung an Stahlträgern und -stützen erfolgt in der Regel mit Schnellbauschrauben auf Metallunterkonstruktion; eine direkte Verschraubung der Platten untereinander ist nicht zulässig.
Die erforderlichen Mindestplattendicken und die Anzahl der Lagen in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse sind hier als Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2 , Tabelle 26 und Abschnitt 7.3, Tabelle 29 dargestellt.
Einzelheiten zur Ausführung DIN 4102-4:2025-06, Abschnitte 7.2.3 und 7.3.5.

Stahlträger-Bekleidungen Schemazeichnung I Maße in mm




Feuerwiderstands-klasse- Benennung	Beplankung: Knauf Bauplatten	Beplankung: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung: Mindest-Dicke d mm	A_p/V m^{-1}
F30-A		▪		12,5	≤ 300
F60-A		▪		2x 12,5	
F90-A			▪	2x 15	
F120-A	▪		▪	2x 15 + 9,5 [1)]	

1) Die raumseitige 9,5 mm dicke Beplankung darf auch aus Knauf Bauplatten nach DIN 18180 bestehen

- Die Spannweite der Platten, d. h. die Abstände der Stahlblechprofile müssen ≤ 400 mm sein. Fugen 1-lagiger Bekleidungen sind mit Gipsplattenstreifen zu hinterfüttern. Fugen mehrlagiger Bekleidungen sind ≥ 400 mm zu versetzen.

Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2, Tabelle 26:
Mindestbekleidungsdicke **d** in mm von Stahlträgern mit $A_p/V \leq 300\ m^{-1}$ mit einer Bekleidung aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12, mit geschlossener Fläche.

Stahlstützen-Bekleidungen Schemazeichnung



Feuerwiderstands-klasse-Benennung	Beplankung: Knauf Bauplatten	Beplankung: Feuerschutzplatte Knauf Piano	Beplankung: Knauf Feuerschutzplatte	Beplankung: Mindest-Dicke d mm	A_p/V m^{-1}
F30-A		▪		12,5	≤ 300
F60-A		▪		2x 12,5	
F90-A			▪	3x 15	
F120-A			▪	4x 15	
F180-A			▪	5x 15	

- Die Gipsplatten sind auf einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen mit einem Abstand ≤ 400 mm anzuordnen. Alle Fugen sind zu versetzen. Jede Bekleidungslage ist für sich an der Unterkonstruktion zu befestigen und zu verspachteln.

Mindestbekleidungsdicke **d** in mm von Stahlträgern mit $A_p/V \leq 300\ m^{-1}$ mit einer Bekleidung aus Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 in Verbindung mit Typ DF nach DIN EN 520:2009-12, mit geschlossener Fläche.

Brandschutz-Nachweise
- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Träger / DIN-Stützen

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 8.1 – bekleidete Holzträger / -stützen


Holzträger und Holzstützen mit Bekleidungen aus Gipsplatten

Die Träger und Stützen sind vollständig zu bekleiden. Bei zweilagiger Bekleidung sind die Stöße zu versetzen. Im übrigen gilt für die Befestigung sowie für die Verspachtelung der Fugen die DIN 18181. Weitere Angaben zur Ausführung sind DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 8.1.3 zu entnehmen.


Holzträger-Bekleidungen

Schemazeichnung

- **Geschraubt**



- **Geklammert**




Feuerwider-standsklasse	Beplankung Mindest-Dicke d Feuerschutzplatte Knauf Piano mm
F30-B	12,5
F60-B	2x 12,5

Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 8.1.3, Tabelle 30: Bekleidete Holzbauteile aus Voll- oder Brettschichtholz


Holzstützen-Bekleidungen

Schemazeichnung

- **Geschraubt**



- **Geklammert**



Feuerwider-standsklasse	Beplankung Mindest-Dicke d Feuerschutzplatte Knauf Piano mm
F30-B	12,5
F60-B	2x 12,5

Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 8.1.3, Tabelle 30: Bekleidete Holzbauteile aus Voll- oder Brettschichtholz

Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06


DIN-Träger / DIN-Stützen

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2 – bekleidete Stahlträger (Gipsputzschalen)

Stahlträger mit Bekleidungen aus Gipsputzschalen

Gipsputze können auf nichtbrennbaren Putzträgern zur Erzielung hoher Feuerwiderstandsklassen eingesetzt werden.
Putzbekleidungen von Stahlträgern mit nichtbrennbaren Putzträgern aus Rippenstreckmetall, Streckmetall oder Drahtgewebe müssen die in den Schemazeichnungen angegebenen Abstandhalter oder in der Wirkungsweise ähnliches aufweisen, um sicherzustellen, dass der Putz den Putzträger mindestens 10 mm durchdringen kann. Putzträger sind am Stahlträger ausreichend zu befestigen.
Die erforderlichen Mindestputzdicken in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse sind der Tabelle zu entnehmen.
Mindestputzdicke **d** in mm über Putzträger gemäß Schemazeichnungen.
Gesamtputzdicke D ≥ **d** + 10 mm
Einzelheiten zur Ausführung DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2.2

Stahlträger-Bekleidungen Schemazeichnung I Maße in mm



Mindestdicken -d- über Putzträger

Bekleidungen aus Gipsputzschalen [1] für Stahlträger Putzdicke in mm				
Feuerwider-standsklasse-Benennung	Verhältniswert A_p/V des Stahlprofils (m^{-1})			
	< 90	90 bis 119	120 bis 179	180 bis 300
F30-A	5	5	5	5
F60-A	5	5	15	15
F90-A	15	15	15	25
F120-A	15	25	25	–
F180-A	25	–	–	–

1) Putze aus Gipsmörtel nach DIN EN 13279-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2

Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.2.2, Tabelle 24: Mindestdicken von Putzen bekleideter Stahlträger ohne Ausmauerung

Brandschutz-Nachweise
- DIN 4102-4:2025-06

DIN-Träger / DIN-Stützen

DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.3 – bekleidete Stahlstützen (Gipsputzschalen)

Stahlstützen mit Bekleidungen aus Gipsputzschalen

Ähnlich wie Plattenbekleidungen können auch Gipsputze auf nichtbrennbaren Putzträgern zur Erzielung hoher Feuerwiderstandsklassen eingesetzt werden.

Putzbekleidungen von Stahlstützen mit nichtbrennbaren Putzträgern, Kantenschutzschienen und Drahtgewebe müssen den Angaben in den Schemazeichnungen entsprechen.


Putzträger und Drahtgewebe sind durch Verrödeln sorgfältig zu befestigen. Längs- und Querstöße sind zu verknüpfen und versetzt anzuordnen.

Die erforderlichen Mindestputzdicken in Abhängigkeit von der Feuerwiderstandsklasse sind der Tabelle zu entnehmen.

Mindestputzdicke **d** in mm über Putzträger gemäß Schemazeichnungen

Einzelheiten zur Ausführung DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.3 .

Stahlstützen-Bekleidungen Schemazeichnung I Maße in mm



Mindestdicken -d- über Putzträger

Bekleidungen aus Gipsputzschalen [1] für Stahlstützen Putzdicke in mm Feuerwiderstandsklasse-Benennung	Verhältniswert A_p/V des Stahlprofils (m^{-1})			
	< 90	90 bis 119	120 bis 179	180 bis 300
F30-A	10	10	10	10
F60-A	10	20	20	20
F90-A	35	35	45	45
F120-A	35	45	45	60
F180-A	45	60	60	60

1) Putze aus Gipsmörtel nach DIN EN 13279-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2

Auszug aus DIN 4102-4:2025-06, Abschnitt 7.3.4, Tabelle 28: Mindestdicken von Putzen bekleideter Stahlstützen

Brandschutz-Nachweise

- DIN 4102-4:2025-06

Grundlagen des Brandschutzes

Ingenieurmäßiger Brandschutz

Wandsysteme

Decken- und Dachsysteme

Bodensysteme

Raum-in-Raum Systeme – Cubo

Träger- und Stützenbekleidungen

Kabel- und Rohrdurchführungen

DIN-Konstruktionen

Knauf Service und Beratung

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service

Technische Auskunft

Sie fragen. Wir antworten. Knauf Direkt.

Kompetente Auskünfte

Knauf Direkt ist ein Team von technisch versierten Mitarbeitern mit breitem Ausbildungsspektrum. Architekten, Bauphysiker, Trockenbau-, Stuckateur-, Maler-Meister und viele mehr helfen Ihnen mit **hochwertiger Beratungsleistung in den Bereichen Holzbau, Trockenbau, Putz/Stuck, Estrichsysteme und Architektur** sofort weiter.

Kompetente Bauberatung sichert den Einsatz effizienter Systeme und vermeidet die Kosten zusätzlicher Materialien oder umständlicher Konstruktionen. Darüber hinaus sparen Sie mit der gewonnenen Sicherheit oft ein Vielfaches durch vermiedene Bauschäden und Reklamationen.

Für **Objektberatung** vermitteln die Knauf Direkt-Mitarbeiter Sie gerne an die Knauf Systemberater vor Ort. Diese unterstützen Sie bei Ihren Bauprojekten persönlich auf der Baustelle – wie gewohnt schnell, kompetent und kostenlos.

Für Profi-Kunden der Knauf Gips KG

Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit ihren Firmendaten hierfür registrieren.
Gelistete Kunden oder Partner erhalten unsere Telefonberatung zum Festnetztarif. Zusätzlich bekommen Sie automatisch die nächste freie Leitung zugeteilt.

Jetzt bei Knauf Direkt registrieren!

Die Angabe Ihrer Kontaktdaten ist einmalig erforderlich und wird für künftige Anrufe gespeichert.
Bitte beachten Sie, dass es bis zu drei Werktage nach Vervollständigung Ihrer Kontaktdaten dauern kann, bis die Durchstellung zu unserem Technischen Auskunft-Service möglich ist.

www.knauf.com/de-DE/knauf-gips/kontakt-support/technischer-auskunft-service/technischer-auskunft-service-registrierung

So erreichen Sie uns

Montag – Freitag: 08:00 Uhr – 17:00 Uhr

Für jede technische Frage der richtige Ansprechpartner.



- Für Fragen zu Trockenbau- und Boden-Systemen
  Tel.: 09323 916 3000
- Für Fragen zu Putz- und Fassaden-Systemen
  Tel.: 09323 916 3222

Nähere Informationen finden sie hier:

www.knauf.com/de-DE/knauf-gips/kontakt-support/technischer-auskunft-service

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Knauf Direkt
Technischer Auskunft-Service:
Tel.: 09323 916 3000 *

knauf-direkt@knauf.com
www.knauf.com

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur gewährleistet werden, wenn ausschließlich Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlene Produkte verwendet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

* Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung.
Sie können sich mit ihren Firmendaten hierfür registrieren.
Nähere Informationen finden Sie hier: www.knauf.de/tas

BS1.de/ger

Build on us.